晟鑫珑熙（检）字2026第0005号

检 测 报 告

报告编号：晟鑫珑熙（检）字 2026 第 0005 号

检测项目： 设备与管线组件挥发性有机物泄漏检测

委托单位： 烟台安诺其精细化工有限公司

检测类别： 委托检测

山东晟鑫珑熙环境科技有限公司

2026 年 03 月 26 日

检测报告

检测项目	设备与管线组件挥发性有机物泄漏检测				
委托单位	烟台安诺其精细化工有限公司				
受检单位	烟台安诺其精细化工有限公司				
受检单位地址	山东省烟台市蓬莱区北沟镇海润路				
网址	http://www.sxlxldar.com		企业名称	sxlx	
用户名	烟台安诺其精细化工有限公司		密码	123654	
企业联系人	迟文龙	联系电话	18866388221	受控装置数量	7
建档密封点数	8492	本轮检测密封点数	8492	本轮不可达密封点数	0
本轮泄露点数	1	修复合格数	1	延迟修复数	0
检测动密封点数	2129		检测静密封点数	6363	
动密封点周期排放量（kg）	62.474		静密封点周期排放量（kg）	149.226	
受检装置	十车间、六车间、五车间、贮运罐区、八车间、污水处理装置、四车间				
检测日期	2026 年 03 月 03 日至 2026 年 03 月 05 日				
检测依据	《HJ733-2014 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》 《HJ1230—2021 工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》				
检测结果	详见附表				

*****更多详细信息请查阅下页*****

编制人：_____ 日期：_____

审核人：_____ 日期：_____

签发人：_____ 日期：_____

检验检测专用章：

一、检测方案

山东晟鑫珑熙环境科技有限公司 2026 年 03 月受烟台安诺其精细化工有限公司委托，对烟台安诺其精细化工有限公司进行设备与管线组件挥发性有机物泄漏检测。

检测包括对受控装置中涉及挥发性有机物的阀门、法兰及其他连接件、泵和压缩机、泄压装置、开口阀或开口管线等进行检测。

检测频次为连续采样检测一次。

二、气象条件、检测设备

检测日期	装置名称	天气	风向	风速（m/s）	温度（℃）	湿度（%RH）	大气压(kpa)
2026-03-03	五车间	晴	西北	1.6	4.0	77.0	102.7
2026-03-03	贮运罐区	晴	西北	1.6	4.0	77.0	102.7
2026-03-03	六车间	晴	西北	1.6	4.0	77.0	102.7
2026-03-04	八车间	晴	东	1.7	5.0	70.0	102.9
2026-03-04	贮运罐区	晴	东	1.7	5.0	70.0	102.9
2026-03-04	十车间	晴	东	1.7	5.0	70.0	102.9
2026-03-05	八车间	晴	东南	1.2	6.0	65.0	102.5
2026-03-05	四车间	晴	东南	1.2	6.0	65.0	102.5
2026-03-05	十车间	晴	东南	1.2	6.0	65.0	102.5
2026-03-05	污水处理装置	晴	东南	1.2	6.0	65.0	102.5

日期	仪器编号	装置名称	东	西	南	北	中	平均值
2026-03-03	SXLX-YQ-021	五车间	1.5	1.7	1.9	1.2	1.1	1.5
2026-03-03	SXLX-YQ-021	贮运罐区	1.5	1.2	1.1	1.4	1.3	1.3
2026-03-03	SXLX-YQ-018	五车间	1.5	1.3	1.4	1.3	1.6	1.4
2026-03-03	SXLX-YQ-018	贮运罐区	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.3
2026-03-03	SXLX-YQ-019	六车间	1.3	1.4	1.2	1.3	1.5	1.3
2026-03-03	SXLX-YQ-019	贮运罐区	1.2	1.2	1.4	1.3	1.5	1.3
2026-03-03	SXLX-YQ-020	六车间	1.3	1.1	1.2	1.4	1.2	1.2
2026-03-03	SXLX-YQ-020	贮运罐区	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2
2026-03-04	SXLX-YQ-021	贮运罐区	1.9	1.5	1.3	1.7	1.1	1.5
2026-03-04	SXLX-YQ-021	八车间	1.7	1.4	1.3	1.5	1.2	1.4
2026-03-04	SXLX-YQ-018	贮运罐区	1.3	1.4	1.6	1.2	1.6	1.4
2026-03-04	SXLX-YQ-018	八车间	1.3	1.4	1.3	1.2	1.6	1.4
2026-03-04	SXLX-YQ-019	贮运罐区	1.2	1.3	1.2	1.2	1.4	1.3
2026-03-04	SXLX-YQ-019	十车间	1.2	1.3	1.2	1.2	1.5	1.3
2026-03-04	SXLX-YQ-020	贮运罐区	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.2
2026-03-04	SXLX-YQ-020	十车间	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.2
2026-03-05	SXLX-YQ-021	八车间	1.1	1.3	1.5	1.2	1.1	1.2
2026-03-05	SXLX-YQ-021	四车间	1.2	1.5	1.8	1.3	1.7	1.5

2026-03-05	SXLX-YQ-018	八车间	1.4	1.3	1.4	1.6	1.6	1.5
2026-03-05	SXLX-YQ-018	四车间	1.2	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3
2026-03-05	SXLX-YQ-019	十车间	1.2	1.2	1.4	1.3	1.5	1.3
2026-03-05	SXLX-YQ-019	污水处理装置	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3
2026-03-05	SXLX-YQ-019	四车间	1.3	1.2	1.2	1.2	1.5	1.3
2026-03-05	SXLX-YQ-020	十车间	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.2
2026-03-05	SXLX-YQ-020	四车间	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.2

检测设备

检测仪器	序号	仪器名称	内部编号	仪器型号	仪器编号	检定时间	检定有效期
	1	便携式有毒挥发气体分析仪	SXLX-YQ-018	ZR-3130	3130A60024543	2026/02/24	一年
	2	便携式有毒挥发气体分析仪	SXLX-YQ-019	ZR-3130	3130A60024446	2026/02/24	一年
	3	便携式有毒挥发气体分析仪	SXLX-YQ-020	ZR-3130	3130A60023945	2026/02/25	一年
	4	便携式有毒挥发气体分析仪	SXLX-YQ-021	ZR-3130	3130A60023741	2026/02/25	一年
标准物质	序号	标气瓶号	标气浓度（μmol/mol）			定值日期	有效期
	1	163245515083	0			2026/01/08	一年
	2	2410502144	500			2026/01/08	一年
	3	2405312078	2001			2026/01/08	一年
	4	L219108109	10011			2026/01/08	一年
气象检测仪	序号	仪器名称	内部编号	仪器型号		检定时间	检定有效期
	1	风速风向仪	SXLX-YQ-003	KM-F70		2026/02/24	一年
	2	空盒气压表	SXLX-YQ-004	DYM3 型		2026/02/24	一年
	3	温湿度表	SXLX-YQ-005	GJWS-T1		2026/02/24	一年

三、检测信息

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1	十车间	XXSCJ0-01-01-0001	001F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:40:10	2026-03-04 10:40:36
2	十车间	XXSCJ0-01-01-0001	002F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:40:40	2026-03-04 10:41:02
3	十车间	XXSCJ0-01-01-0001	003F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:41:05	2026-03-04 10:41:24
4	十车间	XXSCJ0-01-01-0001	004F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:41:31	2026-03-04 10:41:56
5	十车间	XXSCJ0-01-01-0001	005F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:41:59	2026-03-04 10:42:17
6	十车间	XXSCJ0-01-01-0001	006F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:42:19	2026-03-04 10:42:30
7	十车间	XXSCJ0-01-01-0001	007F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:42:33	2026-03-04 10:42:44
8	十车间	XXSCJ0-01-01-0001	008F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:42:49	2026-03-04 10:43:02
9	十车间	XXSCJ0-01-01-0001	009F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:43:05	2026-03-04 10:43:17
10	十车间	XXSCJ0-01-01-0001	010F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:43:22	2026-03-04 10:43:33
11	十车间	XXSCJ0-01-01-0001	011F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:43:37	2026-03-04 10:43:48
12	十车间	XXSCJ0-01-01-0002	001F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:44:21	2026-03-04 10:44:44
13	十车间	XXSCJ0-01-01-0002	002F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:46:10	2026-03-04 10:46:21
14	十车间	XXSCJ0-01-01-0002	003F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:46:29	2026-03-04 10:46:40
15	十车间	XXSCJ0-01-01-0002	004F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:46:48	2026-03-04 10:47:02
16	十车间	XXSCJ0-01-01-0002	005F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:47:05	2026-03-04 10:47:16
17	十车间	XXSCJ0-01-01-0002	006F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:47:18	2026-03-04 10:47:41
18	十车间	XXSCJ0-01-01-0002	007F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:47:44	2026-03-04 10:47:57
19	十车间	XXSCJ0-01-01-0003	001F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:53:17	2026-03-04 10:53:42
20	十车间	XXSCJ0-01-01-0003	002F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:53:45	2026-03-04 10:54:12
21	十车间	XXSCJ0-01-01-0003	003F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:54:17	2026-03-04 10:54:30
22	十车间	XXSCJ0-01-01-0003	004F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:54:33	2026-03-04 10:54:45
23	十车间	XXSCJ0-01-01-0003	005F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:54:50	2026-03-04 10:55:01
24	十车间	XXSCJ0-01-01-0003	006F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:55:04	2026-03-04 10:55:16
25	十车间	XXSCJ0-01-01-0003	007F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 10:55:24	2026-03-04 10:55:35
26	十车间	XXSCJ0-01-01-0003	008F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:01:10	2026-03-04 11:01:21
27	十车间	XXSCJ0-01-01-0003	009F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:01:25	2026-03-04 11:01:36
28	十车间	XXSCJ0-01-01-0003	010F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:01:41	2026-03-04 11:01:52
29	十车间	XXSCJ0-01-01-0003	011F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:01:55	2026-03-04 11:02:06
30	十车间	XXSCJ0-01-01-0004	001F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:02:32	2026-03-04 11:02:43
31	十车间	XXSCJ0-01-01-0004	002V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:02:48	2026-03-04 11:02:59
32	十车间	XXSCJ0-01-01-0004	003F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:06:11	2026-03-04 11:06:22
33	十车间	XXSCJ0-01-01-0004	004F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:06:25	2026-03-04 11:06:37
34	十车间	XXSCJ0-01-01-0004	005V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:06:40	2026-03-04 11:06:54
35	十车间	XXSCJ0-01-01-0004	006F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:06:57	2026-03-04 11:07:09
36	十车间	XXSCJ0-01-01-0004	007F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:07:13	2026-03-04 11:07:24
37	十车间	XXSCJ0-01-01-0005	001F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:09:34	2026-03-04 11:09:45
38	十车间	XXSCJ0-01-01-0005	002F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:09:52	2026-03-04 11:10:03
39	十车间	XXSCJ0-01-01-0005	003F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:10:06	2026-03-04 11:10:17
40	十车间	XXSCJ0-01-01-0005	004V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:10:19	2026-03-04 11:10:30
41	十车间	XXSCJ0-01-01-0005	005F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:10:40	2026-03-04 11:10:51

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
42	十车间	XXSCJ0-01-01-0005	006V	阀门	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:10:54	2026-03-04 11:11:05
43	十车间	XXSCJ0-01-01-0005	007F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:13:17	2026-03-04 11:13:28
44	十车间	XXSCJ0-01-01-0005	008F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:13:33	2026-03-04 11:13:46
45	十车间	XXSCJ0-01-01-0005	009V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:14:15	2026-03-04 11:14:26
46	十车间	XXSCJ0-01-01-0005	010F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:14:29	2026-03-04 11:14:40
47	十车间	XXSCJ0-01-01-0005	011F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:14:43	2026-03-04 11:14:54
48	十车间	XXSCJ0-01-01-0006	001F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:19:17	2026-03-04 11:19:28
49	十车间	XXSCJ0-01-01-0006	002V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:19:50	2026-03-04 11:20:01
50	十车间	XXSCJ0-01-01-0006	003F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:20:06	2026-03-04 11:20:17
51	十车间	XXSCJ0-01-01-0006	004F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:21:17	2026-03-04 11:21:28
52	十车间	XXSCJ0-01-01-0006	005F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:21:36	2026-03-04 11:21:48
53	十车间	XXSCJ0-01-01-0006	006V	阀门	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:21:55	2026-03-04 11:22:07
54	十车间	XXSCJ0-01-01-0006	007F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:22:17	2026-03-04 11:22:30
55	十车间	XXSCJ0-01-01-0006	008F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:22:36	2026-03-04 11:22:48
56	十车间	XXSCJ0-01-01-0006	009F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:22:53	2026-03-04 11:23:04
57	十车间	XXSCJ0-01-01-0007	001F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:24:02	2026-03-04 11:24:13
58	十车间	XXSCJ0-01-01-0007	002F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:24:17	2026-03-04 11:24:33
59	十车间	XXSCJ0-01-01-0007	003F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:24:40	2026-03-04 11:24:51
60	十车间	XXSCJ0-01-01-0007	004F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:24:55	2026-03-04 11:25:06
61	十车间	XXSCJ0-01-01-0007	005F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:25:10	2026-03-04 11:25:22
62	十车间	XXSCJ0-01-01-0007	006F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:25:25	2026-03-04 11:25:36
63	十车间	XXSCJ0-01-01-0007	007F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:25:41	2026-03-04 11:25:52
64	十车间	XXSCJ0-01-01-0007	008F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:25:56	2026-03-04 11:26:07
65	十车间	XXSCJ0-01-01-0007	009F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:26:10	2026-03-04 11:26:22
66	十车间	XXSCJ0-01-01-0007	010F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:26:24	2026-03-04 11:26:36
67	十车间	XXSCJ0-01-01-0007	011V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:26:40	2026-03-04 11:26:51
68	十车间	XXSCJ0-01-01-0007	012F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:26:55	2026-03-04 11:27:08
69	十车间	XXSCJ0-01-01-0007	013V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:27:11	2026-03-04 11:27:22
70	十车间	XXSCJ0-01-01-0007	014F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:27:26	2026-03-04 11:27:38
71	十车间	XXSCJ0-01-01-0008	001F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:27:53	2026-03-04 11:28:09
72	十车间	XXSCJ0-01-01-0008	002V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:28:13	2026-03-04 11:28:25
73	十车间	XXSCJ0-01-01-0008	003F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:28:28	2026-03-04 11:28:39
74	十车间	XXSCJ0-01-01-0008	004F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:28:42	2026-03-04 11:28:54
75	十车间	XXSCJ0-01-01-0008	005F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:28:56	2026-03-04 11:29:07
76	十车间	XXSCJ0-01-01-0008	006V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:29:11	2026-03-04 11:29:22
77	十车间	XXSCJ0-01-01-0008	007F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:29:26	2026-03-04 11:29:37
78	十车间	XXSCJ0-01-01-0009	001F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:29:51	2026-03-04 11:30:05
79	十车间	XXSCJ0-01-01-0009	002V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:30:10	2026-03-04 11:30:23
80	十车间	XXSCJ0-01-01-0009	003F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:30:29	2026-03-04 11:30:40
81	十车间	XXSCJ0-01-01-0009	004V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:30:44	2026-03-04 11:30:55
82	十车间	XXSCJ0-01-01-0009	005F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:30:57	2026-03-04 11:31:08
83	十车间	XXSCJ0-01-01-0009	006F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:31:18	2026-03-04 11:31:29
84	十车间	XXSCJ0-01-01-0009	007F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:31:34	2026-03-04 11:31:46

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
85	十车间	XXSCJ0-01-01-0010	001F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:32:57	2026-03-04 11:33:08
86	十车间	XXSCJ0-01-01-0010	002V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:33:11	2026-03-04 11:33:22
87	十车间	XXSCJ0-01-01-0010	003F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:33:26	2026-03-04 11:33:37
88	十车间	XXSCJ0-01-01-0010	004V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:33:40	2026-03-04 11:33:51
89	十车间	XXSCJ0-01-01-0010	005F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:33:55	2026-03-04 11:34:07
90	十车间	XXSCJ0-01-01-0011	001F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:34:25	2026-03-04 11:34:36
91	十车间	XXSCJ0-01-01-0011	002F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:34:40	2026-03-04 11:34:53
92	十车间	XXSCJ0-01-01-0011	003F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:34:56	2026-03-04 11:35:07
93	十车间	XXSCJ0-01-01-0012	001F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:35:21	2026-03-04 11:35:32
94	十车间	XXSCJ0-01-01-0012	002V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:35:36	2026-03-04 11:35:47
95	十车间	XXSCJ0-01-01-0012	003F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:35:49	2026-03-04 11:36:01
96	十车间	XXSCJ0-01-01-0012	004F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:36:05	2026-03-04 11:36:16
97	十车间	XXSCJ0-01-01-0012	005F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:36:18	2026-03-04 11:36:29
98	十车间	XXSCJ0-01-01-0012	006F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:36:32	2026-03-04 11:36:43
99	十车间	XXSCJ0-01-01-0012	007F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:36:46	2026-03-04 11:36:57
100	十车间	XXSCJ0-01-01-0012	008F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:37:00	2026-03-04 11:37:11
101	十车间	XXSCJ0-01-01-0012	009F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:37:15	2026-03-04 11:37:26
102	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	001P	泵	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:37:43	2026-03-04 11:37:56
103	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	002F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:37:59	2026-03-04 11:38:15
104	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	003F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:38:23	2026-03-04 11:38:34
105	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	004F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:38:37	2026-03-04 11:38:48
106	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	005F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:38:51	2026-03-04 11:39:03
107	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	006V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:39:08	2026-03-04 11:39:19
108	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	007F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:39:25	2026-03-04 11:39:36
109	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	008F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:39:39	2026-03-04 11:39:50
110	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	009V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:39:56	2026-03-04 11:40:07
111	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	010F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:40:10	2026-03-04 11:40:21
112	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	011F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:40:24	2026-03-04 11:40:35
113	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	012V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:40:40	2026-03-04 11:40:51
114	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	013F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:40:54	2026-03-04 11:41:05
115	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	014F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:41:08	2026-03-04 11:41:20
116	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	015V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:41:23	2026-03-04 11:41:34
117	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	016F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:41:41	2026-03-04 11:41:54
118	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	017F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:41:57	2026-03-04 11:42:08
119	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	018V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:42:11	2026-03-04 11:42:22
120	十车间	XXSCJ0-01-01-0013	019F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:42:25	2026-03-04 11:42:37
121	十车间	XXSCJ0-01-01-0014	001F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:43:02	2026-03-04 11:43:20
122	十车间	XXSCJ0-01-01-0014	002F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:43:23	2026-03-04 11:43:34
123	十车间	XXSCJ0-01-01-0014	003F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:43:38	2026-03-04 11:43:49
124	十车间	XXSCJ0-01-01-0015	001F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:44:15	2026-03-04 11:44:39
125	十车间	XXSCJ0-01-01-0015	002F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:44:42	2026-03-04 11:44:53
126	十车间	XXSCJ0-01-01-0015	003F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:44:56	2026-03-04 11:45:07
127	十车间	XXSCJ0-01-01-0015	004F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:45:10	2026-03-04 11:45:22

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
128	十车间	XXSCJ0-01-01-0015	005V	阀门	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:45:25	2026-03-04 11:45:36
129	十车间	XXSCJ0-01-01-0015	006F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:45:39	2026-03-04 11:45:50
130	十车间	XXSCJ0-01-01-0015	007F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:45:53	2026-03-04 11:46:04
131	十车间	XXSCJ0-01-01-0015	008F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:46:07	2026-03-04 11:46:18
132	十车间	XXSCJ0-01-01-0015	009V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:46:21	2026-03-04 11:46:32
133	十车间	XXSCJ0-01-01-0015	010F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:46:35	2026-03-04 11:46:46
134	十车间	XXSCJ0-01-01-0015	011F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:46:49	2026-03-04 11:47:00
135	十车间	XXSCJ0-01-01-0015	012F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:47:03	2026-03-04 11:47:18
136	十车间	XXSCJ0-01-01-0015	013F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:47:21	2026-03-04 11:47:32
137	十车间	XXSCJ0-01-01-0015	014F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:47:35	2026-03-04 11:47:49
138	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	001P	泵	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:48:04	2026-03-04 11:48:15
139	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	002F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:48:21	2026-03-04 11:48:33
140	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	003F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:48:37	2026-03-04 11:48:48
141	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	004F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:48:51	2026-03-04 11:49:02
142	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	005F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:49:05	2026-03-04 11:49:16
143	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	006V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:49:19	2026-03-04 11:49:31
144	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	007F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:49:34	2026-03-04 11:49:45
145	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	008F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:49:49	2026-03-04 11:50:00
146	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	009V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:50:03	2026-03-04 11:50:15
147	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	010F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:50:19	2026-03-04 11:50:31
148	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	011F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:50:35	2026-03-04 11:50:46
149	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	012V	阀门	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:50:49	2026-03-04 11:51:00
150	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	013F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:51:03	2026-03-04 11:51:14
151	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	014F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:51:16	2026-03-04 11:51:27
152	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	015V	阀门	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:51:30	2026-03-04 11:51:41
153	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	016F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:51:47	2026-03-04 11:51:59
154	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	017F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:52:02	2026-03-04 11:52:15
155	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	018V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:52:18	2026-03-04 11:52:41
156	十车间	XXSCJ0-01-01-0016	019F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:53:22	2026-03-04 11:53:39
157	十车间	XXSCJ0-01-01-0017	001F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:54:24	2026-03-04 11:54:44
158	十车间	XXSCJ0-01-01-0017	002F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:54:47	2026-03-04 11:55:02
159	十车间	XXSCJ0-01-01-0017	003F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:55:10	2026-03-04 11:55:22
160	十车间	XXSCJ0-01-01-0018	001F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:55:50	2026-03-04 11:56:12
161	十车间	XXSCJ0-01-01-0018	002F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:56:14	2026-03-04 11:56:26
162	十车间	XXSCJ0-01-01-0018	003F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:56:30	2026-03-04 11:56:41
163	十车间	XXSCJ0-01-01-0018	004F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:56:45	2026-03-04 11:56:56
164	十车间	XXSCJ0-01-01-0018	005V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:56:59	2026-03-04 11:57:10
165	十车间	XXSCJ0-01-01-0018	006F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:57:14	2026-03-04 11:57:26
166	十车间	XXSCJ0-01-01-0018	007F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:57:34	2026-03-04 11:57:45
167	十车间	XXSCJ0-01-01-0018	008F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:57:49	2026-03-04 11:58:00
168	十车间	XXSCJ0-01-01-0018	009V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:58:04	2026-03-04 11:58:22
169	十车间	XXSCJ0-01-01-0018	010F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:58:26	2026-03-04 11:58:37
170	十车间	XXSCJ0-01-01-0018	011F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:58:41	2026-03-04 11:58:52

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
171	十车间	XXSCJ0-01-01-0018	012F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:58:58	2026-03-04 11:59:09
172	十车间	XXSCJ0-01-01-0018	013F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:59:11	2026-03-04 11:59:23
173	十车间	XXSCJ0-01-01-0019	001F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 11:59:44	2026-03-04 12:00:07
174	十车间	XXSCJ0-01-01-0019	002F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:00:11	2026-03-04 12:00:24
175	十车间	XXSCJ0-01-01-0019	003F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:00:27	2026-03-04 12:00:38
176	十车间	XXSCJ0-01-01-0019	004F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:00:41	2026-03-04 12:00:53
177	十车间	XXSCJ0-01-01-0019	005V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:00:56	2026-03-04 12:01:07
178	十车间	XXSCJ0-01-01-0019	006F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:01:11	2026-03-04 12:01:25
179	十车间	XXSCJ0-01-01-0019	007F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:01:29	2026-03-04 12:01:40
180	十车间	XXSCJ0-01-01-0019	008F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:01:42	2026-03-04 12:01:55
181	十车间	XXSCJ0-01-01-0019	009V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:01:58	2026-03-04 12:02:10
182	十车间	XXSCJ0-01-01-0019	010F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:02:19	2026-03-04 12:02:30
183	十车间	XXSCJ0-01-01-0019	011F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:02:34	2026-03-04 12:02:45
184	十车间	XXSCJ0-01-01-0019	012F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:02:48	2026-03-04 12:02:59
185	十车间	XXSCJ0-01-01-0019	013F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:03:02	2026-03-04 12:03:13
186	十车间	XXSCJ0-01-01-0019	014F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:03:18	2026-03-04 12:03:29
187	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	001P	泵	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:03:49	2026-03-04 12:04:20
188	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	002F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:04:23	2026-03-04 12:04:34
189	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	003F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:04:36	2026-03-04 12:04:47
190	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	004F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:04:50	2026-03-04 12:05:01
191	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	005F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:05:04	2026-03-04 12:05:17
192	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	006V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:05:25	2026-03-04 12:05:36
193	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	007F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:05:39	2026-03-04 12:05:52
194	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	008F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:05:59	2026-03-04 12:06:10
195	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	009V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:06:15	2026-03-04 12:06:27
196	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	010F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:06:34	2026-03-04 12:06:45
197	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	011F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:06:47	2026-03-04 12:06:58
198	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	012V	阀门	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:07:02	2026-03-04 12:07:13
199	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	013F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:07:18	2026-03-04 12:07:32
200	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	014F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:07:35	2026-03-04 12:07:46
201	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	015V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:07:49	2026-03-04 12:08:01
202	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	016F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:08:04	2026-03-04 12:08:15
203	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	017F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:08:18	2026-03-04 12:08:29
204	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	018V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:08:32	2026-03-04 12:08:45
205	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	019F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:08:56	2026-03-04 12:09:09
206	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	020F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:09:12	2026-03-04 12:09:27
207	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	021V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:09:29	2026-03-04 12:09:42
208	十车间	XXSCJ0-01-01-0020	022F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:09:47	2026-03-04 12:09:58
209	十车间	XXSCJ0-01-01-0021	001F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:10:36	2026-03-04 12:10:59
210	十车间	XXSCJ0-01-01-0021	002F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:11:04	2026-03-04 12:11:15
211	十车间	XXSCJ0-01-01-0021	003F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:11:19	2026-03-04 12:11:30
212	十车间	XXSCJ0-01-01-0021	004F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:11:33	2026-03-04 12:11:44
213	十车间	XXSCJ0-01-01-0021	005F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:11:47	2026-03-04 12:11:59

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
214	十车间	XXSCJ0-01-01-0021	006F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:12:14	2026-03-04 12:12:25
215	十车间	XXSCJ0-01-01-0021	007F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:12:31	2026-03-04 12:12:42
216	十车间	XXSCJ0-01-01-0021	008F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:12:47	2026-03-04 12:12:59
217	十车间	XXSCJ0-01-01-0021	009F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:13:05	2026-03-04 12:13:16
218	十车间	XXSCJ0-01-01-0021	010F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:13:21	2026-03-04 12:13:33
219	十车间	XXSCJ0-01-01-0021	011V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:13:37	2026-03-04 12:13:48
220	十车间	XXSCJ0-01-01-0021	012F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:13:51	2026-03-04 12:14:02
221	十车间	XXSCJ0-01-01-0022	001F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:14:23	2026-03-04 12:14:44
222	十车间	XXSCJ0-01-01-0022	002V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:14:48	2026-03-04 12:15:04
223	十车间	XXSCJ0-01-01-0022	003F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:16:38	2026-03-04 12:16:49
224	十车间	XXSCJ0-01-01-0022	004F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:16:55	2026-03-04 12:17:06
225	十车间	XXSCJ0-01-01-0022	005V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:17:09	2026-03-04 12:17:21
226	十车间	XXSCJ0-01-01-0022	006F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:17:24	2026-03-04 12:17:38
227	十车间	XXSCJ0-01-01-0022	007F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:17:41	2026-03-04 12:17:53
228	十车间	XXSCJ0-01-01-0022	008O	开口阀或开口管线	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:17:56	2026-03-04 12:18:07
229	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	001P	泵	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:19:31	2026-03-04 12:19:42
230	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	002F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:19:44	2026-03-04 12:19:56
231	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	003F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:19:59	2026-03-04 12:20:12
232	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	004F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:20:15	2026-03-04 12:20:26
233	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	005F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:20:30	2026-03-04 12:20:41
234	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	006V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:20:45	2026-03-04 12:20:58
235	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	007F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:21:01	2026-03-04 12:21:12
236	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	008F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:21:16	2026-03-04 12:21:28
237	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	009V	阀门	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:21:32	2026-03-04 12:21:45
238	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	010F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:21:51	2026-03-04 12:22:02
239	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	011F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:22:05	2026-03-04 12:22:17
240	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	012V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:22:24	2026-03-04 12:22:35
241	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	013F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:22:43	2026-03-04 12:22:54
242	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	014F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:22:57	2026-03-04 12:23:08
243	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	015V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:23:10	2026-03-04 12:23:21
244	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	016F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:23:25	2026-03-04 12:23:36
245	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	017F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:23:40	2026-03-04 12:23:51
246	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	018V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:23:55	2026-03-04 12:24:06
247	十车间	XXSCJ0-01-01-0023	019F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:24:11	2026-03-04 12:24:22
248	十车间	XXSCJ0-01-01-0024	001P	泵	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:24:40	2026-03-04 12:24:55
249	十车间	XXSCJ0-01-01-0024	002F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:25:01	2026-03-04 12:25:12
250	十车间	XXSCJ0-01-01-0024	003F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:25:16	2026-03-04 12:25:27
251	十车间	XXSCJ0-01-01-0024	004F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:25:31	2026-03-04 12:25:42
252	十车间	XXSCJ0-01-01-0024	005F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:25:45	2026-03-04 12:25:56
253	十车间	XXSCJ0-01-01-0024	006V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:25:59	2026-03-04 12:26:10
254	十车间	XXSCJ0-01-01-0024	007F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:26:14	2026-03-04 12:26:25
255	十车间	XXSCJ0-01-01-0024	008F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:26:28	2026-03-04 12:26:39
256	十车间	XXSCJ0-01-01-0024	009V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:26:44	2026-03-04 12:26:55

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
257	十车间	XXSCJ0-01-01-0024	010F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:26:58	2026-03-04 12:27:09
258	十车间	XXSCJ0-01-01-0024	011F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:27:14	2026-03-04 12:27:25
259	十车间	XXSCJ0-01-01-0024	012F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:27:28	2026-03-04 12:27:39
260	十车间	XXSCJ0-01-01-0025	001P	泵	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:27:52	2026-03-04 12:28:15
261	十车间	XXSCJ0-01-01-0025	002F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:28:19	2026-03-04 12:28:30
262	十车间	XXSCJ0-01-01-0025	003F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:28:33	2026-03-04 12:28:44
263	十车间	XXSCJ0-01-01-0025	004F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:28:49	2026-03-04 12:29:00
264	十车间	XXSCJ0-01-01-0025	005F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:29:04	2026-03-04 12:29:15
265	十车间	XXSCJ0-01-01-0025	006V	阀门	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:29:18	2026-03-04 12:29:29
266	十车间	XXSCJ0-01-01-0025	007F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:29:33	2026-03-04 12:29:44
267	十车间	XXSCJ0-01-01-0025	008F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:29:47	2026-03-04 12:29:58
268	十车间	XXSCJ0-01-01-0025	009F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:30:02	2026-03-04 12:30:13
269	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	001P	泵	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:30:27	2026-03-04 12:30:38
270	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	002F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:30:41	2026-03-04 12:30:53
271	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	003F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:30:58	2026-03-04 12:31:09
272	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	004F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:31:13	2026-03-04 12:31:24
273	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	005F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:31:28	2026-03-04 12:31:39
274	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	006V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:31:44	2026-03-04 12:31:55
275	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	007F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:31:58	2026-03-04 12:32:09
276	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	008F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:32:14	2026-03-04 12:32:25
277	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	009V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:32:28	2026-03-04 12:32:44
278	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	010F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:32:48	2026-03-04 12:32:59
279	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	011F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:33:02	2026-03-04 12:33:14
280	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	012F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:33:18	2026-03-04 12:33:29
281	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	013F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:33:31	2026-03-04 12:33:44
282	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	014V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:33:48	2026-03-04 12:33:59
283	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	015F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:34:02	2026-03-04 12:34:13
284	十车间	XXSCJ0-01-01-0026	016F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:34:16	2026-03-04 12:34:27
285	十车间	XXSCJ0-01-01-0027	001F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:35:00	2026-03-04 12:35:11
286	十车间	XXSCJ0-01-01-0027	002V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:35:15	2026-03-04 12:35:26
287	十车间	XXSCJ0-01-01-0027	003F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:35:30	2026-03-04 12:35:41
288	十车间	XXSCJ0-01-01-0027	004F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:35:45	2026-03-04 12:35:56
289	十车间	XXSCJ0-01-01-0027	005V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:35:59	2026-03-04 12:36:10
290	十车间	XXSCJ0-01-01-0027	006F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:36:14	2026-03-04 12:36:25
291	十车间	XXSCJ0-01-01-0027	007F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:36:27	2026-03-04 12:36:38
292	十车间	XXSCJ0-01-01-0027	008V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:36:41	2026-03-04 12:36:52
293	十车间	XXSCJ0-01-01-0027	009F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:36:55	2026-03-04 12:37:06
294	十车间	XXSCJ0-01-01-0028	001P	泵	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:37:36	2026-03-04 12:37:47
295	十车间	XXSCJ0-01-01-0028	002F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:37:50	2026-03-04 12:38:01
296	十车间	XXSCJ0-01-01-0028	003F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:38:35	2026-03-04 12:38:48
297	十车间	XXSCJ0-01-01-0028	004F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:38:51	2026-03-04 12:39:04
298	十车间	XXSCJ0-01-01-0028	005F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:39:07	2026-03-04 12:39:18
299	十车间	XXSCJ0-01-01-0028	006V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:39:21	2026-03-04 12:39:32

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
300	十车间	XXSCJ0-01-01-0028	007F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:39:35	2026-03-04 12:39:46
301	十车间	XXSCJ0-01-01-0028	008F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:39:49	2026-03-04 12:40:00
302	十车间	XXSCJ0-01-01-0028	009F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:40:04	2026-03-04 12:40:16
303	十车间	XXSCJ0-01-01-0028	010F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:40:20	2026-03-04 12:40:34
304	十车间	XXSCJ0-01-01-0028	011V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:40:41	2026-03-04 12:40:53
305	十车间	XXSCJ0-01-01-0028	012F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:40:57	2026-03-04 12:41:08
306	十车间	XXSCJ0-01-01-0028	013F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:41:12	2026-03-04 12:41:23
307	十车间	XXSCJ0-01-01-0029	001F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:41:43	2026-03-04 12:41:54
308	十车间	XXSCJ0-01-01-0029	002V	阀门	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:41:59	2026-03-04 12:42:10
309	十车间	XXSCJ0-01-01-0029	003F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:42:16	2026-03-04 12:42:27
310	十车间	XXSCJ0-01-01-0029	004F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:42:31	2026-03-04 12:42:42
311	十车间	XXSCJ0-01-01-0029	005V	阀门	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:42:45	2026-03-04 12:42:56
312	十车间	XXSCJ0-01-01-0029	006F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:42:58	2026-03-04 12:43:09
313	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	001P	泵	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:43:28	2026-03-04 12:43:39
314	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	002F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:43:42	2026-03-04 12:43:53
315	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	003F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:43:58	2026-03-04 12:44:09
316	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	004F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:44:13	2026-03-04 12:44:24
317	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	005F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:44:28	2026-03-04 12:44:39
318	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	006V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:44:42	2026-03-04 12:44:53
319	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	007F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:44:57	2026-03-04 12:45:08
320	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	008F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:45:11	2026-03-04 12:45:22
321	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	009F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:45:26	2026-03-04 12:45:37
322	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	010V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:45:40	2026-03-04 12:45:51
323	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	011F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:45:54	2026-03-04 12:46:05
324	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	012F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:46:08	2026-03-04 12:46:19
325	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	013V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:46:23	2026-03-04 12:46:34
326	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	014F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:46:36	2026-03-04 12:46:47
327	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	015F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:46:50	2026-03-04 12:47:04
328	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	016V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:47:07	2026-03-04 12:47:18
329	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	017F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:47:21	2026-03-04 12:47:34
330	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	018F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:47:40	2026-03-04 12:47:51
331	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	019V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:47:55	2026-03-04 12:48:06
332	十车间	XXSCJ0-01-01-0030	020F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:48:09	2026-03-04 12:48:20
333	十车间	XXSCJ0-01-01-0032	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:52:07	2026-03-04 12:52:18
334	十车间	XXSCJ0-01-01-0032	002V	阀门	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:52:21	2026-03-04 12:52:32
335	十车间	XXSCJ0-01-01-0032	003F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:52:35	2026-03-04 12:52:46
336	十车间	XXSCJ0-01-01-0032	004F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:52:49	2026-03-04 12:53:03
337	十车间	XXSCJ0-01-01-0032	005V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:53:12	2026-03-04 12:53:37
338	十车间	XXSCJ0-01-01-0032	006F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:53:42	2026-03-04 12:53:58
339	十车间	XXSCJ0-01-01-0032	007F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:54:02	2026-03-04 12:54:13
340	十车间	XXSCJ0-01-01-0032	008F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:54:16	2026-03-04 12:54:28
341	十车间	XXSCJ0-01-01-0032	009F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:54:33	2026-03-04 12:54:45
342	十车间	XXSCJ0-01-01-0033	001F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:55:13	2026-03-04 12:55:27

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
343	十车间	XXSCJ0-01-01-0033	002V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:55:29	2026-03-04 12:55:41
344	十车间	XXSCJ0-01-01-0033	003F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:55:48	2026-03-04 12:56:04
345	十车间	XXSCJ0-01-01-0033	004F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:56:07	2026-03-04 12:56:18
346	十车间	XXSCJ0-01-01-0033	005V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:56:24	2026-03-04 12:56:35
347	十车间	XXSCJ0-01-01-0033	006F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:56:50	2026-03-04 12:57:01
348	十车间	XXSCJ0-01-01-0031	001F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:48:34	2026-03-04 12:48:49
349	十车间	XXSCJ0-01-01-0031	002V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:48:52	2026-03-04 12:49:04
350	十车间	XXSCJ0-01-01-0031	003F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:49:07	2026-03-04 12:49:18
351	十车间	XXSCJ0-01-01-0031	004F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:49:23	2026-03-04 12:49:34
352	十车间	XXSCJ0-01-01-0031	005V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:49:37	2026-03-04 12:49:48
353	十车间	XXSCJ0-01-01-0031	006F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:49:55	2026-03-04 12:50:07
354	十车间	XXSCJ0-01-01-0034	001F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:57:19	2026-03-04 12:57:31
355	十车间	XXSCJ0-01-01-0034	002V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:58:02	2026-03-04 12:58:13
356	十车间	XXSCJ0-01-01-0034	003F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:58:17	2026-03-04 12:58:28
357	十车间	XXSCJ0-01-01-0034	004F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:58:33	2026-03-04 12:58:44
358	十车间	XXSCJ0-01-01-0034	005V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:58:47	2026-03-04 12:58:58
359	十车间	XXSCJ0-01-01-0034	006F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:59:03	2026-03-04 12:59:14
360	十车间	XXSCJ0-01-01-0034	007F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:59:18	2026-03-04 12:59:29
361	十车间	XXSCJ0-01-01-0034	008V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:59:34	2026-03-04 12:59:46
362	十车间	XXSCJ0-01-01-0034	009F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 12:59:49	2026-03-04 13:00:00
363	十车间	XXSCJ0-01-01-0034	010F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:00:04	2026-03-04 13:00:15
364	十车间	XXSCJ0-01-01-0034	011V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:00:24	2026-03-04 13:00:35
365	十车间	XXSCJ0-01-01-0034	012F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:00:40	2026-03-04 13:00:52
366	十车间	XXSCJ0-01-02-0001	001F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:02:56	2026-03-04 13:03:25
367	十车间	XXSCJ0-01-02-0001	002F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:03:30	2026-03-04 13:03:50
368	十车间	XXSCJ0-01-02-0001	003F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:03:54	2026-03-04 13:04:07
369	十车间	XXSCJ0-01-02-0001	004V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:04:10	2026-03-04 13:04:21
370	十车间	XXSCJ0-01-02-0001	005F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:04:25	2026-03-04 13:04:36
371	十车间	XXSCJ0-01-02-0001	006F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:04:40	2026-03-04 13:04:51
372	十车间	XXSCJ0-01-02-0001	007A	搅拌器	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:04:58	2026-03-04 13:05:20
373	十车间	XXSCJ0-01-02-0001	008F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:05:27	2026-03-04 13:05:47
374	十车间	XXSCJ0-01-02-0002	001F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:06:15	2026-03-04 13:06:26
375	十车间	XXSCJ0-01-02-0002	002F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:06:29	2026-03-04 13:06:45
376	十车间	XXSCJ0-01-02-0002	003V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:06:50	2026-03-04 13:07:02
377	十车间	XXSCJ0-01-02-0002	004F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:07:20	2026-03-04 13:07:32
378	十车间	XXSCJ0-01-02-0002	005F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:07:41	2026-03-04 13:07:53
379	十车间	XXSCJ0-01-02-0002	006V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:07:59	2026-03-04 13:08:10
380	十车间	XXSCJ0-01-02-0002	007F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:08:13	2026-03-04 13:08:27
381	十车间	XXSCJ0-01-02-0002	008F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:08:33	2026-03-04 13:08:44
382	十车间	XXSCJ0-01-02-0002	009F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:08:49	2026-03-04 13:09:00
383	十车间	XXSCJ0-01-02-0002	010V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:09:02	2026-03-04 13:09:13
384	十车间	XXSCJ0-01-02-0002	011F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:09:17	2026-03-04 13:09:28
385	十车间	XXSCJ0-01-02-0002	012F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:09:34	2026-03-04 13:09:47

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
386	十车间	XXSCJ0-01-02-0002	013V	阀门	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:09:54	2026-03-04 13:10:05
387	十车间	XXSCJ0-01-02-0002	014F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:10:12	2026-03-04 13:10:24
388	十车间	XXSCJ0-01-02-0003	001F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:10:46	2026-03-04 13:10:57
389	十车间	XXSCJ0-01-02-0003	002F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:11:00	2026-03-04 13:11:11
390	十车间	XXSCJ0-01-02-0003	003F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:11:14	2026-03-04 13:11:25
391	十车间	XXSCJ0-01-02-0003	004F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:11:29	2026-03-04 13:11:40
392	十车间	XXSCJ0-01-02-0003	005V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:11:47	2026-03-04 13:11:58
393	十车间	XXSCJ0-01-02-0003	006F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:12:01	2026-03-04 13:12:12
394	十车间	XXSCJ0-01-02-0003	007F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:12:15	2026-03-04 13:12:26
395	十车间	XXSCJ0-01-02-0003	008F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:12:29	2026-03-04 13:12:40
396	十车间	XXSCJ0-01-02-0003	009F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:12:43	2026-03-04 13:12:54
397	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	001F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:14:08	2026-03-04 13:14:19
398	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	002V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:14:22	2026-03-04 13:14:33
399	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	003F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:14:36	2026-03-04 13:14:48
400	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	004F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:14:50	2026-03-04 13:15:02
401	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	005V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:15:05	2026-03-04 13:15:17
402	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	006F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:15:19	2026-03-04 13:15:30
403	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	007F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:15:34	2026-03-04 13:15:45
404	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	008V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:15:48	2026-03-04 13:15:59
405	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	009F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:16:03	2026-03-04 13:16:15
406	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	010F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:16:19	2026-03-04 13:16:30
407	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	011V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:16:35	2026-03-04 13:16:46
408	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	012F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:16:57	2026-03-04 13:17:08
409	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	013F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:17:15	2026-03-04 13:17:30
410	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	014F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:17:45	2026-03-04 13:17:58
411	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	015F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:18:01	2026-03-04 13:18:12
412	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	016F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:18:14	2026-03-04 13:18:27
413	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	017V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:18:30	2026-03-04 13:18:41
414	十车间	XXSCJ0-01-02-0004	018F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-04 13:18:45	2026-03-04 13:18:56
415	十车间	XXSCJ0-01-02-0005	001F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:05:08	2026-03-05 09:05:19
416	十车间	XXSCJ0-01-02-0005	002V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:05:23	2026-03-05 09:05:35
417	十车间	XXSCJ0-01-02-0005	003F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:05:39	2026-03-05 09:05:51
418	十车间	XXSCJ0-01-02-0005	004F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:05:53	2026-03-05 09:06:04
419	十车间	XXSCJ0-01-02-0005	005V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:06:10	2026-03-05 09:06:21
420	十车间	XXSCJ0-01-02-0005	006F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:06:27	2026-03-05 09:06:38
421	十车间	XXSCJ0-01-02-0005	007F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:06:44	2026-03-05 09:06:55
422	十车间	XXSCJ0-01-02-0005	008C	连接件	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:06:59	2026-03-05 09:07:10
423	十车间	XXSCJ0-01-02-0005	009V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:07:13	2026-03-05 09:07:24
424	十车间	XXSCJ0-01-02-0005	010O	开口阀或开口管线	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:07:27	2026-03-05 09:07:38
425	十车间	XXSCJ0-01-02-0006	001F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:07:54	2026-03-05 09:08:05
426	十车间	XXSCJ0-01-02-0006	002F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:08:08	2026-03-05 09:08:19
427	十车间	XXSCJ0-01-02-0006	003F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:08:22	2026-03-05 09:08:33
428	十车间	XXSCJ0-01-02-0006	004F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:08:39	2026-03-05 09:08:50

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
429	十车间	XXSCJ0-01-02-0006	005V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:08:53	2026-03-05 09:09:05
430	十车间	XXSCJ0-01-02-0006	006F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:09:08	2026-03-05 09:09:19
431	十车间	XXSCJ0-01-02-0006	007F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:09:23	2026-03-05 09:09:34
432	十车间	XXSCJ0-01-02-0006	008F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:09:38	2026-03-05 09:09:49
433	十车间	XXSCJ0-01-02-0007	001F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:10:11	2026-03-05 09:10:23
434	十车间	XXSCJ0-01-02-0007	002F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:10:26	2026-03-05 09:10:38
435	十车间	XXSCJ0-01-02-0007	003F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:10:41	2026-03-05 09:10:52
436	十车间	XXSCJ0-01-02-0007	004F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:10:56	2026-03-05 09:11:07
437	十车间	XXSCJ0-01-02-0008	001F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:12:16	2026-03-05 09:12:27
438	十车间	XXSCJ0-01-02-0008	002F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:12:30	2026-03-05 09:12:50
439	十车间	XXSCJ0-01-02-0008	003F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:12:53	2026-03-05 09:13:05
440	十车间	XXSCJ0-01-02-0008	004F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:13:09	2026-03-05 09:13:20
441	十车间	XXSCJ0-01-02-0008	005F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:13:23	2026-03-05 09:13:35
442	十车间	XXSCJ0-01-02-0008	006V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:13:38	2026-03-05 09:13:49
443	十车间	XXSCJ0-01-02-0008	007F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:13:53	2026-03-05 09:14:04
444	十车间	XXSCJ0-01-02-0008	008F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:14:11	2026-03-05 09:14:22
445	十车间	XXSCJ0-01-02-0008	009F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:14:25	2026-03-05 09:14:38
446	十车间	XXSCJ0-01-02-0008	010V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:14:42	2026-03-05 09:14:53
447	十车间	XXSCJ0-01-02-0008	011F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:14:56	2026-03-05 09:15:07
448	十车间	XXSCJ0-01-02-0008	012F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:15:11	2026-03-05 09:15:31
449	十车间	XXSCJ0-01-02-0008	013A	搅拌器	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:15:35	2026-03-05 09:15:53
450	十车间	XXSCJ0-01-02-0009	001F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:16:22	2026-03-05 09:16:35
451	十车间	XXSCJ0-01-02-0009	002F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:16:40	2026-03-05 09:16:51
452	十车间	XXSCJ0-01-02-0009	003F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:16:59	2026-03-05 09:17:10
453	十车间	XXSCJ0-01-02-0009	004V	阀门	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:17:14	2026-03-05 09:17:26
454	十车间	XXSCJ0-01-02-0009	005F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:17:30	2026-03-05 09:17:42
455	十车间	XXSCJ0-01-02-0009	006F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:17:46	2026-03-05 09:17:58
456	十车间	XXSCJ0-01-02-0009	007F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:18:02	2026-03-05 09:18:17
457	十车间	XXSCJ0-01-02-0009	008F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:18:25	2026-03-05 09:18:36
458	十车间	XXSCJ0-01-02-0009	009V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:18:40	2026-03-05 09:18:51
459	十车间	XXSCJ0-01-02-0009	010F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:18:54	2026-03-05 09:19:05
460	十车间	XXSCJ0-01-02-0010	001F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:19:30	2026-03-05 09:19:41
461	十车间	XXSCJ0-01-02-0010	002F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:19:43	2026-03-05 09:19:54
462	十车间	XXSCJ0-01-02-0010	003F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:19:57	2026-03-05 09:20:08
463	十车间	XXSCJ0-01-02-0010	004V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:20:11	2026-03-05 09:20:23
464	十车间	XXSCJ0-01-02-0010	005F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:20:28	2026-03-05 09:20:39
465	十车间	XXSCJ0-01-02-0010	006F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:20:42	2026-03-05 09:20:53
466	十车间	XXSCJ0-01-02-0010	007F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:20:56	2026-03-05 09:21:07
467	十车间	XXSCJ0-01-02-0010	008F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:21:13	2026-03-05 09:21:24
468	十车间	XXSCJ0-01-02-0010	009F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:21:27	2026-03-05 09:21:38
469	十车间	XXSCJ0-01-02-0010	010F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:21:42	2026-03-05 09:21:53
470	十车间	XXSCJ0-01-02-0011	001F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:22:15	2026-03-05 09:22:26
471	十车间	XXSCJ0-01-02-0011	002V	阀门	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:22:30	2026-03-05 09:22:41

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
472	十车间	XXSCJ0-01-02-0011	003F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:22:46	2026-03-05 09:22:58
473	十车间	XXSCJ0-01-02-0011	004F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:23:05	2026-03-05 09:23:17
474	十车间	XXSCJ0-01-02-0011	005F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:23:20	2026-03-05 09:23:31
475	十车间	XXSCJ0-01-02-0011	006F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:23:34	2026-03-05 09:23:45
476	十车间	XXSCJ0-01-02-0011	007F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:23:47	2026-03-05 09:23:58
477	十车间	XXSCJ0-01-02-0011	008V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:24:01	2026-03-05 09:24:12
478	十车间	XXSCJ0-01-02-0011	009F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:24:14	2026-03-05 09:24:25
479	十车间	XXSCJ0-01-02-0011	010F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:24:28	2026-03-05 09:24:39
480	十车间	XXSCJ0-01-02-0011	011F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:24:42	2026-03-05 09:24:53
481	十车间	XXSCJ0-01-02-0011	012F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:24:56	2026-03-05 09:25:07
482	十车间	XXSCJ0-01-02-0012	001F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:25:30	2026-03-05 09:25:43
483	十车间	XXSCJ0-01-02-0012	002F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:25:47	2026-03-05 09:25:59
484	十车间	XXSCJ0-01-02-0012	003F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:26:02	2026-03-05 09:26:17
485	十车间	XXSCJ0-01-02-0012	004F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:26:21	2026-03-05 09:26:32
486	十车间	XXSCJ0-01-02-0012	005F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:26:36	2026-03-05 09:26:47
487	十车间	XXSCJ0-01-02-0012	006F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:26:50	2026-03-05 09:27:01
488	十车间	XXSCJ0-01-02-0012	007F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:27:04	2026-03-05 09:27:15
489	十车间	XXSCJ0-01-02-0012	008V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:27:18	2026-03-05 09:27:29
490	十车间	XXSCJ0-01-02-0012	009F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:27:33	2026-03-05 09:27:44
491	十车间	XXSCJ0-01-02-0013	001F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:28:32	2026-03-05 09:28:43
492	十车间	XXSCJ0-01-02-0013	002V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:28:47	2026-03-05 09:28:58
493	十车间	XXSCJ0-01-02-0013	003F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:29:00	2026-03-05 09:29:11
494	十车间	XXSCJ0-01-02-0013	004F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:29:14	2026-03-05 09:29:25
495	十车间	XXSCJ0-01-02-0013	005V	阀门	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:29:28	2026-03-05 09:29:40
496	十车间	XXSCJ0-01-02-0013	006F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:29:44	2026-03-05 09:29:55
497	十车间	XXSCJ0-01-02-0013	007F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:29:58	2026-03-05 09:30:09
498	十车间	XXSCJ0-01-02-0013	008C	连接件	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:30:17	2026-03-05 09:30:28
499	十车间	XXSCJ0-01-02-0013	009V	阀门	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:30:31	2026-03-05 09:30:44
500	十车间	XXSCJ0-01-02-0013	010O	开口阀或开口管线	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:30:48	2026-03-05 09:30:59
501	十车间	XXSCJ0-01-02-0014	001F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:31:15	2026-03-05 09:31:32
502	十车间	XXSCJ0-01-02-0014	002V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:31:35	2026-03-05 09:31:46
503	十车间	XXSCJ0-01-02-0014	003F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:31:49	2026-03-05 09:32:00
504	十车间	XXSCJ0-01-02-0014	004F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:32:02	2026-03-05 09:32:13
505	十车间	XXSCJ0-01-02-0014	005V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:32:16	2026-03-05 09:32:27
506	十车间	XXSCJ0-01-02-0014	006F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:32:31	2026-03-05 09:32:42
507	十车间	XXSCJ0-01-02-0014	007F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:32:45	2026-03-05 09:32:56
508	十车间	XXSCJ0-01-02-0014	008C	连接件	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:32:58	2026-03-05 09:33:09
509	十车间	XXSCJ0-01-02-0014	009V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:33:12	2026-03-05 09:33:23
510	十车间	XXSCJ0-01-02-0014	010O	开口阀或开口管线	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:33:26	2026-03-05 09:33:37
511	十车间	XXSCJ0-01-02-0015	001F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:33:54	2026-03-05 09:34:06
512	十车间	XXSCJ0-01-02-0015	002V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:34:09	2026-03-05 09:34:20
513	十车间	XXSCJ0-01-02-0015	003F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:34:22	2026-03-05 09:34:33
514	十车间	XXSCJ0-01-02-0015	004F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:34:36	2026-03-05 09:34:47

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
515	十车间	XXSCJ0-01-02-0015	005V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:34:51	2026-03-05 09:35:04
516	十车间	XXSCJ0-01-02-0015	006F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:35:07	2026-03-05 09:35:18
517	十车间	XXSCJ0-01-02-0015	007F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:35:24	2026-03-05 09:35:38
518	十车间	XXSCJ0-01-02-0015	008V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:35:46	2026-03-05 09:35:58
519	十车间	XXSCJ0-01-02-0015	009F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:36:05	2026-03-05 09:36:16
520	十车间	XXSCJ0-01-02-0016	001F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:36:34	2026-03-05 09:36:45
521	十车间	XXSCJ0-01-02-0016	002V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:36:50	2026-03-05 09:37:01
522	十车间	XXSCJ0-01-02-0016	003F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:37:04	2026-03-05 09:37:16
523	十车间	XXSCJ0-01-02-0016	004F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:37:19	2026-03-05 09:37:30
524	十车间	XXSCJ0-01-02-0016	005V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:37:32	2026-03-05 09:37:44
525	十车间	XXSCJ0-01-02-0016	006F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:37:46	2026-03-05 09:37:58
526	十车间	XXSCJ0-01-02-0016	007F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:38:01	2026-03-05 09:38:12
527	十车间	XXSCJ0-01-02-0016	008C	连接件	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:38:14	2026-03-05 09:38:26
528	十车间	XXSCJ0-01-02-0016	009V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:38:28	2026-03-05 09:38:40
529	十车间	XXSCJ0-01-02-0016	010O	开口阀或开口管线	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:38:44	2026-03-05 09:38:55
530	十车间	XXSCJ0-01-02-0017	001F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:39:09	2026-03-05 09:39:21
531	十车间	XXSCJ0-01-02-0017	002F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:39:25	2026-03-05 09:39:42
532	十车间	XXSCJ0-01-02-0017	003F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:39:47	2026-03-05 09:39:58
533	十车间	XXSCJ0-01-02-0017	004V	阀门	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:40:02	2026-03-05 09:40:13
534	十车间	XXSCJ0-01-02-0017	005F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:40:16	2026-03-05 09:40:28
535	十车间	XXSCJ0-01-02-0017	006F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:40:31	2026-03-05 09:40:50
536	十车间	XXSCJ0-01-02-0017	007F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:40:53	2026-03-05 09:41:04
537	十车间	XXSCJ0-01-02-0017	008F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:41:09	2026-03-05 09:41:21
538	十车间	XXSCJ0-01-02-0017	009F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:41:25	2026-03-05 09:41:36
539	十车间	XXSCJ0-01-02-0017	010V	阀门	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:41:39	2026-03-05 09:41:51
540	十车间	XXSCJ0-01-02-0017	011F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:41:54	2026-03-05 09:42:05
541	十车间	XXSCJ0-01-02-0017	012F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:42:08	2026-03-05 09:42:26
542	十车间	XXSCJ0-01-02-0017	013A	搅拌器	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:42:29	2026-03-05 09:42:46
543	十车间	XXSCJ0-01-02-0018	001F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:43:08	2026-03-05 09:43:25
544	十车间	XXSCJ0-01-02-0018	002V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:43:29	2026-03-05 09:43:46
545	十车间	XXSCJ0-01-02-0018	003F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:43:51	2026-03-05 09:44:04
546	十车间	XXSCJ0-01-02-0018	004F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:44:07	2026-03-05 09:44:18
547	十车间	XXSCJ0-01-02-0018	005F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:44:22	2026-03-05 09:44:33
548	十车间	XXSCJ0-01-02-0018	006F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:44:35	2026-03-05 09:44:46
549	十车间	XXSCJ0-01-02-0018	007F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:44:51	2026-03-05 09:45:02
550	十车间	XXSCJ0-01-02-0018	008F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:45:05	2026-03-05 09:45:16
551	十车间	XXSCJ0-01-02-0019	001F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:45:37	2026-03-05 09:46:09
552	十车间	XXSCJ0-01-02-0019	002V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:46:13	2026-03-05 09:46:25
553	十车间	XXSCJ0-01-02-0019	003F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:46:28	2026-03-05 09:46:43
554	十车间	XXSCJ0-01-02-0019	004F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:46:48	2026-03-05 09:46:59
555	十车间	XXSCJ0-01-02-0019	005F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:47:05	2026-03-05 09:47:16
556	十车间	XXSCJ0-01-02-0019	006F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:47:19	2026-03-05 09:47:30
557	十车间	XXSCJ0-01-02-0019	007F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:47:32	2026-03-05 09:47:43

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
558	十车间	XXSCJ0-01-02-0019	008F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:47:46	2026-03-05 09:47:57
559	十车间	XXSCJ0-01-02-0019	009F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:47:59	2026-03-05 09:48:10
560	十车间	XXSCJ0-01-02-0019	010V	阀门	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:48:13	2026-03-05 09:48:25
561	十车间	XXSCJ0-01-02-0019	011F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:48:28	2026-03-05 09:48:39
562	十车间	XXSCJ0-01-02-0020	001F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:49:00	2026-03-05 09:49:15
563	十车间	XXSCJ0-01-02-0020	002V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:49:19	2026-03-05 09:49:31
564	十车间	XXSCJ0-01-02-0020	003F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:49:35	2026-03-05 09:49:46
565	十车间	XXSCJ0-01-02-0020	004F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:49:51	2026-03-05 09:50:02
566	十车间	XXSCJ0-01-02-0020	005F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:50:06	2026-03-05 09:50:17
567	十车间	XXSCJ0-01-02-0020	006F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:50:20	2026-03-05 09:50:31
568	十车间	XXSCJ0-01-02-0020	007F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:50:34	2026-03-05 09:50:45
569	十车间	XXSCJ0-01-02-0020	008F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:50:48	2026-03-05 09:50:59
570	十车间	XXSCJ0-01-02-0020	009V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:51:02	2026-03-05 09:51:13
571	十车间	XXSCJ0-01-02-0020	010F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:51:16	2026-03-05 09:51:27
572	十车间	XXSCJ0-01-02-0021	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:51:47	2026-03-05 09:52:00
573	十车间	XXSCJ0-01-02-0021	002V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:52:03	2026-03-05 09:52:14
574	十车间	XXSCJ0-01-02-0021	003F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:52:17	2026-03-05 09:52:28
575	十车间	XXSCJ0-01-02-0021	004F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:52:31	2026-03-05 09:52:43
576	十车间	XXSCJ0-01-02-0022	001F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:52:56	2026-03-05 09:53:09
577	十车间	XXSCJ0-01-02-0022	002F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:53:12	2026-03-05 09:53:23
578	十车间	XXSCJ0-01-02-0022	003F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:53:26	2026-03-05 09:53:37
579	十车间	XXSCJ0-01-02-0022	004F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:53:40	2026-03-05 09:53:51
580	十车间	XXSCJ0-01-02-0022	005V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:53:54	2026-03-05 09:54:05
581	十车间	XXSCJ0-01-02-0022	006F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:54:08	2026-03-05 09:54:19
582	十车间	XXSCJ0-01-02-0022	007F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:54:23	2026-03-05 09:54:34
583	十车间	XXSCJ0-01-02-0022	008V	阀门	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:54:37	2026-03-05 09:54:48
584	十车间	XXSCJ0-01-02-0022	009F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:54:51	2026-03-05 09:55:02
585	十车间	XXSCJ0-01-02-0023	001F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:55:20	2026-03-05 09:55:31
586	十车间	XXSCJ0-01-02-0023	002F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:55:35	2026-03-05 09:55:46
587	十车间	XXSCJ0-01-02-0023	003V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:55:49	2026-03-05 09:56:00
588	十车间	XXSCJ0-01-02-0023	004F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:56:03	2026-03-05 09:56:14
589	十车间	XXSCJ0-01-02-0023	005F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:56:17	2026-03-05 09:56:28
590	十车间	XXSCJ0-01-02-0023	006F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:56:31	2026-03-05 09:56:42
591	十车间	XXSCJ0-01-02-0023	007F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:56:45	2026-03-05 09:56:57
592	十车间	XXSCJ0-01-02-0023	008F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:57:00	2026-03-05 09:57:11
593	十车间	XXSCJ0-01-02-0023	009V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:57:14	2026-03-05 09:57:25
594	十车间	XXSCJ0-01-02-0023	010F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:57:28	2026-03-05 09:57:44
595	十车间	XXSCJ0-01-02-0023	011F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:57:47	2026-03-05 09:57:58
596	十车间	XXSCJ0-01-02-0023	012V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:58:02	2026-03-05 09:58:14
597	十车间	XXSCJ0-01-02-0023	013F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:58:17	2026-03-05 09:58:28
598	十车间	XXSCJ0-01-02-0024	001F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:58:48	2026-03-05 09:59:04
599	十车间	XXSCJ0-01-02-0024	002F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:59:06	2026-03-05 09:59:17
600	十车间	XXSCJ0-01-02-0024	003F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:59:19	2026-03-05 09:59:31

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
601	十车间	XXSCJ0-01-02-0024	004V	阀门	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:59:34	2026-03-05 09:59:45
602	十车间	XXSCJ0-01-02-0024	005F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 09:59:47	2026-03-05 09:59:58
603	十车间	XXSCJ0-01-02-0024	006F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:00:01	2026-03-05 10:00:13
604	十车间	XXSCJ0-01-02-0024	007F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:00:16	2026-03-05 10:00:27
605	十车间	XXSCJ0-01-02-0024	008F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:00:30	2026-03-05 10:00:41
606	十车间	XXSCJ0-01-02-0024	009V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:00:44	2026-03-05 10:00:55
607	十车间	XXSCJ0-01-02-0024	010F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:01:01	2026-03-05 10:01:12
608	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:01:34	2026-03-05 10:01:57
609	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	002F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:02:02	2026-03-05 10:02:23
610	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	003F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:02:25	2026-03-05 10:02:46
611	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	004V	阀门	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:02:49	2026-03-05 10:03:00
612	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	005F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:03:04	2026-03-05 10:03:19
613	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	006F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:03:22	2026-03-05 10:03:33
614	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	007F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:03:36	2026-03-05 10:03:47
615	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	008F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:03:50	2026-03-05 10:04:01
616	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	009F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:04:03	2026-03-05 10:04:14
617	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	010F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:04:17	2026-03-05 10:04:28
618	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	011F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:04:31	2026-03-05 10:04:43
619	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	012F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:04:46	2026-03-05 10:05:00
620	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	013F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:05:07	2026-03-05 10:05:18
621	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	014F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:05:23	2026-03-05 10:05:34
622	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	015V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:05:37	2026-03-05 10:05:48
623	十车间	XXSCJ0-01-02-0025	016F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:05:51	2026-03-05 10:06:02
624	十车间	XXSCJ0-01-02-0026	001F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:06:25	2026-03-05 10:06:38
625	十车间	XXSCJ0-01-02-0026	002F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:06:41	2026-03-05 10:06:52
626	十车间	XXSCJ0-01-02-0026	003F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:06:55	2026-03-05 10:07:06
627	十车间	XXSCJ0-01-02-0026	004F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:07:08	2026-03-05 10:07:19
628	十车间	XXSCJ0-01-02-0026	005V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:07:26	2026-03-05 10:07:37
629	十车间	XXSCJ0-01-02-0026	006F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:07:41	2026-03-05 10:07:52
630	十车间	XXSCJ0-01-02-0026	007F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:07:55	2026-03-05 10:08:06
631	十车间	XXSCJ0-01-02-0026	008V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:08:09	2026-03-05 10:08:20
632	十车间	XXSCJ0-01-02-0026	009F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:08:24	2026-03-05 10:08:35
633	十车间	XXSCJ0-01-02-0026	010F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:08:38	2026-03-05 10:08:53
634	十车间	XXSCJ0-01-02-0026	011V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:08:56	2026-03-05 10:09:07
635	十车间	XXSCJ0-01-02-0026	012F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:09:11	2026-03-05 10:09:22
636	十车间	XXSCJ0-01-02-0027	001F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:11:19	2026-03-05 10:11:36
637	十车间	XXSCJ0-01-02-0027	002V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:11:40	2026-03-05 10:11:51
638	十车间	XXSCJ0-01-02-0027	003F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:12:01	2026-03-05 10:12:12
639	十车间	XXSCJ0-01-02-0027	004F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:12:15	2026-03-05 10:12:26
640	十车间	XXSCJ0-01-02-0027	005V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:12:29	2026-03-05 10:12:40
641	十车间	XXSCJ0-01-02-0027	006F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:12:43	2026-03-05 10:12:54
642	十车间	XXSCJ0-01-02-0028	001F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:13:30	2026-03-05 10:13:41
643	十车间	XXSCJ0-01-02-0028	002F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:13:44	2026-03-05 10:13:55

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
644	十车间	XXSCJ0-01-02-0028	003F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:13:58	2026-03-05 10:14:09
645	十车间	XXSCJ0-01-02-0028	004F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:14:12	2026-03-05 10:14:23
646	十车间	XXSCJ0-01-02-0028	005V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:14:26	2026-03-05 10:14:37
647	十车间	XXSCJ0-01-02-0028	006F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:14:40	2026-03-05 10:14:51
648	十车间	XXSCJ0-01-02-0028	007F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:14:54	2026-03-05 10:15:05
649	十车间	XXSCJ0-01-02-0028	008V	阀门	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:15:08	2026-03-05 10:15:19
650	十车间	XXSCJ0-01-02-0028	009F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:15:25	2026-03-05 10:15:36
651	十车间	XXSCJ0-01-02-0029	001F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:16:08	2026-03-05 10:16:19
652	十车间	XXSCJ0-01-02-0029	002V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:16:22	2026-03-05 10:16:33
653	十车间	XXSCJ0-01-02-0029	003F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:16:36	2026-03-05 10:16:47
654	十车间	XXSCJ0-01-02-0029	004F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:16:50	2026-03-05 10:17:01
655	十车间	XXSCJ0-01-02-0029	005V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:17:04	2026-03-05 10:17:15
656	十车间	XXSCJ0-01-02-0029	006F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:17:19	2026-03-05 10:17:30
657	十车间	XXSCJ0-01-02-0030	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:17:53	2026-03-05 10:18:05
658	十车间	XXSCJ0-01-02-0030	002V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:18:10	2026-03-05 10:18:21
659	十车间	XXSCJ0-01-02-0030	003F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:18:25	2026-03-05 10:18:36
660	十车间	XXSCJ0-01-02-0030	004F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:18:38	2026-03-05 10:18:49
661	十车间	XXSCJ0-01-02-0030	005F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:18:54	2026-03-05 10:19:05
662	十车间	XXSCJ0-01-02-0030	006F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:19:09	2026-03-05 10:19:20
663	十车间	XXSCJ0-01-02-0030	007F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:19:25	2026-03-05 10:19:36
664	十车间	XXSCJ0-01-02-0030	008V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:19:39	2026-03-05 10:19:50
665	十车间	XXSCJ0-01-02-0030	009F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:19:53	2026-03-05 10:20:06
666	十车间	XXSCJ0-01-02-0031	001F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:17:00	2026-03-04 11:17:11
667	十车间	XXSCJ0-01-02-0031	002V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:17:16	2026-03-04 11:17:27
668	十车间	XXSCJ0-01-02-0031	003F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:17:32	2026-03-04 11:17:44
669	十车间	XXSCJ0-01-02-0031	004F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:18:16	2026-03-04 11:18:29
670	十车间	XXSCJ0-01-02-0031	005V	阀门	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:18:34	2026-03-04 11:18:45
671	十车间	XXSCJ0-01-02-0031	006F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:18:53	2026-03-04 11:19:04
672	十车间	XXSCJ0-01-02-0032	001F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:19:21	2026-03-04 11:19:32
673	十车间	XXSCJ0-01-02-0032	002V	阀门	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:19:56	2026-03-04 11:20:07
674	十车间	XXSCJ0-01-02-0032	003F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:20:13	2026-03-04 11:20:24
675	十车间	XXSCJ0-01-02-0032	004F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:20:30	2026-03-04 11:20:41
676	十车间	XXSCJ0-01-02-0032	005V	阀门	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:20:45	2026-03-04 11:20:56
677	十车间	XXSCJ0-01-02-0032	006F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:21:00	2026-03-04 11:21:14
678	十车间	XXSCJ0-01-02-0033	001F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:21:54	2026-03-04 11:22:05
679	十车间	XXSCJ0-01-02-0033	002F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:22:10	2026-03-04 11:22:21
680	十车间	XXSCJ0-01-02-0033	003V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:22:27	2026-03-04 11:22:38
681	十车间	XXSCJ0-01-02-0033	004F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:22:42	2026-03-04 11:22:53
682	十车间	XXSCJ0-01-02-0033	005F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:22:58	2026-03-04 11:23:09
683	十车间	XXSCJ0-01-02-0033	006V	阀门	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:23:14	2026-03-04 11:23:25
684	十车间	XXSCJ0-01-02-0033	007F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:23:28	2026-03-04 11:23:39
685	十车间	XXSCJ0-01-02-0033	008F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:23:43	2026-03-04 11:23:57
686	十车间	XXSCJ0-01-02-0033	009F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:24:01	2026-03-04 11:24:12

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
687	十车间	XXSCJ0-01-02-0033	010F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:24:17	2026-03-04 11:24:28
688	十车间	XXSCJ0-01-02-0033	011V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:24:33	2026-03-04 11:24:46
689	十车间	XXSCJ0-01-02-0033	012F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:24:50	2026-03-04 11:25:01
690	十车间	XXSCJ0-01-02-0033	013F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:25:05	2026-03-04 11:25:19
691	十车间	XXSCJ0-01-02-0033	014A	搅拌器	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:25:24	2026-03-04 11:25:39
692	十车间	XXSCJ0-01-02-0034	001F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:26:08	2026-03-04 11:26:21
693	十车间	XXSCJ0-01-02-0034	002F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:26:26	2026-03-04 11:26:41
694	十车间	XXSCJ0-01-02-0034	003F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:26:46	2026-03-04 11:26:57
695	十车间	XXSCJ0-01-02-0034	004V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:27:02	2026-03-04 11:27:13
696	十车间	XXSCJ0-01-02-0034	005F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:27:19	2026-03-04 11:27:33
697	十车间	XXSCJ0-01-02-0034	006F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:27:40	2026-03-04 11:27:51
698	十车间	XXSCJ0-01-02-0034	007V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:27:58	2026-03-04 11:28:09
699	十车间	XXSCJ0-01-02-0034	008F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:28:16	2026-03-04 11:28:27
700	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	001F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:28:46	2026-03-04 11:28:57
701	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	002V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:29:01	2026-03-04 11:29:13
702	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	003F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:29:34	2026-03-04 11:29:47
703	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	004F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:29:51	2026-03-04 11:30:03
704	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	005V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:30:08	2026-03-04 11:30:21
705	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	006F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:30:28	2026-03-04 11:30:44
706	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	007F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:30:48	2026-03-04 11:31:00
707	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	008V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:31:08	2026-03-04 11:31:24
708	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	009F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:31:29	2026-03-04 11:31:49
709	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	010F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:31:58	2026-03-04 11:32:09
710	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	011V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:32:17	2026-03-04 11:32:28
711	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	012F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:32:36	2026-03-04 11:32:48
712	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	013F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:32:58	2026-03-04 11:33:09
713	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	014F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:33:22	2026-03-04 11:33:34
714	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	015V	阀门	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:33:50	2026-03-04 11:34:01
715	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	016F	法兰	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:34:16	2026-03-04 11:34:30
716	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	017F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:34:39	2026-03-04 11:34:54
717	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	018V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:35:04	2026-03-04 11:35:16
718	十车间	XXSCJ0-01-02-0035	019F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:35:24	2026-03-04 11:35:37
719	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	001F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:35:59	2026-03-04 11:36:16
720	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	002F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:36:26	2026-03-04 11:36:37
721	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	003V	阀门	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:36:44	2026-03-04 11:36:55
722	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	004F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:37:03	2026-03-04 11:37:16
723	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	005F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:37:23	2026-03-04 11:37:34
724	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	006V	阀门	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:37:40	2026-03-04 11:37:51
725	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	007F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:37:58	2026-03-04 11:38:10
726	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	008V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:38:17	2026-03-04 11:38:28
727	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	009F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:38:36	2026-03-04 11:38:47
728	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	010F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:38:57	2026-03-04 11:39:09
729	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	011F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:39:22	2026-03-04 11:39:33

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
730	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	012V	阀门	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:39:46	2026-03-04 11:39:57
731	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	013F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:40:02	2026-03-04 11:40:13
732	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	014F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:40:19	2026-03-04 11:40:31
733	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	015V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:40:36	2026-03-04 11:40:47
734	十车间	XXSCJ0-01-02-0036	016F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:40:52	2026-03-04 11:41:03
735	十车间	XXSCJ0-01-02-0037	001F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:42:15	2026-03-04 11:42:27
736	十车间	XXSCJ0-01-02-0037	002V	阀门	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:42:34	2026-03-04 11:42:45
737	十车间	XXSCJ0-01-02-0037	003F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:42:49	2026-03-04 11:43:00
738	十车间	XXSCJ0-01-02-0037	004F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:43:07	2026-03-04 11:43:18
739	十车间	XXSCJ0-01-02-0037	005V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:43:23	2026-03-04 11:43:34
740	十车间	XXSCJ0-01-02-0037	006F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:43:40	2026-03-04 11:43:51
741	十车间	XXSCJ0-01-02-0037	007F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:43:56	2026-03-04 11:44:07
742	十车间	XXSCJ0-01-02-0037	008C	连接件	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:44:11	2026-03-04 11:44:22
743	十车间	XXSCJ0-01-02-0037	009V	阀门	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:44:27	2026-03-04 11:44:38
744	十车间	XXSCJ0-01-02-0037	010O	开口阀或开口管线	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:44:43	2026-03-04 11:44:55
745	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	001F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:45:13	2026-03-04 11:45:24
746	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	002F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:45:28	2026-03-04 11:45:40
747	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	003F	法兰	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:45:45	2026-03-04 11:45:56
748	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	004F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:46:01	2026-03-04 11:46:13
749	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	005F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:46:18	2026-03-04 11:46:29
750	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	006F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:46:35	2026-03-04 11:46:46
751	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	007V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:46:49	2026-03-04 11:47:00
752	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	008F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:47:06	2026-03-04 11:47:17
753	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	009F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:47:23	2026-03-04 11:47:34
754	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	010V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:47:42	2026-03-04 11:47:53
755	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	011F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:47:57	2026-03-04 11:48:08
756	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	012F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:48:15	2026-03-04 11:48:26
757	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	013F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:48:32	2026-03-04 11:48:43
758	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	014V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:48:46	2026-03-04 11:48:58
759	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	015F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:49:05	2026-03-04 11:49:21
760	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	016F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:49:27	2026-03-04 11:49:38
761	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	017F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:49:43	2026-03-04 11:49:54
762	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	018V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:50:01	2026-03-04 11:50:12
763	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	019F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:50:16	2026-03-04 11:50:29
764	十车间	XXSCJ0-01-02-0038	020F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:50:33	2026-03-04 11:50:46
765	十车间	XXSCJ0-01-02-0039	001F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:51:11	2026-03-04 11:51:27
766	十车间	XXSCJ0-01-02-0039	002F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:51:32	2026-03-04 11:51:43
767	十车间	XXSCJ0-01-02-0039	003F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:51:49	2026-03-04 11:52:00
768	十车间	XXSCJ0-01-02-0039	004F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:52:10	2026-03-04 11:52:21
769	十车间	XXSCJ0-01-02-0040	001F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:53:16	2026-03-04 11:53:27
770	十车间	XXSCJ0-01-02-0040	002F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:53:37	2026-03-04 11:53:49
771	十车间	XXSCJ0-01-02-0040	003F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:53:54	2026-03-04 11:54:10
772	十车间	XXSCJ0-01-02-0040	004F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:54:15	2026-03-04 11:54:27

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
773	十车间	XXSCJ0-01-02-0040	005F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:54:34	2026-03-04 11:54:45
774	十车间	XXSCJ0-01-02-0040	006F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:54:50	2026-03-04 11:55:01
775	十车间	XXSCJ0-01-02-0041	001F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:55:30	2026-03-04 11:55:55
776	十车间	XXSCJ0-01-02-0041	002F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:56:05	2026-03-04 11:56:17
777	十车间	XXSCJ0-01-02-0041	003F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:56:22	2026-03-04 11:56:37
778	十车间	XXSCJ0-01-02-0041	004V	阀门	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:56:43	2026-03-04 11:56:54
779	十车间	XXSCJ0-01-02-0041	005F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:56:59	2026-03-04 11:57:10
780	十车间	XXSCJ0-01-02-0041	006F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:57:14	2026-03-04 11:57:26
781	十车间	XXSCJ0-01-02-0041	007V	阀门	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:57:30	2026-03-04 11:57:41
782	十车间	XXSCJ0-01-02-0041	008F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:57:46	2026-03-04 11:57:57
783	十车间	XXSCJ0-01-02-0041	009F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:58:01	2026-03-04 11:58:12
784	十车间	XXSCJ0-01-02-0041	010V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:58:17	2026-03-04 11:58:28
785	十车间	XXSCJ0-01-02-0041	011F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:58:34	2026-03-04 11:58:49
786	十车间	XXSCJ0-01-02-0042	001F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 11:59:25	2026-03-04 12:00:03
787	十车间	XXSCJ0-01-02-0042	002V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:00:07	2026-03-04 12:00:18
788	十车间	XXSCJ0-01-02-0042	003F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:00:23	2026-03-04 12:00:34
789	十车间	XXSCJ0-01-02-0042	004F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:00:38	2026-03-04 12:00:51
790	十车间	XXSCJ0-01-02-0042	005V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:00:56	2026-03-04 12:01:07
791	十车间	XXSCJ0-01-02-0042	006F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:01:12	2026-03-04 12:01:23
792	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	001F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:01:50	2026-03-04 12:02:19
793	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	002F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:02:30	2026-03-04 12:02:56
794	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	003F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:03:02	2026-03-04 12:03:17
795	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	004F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:03:23	2026-03-04 12:03:34
796	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	005F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:03:42	2026-03-04 12:03:53
797	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	006V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:04:05	2026-03-04 12:04:16
798	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	007F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:04:19	2026-03-04 12:04:33
799	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	008F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:04:43	2026-03-04 12:04:57
800	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	009F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:05:02	2026-03-04 12:05:13
801	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	010F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:05:17	2026-03-04 12:05:29
802	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	011V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:05:33	2026-03-04 12:05:44
803	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	012F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:05:49	2026-03-04 12:06:00
804	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	013F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:06:05	2026-03-04 12:06:16
805	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	014V	阀门	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:06:23	2026-03-04 12:06:38
806	十车间	XXSCJ0-01-02-0043	015F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:06:43	2026-03-04 12:07:37
807	十车间	XXSCJ0-01-02-0044	001F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:07:52	2026-03-04 12:08:08
808	十车间	XXSCJ0-01-02-0044	002V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:08:13	2026-03-04 12:08:24
809	十车间	XXSCJ0-01-02-0044	003F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:08:28	2026-03-04 12:08:39
810	十车间	XXSCJ0-01-02-0044	004F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:08:46	2026-03-04 12:08:57
811	十车间	XXSCJ0-01-02-0044	005V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:09:03	2026-03-04 12:09:14
812	十车间	XXSCJ0-01-02-0044	006F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:09:20	2026-03-04 12:09:31
813	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	001F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:09:52	2026-03-04 12:10:14
814	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	002V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:10:19	2026-03-04 12:10:30
815	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	003F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:10:42	2026-03-04 12:10:53

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
816	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	004F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:11:04	2026-03-04 12:11:15
817	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	005F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:11:23	2026-03-04 12:11:35
818	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	006F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:11:46	2026-03-04 12:11:58
819	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	007V	阀门	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:12:04	2026-03-04 12:12:15
820	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	008F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:12:27	2026-03-04 12:12:39
821	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	009V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:12:47	2026-03-04 12:12:58
822	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	010F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:13:07	2026-03-04 12:13:20
823	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	011F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:13:25	2026-03-04 12:13:36
824	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	012F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:13:44	2026-03-04 12:14:01
825	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	013F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:14:11	2026-03-04 12:14:24
826	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	014F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:14:38	2026-03-04 12:14:49
827	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	015F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:15:00	2026-03-04 12:15:11
828	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	016F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:17:27	2026-03-04 12:17:41
829	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	017V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:17:49	2026-03-04 12:18:00
830	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	018F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:18:06	2026-03-04 12:18:20
831	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	019F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:18:24	2026-03-04 12:18:36
832	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	020V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:18:41	2026-03-04 12:18:52
833	十车间	XXSCJ0-01-02-0045	021F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:18:56	2026-03-04 12:19:08
834	十车间	XXSCJ0-01-02-0046	001F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:19:36	2026-03-04 12:19:48
835	十车间	XXSCJ0-01-02-0046	002F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:19:55	2026-03-04 12:20:07
836	十车间	XXSCJ0-01-02-0046	003V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:20:18	2026-03-04 12:20:29
837	十车间	XXSCJ0-01-02-0046	004F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:20:38	2026-03-04 12:20:49
838	十车间	XXSCJ0-01-02-0046	005F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:21:01	2026-03-04 12:21:12
839	十车间	XXSCJ0-01-02-0046	006F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:21:27	2026-03-04 12:21:38
840	十车间	XXSCJ0-01-02-0046	007F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:21:44	2026-03-04 12:21:55
841	十车间	XXSCJ0-01-02-0046	008F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:22:17	2026-03-04 12:22:28
842	十车间	XXSCJ0-01-02-0046	009F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:22:37	2026-03-04 12:22:49
843	十车间	XXSCJ0-01-02-0046	010F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:23:00	2026-03-04 12:23:11
844	十车间	XXSCJ0-01-02-0046	011V	阀门	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:23:20	2026-03-04 12:23:31
845	十车间	XXSCJ0-01-02-0046	012F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:23:37	2026-03-04 12:23:48
846	十车间	XXSCJ0-01-02-0046	013A	搅拌器	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:23:54	2026-03-04 12:24:05
847	十车间	XXSCJ0-01-02-0046	014F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:24:11	2026-03-04 12:24:23
848	十车间	XXSCJ0-01-02-0047	001F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:24:45	2026-03-04 12:24:58
849	十车间	XXSCJ0-01-02-0047	002V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:25:12	2026-03-04 12:25:24
850	十车间	XXSCJ0-01-02-0047	003F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:25:29	2026-03-04 12:25:40
851	十车间	XXSCJ0-01-02-0047	004F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:25:46	2026-03-04 12:25:57
852	十车间	XXSCJ0-01-02-0047	005V	阀门	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:26:04	2026-03-04 12:26:15
853	十车间	XXSCJ0-01-02-0047	006F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:26:23	2026-03-04 12:26:34
854	十车间	XXSCJ0-01-02-0047	007F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:26:43	2026-03-04 12:26:54
855	十车间	XXSCJ0-01-02-0047	008V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:27:01	2026-03-04 12:27:12
856	十车间	XXSCJ0-01-02-0047	009F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:27:19	2026-03-04 12:27:31
857	十车间	XXSCJ0-01-02-0048	001F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:27:48	2026-03-04 12:28:06
858	十车间	XXSCJ0-01-02-0048	002V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:28:23	2026-03-04 12:28:34

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
859	十车间	XXSCJ0-01-02-0048	003F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:28:40	2026-03-04 12:28:51
860	十车间	XXSCJ0-01-02-0048	004F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:28:56	2026-03-04 12:29:13
861	十车间	XXSCJ0-01-02-0048	005F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:29:18	2026-03-04 12:29:30
862	十车间	XXSCJ0-01-02-0048	006V	阀门	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:29:35	2026-03-04 12:29:46
863	十车间	XXSCJ0-01-02-0048	007F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:29:53	2026-03-04 12:30:04
864	十车间	XXSCJ0-01-02-0048	008F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:30:10	2026-03-04 12:30:21
865	十车间	XXSCJ0-01-02-0048	009V	阀门	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:30:28	2026-03-04 12:30:39
866	十车间	XXSCJ0-01-02-0048	010F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:30:45	2026-03-04 12:30:56
867	十车间	XXSCJ0-01-02-0048	011F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:31:03	2026-03-04 12:31:14
868	十车间	XXSCJ0-01-02-0048	012V	阀门	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:31:22	2026-03-04 12:31:33
869	十车间	XXSCJ0-01-02-0048	013F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:31:39	2026-03-04 12:31:50
870	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	001F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:32:57	2026-03-04 12:33:08
871	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	002F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:33:16	2026-03-04 12:33:27
872	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	003V	阀门	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:33:33	2026-03-04 12:33:44
873	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	004F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:33:48	2026-03-04 12:33:59
874	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	005F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:34:04	2026-03-04 12:34:15
875	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	006V	阀门	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:34:18	2026-03-04 12:34:30
876	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	007F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:34:34	2026-03-04 12:34:46
877	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	008V	阀门	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:34:51	2026-03-04 12:35:03
878	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	009F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:35:07	2026-03-04 12:35:20
879	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	010F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:35:26	2026-03-04 12:35:38
880	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	011V	阀门	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:35:43	2026-03-04 12:35:54
881	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	012F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:35:58	2026-03-04 12:36:09
882	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	013V	阀门	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:36:14	2026-03-04 12:36:26
883	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	014F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:36:32	2026-03-04 12:36:44
884	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	015F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:36:51	2026-03-04 12:37:02
885	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	016V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:37:06	2026-03-04 12:37:22
886	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	017F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:37:27	2026-03-04 12:37:43
887	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	018F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:37:51	2026-03-04 12:38:03
888	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	019V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:38:11	2026-03-04 12:38:23
889	十车间	XXSCJ0-01-02-0049	020F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:38:28	2026-03-04 12:38:39
890	十车间	XXSCJ0-01-02-0050	001F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:39:04	2026-03-04 12:39:18
891	十车间	XXSCJ0-01-02-0050	002F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:39:23	2026-03-04 12:39:34
892	十车间	XXSCJ0-01-02-0050	003V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:39:43	2026-03-04 12:39:54
893	十车间	XXSCJ0-01-02-0050	004F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:39:58	2026-03-04 12:40:10
894	十车间	XXSCJ0-01-02-0050	005F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:40:15	2026-03-04 12:40:26
895	十车间	XXSCJ0-01-02-0050	006F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:40:47	2026-03-04 12:40:59
896	十车间	XXSCJ0-01-02-0050	007F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:41:05	2026-03-04 12:41:18
897	十车间	XXSCJ0-01-02-0050	008F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:41:28	2026-03-04 12:41:45
898	十车间	XXSCJ0-01-02-0050	009F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:41:56	2026-03-04 12:42:08
899	十车间	XXSCJ0-01-02-0050	010F	法兰	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:42:16	2026-03-04 12:42:28
900	十车间	XXSCJ0-01-02-0050	011V	阀门	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:42:34	2026-03-04 12:42:46
901	十车间	XXSCJ0-01-02-0050	012F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:42:52	2026-03-04 12:43:03

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
902	十车间	XXSCJ0-01-02-0050	013F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:43:09	2026-03-04 12:43:26
903	十车间	XXSCJ0-01-02-0050	014A	搅拌器	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:43:34	2026-03-04 12:43:53
904	十车间	XXSCJ0-01-02-0051	001F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:44:13	2026-03-04 12:44:24
905	十车间	XXSCJ0-01-02-0051	002F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:44:32	2026-03-04 12:44:43
906	十车间	XXSCJ0-01-02-0051	003F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:44:48	2026-03-04 12:45:00
907	十车间	XXSCJ0-01-02-0051	004V	阀门	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:45:04	2026-03-04 12:45:16
908	十车间	XXSCJ0-01-02-0051	005F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:45:23	2026-03-04 12:45:34
909	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	001F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:46:14	2026-03-04 12:46:25
910	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	002V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:46:31	2026-03-04 12:46:42
911	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	003F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:46:54	2026-03-04 12:47:05
912	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	004F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:47:09	2026-03-04 12:47:21
913	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	005V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:47:27	2026-03-04 12:47:39
914	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	006F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:47:44	2026-03-04 12:47:55
915	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	007F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:48:00	2026-03-04 12:48:11
916	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	008V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:48:17	2026-03-04 12:48:31
917	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	009F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:48:36	2026-03-04 12:48:47
918	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	010F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:48:53	2026-03-04 12:49:05
919	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	011V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:49:16	2026-03-04 12:49:28
920	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	012F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:49:36	2026-03-04 12:49:47
921	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	013F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:50:42	2026-03-04 12:50:54
922	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	014V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:50:58	2026-03-04 12:51:11
923	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	015F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:51:18	2026-03-04 12:51:29
924	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	016F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:51:37	2026-03-04 12:51:48
925	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	017V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:51:57	2026-03-04 12:52:09
926	十车间	XXSCJ0-01-02-0052	018F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:52:15	2026-03-04 12:52:27
927	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	001F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:53:06	2026-03-04 12:53:17
928	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	002V	阀门	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:53:28	2026-03-04 12:53:40
929	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	003F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:53:45	2026-03-04 12:53:57
930	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	004V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:54:05	2026-03-04 12:54:16
931	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	005F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:54:23	2026-03-04 12:54:34
932	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	006F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:54:40	2026-03-04 12:54:51
933	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	007V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:55:03	2026-03-04 12:55:14
934	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	008F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:55:24	2026-03-04 12:55:41
935	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	009V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:55:46	2026-03-04 12:55:59
936	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	010F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:56:04	2026-03-04 12:56:16
937	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	011F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:56:21	2026-03-04 12:56:32
938	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	012F	法兰	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:56:41	2026-03-04 12:56:53
939	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	013V	阀门	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:57:00	2026-03-04 12:57:12
940	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	014F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:57:17	2026-03-04 12:57:28
941	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	015F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:57:33	2026-03-04 12:57:45
942	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	016V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:57:59	2026-03-04 12:58:10
943	十车间	XXSCJ0-01-02-0053	017F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:58:16	2026-03-04 12:58:27
944	十车间	XXSCJ0-01-02-0054	001F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 12:59:44	2026-03-04 12:59:55

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
945	十车间	XXSCJ0-01-02-0054	002V	阀门	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:00:00	2026-03-04 13:00:11
946	十车间	XXSCJ0-01-02-0054	003F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:00:17	2026-03-04 13:00:28
947	十车间	XXSCJ0-01-02-0054	004F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:00:32	2026-03-04 13:00:43
948	十车间	XXSCJ0-01-02-0054	005V	阀门	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:00:50	2026-03-04 13:01:02
949	十车间	XXSCJ0-01-02-0054	006F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:01:12	2026-03-04 13:01:23
950	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	001F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:37:07	2026-03-05 09:37:18
951	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	002F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:37:32	2026-03-05 09:37:51
952	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	003A	搅拌器	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:37:57	2026-03-05 09:38:16
953	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	004F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:38:21	2026-03-05 09:38:40
954	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	005F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:38:44	2026-03-05 09:38:55
955	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	006V	阀门	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:38:59	2026-03-05 09:39:10
956	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	007F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:39:15	2026-03-05 09:39:26
957	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	008F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:39:29	2026-03-05 09:39:40
958	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	009F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:39:44	2026-03-05 09:39:55
959	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	010V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:39:59	2026-03-05 09:40:11
960	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	011F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:40:17	2026-03-05 09:40:28
961	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	012F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:40:32	2026-03-05 09:40:43
962	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	013F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:40:47	2026-03-05 09:40:58
963	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	014F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:41:03	2026-03-05 09:41:15
964	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	015F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:41:24	2026-03-05 09:41:35
965	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	016V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:41:37	2026-03-05 09:41:48
966	十车间	XXSCJ0-01-03-0020	017F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:41:54	2026-03-05 09:42:05
967	十车间	XXSCJ0-01-03-0021	001F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:42:33	2026-03-05 09:42:45
968	十车间	XXSCJ0-01-03-0021	002V	阀门	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:42:50	2026-03-05 09:43:01
969	十车间	XXSCJ0-01-03-0021	003F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:43:05	2026-03-05 09:43:17
970	十车间	XXSCJ0-01-03-0021	004F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:43:23	2026-03-05 09:43:34
971	十车间	XXSCJ0-01-03-0021	005V	阀门	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:43:40	2026-03-05 09:43:55
972	十车间	XXSCJ0-01-03-0021	006F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:44:01	2026-03-05 09:44:12
973	十车间	XXSCJ0-01-03-0021	007F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:44:17	2026-03-05 09:44:28
974	十车间	XXSCJ0-01-03-0021	008V	阀门	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:44:33	2026-03-05 09:44:44
975	十车间	XXSCJ0-01-03-0021	009F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:44:49	2026-03-05 09:45:01
976	十车间	XXSCJ0-01-03-0021	010F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:45:06	2026-03-05 09:45:17
977	十车间	XXSCJ0-01-03-0021	011V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:45:21	2026-03-05 09:45:32
978	十车间	XXSCJ0-01-03-0021	012F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:45:39	2026-03-05 09:45:50
979	十车间	XXSCJ0-01-03-0021	013F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:45:57	2026-03-05 09:46:08
980	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	001F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:46:37	2026-03-05 09:46:48
981	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	002V	阀门	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:46:53	2026-03-05 09:47:05
982	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	003F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:47:10	2026-03-05 09:47:21
983	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	004V	阀门	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:47:26	2026-03-05 09:47:38
984	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	005F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:47:42	2026-03-05 09:47:53
985	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	006F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:47:56	2026-03-05 09:48:08
986	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	007F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:48:13	2026-03-05 09:48:24
987	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	008V	阀门	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:48:28	2026-03-05 09:48:39

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
988	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	009F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:48:44	2026-03-05 09:48:55
989	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	010V	阀门	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:48:59	2026-03-05 09:49:14
990	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	011F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:49:22	2026-03-05 09:49:33
991	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	012F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:49:38	2026-03-05 09:49:49
992	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	013F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:49:53	2026-03-05 09:50:04
993	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	014V	阀门	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:50:08	2026-03-05 09:50:19
994	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	015F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:50:23	2026-03-05 09:50:34
995	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	016F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:50:39	2026-03-05 09:50:50
996	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	017V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:50:54	2026-03-05 09:51:05
997	十车间	XXSCJ0-01-03-0022	018F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:51:10	2026-03-05 09:51:22
998	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	001F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:22:04	2026-03-05 09:22:15
999	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	002F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:22:22	2026-03-05 09:22:43
1000	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	003A	搅拌器	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:22:48	2026-03-05 09:23:07
1001	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	004F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:23:14	2026-03-05 09:23:33
1002	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	005F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:23:47	2026-03-05 09:23:58
1003	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	006F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:24:03	2026-03-05 09:24:16
1004	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	007V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:24:22	2026-03-05 09:24:33
1005	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	008F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:24:37	2026-03-05 09:24:48
1006	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	009F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:24:54	2026-03-05 09:25:05
1007	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	010F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:25:11	2026-03-05 09:25:22
1008	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	011F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:25:27	2026-03-05 09:25:38
1009	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	012F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:25:49	2026-03-05 09:26:00
1010	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	013V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:26:04	2026-03-05 09:26:15
1011	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	014F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:26:21	2026-03-05 09:26:32
1012	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	015F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:26:37	2026-03-05 09:26:48
1013	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	016V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:26:52	2026-03-05 09:27:03
1014	十车间	XXSCJ0-01-03-0017	017F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:27:08	2026-03-05 09:27:19
1015	十车间	XXSCJ0-01-03-0018	001F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:28:26	2026-03-05 09:28:38
1016	十车间	XXSCJ0-01-03-0018	002V	阀门	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:28:46	2026-03-05 09:28:57
1017	十车间	XXSCJ0-01-03-0018	003F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:29:02	2026-03-05 09:29:13
1018	十车间	XXSCJ0-01-03-0018	004F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:29:19	2026-03-05 09:29:30
1019	十车间	XXSCJ0-01-03-0018	005V	阀门	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:29:38	2026-03-05 09:29:49
1020	十车间	XXSCJ0-01-03-0018	006F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:29:55	2026-03-05 09:30:09
1021	十车间	XXSCJ0-01-03-0018	007F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:30:14	2026-03-05 09:30:25
1022	十车间	XXSCJ0-01-03-0018	008V	阀门	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:30:29	2026-03-05 09:30:40
1023	十车间	XXSCJ0-01-03-0018	009F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:30:46	2026-03-05 09:30:57
1024	十车间	XXSCJ0-01-03-0018	010F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:31:03	2026-03-05 09:31:15
1025	十车间	XXSCJ0-01-03-0018	011V	阀门	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:31:21	2026-03-05 09:31:34
1026	十车间	XXSCJ0-01-03-0018	012F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:31:40	2026-03-05 09:31:51
1027	十车间	XXSCJ0-01-03-0018	013F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:31:56	2026-03-05 09:32:07
1028	十车间	XXSCJ0-01-03-0019	001F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:32:50	2026-03-05 09:33:01
1029	十车间	XXSCJ0-01-03-0019	002V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:33:06	2026-03-05 09:33:17
1030	十车间	XXSCJ0-01-03-0019	003F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:33:21	2026-03-05 09:33:32

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1031	十车间	XXSCJ0-01-03-0019	004F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:33:38	2026-03-05 09:33:51
1032	十车间	XXSCJ0-01-03-0019	005V	阀门	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:33:58	2026-03-05 09:34:10
1033	十车间	XXSCJ0-01-03-0019	006F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:34:24	2026-03-05 09:34:35
1034	十车间	XXSCJ0-01-03-0019	007F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:34:42	2026-03-05 09:34:53
1035	十车间	XXSCJ0-01-03-0019	008V	阀门	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:34:58	2026-03-05 09:35:09
1036	十车间	XXSCJ0-01-03-0019	009F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:35:21	2026-03-05 09:35:32
1037	十车间	XXSCJ0-01-03-0019	010F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:35:37	2026-03-05 09:35:48
1038	十车间	XXSCJ0-01-03-0019	011V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:35:52	2026-03-05 09:36:03
1039	十车间	XXSCJ0-01-03-0019	012F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:36:08	2026-03-05 09:36:19
1040	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	001F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:44:15	2026-03-05 08:44:26
1041	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	002F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:44:31	2026-03-05 08:44:50
1042	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	003A	搅拌器	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:45:12	2026-03-05 08:45:31
1043	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	004F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:45:36	2026-03-05 08:45:55
1044	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	005F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:46:00	2026-03-05 08:46:12
1045	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	006F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:46:16	2026-03-05 08:46:29
1046	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	007V	阀门	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:46:33	2026-03-05 08:46:46
1047	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	008F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:46:50	2026-03-05 08:47:02
1048	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	009F	法兰	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:47:18	2026-03-05 08:47:30
1049	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	010F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:47:38	2026-03-05 08:47:54
1050	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	011F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:48:03	2026-03-05 08:48:14
1051	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	012F	法兰	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:48:20	2026-03-05 08:48:31
1052	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	013V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:48:38	2026-03-05 08:48:49
1053	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	014F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:48:57	2026-03-05 08:49:12
1054	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	015F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:49:21	2026-03-05 08:49:33
1055	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	016V	阀门	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:49:41	2026-03-05 08:49:53
1056	十车间	XXSCJ0-01-03-0008	017F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:50:06	2026-03-05 08:50:19
1057	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	001F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:52:56	2026-03-05 08:53:07
1058	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	002V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:53:12	2026-03-05 08:53:23
1059	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	003F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:53:29	2026-03-05 08:53:40
1060	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	004F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:53:45	2026-03-05 08:53:56
1061	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	005V	阀门	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:53:59	2026-03-05 08:54:10
1062	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	006F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:54:22	2026-03-05 08:54:34
1063	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	007F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:54:44	2026-03-05 08:54:55
1064	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	008V	阀门	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:55:03	2026-03-05 08:55:18
1065	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	009F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:55:26	2026-03-05 08:55:56
1066	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	010F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:56:25	2026-03-05 08:56:39
1067	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	011V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:56:45	2026-03-05 08:56:56
1068	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	012F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:57:01	2026-03-05 08:57:12
1069	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	013F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:57:17	2026-03-05 08:57:28
1070	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	014F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:57:32	2026-03-05 08:57:43
1071	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	015V	阀门	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:57:48	2026-03-05 08:57:59
1072	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	016F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:58:05	2026-03-05 08:58:16
1073	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	017F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:58:20	2026-03-05 08:58:31

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1074	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	018V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:58:35	2026-03-05 08:58:46
1075	十车间	XXSCJ0-01-03-0009	019F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:58:49	2026-03-05 08:59:00
1076	十车间	XXSCJ0-01-03-0010	001F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:59:19	2026-03-05 08:59:33
1077	十车间	XXSCJ0-01-03-0010	002V	阀门	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:59:39	2026-03-05 08:59:50
1078	十车间	XXSCJ0-01-03-0010	003F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 08:59:56	2026-03-05 09:00:07
1079	十车间	XXSCJ0-01-03-0010	004F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:00:13	2026-03-05 09:00:25
1080	十车间	XXSCJ0-01-03-0010	005F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:00:29	2026-03-05 09:00:40
1081	十车间	XXSCJ0-01-03-0010	006V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:00:45	2026-03-05 09:00:57
1082	十车间	XXSCJ0-01-03-0010	007F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:01:05	2026-03-05 09:01:16
1083	十车间	XXSCJ0-01-03-0001	001F	法兰	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:02:23	2026-03-04 13:02:34
1084	十车间	XXSCJ0-01-03-0001	002F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:02:40	2026-03-04 13:02:51
1085	十车间	XXSCJ0-01-03-0001	003F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:02:56	2026-03-04 13:03:15
1086	十车间	XXSCJ0-01-03-0001	004A	搅拌器	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:03:20	2026-03-04 13:03:39
1087	十车间	XXSCJ0-01-03-0001	005F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:03:43	2026-03-04 13:04:02
1088	十车间	XXSCJ0-01-03-0001	006F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:04:08	2026-03-04 13:04:27
1089	十车间	XXSCJ0-01-03-0001	007F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:04:32	2026-03-04 13:04:45
1090	十车间	XXSCJ0-01-03-0001	008F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:04:50	2026-03-04 13:05:01
1091	十车间	XXSCJ0-01-03-0001	009V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:05:06	2026-03-04 13:05:18
1092	十车间	XXSCJ0-01-03-0001	010F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:05:22	2026-03-04 13:05:33
1093	十车间	XXSCJ0-01-03-0002	001F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:05:47	2026-03-04 13:05:58
1094	十车间	XXSCJ0-01-03-0002	002F	法兰	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:06:03	2026-03-04 13:06:14
1095	十车间	XXSCJ0-01-03-0002	003F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:06:20	2026-03-04 13:06:31
1096	十车间	XXSCJ0-01-03-0002	004F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:06:36	2026-03-04 13:06:52
1097	十车间	XXSCJ0-01-03-0002	005V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:06:56	2026-03-04 13:07:07
1098	十车间	XXSCJ0-01-03-0002	006F	法兰	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:07:11	2026-03-04 13:07:27
1099	十车间	XXSCJ0-01-03-0002	007F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:07:31	2026-03-04 13:07:42
1100	十车间	XXSCJ0-01-03-0002	008V	阀门	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:07:47	2026-03-04 13:07:58
1101	十车间	XXSCJ0-01-03-0002	009F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:08:03	2026-03-04 13:08:14
1102	十车间	XXSCJ0-01-03-0003	001F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:11:58	2026-03-04 13:12:09
1103	十车间	XXSCJ0-01-03-0003	002F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:12:12	2026-03-04 13:12:23
1104	十车间	XXSCJ0-01-03-0003	003F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:09:06	2026-03-04 13:09:17
1105	十车间	XXSCJ0-01-03-0003	004F	法兰	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:09:22	2026-03-04 13:09:33
1106	十车间	XXSCJ0-01-03-0003	005V	阀门	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:09:38	2026-03-04 13:09:49
1107	十车间	XXSCJ0-01-03-0003	006F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:09:53	2026-03-04 13:10:04
1108	十车间	XXSCJ0-01-03-0003	007F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:10:08	2026-03-04 13:10:20
1109	十车间	XXSCJ0-01-03-0003	008V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:10:24	2026-03-04 13:10:35
1110	十车间	XXSCJ0-01-03-0003	009F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:10:40	2026-03-04 13:10:51
1111	十车间	XXSCJ0-01-03-0003	010F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:10:57	2026-03-04 13:11:08
1112	十车间	XXSCJ0-01-03-0003	011V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:12:30	2026-03-04 13:12:41
1113	十车间	XXSCJ0-01-03-0003	012F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:12:57	2026-03-04 13:13:08
1114	十车间	XXSCJ0-01-03-0004	001F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:13:25	2026-03-04 13:13:36
1115	十车间	XXSCJ0-01-03-0004	002F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:13:40	2026-03-04 13:13:59
1116	十车间	XXSCJ0-01-03-0004	003A	搅拌器	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:14:05	2026-03-04 13:14:24

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1117	十车间	XXSCJ0-01-03-0004	004F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:14:29	2026-03-04 13:14:48
1118	十车间	XXSCJ0-01-03-0004	005F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:14:53	2026-03-04 13:15:05
1119	十车间	XXSCJ0-01-03-0004	006F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:15:11	2026-03-04 13:15:26
1120	十车间	XXSCJ0-01-03-0004	007V	阀门	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:15:32	2026-03-04 13:15:43
1121	十车间	XXSCJ0-01-03-0004	008F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:15:47	2026-03-04 13:15:59
1122	十车间	XXSCJ0-01-03-0004	009F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:16:04	2026-03-04 13:16:16
1123	十车间	XXSCJ0-01-03-0005	001F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:16:31	2026-03-04 13:16:42
1124	十车间	XXSCJ0-01-03-0005	002F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:16:47	2026-03-04 13:16:58
1125	十车间	XXSCJ0-01-03-0005	003F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:17:03	2026-03-04 13:17:15
1126	十车间	XXSCJ0-01-03-0005	004F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:17:20	2026-03-04 13:17:31
1127	十车间	XXSCJ0-01-03-0005	005F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:17:36	2026-03-04 13:17:47
1128	十车间	XXSCJ0-01-03-0005	006V	阀门	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:17:55	2026-03-04 13:18:06
1129	十车间	XXSCJ0-01-03-0005	007F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:18:11	2026-03-04 13:18:23
1130	十车间	XXSCJ0-01-03-0005	008F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:18:29	2026-03-04 13:18:40
1131	十车间	XXSCJ0-01-03-0005	009V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:18:45	2026-03-04 13:18:59
1132	十车间	XXSCJ0-01-03-0005	010F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:19:02	2026-03-04 13:19:14
1133	十车间	XXSCJ0-01-03-0005	011F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:19:20	2026-03-04 13:19:31
1134	十车间	XXSCJ0-01-03-0005	012V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:19:36	2026-03-04 13:19:49
1135	十车间	XXSCJ0-01-03-0005	013F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:19:54	2026-03-04 13:20:05
1136	十车间	XXSCJ0-01-03-0006	001F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:20:21	2026-03-04 13:20:36
1137	十车间	XXSCJ0-01-03-0006	002F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:20:44	2026-03-04 13:21:03
1138	十车间	XXSCJ0-01-03-0006	003A	搅拌器	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:21:09	2026-03-04 13:21:28
1139	十车间	XXSCJ0-01-03-0006	004F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:21:34	2026-03-04 13:21:54
1140	十车间	XXSCJ0-01-03-0006	005F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:22:01	2026-03-04 13:22:12
1141	十车间	XXSCJ0-01-03-0006	006F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:22:16	2026-03-04 13:22:28
1142	十车间	XXSCJ0-01-03-0006	007V	阀门	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:22:33	2026-03-04 13:22:44
1143	十车间	XXSCJ0-01-03-0006	008F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:22:50	2026-03-04 13:23:02
1144	十车间	XXSCJ0-01-03-0006	009F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:23:08	2026-03-04 13:23:22
1145	十车间	XXSCJ0-01-03-0006	010F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:23:28	2026-03-04 13:23:39
1146	十车间	XXSCJ0-01-03-0006	011V	阀门	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:23:47	2026-03-04 13:23:58
1147	十车间	XXSCJ0-01-03-0006	012F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:24:01	2026-03-04 13:24:13
1148	十车间	XXSCJ0-01-03-0007	001F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:24:31	2026-03-04 13:24:42
1149	十车间	XXSCJ0-01-03-0007	002F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:24:48	2026-03-04 13:25:05
1150	十车间	XXSCJ0-01-03-0007	003F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:25:10	2026-03-04 13:25:21
1151	十车间	XXSCJ0-01-03-0007	004F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:25:27	2026-03-04 13:25:41
1152	十车间	XXSCJ0-01-03-0007	005F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:25:50	2026-03-04 13:26:03
1153	十车间	XXSCJ0-01-03-0007	006V	阀门	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:26:08	2026-03-04 13:26:21
1154	十车间	XXSCJ0-01-03-0007	007F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:26:27	2026-03-04 13:26:38
1155	十车间	XXSCJ0-01-03-0007	008F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:26:43	2026-03-04 13:26:54
1156	十车间	XXSCJ0-01-03-0007	009V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:26:58	2026-03-04 13:27:09
1157	十车间	XXSCJ0-01-03-0007	010F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:27:14	2026-03-04 13:27:26
1158	十车间	XXSCJ0-01-03-0007	011F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:27:36	2026-03-04 13:27:47
1159	十车间	XXSCJ0-01-03-0007	012V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:27:53	2026-03-04 13:28:05

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1160	十车间	XXSCJ0-01-03-0007	013F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-04 13:28:11	2026-03-04 13:28:23
1161	十车间	XXSCJ0-01-03-0011	001F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:01:46	2026-03-05 09:01:57
1162	十车间	XXSCJ0-01-03-0011	002V	阀门	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:02:01	2026-03-05 09:02:13
1163	十车间	XXSCJ0-01-03-0011	003F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:02:19	2026-03-05 09:02:30
1164	十车间	XXSCJ0-01-03-0011	004F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:02:34	2026-03-05 09:02:45
1165	十车间	XXSCJ0-01-03-0011	005F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:02:52	2026-03-05 09:03:03
1166	十车间	XXSCJ0-01-03-0011	006V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:03:08	2026-03-05 09:03:19
1167	十车间	XXSCJ0-01-03-0011	007F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:03:26	2026-03-05 09:03:38
1168	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	001F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:04:55	2026-03-05 09:05:06
1169	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	002V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:05:10	2026-03-05 09:05:21
1170	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	003F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:05:26	2026-03-05 09:05:38
1171	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	004F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:05:41	2026-03-05 09:05:57
1172	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	005F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:06:01	2026-03-05 09:06:12
1173	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	006F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:06:16	2026-03-05 09:06:27
1174	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	007V	阀门	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:06:33	2026-03-05 09:06:45
1175	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	008F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:06:50	2026-03-05 09:07:01
1176	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	009F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:07:07	2026-03-05 09:07:18
1177	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	010F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:07:27	2026-03-05 09:07:38
1178	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	011F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:07:42	2026-03-05 09:07:53
1179	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	012F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:07:57	2026-03-05 09:08:08
1180	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	013F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:08:14	2026-03-05 09:08:25
1181	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	014F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:08:29	2026-03-05 09:08:41
1182	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	015V	阀门	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:08:44	2026-03-05 09:08:55
1183	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	016F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:09:00	2026-03-05 09:09:11
1184	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	017V	阀门	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:09:14	2026-03-05 09:09:25
1185	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	018F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:09:29	2026-03-05 09:09:40
1186	十车间	XXSCJ0-01-03-0012	019F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:09:44	2026-03-05 09:09:56
1187	十车间	XXSCJ0-01-03-0013	001F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:10:39	2026-03-05 09:10:52
1188	十车间	XXSCJ0-01-03-0013	002F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:10:57	2026-03-05 09:11:10
1189	十车间	XXSCJ0-01-03-0013	003V	阀门	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:11:14	2026-03-05 09:11:27
1190	十车间	XXSCJ0-01-03-0013	004F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:11:29	2026-03-05 09:11:40
1191	十车间	XXSCJ0-01-03-0014	001F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:12:22	2026-03-05 09:12:35
1192	十车间	XXSCJ0-01-03-0014	002V	阀门	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:12:38	2026-03-05 09:12:49
1193	十车间	XXSCJ0-01-03-0014	003F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:12:52	2026-03-05 09:13:03
1194	十车间	XXSCJ0-01-03-0014	004F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:13:06	2026-03-05 09:13:19
1195	十车间	XXSCJ0-01-03-0014	005F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:13:22	2026-03-05 09:13:33
1196	十车间	XXSCJ0-01-03-0014	006V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:13:38	2026-03-05 09:13:49
1197	十车间	XXSCJ0-01-03-0014	007F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:13:54	2026-03-05 09:14:05
1198	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	001F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:14:28	2026-03-05 09:14:39
1199	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	002V	阀门	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:14:43	2026-03-05 09:14:54
1200	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	003F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:14:59	2026-03-05 09:15:10
1201	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	004F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:15:17	2026-03-05 09:15:33
1202	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	005F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:15:37	2026-03-05 09:15:49

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1203	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	006F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:15:53	2026-03-05 09:16:04
1204	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	007V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:16:12	2026-03-05 09:16:23
1205	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	008F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:16:28	2026-03-05 09:16:39
1206	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	009F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:16:45	2026-03-05 09:16:56
1207	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	010F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:17:01	2026-03-05 09:17:12
1208	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	011F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:17:17	2026-03-05 09:17:28
1209	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	012F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:17:35	2026-03-05 09:17:48
1210	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	013F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:17:56	2026-03-05 09:18:15
1211	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	014F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:18:20	2026-03-05 09:18:31
1212	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	015F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:18:40	2026-03-05 09:18:51
1213	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	016V	阀门	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:18:55	2026-03-05 09:19:09
1214	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	017F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:19:12	2026-03-05 09:19:23
1215	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	018V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:19:27	2026-03-05 09:19:40
1216	十车间	XXSCJ0-01-03-0015	019F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:19:45	2026-03-05 09:20:09
1217	十车间	XXSCJ0-01-03-0016	001F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:20:34	2026-03-05 09:20:45
1218	十车间	XXSCJ0-01-03-0016	002F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:20:48	2026-03-05 09:21:00
1219	十车间	XXSCJ0-01-03-0016	003V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:21:03	2026-03-05 09:21:14
1220	十车间	XXSCJ0-01-03-0016	004F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:21:20	2026-03-05 09:21:31
1221	十车间	XXSCJ0-01-03-0023	001F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:51:44	2026-03-05 09:51:55
1222	十车间	XXSCJ0-01-03-0023	002V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:52:00	2026-03-05 09:52:11
1223	十车间	XXSCJ0-01-03-0023	003F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:52:16	2026-03-05 09:52:27
1224	十车间	XXSCJ0-01-03-0023	004F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:52:32	2026-03-05 09:52:43
1225	十车间	XXSCJ0-01-03-0023	005F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:52:47	2026-03-05 09:52:58
1226	十车间	XXSCJ0-01-03-0023	006V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:53:02	2026-03-05 09:53:13
1227	十车间	XXSCJ0-01-03-0023	007F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:53:19	2026-03-05 09:53:31
1228	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	001F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:54:43	2026-03-05 09:54:54
1229	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	002V	阀门	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:54:58	2026-03-05 09:55:10
1230	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	003F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:55:15	2026-03-05 09:55:26
1231	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	004F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:55:30	2026-03-05 09:55:47
1232	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	005F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:55:50	2026-03-05 09:56:03
1233	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	006F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:56:09	2026-03-05 09:56:20
1234	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	007V	阀门	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:56:25	2026-03-05 09:56:36
1235	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	008F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:56:40	2026-03-05 09:56:51
1236	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	009F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:56:55	2026-03-05 09:57:06
1237	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	010F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:57:09	2026-03-05 09:57:20
1238	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	011F	法兰	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:57:25	2026-03-05 09:57:37
1239	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	012F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:57:41	2026-03-05 09:57:52
1240	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	013F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:57:56	2026-03-05 09:58:08
1241	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	014F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:58:13	2026-03-05 09:58:24
1242	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	015F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:58:30	2026-03-05 09:58:42
1243	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	016V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:58:45	2026-03-05 09:58:56
1244	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	017F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:58:59	2026-03-05 09:59:10
1245	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	018V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:59:16	2026-03-05 09:59:27

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1246	十车间	XXSCJ0-01-03-0024	019F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 09:59:34	2026-03-05 09:59:45
1247	十车间	XXSCJ0-01-03-0025	001F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:00:09	2026-03-05 10:00:20
1248	十车间	XXSCJ0-01-03-0025	002F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:00:24	2026-03-05 10:00:35
1249	十车间	XXSCJ0-01-03-0025	003V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:00:42	2026-03-05 10:00:53
1250	十车间	XXSCJ0-01-03-0025	004F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:00:57	2026-03-05 10:01:08
1251	十车间	XXSCJ0-01-03-0026	001F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:02:59	2026-03-05 10:03:10
1252	十车间	XXSCJ0-01-03-0026	002V	阀门	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:03:14	2026-03-05 10:03:25
1253	十车间	XXSCJ0-01-03-0026	003F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:03:31	2026-03-05 10:03:42
1254	十车间	XXSCJ0-01-03-0026	004F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:03:46	2026-03-05 10:03:57
1255	十车间	XXSCJ0-01-03-0026	005V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:04:02	2026-03-05 10:04:13
1256	十车间	XXSCJ0-01-03-0026	006F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:04:19	2026-03-05 10:04:30
1257	十车间	XXSCJ0-01-03-0026	007F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:04:35	2026-03-05 10:04:46
1258	十车间	XXSCJ0-01-03-0027	001F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:05:37	2026-03-05 10:05:48
1259	十车间	XXSCJ0-01-03-0027	002V	阀门	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:05:52	2026-03-05 10:06:03
1260	十车间	XXSCJ0-01-03-0027	003F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:06:07	2026-03-05 10:06:21
1261	十车间	XXSCJ0-01-03-0027	004F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:06:25	2026-03-05 10:06:40
1262	十车间	XXSCJ0-01-03-0027	005F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:06:50	2026-03-05 10:07:01
1263	十车间	XXSCJ0-01-03-0027	006V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:07:06	2026-03-05 10:07:17
1264	十车间	XXSCJ0-01-03-0027	007F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:07:22	2026-03-05 10:07:34
1265	十车间	XXSCJ0-01-03-0027	008F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:07:43	2026-03-05 10:07:56
1266	十车间	XXSCJ0-01-03-0027	009F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:08:16	2026-03-05 10:08:31
1267	十车间	XXSCJ0-01-03-0027	010F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:08:44	2026-03-05 10:08:55
1268	十车间	XXSCJ0-01-03-0027	011F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:09:17	2026-03-05 10:09:29
1269	十车间	XXSCJ0-01-03-0027	012F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:09:54	2026-03-05 10:10:05
1270	十车间	XXSCJ0-01-03-0027	013F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:10:08	2026-03-05 10:10:20
1271	十车间	XXSCJ0-01-03-0027	014F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:10:26	2026-03-05 10:10:37
1272	十车间	XXSCJ0-01-03-0028	001F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:11:04	2026-03-05 10:11:24
1273	十车间	XXSCJ0-01-03-0028	002F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:11:28	2026-03-05 10:11:39
1274	十车间	XXSCJ0-01-03-0028	003F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:11:47	2026-03-05 10:11:58
1275	十车间	XXSCJ0-01-03-0029	001F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:12:21	2026-03-05 10:12:33
1276	十车间	XXSCJ0-01-03-0029	002V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:12:48	2026-03-05 10:12:59
1277	十车间	XXSCJ0-01-03-0029	003F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:13:06	2026-03-05 10:13:17
1278	十车间	XXSCJ0-01-03-0029	004F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:13:22	2026-03-05 10:13:43
1279	十车间	XXSCJ0-01-03-0029	005V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:13:48	2026-03-05 10:13:59
1280	十车间	XXSCJ0-01-03-0029	006F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:14:24	2026-03-05 10:14:35
1281	十车间	XXSCJ0-01-03-0029	007F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:14:39	2026-03-05 10:14:51
1282	十车间	XXSCJ0-01-03-0030	001F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:15:08	2026-03-05 10:15:33
1283	十车间	XXSCJ0-01-03-0031	001F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:16:27	2026-03-05 10:16:38
1284	十车间	XXSCJ0-01-03-0031	002V	阀门	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:16:41	2026-03-05 10:16:53
1285	十车间	XXSCJ0-01-03-0031	003F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:17:01	2026-03-05 10:17:12
1286	十车间	XXSCJ0-01-03-0031	004F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:17:16	2026-03-05 10:17:27
1287	十车间	XXSCJ0-01-03-0031	005F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:17:51	2026-03-05 10:18:03
1288	十车间	XXSCJ0-01-03-0031	006F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:18:07	2026-03-05 10:18:19

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1289	十车间	XXSCJ0-01-03-0031	007F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:18:25	2026-03-05 10:18:38
1290	十车间	XXSCJ0-01-03-0031	008F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:18:50	2026-03-05 10:19:02
1291	十车间	XXSCJ0-01-03-0032	001F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:19:47	2026-03-05 10:20:00
1292	十车间	XXSCJ0-01-03-0032	002V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:20:04	2026-03-05 10:20:15
1293	十车间	XXSCJ0-01-03-0032	003F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:20:20	2026-03-05 10:20:31
1294	十车间	XXSCJ0-01-03-0032	004F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:20:35	2026-03-05 10:20:46
1295	十车间	XXSCJ0-01-03-0032	005F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:20:48	2026-03-05 10:21:01
1296	十车间	XXSCJ0-01-03-0032	006F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:21:04	2026-03-05 10:21:15
1297	十车间	XXSCJ0-01-03-0032	007F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:21:19	2026-03-05 10:21:31
1298	十车间	XXSCJ0-01-03-0032	008F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:21:35	2026-03-05 10:21:46
1299	十车间	XXSCJ0-01-03-0033	001F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:22:05	2026-03-05 10:22:16
1300	十车间	XXSCJ0-01-03-0033	002V	阀门	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:22:21	2026-03-05 10:22:33
1301	十车间	XXSCJ0-01-03-0033	003F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:22:44	2026-03-05 10:22:56
1302	十车间	XXSCJ0-01-03-0034	001F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:23:15	2026-03-05 10:23:28
1303	十车间	XXSCJ0-01-03-0034	002V	阀门	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:23:34	2026-03-05 10:23:45
1304	十车间	XXSCJ0-01-03-0034	003F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:23:49	2026-03-05 10:24:00
1305	十车间	XXSCJ0-01-03-0034	004F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:24:08	2026-03-05 10:24:19
1306	十车间	XXSCJ0-01-03-0034	005V	阀门	可达	1.5	1.2	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:24:31	2026-03-05 10:24:42
1307	十车间	XXSCJ0-01-03-0034	006F	法兰	可达	1.6	1.2	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:24:48	2026-03-05 10:24:59
1308	十车间	XXSCJ0-01-03-0034	007F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:25:05	2026-03-05 10:25:20
1309	十车间	XXSCJ0-01-03-0035	001F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:26:07	2026-03-05 10:26:19
1310	十车间	XXSCJ0-01-03-0035	002V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:26:24	2026-03-05 10:26:35
1311	十车间	XXSCJ0-01-03-0035	003F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:26:44	2026-03-05 10:26:55
1312	十车间	XXSCJ0-01-03-0036	001F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 11:13:15	2026-03-05 11:13:34
1313	十车间	XXSCJ0-01-03-0036	002F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 11:13:41	2026-03-05 11:13:52
1314	十车间	XXSCJ0-01-03-0036	003F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 11:13:59	2026-03-05 11:14:10
1315	十车间	XXSCJ0-01-03-0036	004F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 11:14:18	2026-03-05 11:14:30
1316	十车间	XXSCJ0-01-03-0036	005F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 11:14:46	2026-03-05 11:14:58
1317	十车间	XXSCJ0-01-03-0036	006V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 10:28:42	2026-03-05 10:28:55
1318	十车间	XXSCJ0-01-03-0036	007F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 11:15:02	2026-03-05 11:15:14
1319	十车间	XXSCJ0-01-03-0036	008F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 11:15:20	2026-03-05 11:15:32
1320	十车间	XXSCJ0-01-03-0036	009F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 11:15:40	2026-03-05 11:15:52
1321	十车间	XXSCJ0-01-03-0036	010F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 11:15:57	2026-03-05 11:16:10
1322	十车间	XXSCJ0-01-03-0036	011F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 11:16:15	2026-03-05 11:16:27
1323	十车间	XXSCJ0-01-03-0036	012F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-05 11:16:32	2026-03-05 11:16:43
1324	六车间	XXLCJ0-01-01-0001	001F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:11:41	2026-03-03 09:11:53
1325	六车间	XXLCJ0-01-01-0001	002F	法兰	可达	57.8	1.3	56.5	0	56.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:12:14	2026-03-03 09:12:25
1326	六车间	XXLCJ0-01-01-0001	003F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:12:35	2026-03-03 09:12:51
1327	六车间	XXLCJ0-01-01-0001	004V	阀门	可达	17.1	1.3	15.8	0	15.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:12:55	2026-03-03 09:13:07
1328	六车间	XXLCJ0-01-01-0001	005F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:13:14	2026-03-03 09:13:26
1329	六车间	XXLCJ0-01-01-0002	001F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:14:28	2026-03-03 09:14:40
1330	六车间	XXLCJ0-01-01-0002	002V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:14:46	2026-03-03 09:14:59
1331	六车间	XXLCJ0-01-01-0002	003F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:15:12	2026-03-03 09:15:24

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1332	六车间	XXLCJ0-01-01-0002	004F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:15:35	2026-03-03 09:15:47
1333	六车间	XXLCJ0-01-01-0002	005F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:15:55	2026-03-03 09:16:07
1334	六车间	XXLCJ0-01-01-0002	006F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:16:13	2026-03-03 09:16:26
1335	六车间	XXLCJ0-01-01-0002	007V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:16:32	2026-03-03 09:16:44
1336	六车间	XXLCJ0-01-01-0002	008F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:19:38	2026-03-03 09:19:50
1337	六车间	XXLCJ0-01-01-0003	001F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:24:58	2026-03-03 09:25:11
1338	六车间	XXLCJ0-01-01-0003	002V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:25:29	2026-03-03 09:25:42
1339	六车间	XXLCJ0-01-01-0003	003F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:20:51	2026-03-03 09:21:03
1340	六车间	XXLCJ0-01-01-0003	004F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:21:08	2026-03-03 09:21:20
1341	六车间	XXLCJ0-01-01-0003	005F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:21:24	2026-03-03 09:21:36
1342	六车间	XXLCJ0-01-01-0003	006F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:21:43	2026-03-03 09:21:55
1343	六车间	XXLCJ0-01-01-0003	007V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:23:37	2026-03-03 09:23:48
1344	六车间	XXLCJ0-01-01-0003	008F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:25:52	2026-03-03 09:26:04
1345	六车间	XXLCJ0-01-01-0004	001F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:27:38	2026-03-03 09:27:50
1346	六车间	XXLCJ0-01-01-0004	002V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:27:59	2026-03-03 09:28:11
1347	六车间	XXLCJ0-01-01-0004	003F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:28:18	2026-03-03 09:28:30
1348	六车间	XXLCJ0-01-01-0004	004F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:28:45	2026-03-03 09:28:58
1349	六车间	XXLCJ0-01-01-0004	005F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:29:12	2026-03-03 09:29:29
1350	六车间	XXLCJ0-01-01-0004	006F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:29:40	2026-03-03 09:29:52
1351	六车间	XXLCJ0-01-01-0004	007V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:29:59	2026-03-03 09:30:11
1352	六车间	XXLCJ0-01-01-0004	008F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:30:18	2026-03-03 09:30:29
1353	六车间	XXLCJ0-01-01-0005	001F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:31:31	2026-03-03 09:31:44
1354	六车间	XXLCJ0-01-01-0005	002V	阀门	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:31:56	2026-03-03 09:32:09
1355	六车间	XXLCJ0-01-01-0005	003F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:32:20	2026-03-03 09:32:32
1356	六车间	XXLCJ0-01-01-0005	004F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:32:41	2026-03-03 09:32:53
1357	六车间	XXLCJ0-01-01-0005	005F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:33:07	2026-03-03 09:33:19
1358	六车间	XXLCJ0-01-01-0005	006F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:33:31	2026-03-03 09:33:43
1359	六车间	XXLCJ0-01-01-0005	007V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:33:51	2026-03-03 09:34:03
1360	六车间	XXLCJ0-01-01-0005	008F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:34:07	2026-03-03 09:34:22
1361	六车间	XXLCJ0-01-01-0006	001F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:34:58	2026-03-03 09:35:09
1362	六车间	XXLCJ0-01-01-0006	002V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:35:17	2026-03-03 09:35:29
1363	六车间	XXLCJ0-01-01-0006	003F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:35:37	2026-03-03 09:35:49
1364	六车间	XXLCJ0-01-01-0006	004F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:36:06	2026-03-03 09:36:17
1365	六车间	XXLCJ0-01-01-0006	005F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:36:59	2026-03-03 09:37:11
1366	六车间	XXLCJ0-01-01-0006	006V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:37:26	2026-03-03 09:37:37
1367	六车间	XXLCJ0-01-01-0006	007F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:37:48	2026-03-03 09:37:59
1368	六车间	XXLCJ0-01-01-0007	001F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:38:38	2026-03-03 09:38:49
1369	六车间	XXLCJ0-01-01-0007	002V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:39:00	2026-03-03 09:39:11
1370	六车间	XXLCJ0-01-01-0007	003F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:39:19	2026-03-03 09:39:34
1371	六车间	XXLCJ0-01-01-0007	004F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:39:46	2026-03-03 09:39:57
1372	六车间	XXLCJ0-01-01-0007	005V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:40:50	2026-03-03 09:41:03
1373	六车间	XXLCJ0-01-01-0007	006F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:41:14	2026-03-03 09:41:25
1374	六车间	XXLCJ0-01-01-0007	007F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:41:31	2026-03-03 09:41:42

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1375	六车间	XXLCJ0-01-01-0008	001F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:42:17	2026-03-03 09:42:28
1376	六车间	XXLCJ0-01-01-0008	002V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:42:34	2026-03-03 09:42:50
1377	六车间	XXLCJ0-01-01-0008	003F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:42:55	2026-03-03 09:43:06
1378	六车间	XXLCJ0-01-01-0008	004F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:43:14	2026-03-03 09:43:26
1379	六车间	XXLCJ0-01-01-0008	005V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:43:32	2026-03-03 09:43:43
1380	六车间	XXLCJ0-01-01-0008	006F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:43:50	2026-03-03 09:44:01
1381	六车间	XXLCJ0-01-01-0008	007F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:44:07	2026-03-03 09:44:18
1382	六车间	XXLCJ0-01-01-0009	001F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:44:37	2026-03-03 09:44:49
1383	六车间	XXLCJ0-01-01-0009	002V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:44:54	2026-03-03 09:45:07
1384	六车间	XXLCJ0-01-01-0009	003F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:45:11	2026-03-03 09:45:22
1385	六车间	XXLCJ0-01-01-0009	004F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:45:25	2026-03-03 09:45:36
1386	六车间	XXLCJ0-01-01-0009	005V	阀门	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:45:45	2026-03-03 09:45:56
1387	六车间	XXLCJ0-01-01-0009	006F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:46:05	2026-03-03 09:46:16
1388	六车间	XXLCJ0-01-01-0009	007F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:46:25	2026-03-03 09:46:36
1389	六车间	XXLCJ0-01-01-0009	008F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:46:45	2026-03-03 09:46:57
1390	六车间	XXLCJ0-01-01-0010	001F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:47:14	2026-03-03 09:47:27
1391	六车间	XXLCJ0-01-01-0010	002V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:47:32	2026-03-03 09:47:43
1392	六车间	XXLCJ0-01-01-0010	003F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:47:50	2026-03-03 09:48:01
1393	六车间	XXLCJ0-01-01-0010	004F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:48:06	2026-03-03 09:48:17
1394	六车间	XXLCJ0-01-01-0010	005F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:48:26	2026-03-03 09:48:37
1395	六车间	XXLCJ0-01-01-0010	006F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:48:46	2026-03-03 09:48:57
1396	六车间	XXLCJ0-01-01-0010	007V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:49:01	2026-03-03 09:49:12
1397	六车间	XXLCJ0-01-01-0010	008F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:49:22	2026-03-03 09:49:33
1398	六车间	XXLCJ0-01-01-0011	001F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:49:56	2026-03-03 09:50:08
1399	六车间	XXLCJ0-01-01-0011	002V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:50:12	2026-03-03 09:50:23
1400	六车间	XXLCJ0-01-01-0011	003F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:50:29	2026-03-03 09:50:40
1401	六车间	XXLCJ0-01-01-0011	004F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:50:46	2026-03-03 09:50:58
1402	六车间	XXLCJ0-01-01-0012	001F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:51:47	2026-03-03 09:51:58
1403	六车间	XXLCJ0-01-01-0012	002V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:52:11	2026-03-03 09:52:22
1404	六车间	XXLCJ0-01-01-0012	003F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:52:27	2026-03-03 09:52:39
1405	六车间	XXLCJ0-01-01-0012	004F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:52:44	2026-03-03 09:52:55
1406	六车间	XXLCJ0-01-01-0012	005F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:52:59	2026-03-03 09:53:10
1407	六车间	XXLCJ0-01-01-0012	006F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:53:16	2026-03-03 09:53:28
1408	六车间	XXLCJ0-01-01-0012	007V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:53:32	2026-03-03 09:53:43
1409	六车间	XXLCJ0-01-01-0012	008F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:53:48	2026-03-03 09:53:59
1410	六车间	XXLCJ0-01-01-0013	001F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:54:12	2026-03-03 09:54:23
1411	六车间	XXLCJ0-01-01-0013	002V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:54:28	2026-03-03 09:54:39
1412	六车间	XXLCJ0-01-01-0013	003F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:54:53	2026-03-03 09:55:04
1413	六车间	XXLCJ0-01-01-0013	004F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:55:10	2026-03-03 09:55:21
1414	六车间	XXLCJ0-01-01-0013	005V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:55:24	2026-03-03 09:55:35
1415	六车间	XXLCJ0-01-01-0013	006F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:55:40	2026-03-03 09:55:51
1416	六车间	XXLCJ0-01-01-0013	007F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:55:57	2026-03-03 09:56:08
1417	六车间	XXLCJ0-01-01-0013	008F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:56:16	2026-03-03 09:56:27

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1418	六车间	XXLCJ0-01-01-0013	009F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:56:30	2026-03-03 09:56:41
1419	六车间	XXLCJ0-01-01-0014	001F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:57:27	2026-03-03 09:57:38
1420	六车间	XXLCJ0-01-01-0014	002V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:57:50	2026-03-03 09:58:01
1421	六车间	XXLCJ0-01-01-0014	003F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:58:05	2026-03-03 09:58:16
1422	六车间	XXLCJ0-01-01-0014	004F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:58:20	2026-03-03 09:58:31
1423	六车间	XXLCJ0-01-01-0014	005F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:58:37	2026-03-03 09:58:48
1424	六车间	XXLCJ0-01-01-0014	006F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:58:53	2026-03-03 09:59:04
1425	六车间	XXLCJ0-01-01-0015	001F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:59:20	2026-03-03 09:59:31
1426	六车间	XXLCJ0-01-01-0015	002V	阀门	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:59:35	2026-03-03 09:59:51
1427	六车间	XXLCJ0-01-01-0015	003F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 09:59:56	2026-03-03 10:00:10
1428	六车间	XXLCJ0-01-01-0015	004F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:00:13	2026-03-03 10:00:24
1429	六车间	XXLCJ0-01-01-0015	005V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:00:27	2026-03-03 10:00:38
1430	六车间	XXLCJ0-01-01-0015	006F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:00:43	2026-03-03 10:00:54
1431	六车间	XXLCJ0-01-01-0015	007F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:00:58	2026-03-03 10:01:09
1432	六车间	XXLCJ0-01-01-0015	008F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:01:15	2026-03-03 10:01:28
1433	六车间	XXLCJ0-01-01-0016	001F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:01:55	2026-03-03 10:02:06
1434	六车间	XXLCJ0-01-01-0016	002V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:02:09	2026-03-03 10:02:20
1435	六车间	XXLCJ0-01-01-0016	003F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:02:29	2026-03-03 10:02:40
1436	六车间	XXLCJ0-01-01-0016	004F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:02:48	2026-03-03 10:02:59
1437	六车间	XXLCJ0-01-01-0016	005F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:03:03	2026-03-03 10:03:14
1438	六车间	XXLCJ0-01-01-0017	001F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:03:44	2026-03-03 10:03:55
1439	六车间	XXLCJ0-01-01-0017	002V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:03:57	2026-03-03 10:04:08
1440	六车间	XXLCJ0-01-01-0017	003F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:04:11	2026-03-03 10:04:22
1441	六车间	XXLCJ0-01-01-0017	004F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:04:26	2026-03-03 10:04:37
1442	六车间	XXLCJ0-01-01-0017	005F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:04:40	2026-03-03 10:04:51
1443	六车间	XXLCJ0-01-01-0017	006V	阀门	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:04:57	2026-03-03 10:05:09
1444	六车间	XXLCJ0-01-01-0017	007O	开口阀或开口管线	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:05:15	2026-03-03 10:05:26
1445	六车间	XXLCJ0-01-01-0018	001F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:05:54	2026-03-03 10:06:05
1446	六车间	XXLCJ0-01-01-0018	002V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:06:07	2026-03-03 10:06:18
1447	六车间	XXLCJ0-01-01-0018	003F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:06:22	2026-03-03 10:06:34
1448	六车间	XXLCJ0-01-01-0018	004F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:06:39	2026-03-03 10:06:50
1449	六车间	XXLCJ0-01-01-0018	005F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:06:53	2026-03-03 10:07:04
1450	六车间	XXLCJ0-01-01-0019	001F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:07:35	2026-03-03 10:07:46
1451	六车间	XXLCJ0-01-01-0019	002V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:07:52	2026-03-03 10:08:04
1452	六车间	XXLCJ0-01-01-0019	003F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:08:09	2026-03-03 10:08:20
1453	六车间	XXLCJ0-01-01-0019	004F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:08:23	2026-03-03 10:08:34
1454	六车间	XXLCJ0-01-01-0019	005F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:08:38	2026-03-03 10:08:49
1455	六车间	XXLCJ0-01-01-0019	006V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:08:53	2026-03-03 10:09:04
1456	六车间	XXLCJ0-01-01-0019	007O	开口阀或开口管线	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:09:06	2026-03-03 10:09:17
1457	六车间	XXLCJ0-01-01-0020	001F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:09:40	2026-03-03 10:09:51
1458	六车间	XXLCJ0-01-01-0020	002V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:09:55	2026-03-03 10:10:07
1459	六车间	XXLCJ0-01-01-0020	003F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:10:10	2026-03-03 10:10:24
1460	六车间	XXLCJ0-01-01-0020	004F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:10:28	2026-03-03 10:10:39

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1461	六车间	XXLCJ0-01-01-0020	005F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:10:44	2026-03-03 10:10:56
1462	六车间	XXLCJ0-01-01-0020	006F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:10:59	2026-03-03 10:11:10
1463	六车间	XXLCJ0-01-01-0021	001F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:11:52	2026-03-03 10:12:04
1464	六车间	XXLCJ0-01-01-0021	002V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:12:09	2026-03-03 10:12:21
1465	六车间	XXLCJ0-01-01-0021	003F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:12:24	2026-03-03 10:12:35
1466	六车间	XXLCJ0-01-01-0021	004F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:12:38	2026-03-03 10:12:50
1467	六车间	XXLCJ0-01-01-0021	005F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:12:54	2026-03-03 10:13:05
1468	六车间	XXLCJ0-01-01-0021	006F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:13:11	2026-03-03 10:13:28
1469	六车间	XXLCJ0-01-01-0021	007F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:13:31	2026-03-03 10:13:43
1470	六车间	XXLCJ0-01-01-0021	008F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:13:47	2026-03-03 10:13:59
1471	六车间	XXLCJ0-01-01-0022	001F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:14:33	2026-03-03 10:14:51
1472	六车间	XXLCJ0-01-01-0022	002V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:14:53	2026-03-03 10:15:04
1473	六车间	XXLCJ0-01-01-0022	003F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:15:07	2026-03-03 10:15:18
1474	六车间	XXLCJ0-01-01-0022	004F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:15:22	2026-03-03 10:15:33
1475	六车间	XXLCJ0-01-01-0022	005F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:15:36	2026-03-03 10:15:47
1476	六车间	XXLCJ0-01-01-0022	006F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:15:49	2026-03-03 10:16:00
1477	六车间	XXLCJ0-01-01-0022	007F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:16:03	2026-03-03 10:16:15
1478	六车间	XXLCJ0-01-01-0022	008F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:16:18	2026-03-03 10:16:29
1479	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	001P	泵	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:16:46	2026-03-03 10:16:57
1480	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	002F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:17:00	2026-03-03 10:17:11
1481	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	003F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:17:14	2026-03-03 10:17:25
1482	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	004F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:17:29	2026-03-03 10:17:40
1483	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	005F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:17:45	2026-03-03 10:17:56
1484	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	006V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:17:59	2026-03-03 10:18:10
1485	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	007F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:18:13	2026-03-03 10:18:25
1486	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	008F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:18:29	2026-03-03 10:18:40
1487	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	009V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:18:42	2026-03-03 10:18:54
1488	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	010F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:18:57	2026-03-03 10:19:08
1489	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	011F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:19:11	2026-03-03 10:19:22
1490	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	012V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:19:25	2026-03-03 10:19:36
1491	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	013F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:19:39	2026-03-03 10:19:50
1492	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	014F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:19:52	2026-03-03 10:20:03
1493	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	015F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:20:06	2026-03-03 10:20:17
1494	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	016V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:20:21	2026-03-03 10:20:32
1495	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	017F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:20:34	2026-03-03 10:20:46
1496	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	018F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:20:50	2026-03-03 10:21:01
1497	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	019V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:21:04	2026-03-03 10:21:15
1498	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	020F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:21:19	2026-03-03 10:21:30
1499	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	021F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:21:32	2026-03-03 10:21:43
1500	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	022V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:21:46	2026-03-03 10:21:57
1501	六车间	XXLCJ0-01-01-0023	023F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:22:01	2026-03-03 10:22:12
1502	六车间	XXLCJ0-01-01-0024	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:22:27	2026-03-03 10:22:38
1503	六车间	XXLCJ0-01-01-0024	002F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:22:41	2026-03-03 10:22:52

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1504	六车间	XXLCJ0-01-01-0024	003F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:22:55	2026-03-03 10:23:06
1505	六车间	XXLCJ0-01-01-0024	004F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:23:09	2026-03-03 10:23:20
1506	六车间	XXLCJ0-01-01-0024	005F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:23:23	2026-03-03 10:23:35
1507	六车间	XXLCJ0-01-01-0025	001F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:23:48	2026-03-03 10:24:00
1508	六车间	XXLCJ0-01-01-0025	002V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:24:03	2026-03-03 10:24:15
1509	六车间	XXLCJ0-01-01-0025	003F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:24:19	2026-03-03 10:24:30
1510	六车间	XXLCJ0-01-01-0025	004F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:24:33	2026-03-03 10:24:44
1511	六车间	XXLCJ0-01-01-0025	005F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:24:50	2026-03-03 10:25:01
1512	六车间	XXLCJ0-01-01-0025	006F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:25:08	2026-03-03 10:25:19
1513	六车间	XXLCJ0-01-01-0025	007F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:25:22	2026-03-03 10:25:33
1514	六车间	XXLCJ0-01-01-0025	008F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:25:36	2026-03-03 10:25:47
1515	六车间	XXLCJ0-01-01-0025	009F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:25:50	2026-03-03 10:26:01
1516	六车间	XXLCJ0-01-01-0025	010F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:26:05	2026-03-03 10:26:16
1517	六车间	XXLCJ0-01-01-0026	001F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:26:34	2026-03-03 10:26:45
1518	六车间	XXLCJ0-01-01-0026	002V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:26:53	2026-03-03 10:27:04
1519	六车间	XXLCJ0-01-01-0026	003F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:27:07	2026-03-03 10:27:18
1520	六车间	XXLCJ0-01-01-0026	004F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:27:22	2026-03-03 10:27:33
1521	六车间	XXLCJ0-01-01-0026	005V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:27:38	2026-03-03 10:27:49
1522	六车间	XXLCJ0-01-01-0026	006F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:27:52	2026-03-03 10:28:03
1523	六车间	XXLCJ0-01-01-0026	007F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:28:06	2026-03-03 10:28:17
1524	六车间	XXLCJ0-01-01-0026	008F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:28:20	2026-03-03 10:28:31
1525	六车间	XXLCJ0-01-01-0027	001F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:28:54	2026-03-03 10:29:05
1526	六车间	XXLCJ0-01-01-0027	002V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:29:10	2026-03-03 10:29:21
1527	六车间	XXLCJ0-01-01-0027	003F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:29:24	2026-03-03 10:29:36
1528	六车间	XXLCJ0-01-02-0060	001F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:27:37	2026-03-03 10:27:54
1529	六车间	XXLCJ0-01-02-0060	002F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:28:00	2026-03-03 10:28:11
1530	六车间	XXLCJ0-01-02-0060	003F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:28:15	2026-03-03 10:28:26
1531	六车间	XXLCJ0-01-02-0060	004F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:28:30	2026-03-03 10:28:41
1532	六车间	XXLCJ0-01-02-0060	005F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:28:45	2026-03-03 10:28:56
1533	六车间	XXLCJ0-01-02-0060	006V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:29:01	2026-03-03 10:29:12
1534	六车间	XXLCJ0-01-02-0060	007F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:29:16	2026-03-03 10:29:27
1535	六车间	XXLCJ0-01-02-0061	001F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:23:52	2026-03-03 11:24:04
1536	六车间	XXLCJ0-01-02-0061	002V	阀门	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:24:09	2026-03-03 11:24:20
1537	六车间	XXLCJ0-01-02-0061	003F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:24:25	2026-03-03 11:24:36
1538	六车间	XXLCJ0-01-02-0061	004F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:24:41	2026-03-03 11:24:52
1539	六车间	XXLCJ0-01-02-0061	005C	连接件	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:24:59	2026-03-03 11:25:10
1540	六车间	XXLCJ0-01-02-0061	006V	阀门	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:25:15	2026-03-03 11:25:27
1541	六车间	XXLCJ0-01-02-0061	007C	连接件	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:25:34	2026-03-03 11:25:46
1542	六车间	XXLCJ0-01-02-0061	008F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:25:52	2026-03-03 11:26:03
1543	六车间	XXLCJ0-01-02-0061	009V	阀门	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:26:06	2026-03-03 11:26:17
1544	六车间	XXLCJ0-01-02-0061	010F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:26:21	2026-03-03 11:26:32
1545	六车间	XXLCJ0-01-02-0062	001F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:27:05	2026-03-03 11:27:16
1546	六车间	XXLCJ0-01-02-0062	002V	阀门	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:27:21	2026-03-03 11:27:32

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1547	六车间	XXLCJ0-01-02-0062	003F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:27:36	2026-03-03 11:27:47
1548	六车间	XXLCJ0-01-02-0062	004F	法兰	可达	7.7	1.2	6.5	0	6.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:27:51	2026-03-03 11:28:02
1549	六车间	XXLCJ0-01-02-0062	005V	阀门	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:28:06	2026-03-03 11:28:18
1550	六车间	XXLCJ0-01-02-0062	006F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:28:22	2026-03-03 11:28:33
1551	六车间	XXLCJ0-01-02-0063	001F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:29:57	2026-03-03 10:30:08
1552	六车间	XXLCJ0-01-02-0063	002F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:30:17	2026-03-03 10:30:36
1553	六车间	XXLCJ0-01-02-0063	003A	搅拌器	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:30:40	2026-03-03 10:31:01
1554	六车间	XXLCJ0-01-02-0063	004F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:31:04	2026-03-03 10:31:23
1555	六车间	XXLCJ0-01-02-0063	005F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:31:28	2026-03-03 10:31:40
1556	六车间	XXLCJ0-01-02-0063	006F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:31:45	2026-03-03 10:31:56
1557	六车间	XXLCJ0-01-02-0063	007F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:32:01	2026-03-03 10:32:12
1558	六车间	XXLCJ0-01-02-0063	008V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:32:16	2026-03-03 10:32:27
1559	六车间	XXLCJ0-01-02-0063	009F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:32:32	2026-03-03 10:32:43
1560	六车间	XXLCJ0-01-02-0063	010V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:32:47	2026-03-03 10:32:58
1561	六车间	XXLCJ0-01-02-0063	011F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:33:03	2026-03-03 10:33:14
1562	六车间	XXLCJ0-01-02-0064	001F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:33:37	2026-03-03 10:33:52
1563	六车间	XXLCJ0-01-02-0064	002F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:33:55	2026-03-03 10:34:06
1564	六车间	XXLCJ0-01-02-0064	003F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:34:10	2026-03-03 10:34:22
1565	六车间	XXLCJ0-01-02-0064	004F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:34:25	2026-03-03 10:34:37
1566	六车间	XXLCJ0-01-02-0064	005F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:34:42	2026-03-03 10:34:53
1567	六车间	XXLCJ0-01-02-0064	006V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:34:58	2026-03-03 10:35:09
1568	六车间	XXLCJ0-01-02-0064	007F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:35:13	2026-03-03 10:35:25
1569	六车间	XXLCJ0-01-02-0065	001F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:35:46	2026-03-03 10:35:58
1570	六车间	XXLCJ0-01-02-0065	002V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:36:02	2026-03-03 10:36:14
1571	六车间	XXLCJ0-01-02-0065	003F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:36:18	2026-03-03 10:36:30
1572	六车间	XXLCJ0-01-02-0065	004F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:36:37	2026-03-03 10:36:48
1573	六车间	XXLCJ0-01-02-0065	005V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:36:54	2026-03-03 10:37:05
1574	六车间	XXLCJ0-01-02-0065	006F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:37:10	2026-03-03 10:37:21
1575	六车间	XXLCJ0-01-02-0065	007F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:37:28	2026-03-03 10:37:39
1576	六车间	XXLCJ0-01-02-0065	008V	阀门	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:37:45	2026-03-03 10:37:56
1577	六车间	XXLCJ0-01-02-0065	009F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:38:02	2026-03-03 10:38:13
1578	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	001F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:43:46	2026-03-03 10:43:57
1579	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	002F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:44:03	2026-03-03 10:44:22
1580	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	003A	搅拌器	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:44:28	2026-03-03 10:44:47
1581	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	004F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:44:52	2026-03-03 10:45:11
1582	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	005F	法兰	可达	203.4	1.2	202.2	0	202.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:39:30	2026-03-03 10:39:41
1583	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	006F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:39:47	2026-03-03 10:39:58
1584	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	007V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:40:03	2026-03-03 10:40:14
1585	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	008F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:40:18	2026-03-03 10:40:30
1586	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	009F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:40:35	2026-03-03 10:40:46
1587	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	010V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:40:50	2026-03-03 10:41:01
1588	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	011F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:41:05	2026-03-03 10:41:16
1589	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	012F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:41:21	2026-03-03 10:41:34

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1590	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	013F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:41:38	2026-03-03 10:41:49
1591	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	014F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:41:52	2026-03-03 10:42:05
1592	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	015V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:42:09	2026-03-03 10:42:20
1593	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	016F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:42:24	2026-03-03 10:42:36
1594	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	017V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:42:43	2026-03-03 10:42:55
1595	六车间	XXLCJ0-01-02-0066	018F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:43:01	2026-03-03 10:43:13
1596	六车间	XXLCJ0-01-02-0067	001F	法兰	可达	7.7	1.2	6.5	0	6.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:31:02	2026-03-03 11:31:14
1597	六车间	XXLCJ0-01-02-0067	002F	法兰	可达	8.6	1.2	7.4	0	7.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:31:16	2026-03-03 11:31:27
1598	六车间	XXLCJ0-01-02-0067	003F	法兰	可达	7.7	1.2	6.5	0	6.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:28:58	2026-03-03 11:29:10
1599	六车间	XXLCJ0-01-02-0067	004F	法兰	可达	7.7	1.2	6.5	0	6.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:29:14	2026-03-03 11:29:25
1600	六车间	XXLCJ0-01-02-0067	005V	阀门	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:29:30	2026-03-03 11:29:41
1601	六车间	XXLCJ0-01-02-0067	006F	法兰	可达	7.7	1.2	6.5	0	6.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:29:45	2026-03-03 11:29:56
1602	六车间	XXLCJ0-01-02-0067	007F	法兰	可达	8.6	1.2	7.4	0	7.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:30:00	2026-03-03 11:30:11
1603	六车间	XXLCJ0-01-02-0067	008V	阀门	可达	8.6	1.2	7.4	0	7.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:30:14	2026-03-03 11:30:25
1604	六车间	XXLCJ0-01-02-0067	009F	法兰	可达	8.2	1.2	7	0	7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:30:30	2026-03-03 11:30:41
1605	六车间	XXLCJ0-01-02-0068	001F	法兰	可达	9.5	1.2	8.3	0	8.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:31:39	2026-03-03 11:31:50
1606	六车间	XXLCJ0-01-02-0068	002F	法兰	可达	9	1.2	7.8	0	7.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:31:55	2026-03-03 11:32:06
1607	六车间	XXLCJ0-01-02-0068	003F	法兰	可达	8.6	1.2	7.4	0	7.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:32:10	2026-03-03 11:32:21
1608	六车间	XXLCJ0-01-02-0068	004F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:32:26	2026-03-03 11:32:37
1609	六车间	XXLCJ0-01-02-0068	005F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:32:41	2026-03-03 11:32:52
1610	六车间	XXLCJ0-01-02-0068	006V	阀门	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:32:56	2026-03-03 11:33:07
1611	六车间	XXLCJ0-01-02-0068	007F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:33:11	2026-03-03 11:33:22
1612	六车间	XXLCJ0-01-02-0069	001F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:33:36	2026-03-03 11:33:47
1613	六车间	XXLCJ0-01-02-0069	002V	阀门	可达	7.7	1.2	6.5	0	6.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:33:51	2026-03-03 11:34:02
1614	六车间	XXLCJ0-01-02-0069	003F	法兰	可达	7.7	1.2	6.5	0	6.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:34:06	2026-03-03 11:34:17
1615	六车间	XXLCJ0-01-02-0069	004F	法兰	可达	7.7	1.2	6.5	0	6.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:34:21	2026-03-03 11:34:32
1616	六车间	XXLCJ0-01-02-0069	005C	连接件	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:34:37	2026-03-03 11:34:48
1617	六车间	XXLCJ0-01-02-0069	006V	阀门	可达	7.7	1.2	6.5	0	6.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:34:52	2026-03-03 11:35:03
1618	六车间	XXLCJ0-01-02-0069	007C	连接件	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:35:08	2026-03-03 11:35:19
1619	六车间	XXLCJ0-01-02-0069	008F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:35:24	2026-03-03 11:35:35
1620	六车间	XXLCJ0-01-02-0069	009V	阀门	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:35:39	2026-03-03 11:35:50
1621	六车间	XXLCJ0-01-02-0069	010F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:35:54	2026-03-03 11:36:05
1622	六车间	XXLCJ0-01-02-0070	001F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:36:37	2026-03-03 11:36:48
1623	六车间	XXLCJ0-01-02-0070	002V	阀门	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:36:52	2026-03-03 11:37:03
1624	六车间	XXLCJ0-01-02-0070	003F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:37:07	2026-03-03 11:37:18
1625	六车间	XXLCJ0-01-02-0070	004F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:37:22	2026-03-03 11:37:33
1626	六车间	XXLCJ0-01-02-0070	005V	阀门	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:37:37	2026-03-03 11:37:48
1627	六车间	XXLCJ0-01-02-0070	006F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:37:52	2026-03-03 11:38:05
1628	六车间	XXLCJ0-01-02-0071	001F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:38:21	2026-03-03 11:38:34
1629	六车间	XXLCJ0-01-02-0071	002F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:38:40	2026-03-03 11:38:59
1630	六车间	XXLCJ0-01-02-0071	003A	搅拌器	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:39:03	2026-03-03 11:39:23
1631	六车间	XXLCJ0-01-02-0071	004F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:39:26	2026-03-03 11:39:45
1632	六车间	XXLCJ0-01-02-0071	005F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:39:50	2026-03-03 11:40:01

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1633	六车间	XXLCJ0-01-02-0071	006F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:40:04	2026-03-03 11:40:16
1634	六车间	XXLCJ0-01-02-0071	007F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:40:19	2026-03-03 11:40:30
1635	六车间	XXLCJ0-01-02-0071	008F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:40:35	2026-03-03 11:40:47
1636	六车间	XXLCJ0-01-02-0071	009V	阀门	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:40:51	2026-03-03 11:41:02
1637	六车间	XXLCJ0-01-02-0071	010F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:41:07	2026-03-03 11:41:18
1638	六车间	XXLCJ0-01-02-0071	011V	阀门	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:41:22	2026-03-03 11:41:33
1639	六车间	XXLCJ0-01-02-0071	012F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:41:38	2026-03-03 11:41:49
1640	六车间	XXLCJ0-01-02-0072	001F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:42:01	2026-03-03 11:42:12
1641	六车间	XXLCJ0-01-02-0072	002F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:42:16	2026-03-03 11:42:29
1642	六车间	XXLCJ0-01-02-0072	003V	阀门	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:42:34	2026-03-03 11:42:47
1643	六车间	XXLCJ0-01-02-0072	004F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:42:53	2026-03-03 11:43:04
1644	六车间	XXLCJ0-01-02-0072	005F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:43:08	2026-03-03 11:43:21
1645	六车间	XXLCJ0-01-02-0072	006V	阀门	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:43:25	2026-03-03 11:43:36
1646	六车间	XXLCJ0-01-02-0072	007F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:43:40	2026-03-03 11:43:51
1647	六车间	XXLCJ0-01-02-0072	008F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:43:55	2026-03-03 11:44:06
1648	六车间	XXLCJ0-01-02-0072	009V	阀门	可达	7.7	1.2	6.5	0	6.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:44:10	2026-03-03 11:44:21
1649	六车间	XXLCJ0-01-02-0072	010F	法兰	可达	8.2	1.2	7	0	7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:44:24	2026-03-03 11:44:36
1650	六车间	XXLCJ0-01-02-0072	011V	阀门	可达	8.6	1.2	7.4	0	7.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:44:40	2026-03-03 11:44:51
1651	六车间	XXLCJ0-01-02-0072	012O	开口阀或开口管线	可达	8.2	1.2	7	0	7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:44:54	2026-03-03 11:45:06
1652	六车间	XXLCJ0-01-02-0073	001F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:45:29	2026-03-03 10:45:45
1653	六车间	XXLCJ0-01-02-0073	002F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:45:51	2026-03-03 10:46:10
1654	六车间	XXLCJ0-01-02-0073	003A	搅拌器	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:46:25	2026-03-03 10:46:44
1655	六车间	XXLCJ0-01-02-0073	004F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:46:49	2026-03-03 10:47:08
1656	六车间	XXLCJ0-01-02-0073	005F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:47:13	2026-03-03 10:47:25
1657	六车间	XXLCJ0-01-02-0073	006F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:47:29	2026-03-03 10:47:40
1658	六车间	XXLCJ0-01-02-0073	007F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:47:44	2026-03-03 10:47:55
1659	六车间	XXLCJ0-01-02-0073	008F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:47:59	2026-03-03 10:48:10
1660	六车间	XXLCJ0-01-02-0073	009V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:48:14	2026-03-03 10:48:25
1661	六车间	XXLCJ0-01-02-0073	010F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:48:29	2026-03-03 10:48:40
1662	六车间	XXLCJ0-01-02-0073	011V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:48:44	2026-03-03 10:48:55
1663	六车间	XXLCJ0-01-02-0073	012F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:48:59	2026-03-03 10:49:10
1664	六车间	XXLCJ0-01-02-0074	001F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:49:26	2026-03-03 10:49:37
1665	六车间	XXLCJ0-01-02-0074	002F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:49:39	2026-03-03 10:49:50
1666	六车间	XXLCJ0-01-02-0074	003V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:49:56	2026-03-03 10:50:08
1667	六车间	XXLCJ0-01-02-0074	004F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:50:13	2026-03-03 10:50:24
1668	六车间	XXLCJ0-01-02-0074	005F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:50:29	2026-03-03 10:50:40
1669	六车间	XXLCJ0-01-02-0074	006V	阀门	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:50:44	2026-03-03 10:50:55
1670	六车间	XXLCJ0-01-02-0074	007F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:51:00	2026-03-03 10:51:11
1671	六车间	XXLCJ0-01-02-0074	008V	阀门	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:51:16	2026-03-03 10:51:27
1672	六车间	XXLCJ0-01-02-0074	009F	法兰	可达	1.3	1.2	0.1	0	0.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:51:35	2026-03-03 10:51:46
1673	六车间	XXLCJ0-01-02-0075	001F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:55:41	2026-03-03 10:55:53
1674	六车间	XXLCJ0-01-02-0075	002F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:55:58	2026-03-03 10:56:17
1675	六车间	XXLCJ0-01-02-0075	003A	搅拌器	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:56:21	2026-03-03 10:56:40

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1676	六车间	XXLCJ0-01-02-0075	004F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:56:45	2026-03-03 10:57:04
1677	六车间	XXLCJ0-01-02-0075	005F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:57:09	2026-03-03 10:57:20
1678	六车间	XXLCJ0-01-02-0075	006F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:57:24	2026-03-03 10:57:36
1679	六车间	XXLCJ0-01-02-0075	007F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:57:40	2026-03-03 10:57:51
1680	六车间	XXLCJ0-01-02-0075	008F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:57:57	2026-03-03 10:58:08
1681	六车间	XXLCJ0-01-02-0075	009V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:58:35	2026-03-03 10:58:46
1682	六车间	XXLCJ0-01-02-0075	010F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:58:51	2026-03-03 10:59:02
1683	六车间	XXLCJ0-01-02-0075	011V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:59:08	2026-03-03 10:59:19
1684	六车间	XXLCJ0-01-02-0075	012F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:59:24	2026-03-03 10:59:35
1685	六车间	XXLCJ0-01-02-0076	001F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:00:18	2026-03-03 11:00:32
1686	六车间	XXLCJ0-01-02-0076	002F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:00:38	2026-03-03 11:00:49
1687	六车间	XXLCJ0-01-02-0076	003V	阀门	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:00:55	2026-03-03 11:01:08
1688	六车间	XXLCJ0-01-02-0076	004F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:01:13	2026-03-03 11:01:24
1689	六车间	XXLCJ0-01-02-0076	005F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:01:33	2026-03-03 11:01:44
1690	六车间	XXLCJ0-01-02-0076	006V	阀门	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:01:49	2026-03-03 11:02:00
1691	六车间	XXLCJ0-01-02-0076	007F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:02:05	2026-03-03 11:02:16
1692	六车间	XXLCJ0-01-02-0076	008V	阀门	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:02:21	2026-03-03 11:02:32
1693	六车间	XXLCJ0-01-02-0076	009F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:02:37	2026-03-03 11:02:48
1694	六车间	XXLCJ0-01-02-0077	001F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:03:06	2026-03-03 11:03:17
1695	六车间	XXLCJ0-01-02-0077	002F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:03:21	2026-03-03 11:03:42
1696	六车间	XXLCJ0-01-02-0077	003A	搅拌器	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:03:52	2026-03-03 11:04:11
1697	六车间	XXLCJ0-01-02-0077	004F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:04:13	2026-03-03 11:04:32
1698	六车间	XXLCJ0-01-02-0077	005F	法兰	可达	7.7	1.2	6.5	0	6.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:04:37	2026-03-03 11:04:48
1699	六车间	XXLCJ0-01-02-0077	006F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:04:52	2026-03-03 11:05:04
1700	六车间	XXLCJ0-01-02-0077	007F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:05:10	2026-03-03 11:05:21
1701	六车间	XXLCJ0-01-02-0077	008F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:05:26	2026-03-03 11:05:37
1702	六车间	XXLCJ0-01-02-0077	009V	阀门	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:05:41	2026-03-03 11:05:52
1703	六车间	XXLCJ0-01-02-0077	010F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:05:56	2026-03-03 11:06:08
1704	六车间	XXLCJ0-01-02-0077	011V	阀门	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:06:11	2026-03-03 11:06:23
1705	六车间	XXLCJ0-01-02-0077	012F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:06:27	2026-03-03 11:06:39
1706	六车间	XXLCJ0-01-02-0078	001F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:06:53	2026-03-03 11:07:05
1707	六车间	XXLCJ0-01-02-0078	002F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:07:06	2026-03-03 11:07:26
1708	六车间	XXLCJ0-01-02-0078	003V	阀门	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:07:39	2026-03-03 11:07:50
1709	六车间	XXLCJ0-01-02-0078	004F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:07:54	2026-03-03 11:08:06
1710	六车间	XXLCJ0-01-02-0078	005F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:08:12	2026-03-03 11:08:23
1711	六车间	XXLCJ0-01-02-0078	006V	阀门	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:08:28	2026-03-03 11:08:39
1712	六车间	XXLCJ0-01-02-0078	007F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:08:44	2026-03-03 11:08:55
1713	六车间	XXLCJ0-01-02-0078	008V	阀门	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:09:00	2026-03-03 11:09:11
1714	六车间	XXLCJ0-01-02-0078	009F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:09:15	2026-03-03 11:09:26
1715	六车间	XXLCJ0-01-02-0079	001F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:09:40	2026-03-03 11:09:58
1716	六车间	XXLCJ0-01-02-0079	002F	法兰	可达	9.5	1.2	8.3	0	8.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:10:06	2026-03-03 11:10:25
1717	六车间	XXLCJ0-01-02-0079	003A	搅拌器	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:10:29	2026-03-03 11:10:48
1718	六车间	XXLCJ0-01-02-0079	004F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:10:52	2026-03-03 11:11:11

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1719	六车间	XXLCJ0-01-02-0079	005F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:11:16	2026-03-03 11:11:27
1720	六车间	XXLCJ0-01-02-0079	006F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:11:32	2026-03-03 11:11:44
1721	六车间	XXLCJ0-01-02-0079	007F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:11:48	2026-03-03 11:12:05
1722	六车间	XXLCJ0-01-02-0079	008F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:12:10	2026-03-03 11:12:21
1723	六车间	XXLCJ0-01-02-0079	009V	阀门	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:12:23	2026-03-03 11:12:34
1724	六车间	XXLCJ0-01-02-0079	010F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:12:40	2026-03-03 11:12:51
1725	六车间	XXLCJ0-01-02-0079	011V	阀门	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:12:56	2026-03-03 11:13:07
1726	六车间	XXLCJ0-01-02-0079	012F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:13:11	2026-03-03 11:13:24
1727	六车间	XXLCJ0-01-02-0080	001F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:14:08	2026-03-03 11:14:19
1728	六车间	XXLCJ0-01-02-0080	002F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:14:24	2026-03-03 11:14:35
1729	六车间	XXLCJ0-01-02-0080	003F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:14:39	2026-03-03 11:14:51
1730	六车间	XXLCJ0-01-02-0080	004V	阀门	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:14:55	2026-03-03 11:15:06
1731	六车间	XXLCJ0-01-02-0080	005F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:15:10	2026-03-03 11:15:21
1732	六车间	XXLCJ0-01-02-0080	006F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:15:27	2026-03-03 11:15:38
1733	六车间	XXLCJ0-01-02-0080	007V	阀门	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:15:43	2026-03-03 11:15:54
1734	六车间	XXLCJ0-01-02-0080	008F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:15:58	2026-03-03 11:16:09
1735	六车间	XXLCJ0-01-02-0080	009V	阀门	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:16:14	2026-03-03 11:16:25
1736	六车间	XXLCJ0-01-02-0080	010F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:16:28	2026-03-03 11:16:40
1737	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	001F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:16:52	2026-03-03 11:17:10
1738	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	002V	阀门	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:17:15	2026-03-03 11:17:26
1739	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	003F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:17:31	2026-03-03 11:17:42
1740	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	004F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:17:47	2026-03-03 11:17:58
1741	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	005V	阀门	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:18:02	2026-03-03 11:18:13
1742	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	006F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:18:18	2026-03-03 11:18:29
1743	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	007F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:18:34	2026-03-03 11:18:45
1744	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	008V	阀门	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:18:50	2026-03-03 11:19:01
1745	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	009F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:19:05	2026-03-03 11:19:16
1746	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	010F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:19:19	2026-03-03 11:19:30
1747	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	011V	阀门	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:19:34	2026-03-03 11:19:45
1748	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	012F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:19:50	2026-03-03 11:20:01
1749	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	013F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:20:05	2026-03-03 11:20:16
1750	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	014V	阀门	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:20:20	2026-03-03 11:20:31
1751	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	015F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:20:35	2026-03-03 11:20:46
1752	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	016F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:20:51	2026-03-03 11:21:02
1753	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	017V	阀门	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:21:06	2026-03-03 11:21:17
1754	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	018F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:21:21	2026-03-03 11:21:32
1755	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	019F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:21:35	2026-03-03 11:21:47
1756	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	020F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:21:51	2026-03-03 11:22:02
1757	六车间	XXLCJ0-01-02-0081	021F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:22:06	2026-03-03 11:22:22
1758	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	001F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:48:01	2026-03-03 11:48:12
1759	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	002F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:48:16	2026-03-03 11:48:27
1760	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	003F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:48:33	2026-03-03 11:48:45
1761	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	004V	阀门	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:48:52	2026-03-03 11:49:03

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1762	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	005F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:49:08	2026-03-03 11:49:19
1763	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	006F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:49:25	2026-03-03 11:49:36
1764	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	007F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:49:41	2026-03-03 11:49:52
1765	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	008V	阀门	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:49:57	2026-03-03 11:50:09
1766	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	009F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:50:13	2026-03-03 11:50:25
1767	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	010F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:50:31	2026-03-03 11:50:42
1768	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	011F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:50:49	2026-03-03 11:51:00
1769	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	012F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:51:05	2026-03-03 11:51:16
1770	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	013F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:51:19	2026-03-03 11:51:30
1771	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	014V	阀门	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:51:35	2026-03-03 11:51:46
1772	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	015F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:51:53	2026-03-03 11:52:04
1773	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	016F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:52:11	2026-03-03 11:52:23
1774	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	017F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:52:32	2026-03-03 11:52:43
1775	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	018F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:52:49	2026-03-03 11:53:00
1776	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	019F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:53:05	2026-03-03 11:53:16
1777	六车间	XXLCJ0-01-02-0082	020F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:53:23	2026-03-03 11:53:34
1778	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	001F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:53:45	2026-03-03 11:54:04
1779	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	002V	阀门	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:54:10	2026-03-03 11:54:21
1780	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	003F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:54:24	2026-03-03 11:54:35
1781	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	004F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:54:39	2026-03-03 11:54:50
1782	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	005V	阀门	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:54:55	2026-03-03 11:55:06
1783	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	006F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:55:12	2026-03-03 11:55:23
1784	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	007F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:55:28	2026-03-03 11:55:40
1785	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	008F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:55:47	2026-03-03 11:55:58
1786	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	009F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:56:04	2026-03-03 11:56:15
1787	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	010F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:56:19	2026-03-03 11:56:30
1788	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	011V	阀门	可达	8.2	1.2	7	0	7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:56:35	2026-03-03 11:56:46
1789	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	012F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:56:50	2026-03-03 11:57:02
1790	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	013F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:57:07	2026-03-03 11:57:18
1791	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	014V	阀门	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:57:23	2026-03-03 11:57:34
1792	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	015F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:57:42	2026-03-03 11:57:53
1793	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	016F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:57:58	2026-03-03 11:58:09
1794	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	017V	阀门	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:58:16	2026-03-03 11:58:27
1795	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	018F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:58:33	2026-03-03 11:58:44
1796	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	019F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:58:48	2026-03-03 11:59:00
1797	六车间	XXLCJ0-01-02-0083	020F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:59:03	2026-03-03 11:59:14
1798	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	001F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:59:37	2026-03-03 11:59:49
1799	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	002F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 11:59:53	2026-03-03 12:00:04
1800	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	003V	阀门	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:00:08	2026-03-03 12:00:19
1801	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	004F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:00:24	2026-03-03 12:00:37
1802	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	005F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:00:54	2026-03-03 12:01:05
1803	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	006F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:01:11	2026-03-03 12:01:22
1804	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	007V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:01:27	2026-03-03 12:01:38

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1805	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	008F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:01:42	2026-03-03 12:01:53
1806	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	009F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:01:57	2026-03-03 12:02:08
1807	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	010F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:02:12	2026-03-03 12:02:23
1808	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	011F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:02:28	2026-03-03 12:02:39
1809	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	012F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:02:43	2026-03-03 12:02:54
1810	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	013V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:02:57	2026-03-03 12:03:08
1811	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	014F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:03:13	2026-03-03 12:03:24
1812	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	015F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:03:29	2026-03-03 12:03:40
1813	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	016V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:03:45	2026-03-03 12:03:56
1814	六车间	XXLCJ0-01-02-0084	017F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:04:00	2026-03-03 12:04:11
1815	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	001F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:04:26	2026-03-03 12:04:45
1816	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	002V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:04:48	2026-03-03 12:04:59
1817	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	003F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:05:03	2026-03-03 12:05:14
1818	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	004F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:05:18	2026-03-03 12:05:29
1819	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	005F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:05:37	2026-03-03 12:05:48
1820	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	006V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:05:55	2026-03-03 12:06:06
1821	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	007F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:06:10	2026-03-03 12:06:22
1822	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	008F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:06:27	2026-03-03 12:06:38
1823	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	009V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:06:44	2026-03-03 12:06:56
1824	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	010F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:06:59	2026-03-03 12:07:10
1825	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	011F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:07:15	2026-03-03 12:07:26
1826	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	012V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:07:30	2026-03-03 12:07:42
1827	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	013F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:07:47	2026-03-03 12:07:58
1828	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	014F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:08:03	2026-03-03 12:08:18
1829	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	015V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:08:23	2026-03-03 12:08:35
1830	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	016F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:08:42	2026-03-03 12:08:54
1831	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	017F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:08:57	2026-03-03 12:09:09
1832	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	018F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:09:12	2026-03-03 12:09:24
1833	六车间	XXLCJ0-01-02-0085	019F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:09:28	2026-03-03 12:09:39
1834	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	001F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:09:57	2026-03-03 12:10:08
1835	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	002F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:10:14	2026-03-03 12:10:25
1836	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	003V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:10:30	2026-03-03 12:10:41
1837	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	004F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:10:44	2026-03-03 12:10:57
1838	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	005F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:11:01	2026-03-03 12:11:14
1839	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	006F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:11:19	2026-03-03 12:11:31
1840	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	007V	阀门	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:11:37	2026-03-03 12:11:49
1841	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	008F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:11:53	2026-03-03 12:12:09
1842	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	009F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:12:19	2026-03-03 12:12:30
1843	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	010F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:12:37	2026-03-03 12:12:49
1844	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	011F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:12:54	2026-03-03 12:13:05
1845	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	012F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:13:10	2026-03-03 12:13:22
1846	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	013V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:13:25	2026-03-03 12:13:37
1847	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	014F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:13:43	2026-03-03 12:13:54

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1848	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	015F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:14:01	2026-03-03 12:14:12
1849	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	016V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:14:20	2026-03-03 12:14:31
1850	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	017F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:14:38	2026-03-03 12:14:50
1851	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	018F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:14:56	2026-03-03 12:15:07
1852	六车间	XXLCJ0-01-02-0086	019F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:15:13	2026-03-03 12:15:24
1853	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	001F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:15:35	2026-03-03 12:15:46
1854	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	002V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:15:50	2026-03-03 12:16:01
1855	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	003F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:16:06	2026-03-03 12:16:18
1856	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	004F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:16:23	2026-03-03 12:16:36
1857	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	005V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:16:41	2026-03-03 12:16:52
1858	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	006F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:16:56	2026-03-03 12:17:08
1859	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	007F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:17:15	2026-03-03 12:17:26
1860	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	008F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:17:31	2026-03-03 12:17:42
1861	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	009V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:17:47	2026-03-03 12:17:58
1862	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	010F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:18:02	2026-03-03 12:18:13
1863	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	011F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:18:19	2026-03-03 12:18:31
1864	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	012F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:18:37	2026-03-03 12:18:48
1865	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	013V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:18:53	2026-03-03 12:19:04
1866	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	014F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:19:08	2026-03-03 12:19:19
1867	六车间	XXLCJ0-01-02-0087	015F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:19:24	2026-03-03 12:19:36
1868	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	001F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:20:16	2026-03-03 12:20:27
1869	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	002F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:20:32	2026-03-03 12:20:44
1870	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	003V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:20:49	2026-03-03 12:21:01
1871	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	004F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:21:08	2026-03-03 12:21:21
1872	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	005F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:21:23	2026-03-03 12:21:35
1873	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	006F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:21:40	2026-03-03 12:21:51
1874	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	007V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:21:56	2026-03-03 12:22:07
1875	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	008F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:22:12	2026-03-03 12:22:23
1876	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	009F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:22:27	2026-03-03 12:22:38
1877	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	010F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:22:45	2026-03-03 12:22:57
1878	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	011F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:23:02	2026-03-03 12:23:15
1879	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	012F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:23:18	2026-03-03 12:23:37
1880	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	013V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:23:40	2026-03-03 12:23:51
1881	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	014F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:23:55	2026-03-03 12:24:07
1882	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	015F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:24:10	2026-03-03 12:24:21
1883	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	016V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:24:27	2026-03-03 12:24:38
1884	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	017F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:24:44	2026-03-03 12:24:55
1885	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	018F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:25:04	2026-03-03 12:25:15
1886	六车间	XXLCJ0-01-02-0088	019F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:25:18	2026-03-03 12:25:30
1887	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	001F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:25:47	2026-03-03 12:25:58
1888	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	002V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:26:03	2026-03-03 12:26:14
1889	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	003F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:26:18	2026-03-03 12:26:29
1890	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	004F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:26:33	2026-03-03 12:26:44

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1891	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	005V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:26:49	2026-03-03 12:27:01
1892	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	006F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:27:04	2026-03-03 12:27:15
1893	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	007F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:27:21	2026-03-03 12:27:32
1894	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	008F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:27:36	2026-03-03 12:27:47
1895	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	009V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:27:51	2026-03-03 12:28:02
1896	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	010F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:28:06	2026-03-03 12:28:18
1897	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	011F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:28:26	2026-03-03 12:28:37
1898	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	012V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:28:41	2026-03-03 12:28:52
1899	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	013F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:28:56	2026-03-03 12:29:07
1900	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	014F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:29:13	2026-03-03 12:29:24
1901	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	015F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:29:28	2026-03-03 12:29:40
1902	六车间	XXLCJ0-01-02-0089	016F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:29:44	2026-03-03 12:29:58
1903	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	001F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:30:13	2026-03-03 12:30:25
1904	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	002F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:30:32	2026-03-03 12:30:43
1905	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	003V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:30:48	2026-03-03 12:31:00
1906	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	004F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:31:05	2026-03-03 12:31:18
1907	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	005F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:31:23	2026-03-03 12:31:34
1908	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	006V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:31:40	2026-03-03 12:31:51
1909	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	007F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:31:56	2026-03-03 12:32:07
1910	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	008F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:32:13	2026-03-03 12:32:25
1911	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	009F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:32:30	2026-03-03 12:32:42
1912	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	010F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:32:48	2026-03-03 12:32:59
1913	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	011F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:33:03	2026-03-03 12:33:14
1914	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	012V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:33:19	2026-03-03 12:33:30
1915	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	013F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:33:36	2026-03-03 12:33:47
1916	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	014F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:33:52	2026-03-03 12:34:03
1917	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	015F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:34:10	2026-03-03 12:34:21
1918	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	016V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:34:27	2026-03-03 12:34:38
1919	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	017F	法兰	可达	9.5	1.2	8.3	0	8.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:34:46	2026-03-03 12:34:58
1920	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	018F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:35:01	2026-03-03 12:35:14
1921	六车间	XXLCJ0-01-02-0090	019F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 12:35:18	2026-03-03 12:35:31
1922	六车间	XXLCJ0-01-02-0001	001F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:32:03	2026-03-03 10:32:16
1923	六车间	XXLCJ0-01-02-0001	002F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:32:19	2026-03-03 10:32:36
1924	六车间	XXLCJ0-01-02-0001	003F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:32:39	2026-03-03 10:32:51
1925	六车间	XXLCJ0-01-02-0001	004F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:32:55	2026-03-03 10:33:12
1926	六车间	XXLCJ0-01-02-0001	005A	搅拌器	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:33:16	2026-03-03 10:33:33
1927	六车间	XXLCJ0-01-02-0002	001F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:33:57	2026-03-03 10:34:10
1928	六车间	XXLCJ0-01-02-0002	002F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:34:20	2026-03-03 10:34:31
1929	六车间	XXLCJ0-01-02-0002	003F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:34:35	2026-03-03 10:34:46
1930	六车间	XXLCJ0-01-02-0002	004F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:34:50	2026-03-03 10:35:01
1931	六车间	XXLCJ0-01-02-0002	005V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:35:04	2026-03-03 10:35:15
1932	六车间	XXLCJ0-01-02-0002	006F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:35:17	2026-03-03 10:35:28
1933	六车间	XXLCJ0-01-02-0003	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:35:45	2026-03-03 10:35:57

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1934	六车间	XXLCJ0-01-02-0003	002F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:36:02	2026-03-03 10:36:14
1935	六车间	XXLCJ0-01-02-0003	003V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:36:17	2026-03-03 10:36:28
1936	六车间	XXLCJ0-01-02-0003	004F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:36:31	2026-03-03 10:36:42
1937	六车间	XXLCJ0-01-02-0003	005F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:36:45	2026-03-03 10:36:56
1938	六车间	XXLCJ0-01-02-0003	006V	阀门	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:37:00	2026-03-03 10:37:11
1939	六车间	XXLCJ0-01-02-0003	007F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:37:15	2026-03-03 10:37:26
1940	六车间	XXLCJ0-01-02-0003	008F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:37:30	2026-03-03 10:37:41
1941	六车间	XXLCJ0-01-02-0003	009V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:37:48	2026-03-03 10:37:59
1942	六车间	XXLCJ0-01-02-0003	010F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:38:05	2026-03-03 10:38:16
1943	六车间	XXLCJ0-01-02-0003	011F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:38:19	2026-03-03 10:38:31
1944	六车间	XXLCJ0-01-02-0003	012V	阀门	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:38:38	2026-03-03 10:38:49
1945	六车间	XXLCJ0-01-02-0003	013F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:38:53	2026-03-03 10:39:04
1946	六车间	XXLCJ0-01-02-0004	001F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:39:22	2026-03-03 10:39:34
1947	六车间	XXLCJ0-01-02-0004	002F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:39:36	2026-03-03 10:39:48
1948	六车间	XXLCJ0-01-02-0004	003V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:39:53	2026-03-03 10:40:05
1949	六车间	XXLCJ0-01-02-0004	004F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:40:11	2026-03-03 10:40:22
1950	六车间	XXLCJ0-01-02-0004	005F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:40:30	2026-03-03 10:40:42
1951	六车间	XXLCJ0-01-02-0004	006F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:40:46	2026-03-03 10:40:58
1952	六车间	XXLCJ0-01-02-0004	007F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:41:02	2026-03-03 10:41:13
1953	六车间	XXLCJ0-01-02-0004	008V	阀门	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:41:19	2026-03-03 10:41:31
1954	六车间	XXLCJ0-01-02-0004	009F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:41:37	2026-03-03 10:41:49
1955	六车间	XXLCJ0-01-02-0004	010F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:41:55	2026-03-03 10:42:07
1956	六车间	XXLCJ0-01-02-0004	011V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:42:17	2026-03-03 10:42:29
1957	六车间	XXLCJ0-01-02-0004	012F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:42:37	2026-03-03 10:42:48
1958	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	001F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:43:31	2026-03-03 10:43:43
1959	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	002V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:43:47	2026-03-03 10:43:58
1960	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	003F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:44:03	2026-03-03 10:44:14
1961	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	004F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:44:18	2026-03-03 10:44:30
1962	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	005V	阀门	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:44:34	2026-03-03 10:44:45
1963	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	006F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:44:48	2026-03-03 10:44:59
1964	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	007F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:45:07	2026-03-03 10:45:18
1965	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	008V	阀门	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:45:21	2026-03-03 10:45:32
1966	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	009F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:45:43	2026-03-03 10:45:54
1967	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	010F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:45:58	2026-03-03 10:46:09
1968	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	011F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:46:12	2026-03-03 10:46:23
1969	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	012F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:46:28	2026-03-03 10:46:39
1970	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	013F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:46:42	2026-03-03 10:46:53
1971	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	014F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:46:56	2026-03-03 10:47:07
1972	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	015V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:47:11	2026-03-03 10:47:22
1973	六车间	XXLCJ0-01-02-0005	016F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:47:25	2026-03-03 10:47:36
1974	六车间	XXLCJ0-01-02-0006	001F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:49:57	2026-03-03 10:50:08
1975	六车间	XXLCJ0-01-02-0006	002V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:50:13	2026-03-03 10:50:24
1976	六车间	XXLCJ0-01-02-0006	003F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:50:27	2026-03-03 10:50:38

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
1977	六车间	XXLCJ0-01-02-0006	004F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:50:43	2026-03-03 10:50:55
1978	六车间	XXLCJ0-01-02-0006	005F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:51:01	2026-03-03 10:51:12
1979	六车间	XXLCJ0-01-02-0006	006V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:51:15	2026-03-03 10:51:26
1980	六车间	XXLCJ0-01-02-0006	007F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:51:29	2026-03-03 10:51:40
1981	六车间	XXLCJ0-01-02-0006	008F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:51:45	2026-03-03 10:51:56
1982	六车间	XXLCJ0-01-02-0006	009V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:52:00	2026-03-03 10:52:12
1983	六车间	XXLCJ0-01-02-0006	010F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:52:16	2026-03-03 10:52:27
1984	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	001F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:54:36	2026-03-03 10:54:48
1985	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	002V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:54:52	2026-03-03 10:55:04
1986	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	003F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:55:12	2026-03-03 10:55:23
1987	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	004F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:55:28	2026-03-03 10:55:39
1988	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	005F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:55:43	2026-03-03 10:55:54
1989	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	006V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:55:57	2026-03-03 10:56:08
1990	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	007F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:56:11	2026-03-03 10:56:22
1991	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	008F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:56:25	2026-03-03 10:56:36
1992	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	009V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:56:39	2026-03-03 10:56:50
1993	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	010F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:56:53	2026-03-03 10:57:04
1994	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	011F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:57:06	2026-03-03 10:57:18
1995	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	012F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:57:22	2026-03-03 10:57:34
1996	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	013F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:57:37	2026-03-03 10:57:49
1997	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	014F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:57:53	2026-03-03 10:58:05
1998	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	015F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:58:09	2026-03-03 10:58:20
1999	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	016F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:58:24	2026-03-03 10:58:35
2000	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	017F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:58:40	2026-03-03 10:58:51
2001	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	018V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:58:54	2026-03-03 10:59:05
2002	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	019F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:59:10	2026-03-03 10:59:21
2003	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	020F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:59:24	2026-03-03 10:59:36
2004	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	021V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 10:59:42	2026-03-03 10:59:56
2005	六车间	XXLCJ0-01-02-0007	022F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:00:00	2026-03-03 11:00:11
2006	六车间	XXLCJ0-01-02-0008	001F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:01:15	2026-03-03 11:01:33
2007	六车间	XXLCJ0-01-02-0008	002V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:01:39	2026-03-03 11:01:51
2008	六车间	XXLCJ0-01-02-0008	003F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:01:54	2026-03-03 11:02:05
2009	六车间	XXLCJ0-01-02-0008	004F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:02:08	2026-03-03 11:02:19
2010	六车间	XXLCJ0-01-02-0008	005V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:02:23	2026-03-03 11:02:34
2011	六车间	XXLCJ0-01-02-0008	006F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:02:37	2026-03-03 11:02:49
2012	六车间	XXLCJ0-01-02-0008	007F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:02:52	2026-03-03 11:03:03
2013	六车间	XXLCJ0-01-02-0008	008F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:03:07	2026-03-03 11:03:20
2014	六车间	XXLCJ0-01-02-0009	001F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:03:42	2026-03-03 11:03:53
2015	六车间	XXLCJ0-01-02-0009	002F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:03:58	2026-03-03 11:04:17
2016	六车间	XXLCJ0-01-02-0009	003F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:04:24	2026-03-03 11:04:35
2017	六车间	XXLCJ0-01-02-0009	004F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:04:38	2026-03-03 11:04:49
2018	六车间	XXLCJ0-01-02-0009	005F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:04:52	2026-03-03 11:05:09
2019	六车间	XXLCJ0-01-02-0009	006A	搅拌器	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:05:13	2026-03-03 11:05:34

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2020	六车间	XXLCJ0-01-02-0010	001F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:05:50	2026-03-03 11:06:01
2021	六车间	XXLCJ0-01-02-0010	002F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:06:06	2026-03-03 11:06:18
2022	六车间	XXLCJ0-01-02-0010	003F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:06:24	2026-03-03 11:06:36
2023	六车间	XXLCJ0-01-02-0010	004V	阀门	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:06:39	2026-03-03 11:06:50
2024	六车间	XXLCJ0-01-02-0010	005F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:06:52	2026-03-03 11:07:03
2025	六车间	XXLCJ0-01-02-0010	006F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:07:06	2026-03-03 11:07:17
2026	六车间	XXLCJ0-01-02-0010	007V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:07:22	2026-03-03 11:07:33
2027	六车间	XXLCJ0-01-02-0010	008F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:07:36	2026-03-03 11:07:47
2028	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	001F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:08:09	2026-03-03 11:08:20
2029	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	002F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:08:22	2026-03-03 11:08:33
2030	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	003V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:08:37	2026-03-03 11:08:48
2031	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	004F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:08:51	2026-03-03 11:09:02
2032	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	005F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:09:06	2026-03-03 11:09:17
2033	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	006V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:09:20	2026-03-03 11:09:31
2034	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	007F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:09:35	2026-03-03 11:09:46
2035	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	008F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:09:49	2026-03-03 11:10:00
2036	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	009V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:10:04	2026-03-03 11:10:15
2037	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	010F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:10:18	2026-03-03 11:10:29
2038	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	011F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:10:33	2026-03-03 11:10:44
2039	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	012V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:10:47	2026-03-03 11:11:00
2040	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	013F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:11:03	2026-03-03 11:11:14
2041	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	014F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:11:17	2026-03-03 11:11:28
2042	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	015V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:11:31	2026-03-03 11:11:44
2043	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	016F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:11:48	2026-03-03 11:12:02
2044	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	017F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:12:05	2026-03-03 11:12:16
2045	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	018V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:12:20	2026-03-03 11:12:32
2046	六车间	XXLCJ0-01-02-0011	019F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:12:35	2026-03-03 11:12:46
2047	六车间	XXLCJ0-01-02-0012	001F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:13:00	2026-03-03 11:13:11
2048	六车间	XXLCJ0-01-02-0012	002V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:13:16	2026-03-03 11:13:27
2049	六车间	XXLCJ0-01-02-0012	003F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:13:31	2026-03-03 11:13:42
2050	六车间	XXLCJ0-01-02-0012	004V	阀门	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:13:48	2026-03-03 11:14:05
2051	六车间	XXLCJ0-01-02-0012	005F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:14:11	2026-03-03 11:14:22
2052	六车间	XXLCJ0-01-02-0012	006F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:14:26	2026-03-03 11:14:38
2053	六车间	XXLCJ0-01-02-0012	007V	阀门	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:14:42	2026-03-03 11:14:53
2054	六车间	XXLCJ0-01-02-0012	008F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:14:57	2026-03-03 11:15:08
2055	六车间	XXLCJ0-01-02-0012	009C	连接件	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:15:11	2026-03-03 11:15:22
2056	六车间	XXLCJ0-01-02-0012	010V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:15:25	2026-03-03 11:15:37
2057	六车间	XXLCJ0-01-02-0012	011C	连接件	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:15:42	2026-03-03 11:15:53
2058	六车间	XXLCJ0-01-02-0012	012F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:15:58	2026-03-03 11:16:09
2059	六车间	XXLCJ0-01-02-0012	013V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:16:12	2026-03-03 11:16:23
2060	六车间	XXLCJ0-01-02-0012	014F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:16:27	2026-03-03 11:16:38
2061	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	001F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:30:17	2026-03-03 11:30:29
2062	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	002V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:30:32	2026-03-03 11:30:44

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2063	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	003F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:30:49	2026-03-03 11:31:02
2064	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	004F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:31:04	2026-03-03 11:31:15
2065	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	005V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:31:21	2026-03-03 11:31:33
2066	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	006F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:31:36	2026-03-03 11:31:47
2067	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	007F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:31:51	2026-03-03 11:32:03
2068	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	008V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:32:06	2026-03-03 11:32:17
2069	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	009F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:32:20	2026-03-03 11:32:31
2070	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	010F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:32:35	2026-03-03 11:32:46
2071	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	011F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:32:50	2026-03-03 11:33:01
2072	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	012V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:33:07	2026-03-03 11:33:18
2073	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	013F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:33:21	2026-03-03 11:33:32
2074	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	014F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:33:36	2026-03-03 11:33:47
2075	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	015F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:33:50	2026-03-03 11:34:01
2076	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	016F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:34:05	2026-03-03 11:34:16
2077	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	017F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:34:19	2026-03-03 11:34:30
2078	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	018F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:34:33	2026-03-03 11:34:44
2079	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	019F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:34:47	2026-03-03 11:34:58
2080	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	020V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:35:03	2026-03-03 11:35:16
2081	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	021F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:35:19	2026-03-03 11:35:30
2082	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	022F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:35:33	2026-03-03 11:35:44
2083	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	023V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:35:47	2026-03-03 11:35:58
2084	六车间	XXLCJ0-01-02-0017	024F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:36:02	2026-03-03 11:36:13
2085	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:36:36	2026-03-03 11:36:47
2086	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	002V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:36:52	2026-03-03 11:37:03
2087	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	003F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:37:08	2026-03-03 11:37:19
2088	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	004F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:37:23	2026-03-03 11:37:35
2089	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	005V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:37:38	2026-03-03 11:37:49
2090	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	006F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:37:54	2026-03-03 11:38:05
2091	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	007F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:38:08	2026-03-03 11:38:19
2092	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	008F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:38:22	2026-03-03 11:38:34
2093	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	009V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:38:37	2026-03-03 11:38:48
2094	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	010F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:38:53	2026-03-03 11:39:04
2095	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	011F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:39:07	2026-03-03 11:39:18
2096	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	012F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:39:21	2026-03-03 11:39:32
2097	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	013V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:39:35	2026-03-03 11:39:47
2098	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	014F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:39:50	2026-03-03 11:40:02
2099	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	015F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:40:06	2026-03-03 11:40:18
2100	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	016V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:40:21	2026-03-03 11:40:33
2101	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	017F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:40:36	2026-03-03 11:40:49
2102	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	018F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:40:52	2026-03-03 11:41:06
2103	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	019F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:41:09	2026-03-03 11:41:20
2104	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	020V	阀门	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:41:23	2026-03-03 11:41:34
2105	六车间	XXLCJ0-01-02-0018	021F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:41:38	2026-03-03 11:41:49

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2106	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	001F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:42:07	2026-03-03 11:42:18
2107	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	002V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:42:22	2026-03-03 11:42:33
2108	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	003F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:42:36	2026-03-03 11:42:48
2109	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	004F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:42:54	2026-03-03 11:43:05
2110	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	005V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:43:08	2026-03-03 11:43:19
2111	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	006F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:43:21	2026-03-03 11:43:32
2112	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	007F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:43:35	2026-03-03 11:43:47
2113	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	008V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:43:50	2026-03-03 11:44:02
2114	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	009F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:44:06	2026-03-03 11:44:17
2115	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	010F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:44:20	2026-03-03 11:44:34
2116	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	011V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:44:37	2026-03-03 11:44:48
2117	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	012F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:44:52	2026-03-03 11:45:03
2118	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	013F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:45:05	2026-03-03 11:45:16
2119	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	014V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:45:18	2026-03-03 11:45:29
2120	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	015F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:45:32	2026-03-03 11:45:45
2121	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	016F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:45:47	2026-03-03 11:46:00
2122	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	017V	阀门	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:46:04	2026-03-03 11:46:15
2123	六车间	XXLCJ0-01-02-0019	018F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:46:20	2026-03-03 11:46:32
2124	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	001F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:47:56	2026-03-03 11:48:09
2125	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	002V	阀门	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:48:13	2026-03-03 11:48:25
2126	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	003F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:48:28	2026-03-03 11:48:40
2127	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	004F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:48:44	2026-03-03 11:48:55
2128	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	005V	阀门	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:48:58	2026-03-03 11:49:09
2129	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	006F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:49:12	2026-03-03 11:49:24
2130	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	007F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:49:28	2026-03-03 11:49:39
2131	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	008F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:49:42	2026-03-03 11:49:53
2132	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	009V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:49:57	2026-03-03 11:50:08
2133	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	010F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:50:12	2026-03-03 11:50:23
2134	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	011F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:50:27	2026-03-03 11:50:38
2135	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	012V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:50:43	2026-03-03 11:50:54
2136	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	013F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:50:57	2026-03-03 11:51:16
2137	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	014F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:51:21	2026-03-03 11:51:32
2138	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	015F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:51:36	2026-03-03 11:51:47
2139	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	016V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:51:53	2026-03-03 11:52:04
2140	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	017F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:52:11	2026-03-03 11:52:23
2141	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	018F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:52:26	2026-03-03 11:52:37
2142	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	019F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:52:40	2026-03-03 11:52:51
2143	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	020V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:52:55	2026-03-03 11:53:06
2144	六车间	XXLCJ0-01-02-0020	021F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:53:10	2026-03-03 11:53:21
2145	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	001F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:53:37	2026-03-03 11:53:48
2146	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	002V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:53:52	2026-03-03 11:54:03
2147	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	003F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:54:07	2026-03-03 11:54:19
2148	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	004F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:54:24	2026-03-03 11:54:35

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2149	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	005F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:54:37	2026-03-03 11:54:48
2150	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	006F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:54:51	2026-03-03 11:55:02
2151	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	007V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:55:05	2026-03-03 11:55:16
2152	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	008F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:55:19	2026-03-03 11:55:31
2153	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	009F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:55:34	2026-03-03 11:55:45
2154	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	010V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:55:48	2026-03-03 11:55:59
2155	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	011F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:56:03	2026-03-03 11:56:14
2156	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	012F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:56:17	2026-03-03 11:56:28
2157	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	013V	阀门	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:56:32	2026-03-03 11:56:43
2158	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	014F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:56:49	2026-03-03 11:57:00
2159	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	015F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:57:04	2026-03-03 11:57:15
2160	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	016V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:57:18	2026-03-03 11:57:29
2161	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	017F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:57:33	2026-03-03 11:57:44
2162	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	018F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:57:48	2026-03-03 11:57:59
2163	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	019V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:58:04	2026-03-03 11:58:15
2164	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	020F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:58:19	2026-03-03 11:58:31
2165	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	021F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:58:34	2026-03-03 11:58:45
2166	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	022V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:58:49	2026-03-03 11:59:00
2167	六车间	XXLCJ0-01-02-0021	023F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:59:03	2026-03-03 11:59:14
2168	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	001F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:01:32	2026-03-03 12:01:43
2169	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	002V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:01:46	2026-03-03 12:01:57
2170	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	003F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:02:00	2026-03-03 12:02:11
2171	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	004F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:02:15	2026-03-03 12:02:27
2172	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	005V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:02:30	2026-03-03 12:02:41
2173	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	006F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:00:46	2026-03-03 12:00:57
2174	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	007F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:01:00	2026-03-03 12:01:11
2175	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	008F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:02:50	2026-03-03 12:03:03
2176	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	009V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:03:10	2026-03-03 12:03:21
2177	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	010F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:03:24	2026-03-03 12:03:35
2178	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	011F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:03:38	2026-03-03 12:03:49
2179	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	012F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:03:52	2026-03-03 12:04:03
2180	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	013V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:04:06	2026-03-03 12:04:17
2181	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	014F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:04:22	2026-03-03 12:04:33
2182	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	015F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:04:37	2026-03-03 12:04:48
2183	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	016V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:04:51	2026-03-03 12:05:02
2184	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	017F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:05:05	2026-03-03 12:05:16
2185	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	018F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:05:19	2026-03-03 12:05:32
2186	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	019V	阀门	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:05:35	2026-03-03 12:05:46
2187	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	020F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:05:49	2026-03-03 12:06:02
2188	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	021F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:06:10	2026-03-03 12:06:22
2189	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	022V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:06:25	2026-03-03 12:06:36
2190	六车间	XXLCJ0-01-02-0022	023F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:06:38	2026-03-03 12:06:49
2191	六车间	XXLCJ0-01-02-0013	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:17:02	2026-03-03 11:17:19

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2192	六车间	XXLCJ0-01-02-0013	002F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:17:24	2026-03-03 11:17:35
2193	六车间	XXLCJ0-01-02-0013	003F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:17:39	2026-03-03 11:17:50
2194	六车间	XXLCJ0-01-02-0013	004F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:17:53	2026-03-03 11:18:04
2195	六车间	XXLCJ0-01-02-0013	005F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:18:08	2026-03-03 11:18:26
2196	六车间	XXLCJ0-01-02-0013	006A	搅拌器	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:18:31	2026-03-03 11:18:48
2197	六车间	XXLCJ0-01-02-0014	001F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:19:07	2026-03-03 11:19:18
2198	六车间	XXLCJ0-01-02-0014	002F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:19:21	2026-03-03 11:19:39
2199	六车间	XXLCJ0-01-02-0014	003F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:19:44	2026-03-03 11:19:55
2200	六车间	XXLCJ0-01-02-0014	004V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:19:59	2026-03-03 11:20:14
2201	六车间	XXLCJ0-01-02-0014	005O	开口阀或开口管线	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:20:17	2026-03-03 11:20:32
2202	六车间	XXLCJ0-01-02-0014	006F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:20:35	2026-03-03 11:20:46
2203	六车间	XXLCJ0-01-02-0014	007V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:20:49	2026-03-03 11:21:00
2204	六车间	XXLCJ0-01-02-0014	008F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:21:03	2026-03-03 11:21:14
2205	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:21:38	2026-03-03 11:21:49
2206	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	002V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:21:52	2026-03-03 11:22:03
2207	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	003F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:22:06	2026-03-03 11:22:17
2208	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	004F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:22:21	2026-03-03 11:22:32
2209	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	005F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:22:37	2026-03-03 11:22:48
2210	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	006F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:22:51	2026-03-03 11:23:02
2211	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	007V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:23:06	2026-03-03 11:23:17
2212	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	008F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:23:20	2026-03-03 11:23:32
2213	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	009F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:23:38	2026-03-03 11:23:50
2214	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	010V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:23:53	2026-03-03 11:24:04
2215	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	011F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:24:07	2026-03-03 11:24:18
2216	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	012F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:24:23	2026-03-03 11:24:34
2217	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	013V	阀门	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:24:38	2026-03-03 11:24:49
2218	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	014F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:24:54	2026-03-03 11:25:05
2219	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	015F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:25:09	2026-03-03 11:25:20
2220	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	016V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:25:25	2026-03-03 11:25:36
2221	六车间	XXLCJ0-01-02-0015	017F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:25:41	2026-03-03 11:25:52
2222	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	001F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:26:17	2026-03-03 11:26:28
2223	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	002F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:26:31	2026-03-03 11:26:43
2224	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	003V	阀门	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:26:48	2026-03-03 11:27:02
2225	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	004F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:27:04	2026-03-03 11:27:16
2226	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	005V	阀门	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:27:19	2026-03-03 11:27:30
2227	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	006F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:27:33	2026-03-03 11:27:44
2228	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	007F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:27:47	2026-03-03 11:27:58
2229	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	008V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:28:00	2026-03-03 11:28:11
2230	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	009F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:28:13	2026-03-03 11:28:24
2231	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	010C	连接件	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:28:27	2026-03-03 11:28:38
2232	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	011V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:28:41	2026-03-03 11:28:53
2233	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	012C	连接件	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:28:58	2026-03-03 11:29:09
2234	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	013F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:29:12	2026-03-03 11:29:23

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2235	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	014V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:29:29	2026-03-03 11:29:40
2236	六车间	XXLCJ0-01-02-0016	015F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 11:29:47	2026-03-03 11:29:59
2237	六车间	XXLCJ0-01-02-0023	001F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:07:03	2026-03-03 12:07:21
2238	六车间	XXLCJ0-01-02-0023	002F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:07:28	2026-03-03 12:07:45
2239	六车间	XXLCJ0-01-02-0023	003F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:07:47	2026-03-03 12:07:59
2240	六车间	XXLCJ0-01-02-0023	004F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:08:02	2026-03-03 12:08:13
2241	六车间	XXLCJ0-01-02-0023	005F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:08:15	2026-03-03 12:08:30
2242	六车间	XXLCJ0-01-02-0023	006F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:08:33	2026-03-03 12:08:44
2243	六车间	XXLCJ0-01-02-0023	007A	搅拌器	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:08:47	2026-03-03 12:09:04
2244	六车间	XXLCJ0-01-02-0024	001F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:09:25	2026-03-03 12:09:36
2245	六车间	XXLCJ0-01-02-0024	002F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:09:39	2026-03-03 12:09:50
2246	六车间	XXLCJ0-01-02-0024	003V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:09:58	2026-03-03 12:10:10
2247	六车间	XXLCJ0-01-02-0024	004F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:10:13	2026-03-03 12:10:28
2248	六车间	XXLCJ0-01-02-0024	005F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:10:30	2026-03-03 12:10:42
2249	六车间	XXLCJ0-01-02-0024	006F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:10:47	2026-03-03 12:10:58
2250	六车间	XXLCJ0-01-02-0024	007V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:11:02	2026-03-03 12:11:13
2251	六车间	XXLCJ0-01-02-0024	008F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:11:18	2026-03-03 12:11:29
2252	六车间	XXLCJ0-01-02-0024	009F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:11:32	2026-03-03 12:11:43
2253	六车间	XXLCJ0-01-02-0024	010V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:11:46	2026-03-03 12:11:57
2254	六车间	XXLCJ0-01-02-0024	011F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:12:00	2026-03-03 12:12:11
2255	六车间	XXLCJ0-01-02-0024	012F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:12:14	2026-03-03 12:12:25
2256	六车间	XXLCJ0-01-02-0024	013V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:12:29	2026-03-03 12:12:40
2257	六车间	XXLCJ0-01-02-0024	014F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:12:44	2026-03-03 12:12:55
2258	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	001F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:13:14	2026-03-03 12:13:25
2259	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	002V	阀门	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:13:28	2026-03-03 12:13:40
2260	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	003F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:13:43	2026-03-03 12:13:54
2261	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	004F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:13:57	2026-03-03 12:14:08
2262	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	005F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:14:12	2026-03-03 12:14:27
2263	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	006V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:14:29	2026-03-03 12:14:40
2264	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	007F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:14:43	2026-03-03 12:14:54
2265	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	008V	阀门	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:14:57	2026-03-03 12:15:11
2266	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	009F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:15:14	2026-03-03 12:15:26
2267	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	010F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:15:29	2026-03-03 12:15:40
2268	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	011V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:15:43	2026-03-03 12:15:54
2269	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	012F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:15:58	2026-03-03 12:16:09
2270	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	013F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:16:17	2026-03-03 12:16:28
2271	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	014V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:16:31	2026-03-03 12:16:42
2272	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	015F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:16:46	2026-03-03 12:16:57
2273	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	016F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:17:00	2026-03-03 12:17:11
2274	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	017V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:17:14	2026-03-03 12:17:25
2275	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	018F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:17:28	2026-03-03 12:17:39
2276	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	019F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:17:43	2026-03-03 12:17:54
2277	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	020V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:17:57	2026-03-03 12:18:08

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2278	六车间	XXLCJ0-01-02-0025	021F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:18:10	2026-03-03 12:18:22
2279	六车间	XXLCJ0-01-02-0026	001F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:18:39	2026-03-03 12:18:51
2280	六车间	XXLCJ0-01-02-0026	002F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:18:55	2026-03-03 12:19:06
2281	六车间	XXLCJ0-01-02-0026	003V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:19:09	2026-03-03 12:19:20
2282	六车间	XXLCJ0-01-02-0026	004F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:19:22	2026-03-03 12:19:34
2283	六车间	XXLCJ0-01-02-0026	005V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:19:38	2026-03-03 12:19:49
2284	六车间	XXLCJ0-01-02-0026	006F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:19:52	2026-03-03 12:20:03
2285	六车间	XXLCJ0-01-02-0026	007F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:20:06	2026-03-03 12:20:17
2286	六车间	XXLCJ0-01-02-0026	008V	阀门	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:20:22	2026-03-03 12:20:34
2287	六车间	XXLCJ0-01-02-0026	010F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:20:52	2026-03-03 12:21:03
2288	六车间	XXLCJ0-01-02-0026	011V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:21:07	2026-03-03 12:21:18
2289	六车间	XXLCJ0-01-02-0026	012F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:21:22	2026-03-03 12:21:33
2290	六车间	XXLCJ0-01-02-0026	009F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:20:37	2026-03-03 12:20:48
2291	六车间	XXLCJ0-01-02-0027	001F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:21:50	2026-03-03 12:22:01
2292	六车间	XXLCJ0-01-02-0027	002F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:22:03	2026-03-03 12:22:20
2293	六车间	XXLCJ0-01-02-0027	003F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:22:24	2026-03-03 12:22:35
2294	六车间	XXLCJ0-01-02-0027	004F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:22:38	2026-03-03 12:22:50
2295	六车间	XXLCJ0-01-02-0027	005F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:22:53	2026-03-03 12:23:14
2296	六车间	XXLCJ0-01-02-0027	006A	搅拌器	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:23:17	2026-03-03 12:23:35
2297	六车间	XXLCJ0-01-02-0028	001F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:23:52	2026-03-03 12:24:05
2298	六车间	XXLCJ0-01-02-0028	002F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:24:09	2026-03-03 12:24:21
2299	六车间	XXLCJ0-01-02-0028	003F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:24:25	2026-03-03 12:24:36
2300	六车间	XXLCJ0-01-02-0028	004V	阀门	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:24:39	2026-03-03 12:24:52
2301	六车间	XXLCJ0-01-02-0028	005F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:24:55	2026-03-03 12:25:08
2302	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	001F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:25:31	2026-03-03 12:25:43
2303	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	002V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:25:46	2026-03-03 12:25:58
2304	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	003F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:26:01	2026-03-03 12:26:15
2305	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	004F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:26:19	2026-03-03 12:26:30
2306	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	005V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:26:34	2026-03-03 12:26:45
2307	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	006F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:26:48	2026-03-03 12:26:59
2308	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	007F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:27:03	2026-03-03 12:27:14
2309	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	008V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:27:17	2026-03-03 12:27:28
2310	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	009F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:27:32	2026-03-03 12:27:43
2311	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	010F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:27:45	2026-03-03 12:27:56
2312	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	011V	阀门	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:27:59	2026-03-03 12:28:12
2313	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	012F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:28:15	2026-03-03 12:28:26
2314	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	013F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:28:31	2026-03-03 12:28:44
2315	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	014V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:28:47	2026-03-03 12:28:59
2316	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	015F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:29:01	2026-03-03 12:29:12
2317	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	016F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:29:17	2026-03-03 12:29:28
2318	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	017V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:29:31	2026-03-03 12:29:42
2319	六车间	XXLCJ0-01-02-0029	018F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:29:45	2026-03-03 12:29:56
2320	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	001F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:30:16	2026-03-03 12:30:27

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2321	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	002V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:30:31	2026-03-03 12:30:42
2322	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	003F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:30:45	2026-03-03 12:30:56
2323	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	004V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:30:59	2026-03-03 12:31:10
2324	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	005F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:31:13	2026-03-03 12:31:26
2325	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	006F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:31:29	2026-03-03 12:31:40
2326	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	007V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:31:45	2026-03-03 12:31:56
2327	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	008F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:31:59	2026-03-03 12:32:10
2328	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	009C	连接件	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:32:14	2026-03-03 12:32:25
2329	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	010V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:32:27	2026-03-03 12:32:38
2330	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	011C	连接件	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:32:41	2026-03-03 12:32:52
2331	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	012F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:32:55	2026-03-03 12:33:06
2332	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	013V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:33:09	2026-03-03 12:33:20
2333	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	014F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:33:24	2026-03-03 12:33:35
2334	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	015F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:33:39	2026-03-03 12:33:50
2335	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	016F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:33:53	2026-03-03 12:34:04
2336	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	017V	阀门	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:34:08	2026-03-03 12:34:19
2337	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	018F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:34:22	2026-03-03 12:34:33
2338	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	019F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:34:36	2026-03-03 12:34:47
2339	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	020V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:34:51	2026-03-03 12:35:02
2340	六车间	XXLCJ0-01-02-0030	021F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:35:05	2026-03-03 12:35:16
2341	六车间	XXLCJ0-01-02-0031	001F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:35:31	2026-03-03 12:35:42
2342	六车间	XXLCJ0-01-02-0031	002F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:35:45	2026-03-03 12:36:03
2343	六车间	XXLCJ0-01-02-0031	003F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:36:07	2026-03-03 12:36:18
2344	六车间	XXLCJ0-01-02-0031	004F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:36:21	2026-03-03 12:36:38
2345	六车间	XXLCJ0-01-02-0031	005A	搅拌器	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:36:41	2026-03-03 12:36:59
2346	六车间	XXLCJ0-01-02-0032	001F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:37:28	2026-03-03 12:37:39
2347	六车间	XXLCJ0-01-02-0032	002F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:37:44	2026-03-03 12:37:56
2348	六车间	XXLCJ0-01-02-0032	003V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:37:58	2026-03-03 12:38:09
2349	六车间	XXLCJ0-01-02-0032	004F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:38:14	2026-03-03 12:38:25
2350	六车间	XXLCJ0-01-02-0032	005F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:38:28	2026-03-03 12:38:39
2351	六车间	XXLCJ0-01-02-0032	006V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:38:42	2026-03-03 12:38:53
2352	六车间	XXLCJ0-01-02-0032	007O	开口阀或开口管线	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:38:56	2026-03-03 12:39:07
2353	六车间	XXLCJ0-01-02-0032	008F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-03 12:39:10	2026-03-03 12:39:21
2354	六车间	XXLCJ0-01-02-0033	001F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:09:04	2026-03-03 09:09:15
2355	六车间	XXLCJ0-01-02-0033	002F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:09:20	2026-03-03 09:09:31
2356	六车间	XXLCJ0-01-02-0033	003V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:09:39	2026-03-03 09:09:50
2357	六车间	XXLCJ0-01-02-0033	004F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:09:59	2026-03-03 09:10:10
2358	六车间	XXLCJ0-01-02-0033	005V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:10:15	2026-03-03 09:10:26
2359	六车间	XXLCJ0-01-02-0033	006F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:10:30	2026-03-03 09:10:41
2360	六车间	XXLCJ0-01-02-0033	007F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:10:51	2026-03-03 09:11:02
2361	六车间	XXLCJ0-01-02-0033	008F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:11:28	2026-03-03 09:11:39
2362	六车间	XXLCJ0-01-02-0033	009F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:11:43	2026-03-03 09:11:54
2363	六车间	XXLCJ0-01-02-0033	010V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:11:58	2026-03-03 09:12:09

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2364	六车间	XXLCJ0-01-02-0033	011F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:12:14	2026-03-03 09:12:25
2365	六车间	XXLCJ0-01-02-0033	012V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:12:29	2026-03-03 09:12:40
2366	六车间	XXLCJ0-01-02-0033	013F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:12:46	2026-03-03 09:12:57
2367	六车间	XXLCJ0-01-02-0034	001F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:13:29	2026-03-03 09:13:40
2368	六车间	XXLCJ0-01-02-0034	002F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:13:50	2026-03-03 09:14:07
2369	六车间	XXLCJ0-01-02-0034	003F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:14:10	2026-03-03 09:14:22
2370	六车间	XXLCJ0-01-02-0034	004F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:14:28	2026-03-03 09:14:39
2371	六车间	XXLCJ0-01-02-0034	005F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:14:42	2026-03-03 09:14:59
2372	六车间	XXLCJ0-01-02-0034	006A	搅拌器	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:15:03	2026-03-03 09:15:20
2373	六车间	XXLCJ0-01-02-0035	001F	法兰	可达	15	1.2	13.8	0	13.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:16:03	2026-03-03 09:16:14
2374	六车间	XXLCJ0-01-02-0035	002F	法兰	可达	12.9	1.2	11.7	0	11.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:16:18	2026-03-03 09:16:29
2375	六车间	XXLCJ0-01-02-0035	003C	连接件	可达	11.6	1.2	10.4	0	10.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:16:33	2026-03-03 09:16:44
2376	六车间	XXLCJ0-01-02-0035	004V	阀门	可达	12.9	1.2	11.7	0	11.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:16:47	2026-03-03 09:16:58
2377	六车间	XXLCJ0-01-02-0035	005C	连接件	可达	10.8	1.2	9.6	0	9.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:17:00	2026-03-03 09:17:11
2378	六车间	XXLCJ0-01-02-0035	006F	法兰	可达	8.6	1.2	7.4	0	7.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:17:16	2026-03-03 09:17:27
2379	六车间	XXLCJ0-01-02-0035	007V	阀门	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:17:33	2026-03-03 09:17:44
2380	六车间	XXLCJ0-01-02-0035	008F	法兰	可达	14.6	1.2	13.4	0	13.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:17:47	2026-03-03 09:17:58
2381	六车间	XXLCJ0-01-02-0035	009F	法兰	可达	12	1.2	10.8	0	10.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:18:01	2026-03-03 09:18:12
2382	六车间	XXLCJ0-01-02-0035	010V	阀门	可达	8.6	1.2	7.4	0	7.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:18:16	2026-03-03 09:18:27
2383	六车间	XXLCJ0-01-02-0035	011F	法兰	可达	10.8	1.2	9.6	0	9.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:18:32	2026-03-03 09:18:43
2384	六车间	XXLCJ0-01-02-0036	001F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:19:13	2026-03-03 09:19:24
2385	六车间	XXLCJ0-01-02-0036	002F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:19:29	2026-03-03 09:19:40
2386	六车间	XXLCJ0-01-02-0036	003V	阀门	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:19:44	2026-03-03 09:19:55
2387	六车间	XXLCJ0-01-02-0036	004F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:20:01	2026-03-03 09:20:12
2388	六车间	XXLCJ0-01-02-0036	005V	阀门	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:20:15	2026-03-03 09:20:26
2389	六车间	XXLCJ0-01-02-0036	006F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:20:32	2026-03-03 09:20:43
2390	六车间	XXLCJ0-01-02-0036	007F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:20:47	2026-03-03 09:20:59
2391	六车间	XXLCJ0-01-02-0037	001F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:21:58	2026-03-03 09:22:17
2392	六车间	XXLCJ0-01-02-0037	002F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:22:31	2026-03-03 09:22:48
2393	六车间	XXLCJ0-01-02-0037	003F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:22:54	2026-03-03 09:23:05
2394	六车间	XXLCJ0-01-02-0037	004F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:23:09	2026-03-03 09:23:20
2395	六车间	XXLCJ0-01-02-0037	005F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:23:24	2026-03-03 09:23:35
2396	六车间	XXLCJ0-01-02-0037	006V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:23:40	2026-03-03 09:23:51
2397	六车间	XXLCJ0-01-02-0037	007F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:23:55	2026-03-03 09:24:06
2398	六车间	XXLCJ0-01-02-0037	008F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:24:09	2026-03-03 09:24:26
2399	六车间	XXLCJ0-01-02-0037	009A	搅拌器	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:24:29	2026-03-03 09:24:46
2400	六车间	XXLCJ0-01-02-0038	001F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:25:11	2026-03-03 09:25:22
2401	六车间	XXLCJ0-01-02-0038	002C	连接件	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:25:26	2026-03-03 09:25:37
2402	六车间	XXLCJ0-01-02-0038	003V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:25:42	2026-03-03 09:25:53
2403	六车间	XXLCJ0-01-02-0038	004O	开口阀或开口管线	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:26:06	2026-03-03 09:26:17
2404	六车间	XXLCJ0-01-02-0038	005F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:26:19	2026-03-03 09:26:31
2405	六车间	XXLCJ0-01-02-0038	006V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:26:36	2026-03-03 09:26:47
2406	六车间	XXLCJ0-01-02-0038	007F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:26:51	2026-03-03 09:27:02

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2407	六车间	XXLCJ0-01-02-0039	001F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:27:34	2026-03-03 09:27:45
2408	六车间	XXLCJ0-01-02-0039	002V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:27:50	2026-03-03 09:28:01
2409	六车间	XXLCJ0-01-02-0039	003F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:28:05	2026-03-03 09:28:16
2410	六车间	XXLCJ0-01-02-0039	004V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:28:20	2026-03-03 09:28:31
2411	六车间	XXLCJ0-01-02-0039	005F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:28:35	2026-03-03 09:28:46
2412	六车间	XXLCJ0-01-02-0039	006F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:28:51	2026-03-03 09:29:02
2413	六车间	XXLCJ0-01-02-0039	007V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:29:07	2026-03-03 09:29:18
2414	六车间	XXLCJ0-01-02-0039	008F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:29:22	2026-03-03 09:29:34
2415	六车间	XXLCJ0-01-02-0040	001F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:30:05	2026-03-03 09:30:23
2416	六车间	XXLCJ0-01-02-0040	002F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:30:26	2026-03-03 09:30:38
2417	六车间	XXLCJ0-01-02-0040	003F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:30:43	2026-03-03 09:30:54
2418	六车间	XXLCJ0-01-02-0040	004F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:30:58	2026-03-03 09:31:15
2419	六车间	XXLCJ0-01-02-0040	005A	搅拌器	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:31:18	2026-03-03 09:31:35
2420	六车间	XXLCJ0-01-02-0041	001F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:31:51	2026-03-03 09:32:02
2421	六车间	XXLCJ0-01-02-0041	002C	连接件	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:32:07	2026-03-03 09:32:18
2422	六车间	XXLCJ0-01-02-0041	003V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:32:23	2026-03-03 09:32:34
2423	六车间	XXLCJ0-01-02-0041	004C	连接件	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:32:41	2026-03-03 09:32:52
2424	六车间	XXLCJ0-01-02-0041	005F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:32:57	2026-03-03 09:33:08
2425	六车间	XXLCJ0-01-02-0041	006V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:33:12	2026-03-03 09:33:23
2426	六车间	XXLCJ0-01-02-0041	007F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:33:29	2026-03-03 09:33:40
2427	六车间	XXLCJ0-01-02-0042	001F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:34:02	2026-03-03 09:34:13
2428	六车间	XXLCJ0-01-02-0042	002F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:34:18	2026-03-03 09:34:29
2429	六车间	XXLCJ0-01-02-0042	003V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:34:32	2026-03-03 09:34:43
2430	六车间	XXLCJ0-01-02-0042	004F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:34:46	2026-03-03 09:34:57
2431	六车间	XXLCJ0-01-02-0042	005V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:35:01	2026-03-03 09:35:12
2432	六车间	XXLCJ0-01-02-0042	006F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:35:16	2026-03-03 09:35:27
2433	六车间	XXLCJ0-01-02-0042	007F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:35:30	2026-03-03 09:35:41
2434	六车间	XXLCJ0-01-02-0042	008V	阀门	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:35:44	2026-03-03 09:35:55
2435	六车间	XXLCJ0-01-02-0042	009F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:35:58	2026-03-03 09:36:10
2436	六车间	XXLCJ0-01-02-0043	001F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:36:36	2026-03-03 09:36:47
2437	六车间	XXLCJ0-01-02-0043	002F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:36:52	2026-03-03 09:37:09
2438	六车间	XXLCJ0-01-02-0043	003F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:37:12	2026-03-03 09:37:23
2439	六车间	XXLCJ0-01-02-0043	004F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:37:28	2026-03-03 09:37:45
2440	六车间	XXLCJ0-01-02-0043	005A	搅拌器	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:37:49	2026-03-03 09:38:06
2441	六车间	XXLCJ0-01-02-0044	001F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:38:36	2026-03-03 09:38:47
2442	六车间	XXLCJ0-01-02-0044	002F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:38:52	2026-03-03 09:39:03
2443	六车间	XXLCJ0-01-02-0044	003V	阀门	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:39:08	2026-03-03 09:39:19
2444	六车间	XXLCJ0-01-02-0044	004F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:39:24	2026-03-03 09:39:35
2445	六车间	XXLCJ0-01-02-0044	005V	阀门	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:39:38	2026-03-03 09:39:50
2446	六车间	XXLCJ0-01-02-0044	006F	法兰	可达	8.2	1.2	7	0	7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:39:54	2026-03-03 09:40:06
2447	六车间	XXLCJ0-01-02-0044	007F	法兰	可达	10.8	1.2	9.6	0	9.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:40:12	2026-03-03 09:40:23
2448	六车间	XXLCJ0-01-02-0044	008V	阀门	可达	10.8	1.2	9.6	0	9.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:40:27	2026-03-03 09:40:38
2449	六车间	XXLCJ0-01-02-0044	009F	法兰	可达	7.7	1.2	6.5	0	6.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:40:42	2026-03-03 09:40:53

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2450	六车间	XXLCJ0-01-02-0045	001F	法兰	可达	8.2	1.2	7	0	7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:41:16	2026-03-03 09:41:27
2451	六车间	XXLCJ0-01-02-0045	002F	法兰	可达	8.6	1.2	7.4	0	7.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:41:29	2026-03-03 09:41:40
2452	六车间	XXLCJ0-01-02-0045	003F	法兰	可达	10.3	1.2	9.1	0	9.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:41:44	2026-03-03 09:41:56
2453	六车间	XXLCJ0-01-02-0045	004F	法兰	可达	13.3	1.2	12.1	0	12.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:42:03	2026-03-03 09:42:16
2454	六车间	XXLCJ0-01-02-0045	005A	搅拌器	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:42:19	2026-03-03 09:42:31
2455	六车间	XXLCJ0-01-02-0046	001F	法兰	可达	7.7	1.2	6.5	0	6.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:42:58	2026-03-03 09:43:09
2456	六车间	XXLCJ0-01-02-0046	002C	连接件	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:43:13	2026-03-03 09:43:24
2457	六车间	XXLCJ0-01-02-0046	003V	阀门	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:43:28	2026-03-03 09:43:39
2458	六车间	XXLCJ0-01-02-0046	004O	开口阀或开口管线	可达	11.2	1.2	10	0	10	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:43:44	2026-03-03 09:43:55
2459	六车间	XXLCJ0-01-02-0046	005F	法兰	可达	9.5	1.2	8.3	0	8.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:43:59	2026-03-03 09:44:10
2460	六车间	XXLCJ0-01-02-0046	006V	阀门	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:44:14	2026-03-03 09:44:26
2461	六车间	XXLCJ0-01-02-0046	007F	法兰	可达	8.2	1.2	7	0	7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:44:29	2026-03-03 09:44:41
2462	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	001F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:44:54	2026-03-03 09:45:05
2463	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	002F	法兰	可达	7.7	1.2	6.5	0	6.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:45:09	2026-03-03 09:45:20
2464	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	003V	阀门	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:45:24	2026-03-03 09:45:35
2465	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	004F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:45:39	2026-03-03 09:45:50
2466	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	005V	阀门	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:45:54	2026-03-03 09:46:05
2467	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	006F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:46:09	2026-03-03 09:46:20
2468	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	007F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:46:23	2026-03-03 09:46:35
2469	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	008V	阀门	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:46:40	2026-03-03 09:46:52
2470	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	009F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:46:56	2026-03-03 09:47:07
2471	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	010F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:47:12	2026-03-03 09:47:23
2472	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	011F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:47:29	2026-03-03 09:47:40
2473	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	012V	阀门	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:47:45	2026-03-03 09:47:56
2474	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	013F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:48:01	2026-03-03 09:48:12
2475	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	014V	阀门	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:48:17	2026-03-03 09:48:28
2476	六车间	XXLCJ0-01-02-0047	015F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:48:33	2026-03-03 09:48:45
2477	六车间	XXLCJ0-01-02-0048	001F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:50:29	2026-03-03 09:50:40
2478	六车间	XXLCJ0-01-02-0048	002V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:50:45	2026-03-03 09:50:56
2479	六车间	XXLCJ0-01-02-0048	003F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:50:59	2026-03-03 09:51:11
2480	六车间	XXLCJ0-01-02-0048	004F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:51:16	2026-03-03 09:51:27
2481	六车间	XXLCJ0-01-02-0048	005F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:51:31	2026-03-03 09:51:42
2482	六车间	XXLCJ0-01-02-0048	006F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:51:45	2026-03-03 09:51:57
2483	六车间	XXLCJ0-01-02-0048	007F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:52:01	2026-03-03 09:52:12
2484	六车间	XXLCJ0-01-02-0049	001F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:52:42	2026-03-03 09:52:53
2485	六车间	XXLCJ0-01-02-0049	002V	阀门	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:52:57	2026-03-03 09:53:08
2486	六车间	XXLCJ0-01-02-0049	003F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:53:12	2026-03-03 09:53:23
2487	六车间	XXLCJ0-01-02-0049	004F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:53:28	2026-03-03 09:53:39
2488	六车间	XXLCJ0-01-02-0049	005V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:53:42	2026-03-03 09:53:53
2489	六车间	XXLCJ0-01-02-0049	006F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:53:57	2026-03-03 09:54:08
2490	六车间	XXLCJ0-01-02-0049	007F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:54:12	2026-03-03 09:54:23
2491	六车间	XXLCJ0-01-02-0049	008V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:54:27	2026-03-03 09:54:39
2492	六车间	XXLCJ0-01-02-0049	009O	开口阀或开口管线	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:54:43	2026-03-03 09:54:55

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2493	六车间	XXLCJ0-01-02-0049	010F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:54:58	2026-03-03 09:55:10
2494	六车间	XXLCJ0-01-02-0049	011V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:55:15	2026-03-03 09:55:27
2495	六车间	XXLCJ0-01-02-0049	012O	开口阀或开口管线	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:55:31	2026-03-03 09:55:43
2496	六车间	XXLCJ0-01-02-0050	001F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:56:12	2026-03-03 09:56:23
2497	六车间	XXLCJ0-01-02-0050	002V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:56:27	2026-03-03 09:56:38
2498	六车间	XXLCJ0-01-02-0050	003F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:56:42	2026-03-03 09:56:53
2499	六车间	XXLCJ0-01-02-0050	004F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:56:57	2026-03-03 09:57:08
2500	六车间	XXLCJ0-01-02-0050	005F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:57:13	2026-03-03 09:57:24
2501	六车间	XXLCJ0-01-02-0050	006F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:57:28	2026-03-03 09:57:40
2502	六车间	XXLCJ0-01-02-0050	007F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:57:45	2026-03-03 09:57:57
2503	六车间	XXLCJ0-01-02-0051	001F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:58:11	2026-03-03 09:58:23
2504	六车间	XXLCJ0-01-02-0051	002V	阀门	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:58:27	2026-03-03 09:58:38
2505	六车间	XXLCJ0-01-02-0051	003F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:58:43	2026-03-03 09:58:54
2506	六车间	XXLCJ0-01-02-0051	004F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:59:00	2026-03-03 09:59:11
2507	六车间	XXLCJ0-01-02-0051	005V	阀门	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:59:16	2026-03-03 09:59:27
2508	六车间	XXLCJ0-01-02-0051	006F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:59:32	2026-03-03 09:59:44
2509	六车间	XXLCJ0-01-02-0051	007F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 09:59:48	2026-03-03 09:59:59
2510	六车间	XXLCJ0-01-02-0051	008V	阀门	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:00:03	2026-03-03 10:00:15
2511	六车间	XXLCJ0-01-02-0051	009O	开口阀或开口管线	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:00:19	2026-03-03 10:00:30
2512	六车间	XXLCJ0-01-02-0051	010F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:00:35	2026-03-03 10:00:46
2513	六车间	XXLCJ0-01-02-0051	011V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:00:52	2026-03-03 10:01:03
2514	六车间	XXLCJ0-01-02-0051	012F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:01:07	2026-03-03 10:01:19
2515	六车间	XXLCJ0-01-02-0052	001F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:06:06	2026-03-03 10:06:18
2516	六车间	XXLCJ0-01-02-0052	002V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:02:46	2026-03-03 10:02:57
2517	六车间	XXLCJ0-01-02-0052	003F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:03:02	2026-03-03 10:03:13
2518	六车间	XXLCJ0-01-02-0052	004F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:03:18	2026-03-03 10:03:29
2519	六车间	XXLCJ0-01-02-0052	005V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:03:34	2026-03-03 10:03:45
2520	六车间	XXLCJ0-01-02-0052	006F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:03:49	2026-03-03 10:04:00
2521	六车间	XXLCJ0-01-02-0052	007F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:04:04	2026-03-03 10:04:15
2522	六车间	XXLCJ0-01-02-0052	008V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:04:19	2026-03-03 10:04:31
2523	六车间	XXLCJ0-01-02-0052	009F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:04:35	2026-03-03 10:04:46
2524	六车间	XXLCJ0-01-02-0052	010F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:04:50	2026-03-03 10:05:01
2525	六车间	XXLCJ0-01-02-0052	011V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:05:05	2026-03-03 10:05:16
2526	六车间	XXLCJ0-01-02-0052	012F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:06:26	2026-03-03 10:06:37
2527	六车间	XXLCJ0-01-02-0053	001F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:06:49	2026-03-03 10:07:00
2528	六车间	XXLCJ0-01-02-0053	002V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:07:06	2026-03-03 10:07:17
2529	六车间	XXLCJ0-01-02-0053	003F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:07:22	2026-03-03 10:07:33
2530	六车间	XXLCJ0-01-02-0053	004F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:07:39	2026-03-03 10:07:50
2531	六车间	XXLCJ0-01-02-0053	005F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:07:53	2026-03-03 10:08:04
2532	六车间	XXLCJ0-01-02-0053	006F	法兰	可达	11.2	1.2	10	0	10	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:08:09	2026-03-03 10:08:20
2533	六车间	XXLCJ0-01-02-0053	007F	法兰	可达	11.6	1.2	10.4	0	10.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:08:27	2026-03-03 10:08:38
2534	六车间	XXLCJ0-01-02-0054	001F	法兰	可达	10.3	1.2	9.1	0	9.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:09:21	2026-03-03 10:09:32
2535	六车间	XXLCJ0-01-02-0054	002F	法兰	可达	9	1.2	7.8	0	7.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:09:37	2026-03-03 10:09:56

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2536	六车间	XXLCJ0-01-02-0054	003A	搅拌器	可达	8.2	1.2	7	0	7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:09:59	2026-03-03 10:10:18
2537	六车间	XXLCJ0-01-02-0054	004F	法兰	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:10:24	2026-03-03 10:10:43
2538	六车间	XXLCJ0-01-02-0054	005F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:10:48	2026-03-03 10:11:07
2539	六车间	XXLCJ0-01-02-0054	006F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:11:13	2026-03-03 10:11:25
2540	六车间	XXLCJ0-01-02-0054	007V	阀门	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:11:29	2026-03-03 10:11:40
2541	六车间	XXLCJ0-01-02-0054	008F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:11:43	2026-03-03 10:11:54
2542	六车间	XXLCJ0-01-02-0054	009F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:11:58	2026-03-03 10:12:09
2543	六车间	XXLCJ0-01-02-0054	010F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:12:13	2026-03-03 10:12:24
2544	六车间	XXLCJ0-01-02-0054	011V	阀门	可达	7.3	1.2	6.1	0	6.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:12:28	2026-03-03 10:12:39
2545	六车间	XXLCJ0-01-02-0054	012F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:12:45	2026-03-03 10:12:56
2546	六车间	XXLCJ0-01-02-0054	013V	阀门	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:13:00	2026-03-03 10:13:11
2547	六车间	XXLCJ0-01-02-0054	014F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:13:13	2026-03-03 10:13:24
2548	六车间	XXLCJ0-01-02-0055	001F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:13:47	2026-03-03 10:13:59
2549	六车间	XXLCJ0-01-02-0055	002F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:14:01	2026-03-03 10:14:12
2550	六车间	XXLCJ0-01-02-0055	003F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:14:16	2026-03-03 10:14:27
2551	六车间	XXLCJ0-01-02-0055	004V	阀门	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:14:31	2026-03-03 10:14:42
2552	六车间	XXLCJ0-01-02-0055	005F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:14:47	2026-03-03 10:15:01
2553	六车间	XXLCJ0-01-02-0055	006V	阀门	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:15:04	2026-03-03 10:15:15
2554	六车间	XXLCJ0-01-02-0055	007F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:15:20	2026-03-03 10:15:31
2555	六车间	XXLCJ0-01-02-0055	008F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:15:34	2026-03-03 10:15:45
2556	六车间	XXLCJ0-01-02-0056	001F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:16:10	2026-03-03 10:16:22
2557	六车间	XXLCJ0-01-02-0056	002V	阀门	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:16:26	2026-03-03 10:16:37
2558	六车间	XXLCJ0-01-02-0056	003F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:16:42	2026-03-03 10:16:53
2559	六车间	XXLCJ0-01-02-0056	004F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:16:57	2026-03-03 10:17:08
2560	六车间	XXLCJ0-01-02-0056	005V	阀门	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:17:12	2026-03-03 10:17:23
2561	六车间	XXLCJ0-01-02-0056	006F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:17:27	2026-03-03 10:17:39
2562	六车间	XXLCJ0-01-02-0056	007F	法兰	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:17:43	2026-03-03 10:17:54
2563	六车间	XXLCJ0-01-02-0056	008V	阀门	可达	6.4	1.2	5.2	0	5.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:17:58	2026-03-03 10:18:09
2564	六车间	XXLCJ0-01-02-0056	009F	法兰	可达	6.9	1.2	5.7	0	5.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:18:13	2026-03-03 10:18:24
2565	六车间	XXLCJ0-01-02-0057	001F	法兰	可达	6	1.2	4.8	0	4.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:18:54	2026-03-03 10:19:05
2566	六车间	XXLCJ0-01-02-0057	002F	法兰	可达	5.6	1.2	4.4	0	4.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:19:09	2026-03-03 10:19:28
2567	六车间	XXLCJ0-01-02-0057	003A	搅拌器	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:19:33	2026-03-03 10:19:52
2568	六车间	XXLCJ0-01-02-0057	004F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:20:00	2026-03-03 10:20:19
2569	六车间	XXLCJ0-01-02-0057	005F	法兰	可达	5.2	1.2	4	0	4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:20:24	2026-03-03 10:20:35
2570	六车间	XXLCJ0-01-02-0057	006F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:20:38	2026-03-03 10:20:50
2571	六车间	XXLCJ0-01-02-0057	007F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:20:55	2026-03-03 10:21:06
2572	六车间	XXLCJ0-01-02-0057	008V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:21:10	2026-03-03 10:21:21
2573	六车间	XXLCJ0-01-02-0057	009F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:21:24	2026-03-03 10:21:36
2574	六车间	XXLCJ0-01-02-0057	010V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:21:40	2026-03-03 10:21:52
2575	六车间	XXLCJ0-01-02-0057	011F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:21:57	2026-03-03 10:22:08
2576	六车间	XXLCJ0-01-02-0058	001F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:22:22	2026-03-03 10:22:33
2577	六车间	XXLCJ0-01-02-0058	002F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:22:38	2026-03-03 10:22:49
2578	六车间	XXLCJ0-01-02-0058	003F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:22:53	2026-03-03 10:23:04

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2579	六车间	XXLCJ0-01-02-0058	004V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:23:09	2026-03-03 10:23:20
2580	六车间	XXLCJ0-01-02-0058	005F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:23:23	2026-03-03 10:23:34
2581	六车间	XXLCJ0-01-02-0058	006V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:23:37	2026-03-03 10:23:48
2582	六车间	XXLCJ0-01-02-0058	007F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:23:52	2026-03-03 10:24:03
2583	六车间	XXLCJ0-01-02-0058	008F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:24:07	2026-03-03 10:24:18
2584	六车间	XXLCJ0-01-02-0058	009F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:24:22	2026-03-03 10:24:33
2585	六车间	XXLCJ0-01-02-0058	010V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:24:38	2026-03-03 10:24:49
2586	六车间	XXLCJ0-01-02-0058	011F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:24:53	2026-03-03 10:25:04
2587	六车间	XXLCJ0-01-02-0059	001F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:25:24	2026-03-03 10:25:35
2588	六车间	XXLCJ0-01-02-0059	002F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:25:40	2026-03-03 10:25:51
2589	六车间	XXLCJ0-01-02-0059	003F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:25:55	2026-03-03 10:26:06
2590	六车间	XXLCJ0-01-02-0059	004V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:26:10	2026-03-03 10:26:21
2591	六车间	XXLCJ0-01-02-0059	005F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:26:25	2026-03-03 10:26:36
2592	六车间	XXLCJ0-01-02-0059	006F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:26:41	2026-03-03 10:26:52
2593	六车间	XXLCJ0-01-02-0059	007V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:26:56	2026-03-03 10:27:07
2594	六车间	XXLCJ0-01-02-0059	008F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	姜勇	2026-03-03 10:27:12	2026-03-03 10:27:23
2595	五车间	XXWCJ0-01-01-0001	001F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:12:02	2026-03-03 09:12:13
2596	五车间	XXWCJ0-01-01-0001	002V	阀门	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:12:17	2026-03-03 09:12:28
2597	五车间	XXWCJ0-01-01-0001	003F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:12:30	2026-03-03 09:12:42
2598	五车间	XXWCJ0-01-01-0001	004V	阀门	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:12:46	2026-03-03 09:12:57
2599	五车间	XXWCJ0-01-01-0001	005O	开口阀或开口管线	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:12:59	2026-03-03 09:13:11
2600	五车间	XXWCJ0-01-01-0001	006F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:13:15	2026-03-03 09:13:26
2601	五车间	XXWCJ0-01-01-0001	007F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:13:30	2026-03-03 09:13:41
2602	五车间	XXWCJ0-01-01-0002	001F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:14:00	2026-03-03 09:14:11
2603	五车间	XXWCJ0-01-01-0002	002V	阀门	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:14:15	2026-03-03 09:14:26
2604	五车间	XXWCJ0-01-01-0002	003F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:14:29	2026-03-03 09:14:40
2605	五车间	XXWCJ0-01-01-0002	004V	阀门	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:15:11	2026-03-03 09:15:22
2606	五车间	XXWCJ0-01-01-0002	005O	开口阀或开口管线	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:15:26	2026-03-03 09:15:37
2607	五车间	XXWCJ0-01-01-0002	006F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:15:40	2026-03-03 09:15:51
2608	五车间	XXWCJ0-01-01-0002	007F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:15:55	2026-03-03 09:16:06
2609	五车间	XXWCJ0-01-01-0003	001F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:16:25	2026-03-03 09:16:36
2610	五车间	XXWCJ0-01-01-0003	002V	阀门	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:16:40	2026-03-03 09:16:51
2611	五车间	XXWCJ0-01-01-0003	003F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:16:54	2026-03-03 09:17:05
2612	五车间	XXWCJ0-01-01-0003	004F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:17:09	2026-03-03 09:17:20
2613	五车间	XXWCJ0-01-01-0003	005F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:17:22	2026-03-03 09:17:34
2614	五车间	XXWCJ0-01-01-0004	001F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:18:00	2026-03-03 09:18:12
2615	五车间	XXWCJ0-01-01-0004	002V	阀门	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:18:15	2026-03-03 09:18:26
2616	五车间	XXWCJ0-01-01-0004	003F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:18:29	2026-03-03 09:18:41
2617	五车间	XXWCJ0-01-01-0004	004F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:18:44	2026-03-03 09:18:55
2618	五车间	XXWCJ0-01-01-0005	001F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:19:23	2026-03-03 09:19:34
2619	五车间	XXWCJ0-01-01-0005	002V	阀门	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:19:36	2026-03-03 09:19:48
2620	五车间	XXWCJ0-01-01-0005	003F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:19:52	2026-03-03 09:20:03
2621	五车间	XXWCJ0-01-01-0005	004F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:20:05	2026-03-03 09:20:17

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2622	五车间	XXWCJ0-01-01-0005	005F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:20:21	2026-03-03 09:20:32
2623	五车间	XXWCJ0-01-01-0006	001F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:20:47	2026-03-03 09:20:58
2624	五车间	XXWCJ0-01-01-0006	002V	阀门	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:21:01	2026-03-03 09:21:13
2625	五车间	XXWCJ0-01-01-0006	003F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:21:16	2026-03-03 09:21:27
2626	五车间	XXWCJ0-01-01-0006	004F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:21:30	2026-03-03 09:21:42
2627	五车间	XXWCJ0-01-01-0006	005F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:21:45	2026-03-03 09:21:56
2628	五车间	XXWCJ0-01-01-0007	001F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:22:14	2026-03-03 09:22:25
2629	五车间	XXWCJ0-01-01-0007	002V	阀门	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:22:29	2026-03-03 09:22:40
2630	五车间	XXWCJ0-01-01-0007	003F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:22:42	2026-03-03 09:22:54
2631	五车间	XXWCJ0-01-01-0007	004F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:22:58	2026-03-03 09:23:09
2632	五车间	XXWCJ0-01-01-0007	005F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:23:12	2026-03-03 09:23:23
2633	五车间	XXWCJ0-01-01-0008	001F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:23:33	2026-03-03 09:23:44
2634	五车间	XXWCJ0-01-01-0008	002V	阀门	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:23:48	2026-03-03 09:23:59
2635	五车间	XXWCJ0-01-01-0008	003F	法兰	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:24:02	2026-03-03 09:24:13
2636	五车间	XXWCJ0-01-01-0008	004V	阀门	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:24:17	2026-03-03 09:24:28
2637	五车间	XXWCJ0-01-01-0008	005O	开口阀或开口管线	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:24:30	2026-03-03 09:24:42
2638	五车间	XXWCJ0-01-01-0008	006F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:24:46	2026-03-03 09:24:57
2639	五车间	XXWCJ0-01-01-0008	007F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:25:00	2026-03-03 09:25:11
2640	五车间	XXWCJ0-01-01-0008	008F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:25:15	2026-03-03 09:25:26
2641	五车间	XXWCJ0-01-01-0009	001F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:25:41	2026-03-03 09:25:52
2642	五车间	XXWCJ0-01-01-0009	002V	阀门	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:25:55	2026-03-03 09:26:07
2643	五车间	XXWCJ0-01-01-0009	003F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:26:10	2026-03-03 09:26:21
2644	五车间	XXWCJ0-01-01-0009	004F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:26:24	2026-03-03 09:26:36
2645	五车间	XXWCJ0-01-01-0009	005F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:26:39	2026-03-03 09:26:50
2646	五车间	XXWCJ0-01-01-0009	006O	开口阀或开口管线	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:26:54	2026-03-03 09:27:05
2647	五车间	XXWCJ0-01-01-0009	007F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:27:09	2026-03-03 09:27:20
2648	五车间	XXWCJ0-01-01-0009	008F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:27:23	2026-03-03 09:27:34
2649	五车间	XXWCJ0-01-01-0009	009F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:27:37	2026-03-03 09:27:49
2650	五车间	XXWCJ0-01-01-0009	010V	阀门	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:27:52	2026-03-03 09:28:03
2651	五车间	XXWCJ0-01-01-0009	011F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:28:06	2026-03-03 09:28:18
2652	五车间	XXWCJ0-01-01-0009	012F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:28:21	2026-03-03 09:28:32
2653	五车间	XXWCJ0-01-01-0009	013F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:28:35	2026-03-03 09:28:47
2654	五车间	XXWCJ0-01-01-0010	001F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:29:04	2026-03-03 09:29:16
2655	五车间	XXWCJ0-01-01-0010	002V	阀门	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:29:20	2026-03-03 09:29:31
2656	五车间	XXWCJ0-01-01-0010	003F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:29:34	2026-03-03 09:29:45
2657	五车间	XXWCJ0-01-01-0010	004F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:29:49	2026-03-03 09:30:00
2658	五车间	XXWCJ0-01-01-0011	001F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:30:55	2026-03-03 09:31:06
2659	五车间	XXWCJ0-01-01-0011	002V	阀门	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:31:09	2026-03-03 09:31:21
2660	五车间	XXWCJ0-01-01-0011	003F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:31:24	2026-03-03 09:31:35
2661	五车间	XXWCJ0-01-01-0011	004F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:31:38	2026-03-03 09:31:50
2662	五车间	XXWCJ0-01-01-0011	005O	开口阀或开口管线	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:31:53	2026-03-03 09:32:04
2663	五车间	XXWCJ0-01-01-0011	006F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:32:08	2026-03-03 09:32:19
2664	五车间	XXWCJ0-01-01-0011	007F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:32:22	2026-03-03 09:32:33

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2665	五车间	XXWCJ0-01-01-0011	008F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:32:37	2026-03-03 09:32:48
2666	五车间	XXWCJ0-01-01-0012	001F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:33:02	2026-03-03 09:33:13
2667	五车间	XXWCJ0-01-01-0012	002V	阀门	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:33:16	2026-03-03 09:33:28
2668	五车间	XXWCJ0-01-01-0012	003F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:33:31	2026-03-03 09:33:42
2669	五车间	XXWCJ0-01-01-0012	004F	法兰	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:33:45	2026-03-03 09:33:57
2670	五车间	XXWCJ0-01-01-0012	005F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:34:00	2026-03-03 09:34:11
2671	五车间	XXWCJ0-01-01-0012	006O	开口阀或开口管线	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:34:14	2026-03-03 09:34:26
2672	五车间	XXWCJ0-01-01-0012	007F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:34:29	2026-03-03 09:34:40
2673	五车间	XXWCJ0-01-01-0012	008F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:34:43	2026-03-03 09:34:55
2674	五车间	XXWCJ0-01-01-0012	009F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:34:59	2026-03-03 09:35:10
2675	五车间	XXWCJ0-01-01-0013	001F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:35:36	2026-03-03 09:35:48
2676	五车间	XXWCJ0-01-01-0013	002V	阀门	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:35:52	2026-03-03 09:36:03
2677	五车间	XXWCJ0-01-01-0013	003F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:36:07	2026-03-03 09:36:18
2678	五车间	XXWCJ0-01-01-0013	004F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:36:21	2026-03-03 09:36:32
2679	五车间	XXWCJ0-01-01-0013	005F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:36:36	2026-03-03 09:36:47
2680	五车间	XXWCJ0-01-01-0013	006F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:36:50	2026-03-03 09:37:01
2681	五车间	XXWCJ0-01-01-0014	001F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:37:10	2026-03-03 09:37:22
2682	五车间	XXWCJ0-01-01-0014	002V	阀门	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:37:25	2026-03-03 09:37:36
2683	五车间	XXWCJ0-01-01-0014	003F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:37:40	2026-03-03 09:37:51
2684	五车间	XXWCJ0-01-01-0014	004F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:37:54	2026-03-03 09:38:05
2685	五车间	XXWCJ0-01-01-0014	005F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:38:09	2026-03-03 09:38:20
2686	五车间	XXWCJ0-01-01-0015	001F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:38:38	2026-03-03 09:38:49
2687	五车间	XXWCJ0-01-01-0015	002V	阀门	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:38:51	2026-03-03 09:39:03
2688	五车间	XXWCJ0-01-01-0015	003F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:39:07	2026-03-03 09:39:18
2689	五车间	XXWCJ0-01-01-0015	004F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:39:22	2026-03-03 09:39:33
2690	五车间	XXWCJ0-01-01-0015	005F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:39:36	2026-03-03 09:39:47
2691	五车间	XXWCJ0-01-01-0016	001F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:40:57	2026-03-03 09:41:08
2692	五车间	XXWCJ0-01-01-0016	002V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:41:11	2026-03-03 09:41:22
2693	五车间	XXWCJ0-01-01-0016	003F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:41:26	2026-03-03 09:41:37
2694	五车间	XXWCJ0-01-01-0016	004F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:41:40	2026-03-03 09:41:51
2695	五车间	XXWCJ0-01-01-0016	005F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:41:54	2026-03-03 09:42:06
2696	五车间	XXWCJ0-01-01-0017	001F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:42:15	2026-03-03 09:42:26
2697	五车间	XXWCJ0-01-01-0017	002V	阀门	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:42:29	2026-03-03 09:42:41
2698	五车间	XXWCJ0-01-01-0017	003F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:42:44	2026-03-03 09:42:55
2699	五车间	XXWCJ0-01-01-0017	004V	阀门	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:42:58	2026-03-03 09:43:10
2700	五车间	XXWCJ0-01-01-0017	005O	开口阀或开口管线	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:43:13	2026-03-03 09:43:24
2701	五车间	XXWCJ0-01-01-0017	006F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:43:27	2026-03-03 09:43:39
2702	五车间	XXWCJ0-01-01-0017	007F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:43:42	2026-03-03 09:43:53
2703	五车间	XXWCJ0-01-01-0017	008F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:43:56	2026-03-03 09:44:08
2704	五车间	XXWCJ0-01-01-0018	001F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:44:27	2026-03-03 09:44:38
2705	五车间	XXWCJ0-01-01-0018	002V	阀门	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:44:40	2026-03-03 09:44:52
2706	五车间	XXWCJ0-01-01-0018	003F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:44:56	2026-03-03 09:45:07
2707	五车间	XXWCJ0-01-01-0018	004F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:45:09	2026-03-03 09:45:21

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2708	五车间	XXWCJ0-01-01-0018	005F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:45:25	2026-03-03 09:45:36
2709	五车间	XXWCJ0-01-01-0019	001F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:45:50	2026-03-03 09:46:01
2710	五车间	XXWCJ0-01-01-0019	002V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:46:04	2026-03-03 09:46:16
2711	五车间	XXWCJ0-01-01-0019	003F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:46:19	2026-03-03 09:46:30
2712	五车间	XXWCJ0-01-01-0019	004V	阀门	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:46:33	2026-03-03 09:46:45
2713	五车间	XXWCJ0-01-01-0019	005O	开口阀或开口管线	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:46:48	2026-03-03 09:46:59
2714	五车间	XXWCJ0-01-01-0019	006F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:47:02	2026-03-03 09:47:14
2715	五车间	XXWCJ0-01-01-0019	007F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:47:17	2026-03-03 09:47:28
2716	五车间	XXWCJ0-01-01-0019	008F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:47:32	2026-03-03 09:47:43
2717	五车间	XXWCJ0-01-01-0020	001F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:48:04	2026-03-03 09:48:15
2718	五车间	XXWCJ0-01-01-0020	002V	阀门	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:48:18	2026-03-03 09:48:30
2719	五车间	XXWCJ0-01-01-0020	003F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:48:33	2026-03-03 09:48:44
2720	五车间	XXWCJ0-01-01-0020	004V	阀门	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:48:47	2026-03-03 09:48:59
2721	五车间	XXWCJ0-01-01-0020	005O	开口阀或开口管线	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:49:02	2026-03-03 09:49:13
2722	五车间	XXWCJ0-01-01-0020	006F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:49:16	2026-03-03 09:49:28
2723	五车间	XXWCJ0-01-01-0020	007F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:49:32	2026-03-03 09:49:43
2724	五车间	XXWCJ0-01-01-0020	008F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:49:45	2026-03-03 09:49:57
2725	五车间	XXWCJ0-01-02-0001	001F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:51:54	2026-03-03 09:52:11
2726	五车间	XXWCJ0-01-02-0001	002F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:52:16	2026-03-03 09:52:27
2727	五车间	XXWCJ0-01-02-0001	003F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:52:31	2026-03-03 09:52:48
2728	五车间	XXWCJ0-01-02-0001	004A	搅拌器	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:52:52	2026-03-03 09:53:09
2729	五车间	XXWCJ0-01-02-0001	005F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:53:15	2026-03-03 09:53:28
2730	五车间	XXWCJ0-01-02-0002	001F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:53:46	2026-03-03 09:53:57
2731	五车间	XXWCJ0-01-02-0002	002C	连接件	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:54:00	2026-03-03 09:54:11
2732	五车间	XXWCJ0-01-02-0002	003V	阀门	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:54:15	2026-03-03 09:54:26
2733	五车间	XXWCJ0-01-02-0002	004C	连接件	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:54:29	2026-03-03 09:54:40
2734	五车间	XXWCJ0-01-02-0002	005F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:54:44	2026-03-03 09:54:55
2735	五车间	XXWCJ0-01-02-0002	006F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:54:58	2026-03-03 09:55:09
2736	五车间	XXWCJ0-01-02-0003	001F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:55:24	2026-03-03 09:55:35
2737	五车间	XXWCJ0-01-02-0003	002F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:55:38	2026-03-03 09:55:49
2738	五车间	XXWCJ0-01-02-0003	003F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:55:53	2026-03-03 09:56:04
2739	五车间	XXWCJ0-01-02-0003	004F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:56:07	2026-03-03 09:56:18
2740	五车间	XXWCJ0-01-02-0003	005V	阀门	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:56:22	2026-03-03 09:56:33
2741	五车间	XXWCJ0-01-02-0003	006F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:56:36	2026-03-03 09:56:47
2742	五车间	XXWCJ0-01-02-0003	007F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:56:51	2026-03-03 09:57:02
2743	五车间	XXWCJ0-01-02-0003	008V	阀门	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:57:05	2026-03-03 09:57:16
2744	五车间	XXWCJ0-01-02-0003	009F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:57:20	2026-03-03 09:57:31
2745	五车间	XXWCJ0-01-02-0003	010F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:57:34	2026-03-03 09:57:45
2746	五车间	XXWCJ0-01-02-0003	011F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:57:48	2026-03-03 09:58:00
2747	五车间	XXWCJ0-01-02-0003	012F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:58:04	2026-03-03 09:58:15
2748	五车间	XXWCJ0-01-02-0004	001F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:58:39	2026-03-03 09:58:50
2749	五车间	XXWCJ0-01-02-0004	002F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:58:54	2026-03-03 09:59:05
2750	五车间	XXWCJ0-01-02-0004	003V	阀门	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:59:08	2026-03-03 09:59:19

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2751	五车间	XXWCJ0-01-02-0004	004F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:59:23	2026-03-03 09:59:34
2752	五车间	XXWCJ0-01-02-0004	005F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:59:36	2026-03-03 09:59:48
2753	五车间	XXWCJ0-01-02-0004	006F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 09:59:52	2026-03-03 10:00:03
2754	五车间	XXWCJ0-01-02-0004	007F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:00:05	2026-03-03 10:00:17
2755	五车间	XXWCJ0-01-02-0004	008F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:00:21	2026-03-03 10:00:32
2756	五车间	XXWCJ0-01-02-0004	009V	阀门	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:00:35	2026-03-03 10:00:47
2757	五车间	XXWCJ0-01-02-0004	010F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:00:50	2026-03-03 10:01:01
2758	五车间	XXWCJ0-01-02-0004	011F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:01:05	2026-03-03 10:01:16
2759	五车间	XXWCJ0-01-02-0004	012V	阀门	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:01:19	2026-03-03 10:01:30
2760	五车间	XXWCJ0-01-02-0004	013F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:01:34	2026-03-03 10:01:45
2761	五车间	XXWCJ0-01-02-0005	001F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:01:59	2026-03-03 10:02:12
2762	五车间	XXWCJ0-01-02-0005	002F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:02:17	2026-03-03 10:02:28
2763	五车间	XXWCJ0-01-02-0005	003F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:02:32	2026-03-03 10:02:50
2764	五车间	XXWCJ0-01-02-0005	004F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:02:54	2026-03-03 10:03:11
2765	五车间	XXWCJ0-01-02-0005	005F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:03:16	2026-03-03 10:03:34
2766	五车间	XXWCJ0-01-02-0005	006A	搅拌器	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:03:38	2026-03-03 10:03:49
2767	五车间	XXWCJ0-01-02-0006	001F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:04:02	2026-03-03 10:04:13
2768	五车间	XXWCJ0-01-02-0006	002C	连接件	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:04:16	2026-03-03 10:04:28
2769	五车间	XXWCJ0-01-02-0006	003V	阀门	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:04:32	2026-03-03 10:04:43
2770	五车间	XXWCJ0-01-02-0006	004O	开口阀或开口管线	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:04:45	2026-03-03 10:04:57
2771	五车间	XXWCJ0-01-02-0006	005C	连接件	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:05:01	2026-03-03 10:05:12
2772	五车间	XXWCJ0-01-02-0006	006V	阀门	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:05:15	2026-03-03 10:05:26
2773	五车间	XXWCJ0-01-02-0006	007C	连接件	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:05:30	2026-03-03 10:05:41
2774	五车间	XXWCJ0-01-02-0006	008F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:05:44	2026-03-03 10:05:55
2775	五车间	XXWCJ0-01-02-0007	001F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:06:15	2026-03-03 10:06:26
2776	五车间	XXWCJ0-01-02-0007	002F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:06:28	2026-03-03 10:06:40
2777	五车间	XXWCJ0-01-02-0007	003F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:06:44	2026-03-03 10:06:55
2778	五车间	XXWCJ0-01-02-0007	004F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:06:57	2026-03-03 10:07:09
2779	五车间	XXWCJ0-01-02-0007	005V	阀门	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:07:13	2026-03-03 10:07:24
2780	五车间	XXWCJ0-01-02-0007	006F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:07:26	2026-03-03 10:07:38
2781	五车间	XXWCJ0-01-02-0007	007F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:07:42	2026-03-03 10:07:53
2782	五车间	XXWCJ0-01-02-0007	008V	阀门	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:07:55	2026-03-03 10:08:07
2783	五车间	XXWCJ0-01-02-0007	009F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:08:11	2026-03-03 10:08:22
2784	五车间	XXWCJ0-01-02-0008	001F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:08:42	2026-03-03 10:08:53
2785	五车间	XXWCJ0-01-02-0008	002F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:08:57	2026-03-03 10:09:08
2786	五车间	XXWCJ0-01-02-0008	003F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:09:11	2026-03-03 10:09:22
2787	五车间	XXWCJ0-01-02-0008	004F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:09:26	2026-03-03 10:09:37
2788	五车间	XXWCJ0-01-02-0008	005V	阀门	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:09:40	2026-03-03 10:09:51
2789	五车间	XXWCJ0-01-02-0008	006F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:09:55	2026-03-03 10:10:06
2790	五车间	XXWCJ0-01-02-0008	007F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:10:08	2026-03-03 10:10:20
2791	五车间	XXWCJ0-01-02-0008	008V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:10:24	2026-03-03 10:10:35
2792	五车间	XXWCJ0-01-02-0008	009F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:10:37	2026-03-03 10:10:49
2793	五车间	XXWCJ0-01-02-0009	001F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:11:07	2026-03-03 10:11:19

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2794	五车间	XXWCJ0-01-02-0009	002F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:11:22	2026-03-03 10:11:33
2795	五车间	XXWCJ0-01-02-0009	003F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:11:36	2026-03-03 10:11:54
2796	五车间	XXWCJ0-01-02-0009	004F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:12:01	2026-03-03 10:12:18
2797	五车间	XXWCJ0-01-02-0009	005F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:12:23	2026-03-03 10:12:41
2798	五车间	XXWCJ0-01-02-0009	006A	搅拌器	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:12:47	2026-03-03 10:12:59
2799	五车间	XXWCJ0-01-02-0010	001F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:13:13	2026-03-03 10:13:24
2800	五车间	XXWCJ0-01-02-0010	002F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:13:27	2026-03-03 10:13:39
2801	五车间	XXWCJ0-01-02-0010	003F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:13:43	2026-03-03 10:13:54
2802	五车间	XXWCJ0-01-02-0010	004F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:13:56	2026-03-03 10:14:08
2803	五车间	XXWCJ0-01-02-0010	005V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:14:12	2026-03-03 10:14:23
2804	五车间	XXWCJ0-01-02-0010	006F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:14:25	2026-03-03 10:14:37
2805	五车间	XXWCJ0-01-02-0010	007F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:14:41	2026-03-03 10:14:52
2806	五车间	XXWCJ0-01-02-0010	008V	阀门	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:14:54	2026-03-03 10:15:06
2807	五车间	XXWCJ0-01-02-0010	009F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:15:10	2026-03-03 10:15:21
2808	五车间	XXWCJ0-01-02-0011	001F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:16:28	2026-03-03 10:16:39
2809	五车间	XXWCJ0-01-02-0011	002F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:16:42	2026-03-03 10:16:54
2810	五车间	XXWCJ0-01-02-0011	003V	阀门	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:16:57	2026-03-03 10:17:08
2811	五车间	XXWCJ0-01-02-0011	004F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:17:11	2026-03-03 10:17:23
2812	五车间	XXWCJ0-01-02-0011	005F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:17:26	2026-03-03 10:17:37
2813	五车间	XXWCJ0-01-02-0011	006V	阀门	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:17:41	2026-03-03 10:17:52
2814	五车间	XXWCJ0-01-02-0011	007F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:17:55	2026-03-03 10:18:06
2815	五车间	XXWCJ0-01-02-0012	001F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:18:26	2026-03-03 10:18:37
2816	五车间	XXWCJ0-01-02-0012	002F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:18:40	2026-03-03 10:18:52
2817	五车间	XXWCJ0-01-02-0012	003V	阀门	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:18:55	2026-03-03 10:19:06
2818	五车间	XXWCJ0-01-02-0012	004F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:19:09	2026-03-03 10:19:21
2819	五车间	XXWCJ0-01-02-0012	005F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:19:24	2026-03-03 10:19:35
2820	五车间	XXWCJ0-01-02-0012	006V	阀门	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:19:38	2026-03-03 10:19:50
2821	五车间	XXWCJ0-01-02-0012	007O	开口阀或开口管线	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:19:54	2026-03-03 10:20:05
2822	五车间	XXWCJ0-01-02-0013	001F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:20:29	2026-03-03 10:20:40
2823	五车间	XXWCJ0-01-02-0013	002F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:20:43	2026-03-03 10:20:55
2824	五车间	XXWCJ0-01-02-0013	003F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:20:58	2026-03-03 10:21:15
2825	五车间	XXWCJ0-01-02-0013	004F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:21:20	2026-03-03 10:21:34
2826	五车间	XXWCJ0-01-02-0013	005F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:21:39	2026-03-03 10:21:57
2827	五车间	XXWCJ0-01-02-0013	006A	搅拌器	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:22:01	2026-03-03 10:22:19
2828	五车间	XXWCJ0-01-02-0014	001F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:22:38	2026-03-03 10:22:49
2829	五车间	XXWCJ0-01-02-0014	002F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:22:53	2026-03-03 10:23:04
2830	五车间	XXWCJ0-01-02-0014	003F	法兰	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:23:07	2026-03-03 10:23:18
2831	五车间	XXWCJ0-01-02-0014	004F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:23:22	2026-03-03 10:23:33
2832	五车间	XXWCJ0-01-02-0014	005V	阀门	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:23:36	2026-03-03 10:23:47
2833	五车间	XXWCJ0-01-02-0014	006F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:23:51	2026-03-03 10:24:02
2834	五车间	XXWCJ0-01-02-0015	001F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:24:25	2026-03-03 10:24:36
2835	五车间	XXWCJ0-01-02-0015	002F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:24:38	2026-03-03 10:24:50
2836	五车间	XXWCJ0-01-02-0015	003V	阀门	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:24:54	2026-03-03 10:25:05

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2837	五车间	XXWCJ0-01-02-0015	004F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:25:07	2026-03-03 10:25:19
2838	五车间	XXWCJ0-01-02-0015	005F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:25:23	2026-03-03 10:25:34
2839	五车间	XXWCJ0-01-02-0015	006V	阀门	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:25:37	2026-03-03 10:25:49
2840	五车间	XXWCJ0-01-02-0015	007F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:25:52	2026-03-03 10:26:03
2841	五车间	XXWCJ0-01-02-0015	008F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:26:06	2026-03-03 10:26:18
2842	五车间	XXWCJ0-01-02-0015	009V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:26:21	2026-03-03 10:26:32
2843	五车间	XXWCJ0-01-02-0015	010F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:26:35	2026-03-03 10:26:47
2844	五车间	XXWCJ0-01-02-0016	001F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:27:05	2026-03-03 10:27:16
2845	五车间	XXWCJ0-01-02-0016	002F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:27:18	2026-03-03 10:27:30
2846	五车间	XXWCJ0-01-02-0016	003V	阀门	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:27:34	2026-03-03 10:27:45
2847	五车间	XXWCJ0-01-02-0016	004F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:27:47	2026-03-03 10:27:59
2848	五车间	XXWCJ0-01-02-0016	005F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:28:03	2026-03-03 10:28:14
2849	五车间	XXWCJ0-01-02-0016	006F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:28:16	2026-03-03 10:28:28
2850	五车间	XXWCJ0-01-02-0016	007V	阀门	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:28:32	2026-03-03 10:28:43
2851	五车间	XXWCJ0-01-02-0016	008F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:28:45	2026-03-03 10:28:57
2852	五车间	XXWCJ0-01-02-0016	009F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:29:01	2026-03-03 10:29:12
2853	五车间	XXWCJ0-01-02-0016	010V	阀门	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:29:15	2026-03-03 10:29:27
2854	五车间	XXWCJ0-01-02-0016	011F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:29:30	2026-03-03 10:29:41
2855	五车间	XXWCJ0-01-02-0017	001F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:29:54	2026-03-03 10:30:05
2856	五车间	XXWCJ0-01-02-0017	002V	阀门	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:30:08	2026-03-03 10:30:20
2857	五车间	XXWCJ0-01-02-0017	003F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:30:23	2026-03-03 10:30:34
2858	五车间	XXWCJ0-01-02-0017	004F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:30:37	2026-03-03 10:30:49
2859	五车间	XXWCJ0-01-02-0017	005F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:30:52	2026-03-03 10:31:03
2860	五车间	XXWCJ0-01-02-0017	006V	阀门	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:31:06	2026-03-03 10:31:18
2861	五车间	XXWCJ0-01-02-0017	007F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:31:21	2026-03-03 10:31:32
2862	五车间	XXWCJ0-01-02-0017	008F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:31:35	2026-03-03 10:31:47
2863	五车间	XXWCJ0-01-02-0017	009F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:31:50	2026-03-03 10:32:01
2864	五车间	XXWCJ0-01-02-0017	010F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:32:04	2026-03-03 10:32:16
2865	五车间	XXWCJ0-01-02-0017	011F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:32:19	2026-03-03 10:32:30
2866	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	001F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:32:57	2026-03-03 10:33:08
2867	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	002V	阀门	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:33:11	2026-03-03 10:33:22
2868	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	003F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:33:26	2026-03-03 10:33:37
2869	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	004F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:33:40	2026-03-03 10:33:51
2870	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	005V	阀门	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:33:55	2026-03-03 10:34:06
2871	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	006F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:34:09	2026-03-03 10:34:20
2872	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	007F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:34:23	2026-03-03 10:34:35
2873	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	008F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:34:39	2026-03-03 10:34:50
2874	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	009F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:34:52	2026-03-03 10:35:04
2875	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	010F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:35:08	2026-03-03 10:35:19
2876	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	011V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:35:22	2026-03-03 10:35:33
2877	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	012F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:35:37	2026-03-03 10:35:48
2878	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	013F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:35:51	2026-03-03 10:36:02
2879	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	014F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:36:06	2026-03-03 10:36:17

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2880	五车间	XXWCJ0-01-02-0018	015F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:36:20	2026-03-03 10:36:31
2881	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	001F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:36:59	2026-03-03 10:37:11
2882	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	002V	阀门	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:37:14	2026-03-03 10:37:25
2883	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	003F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:37:28	2026-03-03 10:37:40
2884	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	004F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:37:43	2026-03-03 10:37:54
2885	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	005C	连接件	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:37:57	2026-03-03 10:38:09
2886	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	006V	阀门	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:38:12	2026-03-03 10:38:23
2887	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	007O	开口阀或开口管线	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:38:27	2026-03-03 10:38:38
2888	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	008F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:38:42	2026-03-03 10:38:53
2889	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	009V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:38:56	2026-03-03 10:39:07
2890	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	010F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:39:10	2026-03-03 10:39:21
2891	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	011F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:39:25	2026-03-03 10:39:36
2892	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	012F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:39:39	2026-03-03 10:39:50
2893	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	013F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:39:54	2026-03-03 10:40:05
2894	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	014F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:40:09	2026-03-03 10:40:20
2895	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	015V	阀门	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:40:23	2026-03-03 10:40:34
2896	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	016F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:40:38	2026-03-03 10:40:49
2897	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	017F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:40:52	2026-03-03 10:41:03
2898	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	018V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:41:07	2026-03-03 10:41:18
2899	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	019F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:41:21	2026-03-03 10:41:32
2900	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	020F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:41:36	2026-03-03 10:41:47
2901	五车间	XXWCJ0-01-02-0019	021F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:41:50	2026-03-03 10:42:01
2902	五车间	XXWCJ0-01-02-0020	001F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:42:15	2026-03-03 10:42:26
2903	五车间	XXWCJ0-01-02-0020	002F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:42:32	2026-03-03 10:42:43
2904	五车间	XXWCJ0-01-02-0020	003F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:42:46	2026-03-03 10:43:05
2905	五车间	XXWCJ0-01-02-0020	004F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:43:09	2026-03-03 10:43:22
2906	五车间	XXWCJ0-01-02-0020	005F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:43:27	2026-03-03 10:43:45
2907	五车间	XXWCJ0-01-02-0020	006A	搅拌器	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:43:52	2026-03-03 10:44:09
2908	五车间	XXWCJ0-01-02-0021	001F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:44:26	2026-03-03 10:44:38
2909	五车间	XXWCJ0-01-02-0021	002F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:44:42	2026-03-03 10:44:53
2910	五车间	XXWCJ0-01-02-0021	003V	阀门	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:44:56	2026-03-03 10:45:07
2911	五车间	XXWCJ0-01-02-0021	004F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:45:11	2026-03-03 10:45:22
2912	五车间	XXWCJ0-01-02-0021	005F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:45:25	2026-03-03 10:45:36
2913	五车间	XXWCJ0-01-02-0021	006V	阀门	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:45:40	2026-03-03 10:45:51
2914	五车间	XXWCJ0-01-02-0021	007F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:45:55	2026-03-03 10:46:06
2915	五车间	XXWCJ0-01-02-0021	008F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:46:09	2026-03-03 10:46:20
2916	五车间	XXWCJ0-01-02-0022	001F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:46:42	2026-03-03 10:46:53
2917	五车间	XXWCJ0-01-02-0022	002F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:46:57	2026-03-03 10:47:08
2918	五车间	XXWCJ0-01-02-0022	003F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:47:11	2026-03-03 10:47:22
2919	五车间	XXWCJ0-01-02-0022	004V	阀门	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:47:26	2026-03-03 10:47:37
2920	五车间	XXWCJ0-01-02-0022	005F	法兰	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:47:40	2026-03-03 10:47:51
2921	五车间	XXWCJ0-01-02-0022	006F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:47:55	2026-03-03 10:48:06
2922	五车间	XXWCJ0-01-02-0022	007V	阀门	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:48:09	2026-03-03 10:48:20

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2923	五车间	XXWCJ0-01-02-0022	008F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:48:24	2026-03-03 10:48:35
2924	五车间	XXWCJ0-01-02-0022	009F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:48:39	2026-03-03 10:48:50
2925	五车间	XXWCJ0-01-02-0022	010V	阀门	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:49:14	2026-03-03 10:49:25
2926	五车间	XXWCJ0-01-02-0022	011F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:49:27	2026-03-03 10:49:39
2927	五车间	XXWCJ0-01-02-0023	001F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:50:01	2026-03-03 10:50:12
2928	五车间	XXWCJ0-01-02-0023	002F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:50:16	2026-03-03 10:50:27
2929	五车间	XXWCJ0-01-02-0023	003F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:50:30	2026-03-03 10:50:41
2930	五车间	XXWCJ0-01-02-0024	001F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:50:55	2026-03-03 10:51:06
2931	五车间	XXWCJ0-01-02-0024	002F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:51:09	2026-03-03 10:51:20
2932	五车间	XXWCJ0-01-02-0024	003F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:51:23	2026-03-03 10:51:46
2933	五车间	XXWCJ0-01-02-0024	004F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:51:50	2026-03-03 10:52:01
2934	五车间	XXWCJ0-01-02-0024	005F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:52:04	2026-03-03 10:52:21
2935	五车间	XXWCJ0-01-02-0024	006A	搅拌器	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:52:26	2026-03-03 10:52:43
2936	五车间	XXWCJ0-01-02-0025	001F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:54:14	2026-03-03 10:54:25
2937	五车间	XXWCJ0-01-02-0025	002F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:54:30	2026-03-03 10:54:41
2938	五车间	XXWCJ0-01-02-0025	003C	连接件	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:54:44	2026-03-03 10:54:56
2939	五车间	XXWCJ0-01-02-0025	004V	阀门	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:54:59	2026-03-03 10:55:10
2940	五车间	XXWCJ0-01-02-0025	005C	连接件	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:55:14	2026-03-03 10:55:25
2941	五车间	XXWCJ0-01-02-0025	006F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:55:28	2026-03-03 10:55:39
2942	五车间	XXWCJ0-01-02-0026	001F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:55:59	2026-03-03 10:56:10
2943	五车间	XXWCJ0-01-02-0026	002F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:56:13	2026-03-03 10:56:24
2944	五车间	XXWCJ0-01-02-0026	003F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:56:28	2026-03-03 10:56:39
2945	五车间	XXWCJ0-01-02-0026	004F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:56:42	2026-03-03 10:56:53
2946	五车间	XXWCJ0-01-02-0027	001F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:58:02	2026-03-03 10:58:13
2947	五车间	XXWCJ0-01-02-0027	002C	连接件	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:58:15	2026-03-03 10:58:27
2948	五车间	XXWCJ0-01-02-0027	003V	阀门	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:58:31	2026-03-03 10:58:42
2949	五车间	XXWCJ0-01-02-0027	004C	连接件	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:58:44	2026-03-03 10:58:56
2950	五车间	XXWCJ0-01-02-0027	005F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:59:00	2026-03-03 10:59:11
2951	五车间	XXWCJ0-01-02-0027	006F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:59:13	2026-03-03 10:59:25
2952	五车间	XXWCJ0-01-02-0027	007F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:59:29	2026-03-03 10:59:40
2953	五车间	XXWCJ0-01-02-0027	008F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:59:42	2026-03-03 10:59:54
2954	五车间	XXWCJ0-01-02-0027	009V	阀门	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 10:59:58	2026-03-03 11:00:09
2955	五车间	XXWCJ0-01-02-0027	010F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:00:11	2026-03-03 11:00:23
2956	五车间	XXWCJ0-01-02-0027	011F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:00:27	2026-03-03 11:00:38
2957	五车间	XXWCJ0-01-02-0027	012V	阀门	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:00:40	2026-03-03 11:00:52
2958	五车间	XXWCJ0-01-02-0027	013F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:00:56	2026-03-03 11:01:07
2959	五车间	XXWCJ0-01-02-0028	001F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:01:35	2026-03-03 11:01:46
2960	五车间	XXWCJ0-01-02-0028	002F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:01:49	2026-03-03 11:02:01
2961	五车间	XXWCJ0-01-02-0028	003F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:02:04	2026-03-03 11:02:24
2962	五车间	XXWCJ0-01-02-0028	004F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:02:28	2026-03-03 11:02:44
2963	五车间	XXWCJ0-01-02-0028	005F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:02:48	2026-03-03 11:03:06
2964	五车间	XXWCJ0-01-02-0028	006A	搅拌器	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:03:11	2026-03-03 11:03:28
2965	五车间	XXWCJ0-01-02-0029	001F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:03:49	2026-03-03 11:04:00

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
2966	五车间	XXWCJ0-01-02-0029	002V	阀门	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:04:04	2026-03-03 11:04:15
2967	五车间	XXWCJ0-01-02-0029	003F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:04:19	2026-03-03 11:04:30
2968	五车间	XXWCJ0-01-02-0029	004F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:04:32	2026-03-03 11:04:44
2969	五车间	XXWCJ0-01-02-0029	005V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:04:48	2026-03-03 11:04:59
2970	五车间	XXWCJ0-01-02-0029	006F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:05:01	2026-03-03 11:05:13
2971	五车间	XXWCJ0-01-02-0029	007F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:05:17	2026-03-03 11:05:28
2972	五车间	XXWCJ0-01-02-0029	008V	阀门	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:05:30	2026-03-03 11:05:42
2973	五车间	XXWCJ0-01-02-0029	009F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:05:46	2026-03-03 11:05:57
2974	五车间	XXWCJ0-01-02-0030	001F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:06:18	2026-03-03 11:06:29
2975	五车间	XXWCJ0-01-02-0030	002F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:06:32	2026-03-03 11:06:43
2976	五车间	XXWCJ0-01-02-0030	003F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:06:47	2026-03-03 11:06:58
2977	五车间	XXWCJ0-01-02-0030	004F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:07:01	2026-03-03 11:07:12
2978	五车间	XXWCJ0-01-02-0030	005F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:07:16	2026-03-03 11:07:27
2979	五车间	XXWCJ0-01-02-0030	006F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:07:31	2026-03-03 11:07:42
2980	五车间	XXWCJ0-01-02-0030	007V	阀门	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:07:45	2026-03-03 11:07:56
2981	五车间	XXWCJ0-01-02-0030	008F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:08:00	2026-03-03 11:08:11
2982	五车间	XXWCJ0-01-02-0030	009F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:08:13	2026-03-03 11:08:25
2983	五车间	XXWCJ0-01-02-0030	010V	阀门	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:08:29	2026-03-03 11:08:40
2984	五车间	XXWCJ0-01-02-0030	011F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:08:43	2026-03-03 11:08:54
2985	五车间	XXWCJ0-01-02-0030	012F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:08:58	2026-03-03 11:09:09
2986	五车间	XXWCJ0-01-02-0031	001F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:09:25	2026-03-03 11:09:36
2987	五车间	XXWCJ0-01-02-0031	002F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:09:39	2026-03-03 11:09:50
2988	五车间	XXWCJ0-01-02-0031	003F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:09:53	2026-03-03 11:10:11
2989	五车间	XXWCJ0-01-02-0031	004F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:10:16	2026-03-03 11:10:28
2990	五车间	XXWCJ0-01-02-0031	005F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:10:33	2026-03-03 11:10:44
2991	五车间	XXWCJ0-01-02-0031	006F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:10:48	2026-03-03 11:11:06
2992	五车间	XXWCJ0-01-02-0031	007A	搅拌器	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:11:10	2026-03-03 11:11:27
2993	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	001F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:12:13	2026-03-03 11:12:24
2994	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	002V	阀门	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:12:26	2026-03-03 11:12:38
2995	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	003F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:12:42	2026-03-03 11:12:53
2996	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	004F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:12:56	2026-03-03 11:13:08
2997	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	005V	阀门	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:13:11	2026-03-03 11:13:22
2998	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	006F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:13:25	2026-03-03 11:13:37
2999	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	007F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:13:40	2026-03-03 11:13:51
3000	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	008V	阀门	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:13:55	2026-03-03 11:14:06
3001	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	009F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:14:09	2026-03-03 11:14:20
3002	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	010F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:14:24	2026-03-03 11:14:35
3003	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	011V	阀门	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:14:38	2026-03-03 11:14:49
3004	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	012F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:14:53	2026-03-03 11:15:04
3005	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	013F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:15:07	2026-03-03 11:15:18
3006	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	014V	阀门	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:15:22	2026-03-03 11:15:33
3007	五车间	XXWCJ0-01-02-0032	015F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:15:36	2026-03-03 11:15:47
3008	五车间	XXWCJ0-01-02-0033	001F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:16:03	2026-03-03 11:16:14

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3009	五车间	XXWCJ0-01-02-0033	002F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:16:18	2026-03-03 11:16:29
3010	五车间	XXWCJ0-01-02-0033	003F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:16:32	2026-03-03 11:16:43
3011	五车间	XXWCJ0-01-02-0033	004F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:16:47	2026-03-03 11:16:58
3012	五车间	XXWCJ0-01-02-0033	005F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:17:01	2026-03-03 11:17:12
3013	五车间	XXWCJ0-01-02-0033	006V	阀门	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:17:16	2026-03-03 11:17:27
3014	五车间	XXWCJ0-01-02-0033	007F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:17:30	2026-03-03 11:17:41
3015	五车间	XXWCJ0-01-02-0033	008F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:17:45	2026-03-03 11:17:56
3016	五车间	XXWCJ0-01-02-0033	009V	阀门	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:17:58	2026-03-03 11:18:10
3017	五车间	XXWCJ0-01-02-0033	010F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:18:14	2026-03-03 11:18:25
3018	五车间	XXWCJ0-01-02-0034	001F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:18:48	2026-03-03 11:18:59
3019	五车间	XXWCJ0-01-02-0034	002F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:19:03	2026-03-03 11:19:14
3020	五车间	XXWCJ0-01-02-0034	003F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:19:17	2026-03-03 11:19:28
3021	五车间	XXWCJ0-01-02-0034	004F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:19:34	2026-03-03 11:19:52
3022	五车间	XXWCJ0-01-02-0034	005F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:19:55	2026-03-03 11:20:14
3023	五车间	XXWCJ0-01-02-0034	006F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:20:19	2026-03-03 11:20:36
3024	五车间	XXWCJ0-01-02-0034	007A	搅拌器	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:20:42	2026-03-03 11:20:59
3025	五车间	XXWCJ0-01-02-0035	001F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:21:31	2026-03-03 11:21:42
3026	五车间	XXWCJ0-01-02-0035	002F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:21:44	2026-03-03 11:21:56
3027	五车间	XXWCJ0-01-02-0035	003V	阀门	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:22:00	2026-03-03 11:22:11
3028	五车间	XXWCJ0-01-02-0035	004F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:22:13	2026-03-03 11:22:25
3029	五车间	XXWCJ0-01-02-0035	005F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:22:29	2026-03-03 11:22:40
3030	五车间	XXWCJ0-01-02-0035	006V	阀门	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:22:42	2026-03-03 11:22:54
3031	五车间	XXWCJ0-01-02-0035	007F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:22:58	2026-03-03 11:23:09
3032	五车间	XXWCJ0-01-02-0035	008F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:23:12	2026-03-03 11:23:24
3033	五车间	XXWCJ0-01-02-0035	009V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:23:27	2026-03-03 11:23:38
3034	五车间	XXWCJ0-01-02-0035	010F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:23:41	2026-03-03 11:23:53
3035	五车间	XXWCJ0-01-02-0036	001F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:25:24	2026-03-03 11:25:35
3036	五车间	XXWCJ0-01-02-0036	002V	阀门	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:25:37	2026-03-03 11:25:49
3037	五车间	XXWCJ0-01-02-0036	003F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:25:53	2026-03-03 11:26:04
3038	五车间	XXWCJ0-01-02-0036	004F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:26:07	2026-03-03 11:26:18
3039	五车间	XXWCJ0-01-02-0036	005F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:26:22	2026-03-03 11:26:33
3040	五车间	XXWCJ0-01-02-0036	006F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:26:37	2026-03-03 11:26:48
3041	五车间	XXWCJ0-01-02-0036	007F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:26:51	2026-03-03 11:27:02
3042	五车间	XXWCJ0-01-02-0036	008F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:27:06	2026-03-03 11:27:17
3043	五车间	XXWCJ0-01-02-0036	009F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:27:20	2026-03-03 11:27:31
3044	五车间	XXWCJ0-01-02-0036	010V	阀门	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:27:35	2026-03-03 11:27:46
3045	五车间	XXWCJ0-01-02-0036	011F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:27:48	2026-03-03 11:28:00
3046	五车间	XXWCJ0-01-02-0036	012F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:28:04	2026-03-03 11:28:15
3047	五车间	XXWCJ0-01-02-0036	013V	阀门	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:28:17	2026-03-03 11:28:29
3048	五车间	XXWCJ0-01-02-0036	014F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:28:33	2026-03-03 11:28:44
3049	五车间	XXWCJ0-01-02-0037	001F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:29:13	2026-03-03 11:29:24
3050	五车间	XXWCJ0-01-02-0037	002F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:29:28	2026-03-03 11:29:39
3051	五车间	XXWCJ0-01-02-0037	003F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:29:43	2026-03-03 11:30:02

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3052	五车间	XXWCJ0-01-02-0037	004F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:30:07	2026-03-03 11:30:18
3053	五车间	XXWCJ0-01-02-0037	005F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:30:22	2026-03-03 11:30:33
3054	五车间	XXWCJ0-01-02-0037	006F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:30:36	2026-03-03 11:30:53
3055	五车间	XXWCJ0-01-02-0037	007A	搅拌器	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:30:58	2026-03-03 11:31:19
3056	五车间	XXWCJ0-01-02-0038	001F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:31:44	2026-03-03 11:31:56
3057	五车间	XXWCJ0-01-02-0038	002F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:32:00	2026-03-03 11:32:11
3058	五车间	XXWCJ0-01-02-0038	003V	阀门	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:32:14	2026-03-03 11:32:25
3059	五车间	XXWCJ0-01-02-0038	004F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:32:29	2026-03-03 11:32:40
3060	五车间	XXWCJ0-01-02-0038	005F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:32:42	2026-03-03 11:32:54
3061	五车间	XXWCJ0-01-02-0039	001F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:33:41	2026-03-03 11:33:52
3062	五车间	XXWCJ0-01-02-0039	002F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:33:56	2026-03-03 11:34:07
3063	五车间	XXWCJ0-01-02-0039	003F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:34:10	2026-03-03 11:34:21
3064	五车间	XXWCJ0-01-02-0039	004F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:34:24	2026-03-03 11:34:36
3065	五车间	XXWCJ0-01-02-0039	005F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:34:39	2026-03-03 11:34:50
3066	五车间	XXWCJ0-01-02-0039	006V	阀门	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:34:53	2026-03-03 11:35:05
3067	五车间	XXWCJ0-01-02-0039	007F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:35:08	2026-03-03 11:35:19
3068	五车间	XXWCJ0-01-02-0039	008F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:35:22	2026-03-03 11:35:34
3069	五车间	XXWCJ0-01-02-0039	009V	阀门	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:35:38	2026-03-03 11:35:49
3070	五车间	XXWCJ0-01-02-0039	010F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:35:51	2026-03-03 11:36:03
3071	五车间	XXWCJ0-01-02-0040	001F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:36:41	2026-03-03 11:36:52
3072	五车间	XXWCJ0-01-02-0040	002F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:36:55	2026-03-03 11:37:06
3073	五车间	XXWCJ0-01-02-0040	003F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:37:09	2026-03-03 11:37:28
3074	五车间	XXWCJ0-01-02-0040	004F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:37:39	2026-03-03 11:37:50
3075	五车间	XXWCJ0-01-02-0040	005F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:37:52	2026-03-03 11:38:04
3076	五车间	XXWCJ0-01-02-0040	006F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:38:08	2026-03-03 11:38:25
3077	五车间	XXWCJ0-01-02-0040	007A	搅拌器	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:38:28	2026-03-03 11:38:52
3078	五车间	XXWCJ0-01-02-0041	001F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:39:21	2026-03-03 11:39:32
3079	五车间	XXWCJ0-01-02-0041	002F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:39:35	2026-03-03 11:39:47
3080	五车间	XXWCJ0-01-02-0041	003V	阀门	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:39:50	2026-03-03 11:40:01
3081	五车间	XXWCJ0-01-02-0041	004F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:40:04	2026-03-03 11:40:16
3082	五车间	XXWCJ0-01-02-0041	005F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:40:19	2026-03-03 11:40:30
3083	五车间	XXWCJ0-01-02-0041	006V	阀门	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:40:33	2026-03-03 11:40:45
3084	五车间	XXWCJ0-01-02-0041	007F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:40:49	2026-03-03 11:41:00
3085	五车间	XXWCJ0-01-02-0041	008F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:41:02	2026-03-03 11:41:14
3086	五车间	XXWCJ0-01-02-0041	009F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:41:18	2026-03-03 11:41:29
3087	五车间	XXWCJ0-01-02-0042	001F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:41:46	2026-03-03 11:41:57
3088	五车间	XXWCJ0-01-02-0042	002F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:42:01	2026-03-03 11:42:12
3089	五车间	XXWCJ0-01-02-0042	003F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:42:15	2026-03-03 11:42:26
3090	五车间	XXWCJ0-01-02-0042	004V	阀门	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:42:30	2026-03-03 11:42:41
3091	五车间	XXWCJ0-01-02-0042	005F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:42:45	2026-03-03 11:42:56
3092	五车间	XXWCJ0-01-02-0042	006F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:42:59	2026-03-03 11:43:10
3093	五车间	XXWCJ0-01-02-0042	007V	阀门	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:43:14	2026-03-03 11:43:25
3094	五车间	XXWCJ0-01-02-0042	008F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:43:27	2026-03-03 11:43:39

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3095	五车间	XXWCJ0-01-02-0042	009F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:43:43	2026-03-03 11:43:54
3096	五车间	XXWCJ0-01-02-0042	010V	阀门	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:43:57	2026-03-03 11:44:08
3097	五车间	XXWCJ0-01-02-0042	011F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:44:12	2026-03-03 11:44:23
3098	五车间	XXWCJ0-01-02-0042	012F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:44:25	2026-03-03 11:44:37
3099	五车间	XXWCJ0-01-02-0042	013V	阀门	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:44:41	2026-03-03 11:44:52
3100	五车间	XXWCJ0-01-02-0042	014F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:44:55	2026-03-03 11:45:06
3101	五车间	XXWCJ0-01-02-0043	001F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:14:16	2026-03-03 09:14:27
3102	五车间	XXWCJ0-01-02-0043	002F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:14:44	2026-03-03 09:14:55
3103	五车间	XXWCJ0-01-02-0043	003F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:15:01	2026-03-03 09:15:18
3104	五车间	XXWCJ0-01-02-0043	004F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:15:23	2026-03-03 09:15:34
3105	五车间	XXWCJ0-01-02-0043	005F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:15:40	2026-03-03 09:15:57
3106	五车间	XXWCJ0-01-02-0043	006A	搅拌器	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:16:01	2026-03-03 09:16:18
3107	五车间	XXWCJ0-01-02-0044	001F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:17:06	2026-03-03 09:17:17
3108	五车间	XXWCJ0-01-02-0044	002F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:17:21	2026-03-03 09:17:32
3109	五车间	XXWCJ0-01-02-0044	003F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:17:37	2026-03-03 09:17:48
3110	五车间	XXWCJ0-01-02-0044	004F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:17:56	2026-03-03 09:18:07
3111	五车间	XXWCJ0-01-02-0044	005V	阀门	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:18:10	2026-03-03 09:18:21
3112	五车间	XXWCJ0-01-02-0044	006F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:18:26	2026-03-03 09:18:37
3113	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	001F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:19:02	2026-03-03 09:19:16
3114	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	002F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:19:20	2026-03-03 09:19:31
3115	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	003V	阀门	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:19:36	2026-03-03 09:19:47
3116	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	004F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:19:50	2026-03-03 09:20:01
3117	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	005F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:20:06	2026-03-03 09:20:18
3118	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	006V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:20:27	2026-03-03 09:20:38
3119	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	007F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:20:42	2026-03-03 09:20:54
3120	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	008F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:20:58	2026-03-03 09:21:09
3121	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	009F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:21:12	2026-03-03 09:21:23
3122	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	010V	阀门	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:21:29	2026-03-03 09:21:40
3123	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	011F	法兰	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:21:48	2026-03-03 09:21:59
3124	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	012F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:22:02	2026-03-03 09:22:13
3125	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	013F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:22:19	2026-03-03 09:22:30
3126	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	014F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:22:34	2026-03-03 09:22:45
3127	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	015F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:22:49	2026-03-03 09:23:00
3128	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	016V	阀门	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:23:05	2026-03-03 09:23:16
3129	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	017F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:23:20	2026-03-03 09:23:31
3130	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	018F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:23:34	2026-03-03 09:23:45
3131	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	019V	阀门	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:23:51	2026-03-03 09:24:03
3132	五车间	XXWCJ0-01-02-0045	020F	法兰	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:24:05	2026-03-03 09:24:16
3133	五车间	XXWCJ0-01-02-0046	001F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:24:49	2026-03-03 09:25:00
3134	五车间	XXWCJ0-01-02-0046	002F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:25:06	2026-03-03 09:25:17
3135	五车间	XXWCJ0-01-02-0046	003F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:25:23	2026-03-03 09:25:40
3136	五车间	XXWCJ0-01-02-0046	004F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:25:45	2026-03-03 09:25:56
3137	五车间	XXWCJ0-01-02-0046	005F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:25:59	2026-03-03 09:26:16

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3138	五车间	XXWCJ0-01-02-0046	006A	搅拌器	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:26:20	2026-03-03 09:26:38
3139	五车间	XXWCJ0-01-02-0047	001F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:26:51	2026-03-03 09:27:02
3140	五车间	XXWCJ0-01-02-0047	002F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:27:06	2026-03-03 09:27:17
3141	五车间	XXWCJ0-01-02-0047	003F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:27:23	2026-03-03 09:27:34
3142	五车间	XXWCJ0-01-02-0047	004F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:27:38	2026-03-03 09:27:49
3143	五车间	XXWCJ0-01-02-0047	005V	阀门	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:27:54	2026-03-03 09:28:06
3144	五车间	XXWCJ0-01-02-0047	006F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:28:10	2026-03-03 09:28:21
3145	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	001F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:28:28	2026-03-03 09:28:39
3146	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	002F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:28:43	2026-03-03 09:28:54
3147	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	003V	阀门	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:28:59	2026-03-03 09:29:10
3148	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	004F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:29:13	2026-03-03 09:29:24
3149	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	005F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:29:29	2026-03-03 09:29:40
3150	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	006V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:29:43	2026-03-03 09:29:54
3151	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	007F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:30:00	2026-03-03 09:30:11
3152	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	008F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:30:17	2026-03-03 09:30:28
3153	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	009F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:30:32	2026-03-03 09:30:43
3154	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	010V	阀门	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:30:48	2026-03-03 09:30:59
3155	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	011F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:31:02	2026-03-03 09:31:13
3156	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	012F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:31:19	2026-03-03 09:31:30
3157	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	013V	阀门	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:31:34	2026-03-03 09:31:45
3158	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	014F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:31:48	2026-03-03 09:31:59
3159	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	015F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:32:03	2026-03-03 09:32:14
3160	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	016V	阀门	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:32:19	2026-03-03 09:32:30
3161	五车间	XXWCJ0-01-02-0048	017F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:32:37	2026-03-03 09:32:48
3162	五车间	XXWCJ0-01-02-0049	001F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:33:22	2026-03-03 09:33:33
3163	五车间	XXWCJ0-01-02-0049	002F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:33:38	2026-03-03 09:33:49
3164	五车间	XXWCJ0-01-02-0049	003F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:33:52	2026-03-03 09:34:09
3165	五车间	XXWCJ0-01-02-0049	004F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:34:13	2026-03-03 09:34:24
3166	五车间	XXWCJ0-01-02-0049	005F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:34:29	2026-03-03 09:34:40
3167	五车间	XXWCJ0-01-02-0049	006F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:34:45	2026-03-03 09:35:02
3168	五车间	XXWCJ0-01-02-0049	007A	搅拌器	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:35:05	2026-03-03 09:35:22
3169	五车间	XXWCJ0-01-02-0050	001F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:37:36	2026-03-03 09:37:47
3170	五车间	XXWCJ0-01-02-0050	002F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:37:52	2026-03-03 09:38:03
3171	五车间	XXWCJ0-01-02-0050	003F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:38:06	2026-03-03 09:38:17
3172	五车间	XXWCJ0-01-02-0050	004V	阀门	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:38:21	2026-03-03 09:38:33
3173	五车间	XXWCJ0-01-02-0050	005F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:38:38	2026-03-03 09:38:49
3174	五车间	XXWCJ0-01-02-0050	006F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:38:54	2026-03-03 09:39:05
3175	五车间	XXWCJ0-01-02-0050	007V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:39:10	2026-03-03 09:39:26
3176	五车间	XXWCJ0-01-02-0050	008F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:39:30	2026-03-03 09:39:41
3177	五车间	XXWCJ0-01-02-0050	009F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:39:46	2026-03-03 09:39:57
3178	五车间	XXWCJ0-01-02-0050	010F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:40:01	2026-03-03 09:40:12
3179	五车间	XXWCJ0-01-02-0050	011F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:40:16	2026-03-03 09:40:27
3180	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	001F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:40:47	2026-03-03 09:41:00

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3181	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	002V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:41:04	2026-03-03 09:41:15
3182	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	003F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:41:18	2026-03-03 09:41:29
3183	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	004F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:41:32	2026-03-03 09:41:43
3184	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	005F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:41:48	2026-03-03 09:41:59
3185	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	006V	阀门	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:42:04	2026-03-03 09:42:15
3186	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	007F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:42:19	2026-03-03 09:42:30
3187	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	008F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:42:34	2026-03-03 09:42:45
3188	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	009V	阀门	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:43:03	2026-03-03 09:43:14
3189	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	010F	法兰	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:43:18	2026-03-03 09:43:29
3190	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	011F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:43:34	2026-03-03 09:43:46
3191	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	012V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:43:49	2026-03-03 09:44:00
3192	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	013F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:44:04	2026-03-03 09:44:15
3193	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	014F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:44:21	2026-03-03 09:44:35
3194	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	015F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:44:39	2026-03-03 09:44:50
3195	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	016F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:44:54	2026-03-03 09:45:05
3196	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	017F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:45:08	2026-03-03 09:45:19
3197	五车间	XXWCJ0-01-02-0051	018F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:45:23	2026-03-03 09:45:34
3198	五车间	XXWCJ0-01-02-0052	001F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:45:46	2026-03-03 09:45:58
3199	五车间	XXWCJ0-01-02-0052	002F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:46:16	2026-03-03 09:46:35
3200	五车间	XXWCJ0-01-02-0052	003F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:46:41	2026-03-03 09:46:52
3201	五车间	XXWCJ0-01-02-0052	004F	法兰	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:46:56	2026-03-03 09:47:07
3202	五车间	XXWCJ0-01-02-0052	005F	法兰	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:47:10	2026-03-03 09:47:27
3203	五车间	XXWCJ0-01-02-0052	006A	搅拌器	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:47:31	2026-03-03 09:47:48
3204	五车间	XXWCJ0-01-02-0053	001F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:48:24	2026-03-03 09:48:35
3205	五车间	XXWCJ0-01-02-0053	002C	连接件	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:48:40	2026-03-03 09:48:51
3206	五车间	XXWCJ0-01-02-0053	003V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:48:57	2026-03-03 09:49:08
3207	五车间	XXWCJ0-01-02-0053	004C	连接件	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:49:12	2026-03-03 09:49:23
3208	五车间	XXWCJ0-01-02-0053	005F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:49:29	2026-03-03 09:49:40
3209	五车间	XXWCJ0-01-02-0054	001F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:50:17	2026-03-03 09:50:28
3210	五车间	XXWCJ0-01-02-0054	002F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:50:32	2026-03-03 09:50:43
3211	五车间	XXWCJ0-01-02-0054	003F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:50:47	2026-03-03 09:50:58
3212	五车间	XXWCJ0-01-02-0054	004V	阀门	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:51:02	2026-03-03 09:51:14
3213	五车间	XXWCJ0-01-02-0054	005F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:51:17	2026-03-03 09:51:28
3214	五车间	XXWCJ0-01-02-0054	006F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:51:31	2026-03-03 09:51:42
3215	五车间	XXWCJ0-01-02-0054	007V	阀门	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:51:46	2026-03-03 09:51:57
3216	五车间	XXWCJ0-01-02-0054	008F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:52:01	2026-03-03 09:52:12
3217	五车间	XXWCJ0-01-02-0054	009F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:52:15	2026-03-03 09:52:26
3218	五车间	XXWCJ0-01-02-0054	010V	阀门	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:52:29	2026-03-03 09:52:40
3219	五车间	XXWCJ0-01-02-0054	011F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:52:44	2026-03-03 09:52:55
3220	五车间	XXWCJ0-01-02-0055	001F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:53:09	2026-03-03 09:53:29
3221	五车间	XXWCJ0-01-02-0055	002F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:53:35	2026-03-03 09:53:46
3222	五车间	XXWCJ0-01-02-0055	003F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:53:54	2026-03-03 09:54:11
3223	五车间	XXWCJ0-01-02-0055	004F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:54:18	2026-03-03 09:54:29

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3224	五车间	XXWCJ0-01-02-0055	005F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:54:35	2026-03-03 09:54:52
3225	五车间	XXWCJ0-01-02-0055	006A	搅拌器	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:54:57	2026-03-03 09:55:14
3226	五车间	XXWCJ0-01-02-0056	001F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:56:10	2026-03-03 09:56:21
3227	五车间	XXWCJ0-01-02-0056	002C	连接件	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:56:25	2026-03-03 09:56:36
3228	五车间	XXWCJ0-01-02-0056	003V	阀门	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:56:40	2026-03-03 09:56:51
3229	五车间	XXWCJ0-01-02-0056	004O	开口阀或开口管线	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:56:57	2026-03-03 09:57:08
3230	五车间	XXWCJ0-01-02-0056	005F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:57:11	2026-03-03 09:57:29
3231	五车间	XXWCJ0-01-02-0056	006V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:57:34	2026-03-03 09:57:45
3232	五车间	XXWCJ0-01-02-0056	007F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:57:50	2026-03-03 09:58:07
3233	五车间	XXWCJ0-01-02-0057	001F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:58:23	2026-03-03 09:58:34
3234	五车间	XXWCJ0-01-02-0057	002F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:58:39	2026-03-03 09:58:51
3235	五车间	XXWCJ0-01-02-0057	003V	阀门	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:59:01	2026-03-03 09:59:12
3236	五车间	XXWCJ0-01-02-0057	004F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:59:18	2026-03-03 09:59:29
3237	五车间	XXWCJ0-01-02-0057	005F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:59:33	2026-03-03 09:59:45
3238	五车间	XXWCJ0-01-02-0057	006V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 09:59:49	2026-03-03 10:00:01
3239	五车间	XXWCJ0-01-02-0057	007F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:00:06	2026-03-03 10:00:17
3240	五车间	XXWCJ0-01-02-0057	008F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:00:21	2026-03-03 10:00:32
3241	五车间	XXWCJ0-01-02-0057	009V	阀门	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:00:36	2026-03-03 10:00:47
3242	五车间	XXWCJ0-01-02-0057	010F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:00:51	2026-03-03 10:01:02
3243	五车间	XXWCJ0-01-02-0058	001F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:01:20	2026-03-03 10:01:31
3244	五车间	XXWCJ0-01-02-0058	002F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:01:39	2026-03-03 10:01:50
3245	五车间	XXWCJ0-01-02-0058	003F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:01:55	2026-03-03 10:02:12
3246	五车间	XXWCJ0-01-02-0058	004F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:02:19	2026-03-03 10:02:31
3247	五车间	XXWCJ0-01-02-0058	005F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:02:34	2026-03-03 10:02:52
3248	五车间	XXWCJ0-01-02-0058	006A	搅拌器	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:02:57	2026-03-03 10:03:16
3249	五车间	XXWCJ0-01-02-0059	001F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:03:32	2026-03-03 10:03:43
3250	五车间	XXWCJ0-01-02-0059	002F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:03:48	2026-03-03 10:03:59
3251	五车间	XXWCJ0-01-02-0059	003V	阀门	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:04:05	2026-03-03 10:04:16
3252	五车间	XXWCJ0-01-02-0059	004F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:04:20	2026-03-03 10:04:31
3253	五车间	XXWCJ0-01-02-0059	005C	连接件	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:04:38	2026-03-03 10:04:49
3254	五车间	XXWCJ0-01-02-0059	006V	阀门	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:04:55	2026-03-03 10:05:06
3255	五车间	XXWCJ0-01-02-0059	007C	连接件	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:05:10	2026-03-03 10:05:21
3256	五车间	XXWCJ0-01-02-0060	001F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:05:51	2026-03-03 10:06:02
3257	五车间	XXWCJ0-01-02-0060	002F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:06:05	2026-03-03 10:06:16
3258	五车间	XXWCJ0-01-02-0060	003V	阀门	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:06:21	2026-03-03 10:06:32
3259	五车间	XXWCJ0-01-02-0060	004F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:06:36	2026-03-03 10:06:47
3260	五车间	XXWCJ0-01-02-0060	005F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:06:51	2026-03-03 10:07:02
3261	五车间	XXWCJ0-01-02-0061	001F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:07:12	2026-03-03 10:07:23
3262	五车间	XXWCJ0-01-02-0061	002F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:07:28	2026-03-03 10:07:39
3263	五车间	XXWCJ0-01-02-0061	003F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:07:46	2026-03-03 10:08:03
3264	五车间	XXWCJ0-01-02-0061	004F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:08:09	2026-03-03 10:08:20
3265	五车间	XXWCJ0-01-02-0061	005F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:08:26	2026-03-03 10:08:43
3266	五车间	XXWCJ0-01-02-0061	006A	搅拌器	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:08:48	2026-03-03 10:09:05

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3267	五车间	XXWCJ0-01-02-0062	001F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:09:29	2026-03-03 10:09:40
3268	五车间	XXWCJ0-01-02-0062	002V	阀门	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:09:42	2026-03-03 10:09:53
3269	五车间	XXWCJ0-01-02-0062	003F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:09:55	2026-03-03 10:10:06
3270	五车间	XXWCJ0-01-02-0062	004F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:10:09	2026-03-03 10:10:20
3271	五车间	XXWCJ0-01-02-0062	005F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:10:24	2026-03-03 10:10:36
3272	五车间	XXWCJ0-01-02-0062	006F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:10:41	2026-03-03 10:10:52
3273	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	001F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:11:07	2026-03-03 10:11:18
3274	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	002F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:11:23	2026-03-03 10:11:34
3275	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	003V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:11:41	2026-03-03 10:11:54
3276	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	004F	法兰	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:11:58	2026-03-03 10:12:09
3277	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	005F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:12:14	2026-03-03 10:12:26
3278	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	006F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:12:33	2026-03-03 10:12:44
3279	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	007F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:12:49	2026-03-03 10:13:00
3280	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	008V	阀门	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:13:04	2026-03-03 10:13:15
3281	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	009F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:13:20	2026-03-03 10:13:33
3282	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	010F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:13:37	2026-03-03 10:13:48
3283	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	011V	阀门	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:13:53	2026-03-03 10:14:04
3284	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	012F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:14:08	2026-03-03 10:14:19
3285	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	013F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:14:23	2026-03-03 10:14:34
3286	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	014V	阀门	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:14:38	2026-03-03 10:14:49
3287	五车间	XXWCJ0-01-02-0063	015F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:14:54	2026-03-03 10:15:05
3288	五车间	XXWCJ0-01-03-0001	001F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:17:57	2026-03-03 10:18:10
3289	五车间	XXWCJ0-01-03-0001	002F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:18:16	2026-03-03 10:18:29
3290	五车间	XXWCJ0-01-03-0001	003F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:18:34	2026-03-03 10:18:45
3291	五车间	XXWCJ0-01-03-0001	004F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:18:53	2026-03-03 10:19:04
3292	五车间	XXWCJ0-01-03-0001	005V	阀门	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:19:09	2026-03-03 10:19:20
3293	五车间	XXWCJ0-01-03-0001	006F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:19:26	2026-03-03 10:19:37
3294	五车间	XXWCJ0-01-03-0001	007F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:19:41	2026-03-03 10:19:52
3295	五车间	XXWCJ0-01-03-0001	008V	阀门	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:19:58	2026-03-03 10:20:10
3296	五车间	XXWCJ0-01-03-0001	009F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:20:14	2026-03-03 10:20:26
3297	五车间	XXWCJ0-01-03-0002	001F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:21:15	2026-03-03 10:21:26
3298	五车间	XXWCJ0-01-03-0002	002V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:21:35	2026-03-03 10:21:46
3299	五车间	XXWCJ0-01-03-0002	003F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:21:54	2026-03-03 10:22:05
3300	五车间	XXWCJ0-01-03-0002	004F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:22:11	2026-03-03 10:22:22
3301	五车间	XXWCJ0-01-03-0002	005V	阀门	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:22:29	2026-03-03 10:22:42
3302	五车间	XXWCJ0-01-03-0002	006O	开口阀或开口管线	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:22:48	2026-03-03 10:22:59
3303	五车间	XXWCJ0-01-03-0003	001F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:23:13	2026-03-03 10:23:24
3304	五车间	XXWCJ0-01-03-0003	002V	阀门	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:23:30	2026-03-03 10:23:41
3305	五车间	XXWCJ0-01-03-0003	003F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:23:46	2026-03-03 10:23:57
3306	五车间	XXWCJ0-01-03-0003	004V	阀门	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:24:04	2026-03-03 10:24:15
3307	五车间	XXWCJ0-01-03-0003	005F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:24:27	2026-03-03 10:24:38
3308	五车间	XXWCJ0-01-03-0004	001F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:25:12	2026-03-03 10:25:23
3309	五车间	XXWCJ0-01-03-0004	002V	阀门	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:25:29	2026-03-03 10:25:40

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3310	五车间	XXWCJ0-01-03-0004	003F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:25:45	2026-03-03 10:25:56
3311	五车间	XXWCJ0-01-03-0004	004F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:26:01	2026-03-03 10:26:12
3312	五车间	XXWCJ0-01-03-0005	001F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:26:29	2026-03-03 10:26:40
3313	五车间	XXWCJ0-01-03-0005	002V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:26:49	2026-03-03 10:27:01
3314	五车间	XXWCJ0-01-03-0005	003O	开口阀或开口管线	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:27:08	2026-03-03 10:27:19
3315	五车间	XXWCJ0-01-03-0006	001F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:27:32	2026-03-03 10:27:43
3316	五车间	XXWCJ0-01-03-0006	002V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:27:48	2026-03-03 10:27:59
3317	五车间	XXWCJ0-01-03-0006	003F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:28:02	2026-03-03 10:28:13
3318	五车间	XXWCJ0-01-03-0006	004F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:28:18	2026-03-03 10:28:29
3319	五车间	XXWCJ0-01-03-0006	005F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:28:36	2026-03-03 10:28:47
3320	五车间	XXWCJ0-01-03-0006	006F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:28:54	2026-03-03 10:29:05
3321	五车间	XXWCJ0-01-03-0006	007V	阀门	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:29:12	2026-03-03 10:29:23
3322	五车间	XXWCJ0-01-03-0006	008F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:29:34	2026-03-03 10:29:45
3323	五车间	XXWCJ0-01-03-0007	001F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:30:10	2026-03-03 10:30:24
3324	五车间	XXWCJ0-01-03-0007	002V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:30:32	2026-03-03 10:30:43
3325	五车间	XXWCJ0-01-03-0007	003F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:30:54	2026-03-03 10:31:05
3326	五车间	XXWCJ0-01-03-0007	004F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:31:13	2026-03-03 10:31:25
3327	五车间	XXWCJ0-01-03-0007	005F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:31:34	2026-03-03 10:31:46
3328	五车间	XXWCJ0-01-03-0007	006F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:31:53	2026-03-03 10:32:04
3329	五车间	XXWCJ0-01-03-0007	007V	阀门	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:32:11	2026-03-03 10:32:22
3330	五车间	XXWCJ0-01-03-0007	008F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:32:29	2026-03-03 10:32:40
3331	五车间	XXWCJ0-01-03-0008	001F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:33:25	2026-03-03 10:33:36
3332	五车间	XXWCJ0-01-03-0008	002V	阀门	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:33:42	2026-03-03 10:33:53
3333	五车间	XXWCJ0-01-03-0008	003F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:33:58	2026-03-03 10:34:09
3334	五车间	XXWCJ0-01-03-0008	004F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:34:15	2026-03-03 10:34:26
3335	五车间	XXWCJ0-01-03-0008	005F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:34:32	2026-03-03 10:34:43
3336	五车间	XXWCJ0-01-03-0008	006F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:34:51	2026-03-03 10:35:02
3337	五车间	XXWCJ0-01-03-0008	007V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:35:09	2026-03-03 10:35:20
3338	五车间	XXWCJ0-01-03-0008	008F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:35:27	2026-03-03 10:35:38
3339	五车间	XXWCJ0-01-03-0009	001F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:35:58	2026-03-03 10:36:09
3340	五车间	XXWCJ0-01-03-0009	002V	阀门	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:36:18	2026-03-03 10:36:29
3341	五车间	XXWCJ0-01-03-0009	003F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:36:34	2026-03-03 10:36:46
3342	五车间	XXWCJ0-01-03-0009	004F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:36:56	2026-03-03 10:37:07
3343	五车间	XXWCJ0-01-03-0009	005F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:37:14	2026-03-03 10:37:25
3344	五车间	XXWCJ0-01-03-0009	006F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:37:34	2026-03-03 10:37:45
3345	五车间	XXWCJ0-01-03-0009	007V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:37:52	2026-03-03 10:38:03
3346	五车间	XXWCJ0-01-03-0009	008F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:38:11	2026-03-03 10:38:24
3347	五车间	XXWCJ0-01-03-0010	001F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:38:39	2026-03-03 10:38:50
3348	五车间	XXWCJ0-01-03-0010	002V	阀门	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:38:56	2026-03-03 10:39:07
3349	五车间	XXWCJ0-01-03-0010	003F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:39:14	2026-03-03 10:39:25
3350	五车间	XXWCJ0-01-03-0010	004F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:39:30	2026-03-03 10:39:41
3351	五车间	XXWCJ0-01-03-0010	005V	阀门	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:39:48	2026-03-03 10:39:59
3352	五车间	XXWCJ0-01-03-0010	006F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:40:08	2026-03-03 10:40:19

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3353	五车间	XXWCJ0-01-03-0011	001F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:40:41	2026-03-03 10:40:52
3354	五车间	XXWCJ0-01-03-0011	002V	阀门	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:41:00	2026-03-03 10:41:11
3355	五车间	XXWCJ0-01-03-0011	003F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:41:19	2026-03-03 10:41:31
3356	五车间	XXWCJ0-01-03-0012	001F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:42:01	2026-03-03 10:42:12
3357	五车间	XXWCJ0-01-03-0012	002V	阀门	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:42:21	2026-03-03 10:42:32
3358	五车间	XXWCJ0-01-03-0012	003F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:42:40	2026-03-03 10:42:51
3359	五车间	XXWCJ0-01-03-0012	004F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:42:58	2026-03-03 10:43:09
3360	五车间	XXWCJ0-01-03-0012	005F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:43:16	2026-03-03 10:43:27
3361	五车间	XXWCJ0-01-03-0013	001F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:43:46	2026-03-03 10:43:58
3362	五车间	XXWCJ0-01-03-0013	002V	阀门	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:44:02	2026-03-03 10:44:13
3363	五车间	XXWCJ0-01-03-0013	003F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:44:18	2026-03-03 10:44:29
3364	五车间	XXWCJ0-01-03-0013	004F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:44:35	2026-03-03 10:44:46
3365	五车间	XXWCJ0-01-03-0013	005C	连接件	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:44:52	2026-03-03 10:45:03
3366	五车间	XXWCJ0-01-03-0013	006V	阀门	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:45:10	2026-03-03 10:45:21
3367	五车间	XXWCJ0-01-03-0013	007O	开口阀或开口管线	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:45:27	2026-03-03 10:45:38
3368	五车间	XXWCJ0-01-04-0001	001F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:47:09	2026-03-03 10:47:20
3369	五车间	XXWCJ0-01-04-0001	002F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:47:47	2026-03-03 10:48:09
3370	五车间	XXWCJ0-01-04-0001	003A	搅拌器	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:48:18	2026-03-03 10:48:37
3371	五车间	XXWCJ0-01-04-0001	004F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:48:43	2026-03-03 10:49:02
3372	五车间	XXWCJ0-01-04-0001	005F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:49:06	2026-03-03 10:49:17
3373	五车间	XXWCJ0-01-04-0001	006F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:49:20	2026-03-03 10:49:31
3374	五车间	XXWCJ0-01-04-0001	007F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:49:36	2026-03-03 10:49:47
3375	五车间	XXWCJ0-01-04-0001	008F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:49:53	2026-03-03 10:50:04
3376	五车间	XXWCJ0-01-04-0001	009V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:50:09	2026-03-03 10:50:20
3377	五车间	XXWCJ0-01-04-0001	010F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:50:23	2026-03-03 10:50:34
3378	五车间	XXWCJ0-01-04-0001	011F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:50:39	2026-03-03 10:50:50
3379	五车间	XXWCJ0-01-04-0001	012F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:50:54	2026-03-03 10:51:05
3380	五车间	XXWCJ0-01-04-0001	013V	阀门	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:51:09	2026-03-03 10:51:20
3381	五车间	XXWCJ0-01-04-0001	014F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:51:24	2026-03-03 10:51:38
3382	五车间	XXWCJ0-01-04-0002	001F	法兰	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:52:13	2026-03-03 10:52:24
3383	五车间	XXWCJ0-01-04-0002	002F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:52:30	2026-03-03 10:52:49
3384	五车间	XXWCJ0-01-04-0002	003A	搅拌器	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:52:53	2026-03-03 10:53:12
3385	五车间	XXWCJ0-01-04-0002	004F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:53:19	2026-03-03 10:53:38
3386	五车间	XXWCJ0-01-04-0002	005F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:53:43	2026-03-03 10:53:54
3387	五车间	XXWCJ0-01-04-0002	006F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:53:58	2026-03-03 10:54:09
3388	五车间	XXWCJ0-01-04-0002	007F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:54:18	2026-03-03 10:54:29
3389	五车间	XXWCJ0-01-04-0002	008F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:54:36	2026-03-03 10:54:49
3390	五车间	XXWCJ0-01-04-0002	009F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:54:54	2026-03-03 10:55:05
3391	五车间	XXWCJ0-01-04-0002	010F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:55:10	2026-03-03 10:55:22
3392	五车间	XXWCJ0-01-04-0002	011F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:55:28	2026-03-03 10:55:39
3393	五车间	XXWCJ0-01-04-0002	012V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:55:43	2026-03-03 10:55:56
3394	五车间	XXWCJ0-01-04-0002	013F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:56:03	2026-03-03 10:56:14
3395	五车间	XXWCJ0-01-04-0003	001F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:56:30	2026-03-03 10:56:44

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3396	五车间	XXWCJ0-01-04-0003	002F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:56:52	2026-03-03 10:57:11
3397	五车间	XXWCJ0-01-04-0003	003A	搅拌器	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:57:16	2026-03-03 10:57:36
3398	五车间	XXWCJ0-01-04-0003	004F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:57:43	2026-03-03 10:58:02
3399	五车间	XXWCJ0-01-04-0003	005F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:58:07	2026-03-03 10:58:18
3400	五车间	XXWCJ0-01-04-0003	006F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:58:24	2026-03-03 10:58:35
3401	五车间	XXWCJ0-01-04-0003	007F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:58:41	2026-03-03 10:58:52
3402	五车间	XXWCJ0-01-04-0004	001F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:59:09	2026-03-03 10:59:21
3403	五车间	XXWCJ0-01-04-0004	002A	搅拌器	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:59:31	2026-03-03 10:59:50
3404	五车间	XXWCJ0-01-04-0004	003F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 10:59:58	2026-03-03 11:00:19
3405	五车间	XXWCJ0-01-04-0004	004F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:00:29	2026-03-03 11:00:49
3406	五车间	XXWCJ0-01-04-0004	005F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:00:58	2026-03-03 11:01:09
3407	五车间	XXWCJ0-01-04-0004	006F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:01:14	2026-03-03 11:01:26
3408	五车间	XXWCJ0-01-04-0004	007F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:01:33	2026-03-03 11:01:44
3409	五车间	XXWCJ0-01-04-0004	008V	阀门	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:01:48	2026-03-03 11:01:59
3410	五车间	XXWCJ0-01-04-0004	009F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:02:02	2026-03-03 11:02:13
3411	五车间	XXWCJ0-01-04-0004	010F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:02:18	2026-03-03 11:02:29
3412	五车间	XXWCJ0-01-04-0005	001F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:03:13	2026-03-03 11:03:24
3413	五车间	XXWCJ0-01-04-0005	002F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:03:28	2026-03-03 11:03:39
3414	五车间	XXWCJ0-01-04-0005	003F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:03:44	2026-03-03 11:03:55
3415	五车间	XXWCJ0-01-04-0005	004F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:04:03	2026-03-03 11:04:14
3416	五车间	XXWCJ0-01-04-0005	005F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:04:19	2026-03-03 11:04:31
3417	五车间	XXWCJ0-01-04-0005	006V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:04:36	2026-03-03 11:04:47
3418	五车间	XXWCJ0-01-04-0005	007F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:04:52	2026-03-03 11:05:03
3419	五车间	XXWCJ0-01-04-0005	008F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:05:07	2026-03-03 11:05:18
3420	五车间	XXWCJ0-01-04-0005	009V	阀门	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:05:24	2026-03-03 11:05:35
3421	五车间	XXWCJ0-01-04-0005	010F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:05:40	2026-03-03 11:05:51
3422	五车间	XXWCJ0-01-04-0006	001F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:06:11	2026-03-03 11:06:22
3423	五车间	XXWCJ0-01-04-0006	002V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:06:32	2026-03-03 11:06:43
3424	五车间	XXWCJ0-01-04-0006	003F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:06:49	2026-03-03 11:07:00
3425	五车间	XXWCJ0-01-04-0007	001F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:07:47	2026-03-03 11:07:58
3426	五车间	XXWCJ0-01-04-0007	002F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:08:06	2026-03-03 11:08:18
3427	五车间	XXWCJ0-01-04-0007	003F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:08:23	2026-03-03 11:08:34
3428	五车间	XXWCJ0-01-04-0007	004F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:08:39	2026-03-03 11:08:50
3429	五车间	XXWCJ0-01-04-0007	005F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:08:59	2026-03-03 11:09:10
3430	五车间	XXWCJ0-01-04-0007	006F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:09:15	2026-03-03 11:09:26
3431	五车间	XXWCJ0-01-04-0007	007V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:09:33	2026-03-03 11:09:44
3432	五车间	XXWCJ0-01-04-0007	008F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:09:50	2026-03-03 11:10:01
3433	五车间	XXWCJ0-01-04-0008	001F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:10:56	2026-03-03 11:11:08
3434	五车间	XXWCJ0-01-04-0008	002F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:11:13	2026-03-03 11:11:32
3435	五车间	XXWCJ0-01-04-0008	003A	搅拌器	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:11:36	2026-03-03 11:11:58
3436	五车间	XXWCJ0-01-04-0008	004F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:12:03	2026-03-03 11:12:22
3437	五车间	XXWCJ0-01-04-0008	005F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:12:30	2026-03-03 11:12:41
3438	五车间	XXWCJ0-01-04-0008	006F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:12:47	2026-03-03 11:12:58

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3439	五车间	XXWCJ0-01-04-0008	007F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:13:04	2026-03-03 11:13:16
3440	五车间	XXWCJ0-01-04-0008	008F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:13:22	2026-03-03 11:13:33
3441	五车间	XXWCJ0-01-04-0008	009V	阀门	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:13:41	2026-03-03 11:13:52
3442	五车间	XXWCJ0-01-04-0008	010F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:13:58	2026-03-03 11:14:11
3443	五车间	XXWCJ0-01-04-0008	011F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:14:21	2026-03-03 11:14:33
3444	五车间	XXWCJ0-01-04-0008	012V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:14:37	2026-03-03 11:14:50
3445	五车间	XXWCJ0-01-04-0008	013F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:14:55	2026-03-03 11:15:06
3446	五车间	XXWCJ0-01-04-0009	001F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:15:30	2026-03-03 11:15:41
3447	五车间	XXWCJ0-01-04-0009	002F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:15:47	2026-03-03 11:15:58
3448	五车间	XXWCJ0-01-04-0009	003V	阀门	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:16:07	2026-03-03 11:16:18
3449	五车间	XXWCJ0-01-04-0009	004F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:16:26	2026-03-03 11:16:37
3450	五车间	XXWCJ0-01-04-0009	005F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:16:48	2026-03-03 11:17:00
3451	五车间	XXWCJ0-01-04-0009	006F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:17:11	2026-03-03 11:17:23
3452	五车间	XXWCJ0-01-04-0009	007F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:17:32	2026-03-03 11:17:43
3453	五车间	XXWCJ0-01-04-0009	008V	阀门	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:17:50	2026-03-03 11:18:01
3454	五车间	XXWCJ0-01-04-0009	009F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:18:08	2026-03-03 11:18:19
3455	五车间	XXWCJ0-01-04-0010	001F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:18:44	2026-03-03 11:18:55
3456	五车间	XXWCJ0-01-04-0010	002A	搅拌器	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:19:01	2026-03-03 11:19:20
3457	五车间	XXWCJ0-01-04-0010	003F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:19:32	2026-03-03 11:19:51
3458	五车间	XXWCJ0-01-04-0010	004F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:19:56	2026-03-03 11:20:15
3459	五车间	XXWCJ0-01-04-0010	005F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:20:22	2026-03-03 11:20:33
3460	五车间	XXWCJ0-01-04-0010	006F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:20:38	2026-03-03 11:20:49
3461	五车间	XXWCJ0-01-04-0010	007F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:20:55	2026-03-03 11:21:06
3462	五车间	XXWCJ0-01-04-0010	008V	阀门	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:21:12	2026-03-03 11:21:26
3463	五车间	XXWCJ0-01-04-0010	009F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:21:35	2026-03-03 11:21:47
3464	五车间	XXWCJ0-01-04-0010	010F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:21:53	2026-03-03 11:22:04
3465	五车间	XXWCJ0-01-04-0010	011V	阀门	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:22:08	2026-03-03 11:22:19
3466	五车间	XXWCJ0-01-04-0010	012F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:22:25	2026-03-03 11:22:36
3467	五车间	XXWCJ0-01-04-0011	001F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:22:59	2026-03-03 11:23:10
3468	五车间	XXWCJ0-01-04-0011	002F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:23:15	2026-03-03 11:23:28
3469	五车间	XXWCJ0-01-04-0011	003V	阀门	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:23:38	2026-03-03 11:23:54
3470	五车间	XXWCJ0-01-04-0011	004F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:24:05	2026-03-03 11:24:16
3471	五车间	XXWCJ0-01-04-0011	005F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:24:22	2026-03-03 11:24:33
3472	五车间	XXWCJ0-01-04-0011	006F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:24:37	2026-03-03 11:24:48
3473	五车间	XXWCJ0-01-04-0011	007F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:24:55	2026-03-03 11:25:06
3474	五车间	XXWCJ0-01-04-0011	008F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:25:12	2026-03-03 11:25:23
3475	五车间	XXWCJ0-01-04-0012	001F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:25:38	2026-03-03 11:25:49
3476	五车间	XXWCJ0-01-04-0012	002F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:25:56	2026-03-03 11:26:16
3477	五车间	XXWCJ0-01-04-0012	003A	搅拌器	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:26:25	2026-03-03 11:26:44
3478	五车间	XXWCJ0-01-04-0012	004F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:26:49	2026-03-03 11:27:08
3479	五车间	XXWCJ0-01-04-0012	005F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:27:17	2026-03-03 11:27:29
3480	五车间	XXWCJ0-01-04-0012	006F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:27:37	2026-03-03 11:27:48
3481	五车间	XXWCJ0-01-04-0013	001F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:28:08	2026-03-03 11:28:19

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3482	五车间	XXWCJ0-01-04-0013	002F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:28:25	2026-03-03 11:28:36
3483	五车间	XXWCJ0-01-04-0013	003V	阀门	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:28:43	2026-03-03 11:28:54
3484	五车间	XXWCJ0-01-04-0013	004F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:28:57	2026-03-03 11:29:08
3485	五车间	XXWCJ0-01-04-0013	005F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:29:13	2026-03-03 11:29:24
3486	五车间	XXWCJ0-01-04-0013	006V	阀门	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:29:29	2026-03-03 11:29:40
3487	五车间	XXWCJ0-01-04-0013	007F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:29:44	2026-03-03 11:29:56
3488	五车间	XXWCJ0-01-04-0013	008F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:30:02	2026-03-03 11:30:13
3489	五车间	XXWCJ0-01-04-0013	009F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:30:18	2026-03-03 11:30:29
3490	五车间	XXWCJ0-01-04-0013	010F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:30:34	2026-03-03 11:30:45
3491	五车间	XXWCJ0-01-04-0013	011V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:30:50	2026-03-03 11:31:01
3492	五车间	XXWCJ0-01-04-0013	012F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:31:08	2026-03-03 11:31:19
3493	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	001F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:31:38	2026-03-03 11:31:49
3494	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	002V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:31:58	2026-03-03 11:32:10
3495	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	003F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:32:20	2026-03-03 11:32:32
3496	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	004V	阀门	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:32:38	2026-03-03 11:32:49
3497	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	005F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:32:53	2026-03-03 11:33:04
3498	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	006F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:33:10	2026-03-03 11:33:21
3499	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	007V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:33:28	2026-03-03 11:33:39
3500	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	008F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:33:46	2026-03-03 11:33:57
3501	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	009V	阀门	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:34:03	2026-03-03 11:34:14
3502	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	010F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:34:23	2026-03-03 11:34:34
3503	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	011F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:34:38	2026-03-03 11:34:49
3504	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	012V	阀门	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:34:56	2026-03-03 11:35:07
3505	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	013F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:35:13	2026-03-03 11:35:25
3506	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	014V	阀门	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:35:31	2026-03-03 11:35:42
3507	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	015F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:35:46	2026-03-03 11:35:57
3508	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	016F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:36:01	2026-03-03 11:36:13
3509	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	017V	阀门	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:36:19	2026-03-03 11:36:30
3510	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	018F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:36:35	2026-03-03 11:36:49
3511	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	019V	阀门	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:36:58	2026-03-03 11:37:09
3512	五车间	XXWCJ0-01-04-0014	020F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:37:16	2026-03-03 11:37:27
3513	五车间	XXWCJ0-01-04-0015	001F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:37:51	2026-03-03 11:38:02
3514	五车间	XXWCJ0-01-04-0015	002F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:38:08	2026-03-03 11:38:19
3515	五车间	XXWCJ0-01-04-0015	003V	阀门	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:38:25	2026-03-03 11:38:36
3516	五车间	XXWCJ0-01-04-0015	004F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:38:41	2026-03-03 11:38:52
3517	五车间	XXWCJ0-01-04-0015	005F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:38:57	2026-03-03 11:39:08
3518	五车间	XXWCJ0-01-04-0015	006F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:39:16	2026-03-03 11:39:27
3519	五车间	XXWCJ0-01-04-0015	007V	阀门	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:39:33	2026-03-03 11:39:44
3520	五车间	XXWCJ0-01-04-0015	008F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:39:51	2026-03-03 11:40:02
3521	五车间	XXWCJ0-01-04-0015	009F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:40:08	2026-03-03 11:40:20
3522	五车间	XXWCJ0-01-04-0016	001F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:41:17	2026-03-03 11:41:31
3523	五车间	XXWCJ0-01-04-0016	002F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:41:44	2026-03-03 11:42:03
3524	五车间	XXWCJ0-01-04-0016	003A	搅拌器	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:42:11	2026-03-03 11:42:30

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3525	五车间	XXWCJ0-01-04-0016	004F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:42:38	2026-03-03 11:42:57
3526	五车间	XXWCJ0-01-04-0016	005F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:43:04	2026-03-03 11:43:15
3527	五车间	XXWCJ0-01-04-0016	006F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:43:23	2026-03-03 11:43:34
3528	五车间	XXWCJ0-01-04-0016	007F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:43:41	2026-03-03 11:43:52
3529	五车间	XXWCJ0-01-04-0016	008V	阀门	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:44:00	2026-03-03 11:44:11
3530	五车间	XXWCJ0-01-04-0016	009F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:44:18	2026-03-03 11:44:29
3531	五车间	XXWCJ0-01-04-0017	001F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:47:00	2026-03-03 11:47:11
3532	五车间	XXWCJ0-01-04-0017	002F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:47:17	2026-03-03 11:47:28
3533	五车间	XXWCJ0-01-04-0017	003V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:47:35	2026-03-03 11:47:46
3534	五车间	XXWCJ0-01-04-0017	004F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:47:53	2026-03-03 11:48:04
3535	五车间	XXWCJ0-01-04-0017	005F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:48:11	2026-03-03 11:48:24
3536	五车间	XXWCJ0-01-04-0017	006V	阀门	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:48:31	2026-03-03 11:48:43
3537	五车间	XXWCJ0-01-04-0017	007F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:48:52	2026-03-03 11:49:03
3538	五车间	XXWCJ0-01-04-0017	008F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:49:10	2026-03-03 11:49:21
3539	五车间	XXWCJ0-01-04-0017	009F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:49:31	2026-03-03 11:49:42
3540	五车间	XXWCJ0-01-04-0017	010F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:49:48	2026-03-03 11:50:00
3541	五车间	XXWCJ0-01-04-0017	011V	阀门	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:50:06	2026-03-03 11:50:17
3542	五车间	XXWCJ0-01-04-0017	012F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:50:24	2026-03-03 11:50:35
3543	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	001F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:50:55	2026-03-03 11:51:06
3544	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	002V	阀门	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:51:14	2026-03-03 11:51:25
3545	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	003F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:51:31	2026-03-03 11:51:42
3546	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	004V	阀门	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:51:47	2026-03-03 11:51:58
3547	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	005F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:52:05	2026-03-03 11:52:16
3548	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	006F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:52:25	2026-03-03 11:52:42
3549	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	007V	阀门	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:52:47	2026-03-03 11:52:58
3550	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	008F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:53:04	2026-03-03 11:53:15
3551	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	009V	阀门	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:53:23	2026-03-03 11:53:34
3552	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	010F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:53:40	2026-03-03 11:53:51
3553	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	011F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:53:59	2026-03-03 11:54:14
3554	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	012V	阀门	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:54:20	2026-03-03 11:54:31
3555	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	013F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:54:36	2026-03-03 11:54:47
3556	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	014V	阀门	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:54:53	2026-03-03 11:55:05
3557	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	015F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:55:11	2026-03-03 11:55:22
3558	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	016F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:55:29	2026-03-03 11:55:40
3559	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	017V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:55:46	2026-03-03 11:55:57
3560	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	018F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:56:03	2026-03-03 11:56:14
3561	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	019V	阀门	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:56:21	2026-03-03 11:56:32
3562	五车间	XXWCJ0-01-04-0018	020F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:56:39	2026-03-03 11:56:50
3563	五车间	XXWCJ0-01-04-0019	001F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:57:02	2026-03-03 11:57:13
3564	五车间	XXWCJ0-01-04-0019	002V	阀门	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:57:18	2026-03-03 11:57:29
3565	五车间	XXWCJ0-01-04-0019	003F	法兰	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:57:39	2026-03-03 11:57:51
3566	五车间	XXWCJ0-01-04-0019	004F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:57:57	2026-03-03 11:58:08
3567	五车间	XXWCJ0-01-04-0019	005V	阀门	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:58:16	2026-03-03 11:58:28

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3568	五车间	XXWCJ0-01-04-0019	006F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:58:33	2026-03-03 11:58:44
3569	五车间	XXWCJ0-01-04-0019	007F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:58:50	2026-03-03 11:59:01
3570	五车间	XXWCJ0-01-04-0019	008F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:59:09	2026-03-03 11:59:20
3571	五车间	XXWCJ0-01-04-0019	009V	阀门	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:59:26	2026-03-03 11:59:37
3572	五车间	XXWCJ0-01-04-0019	010F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 11:59:44	2026-03-03 11:59:55
3573	五车间	XXWCJ0-01-04-0019	011F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:00:01	2026-03-03 12:00:12
3574	五车间	XXWCJ0-01-04-0020	001F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:00:28	2026-03-03 12:00:43
3575	五车间	XXWCJ0-01-04-0020	002F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:00:52	2026-03-03 12:01:03
3576	五车间	XXWCJ0-01-04-0020	003V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:01:08	2026-03-03 12:01:19
3577	五车间	XXWCJ0-01-04-0020	004F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:01:25	2026-03-03 12:01:36
3578	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	001F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:47:17	2026-03-03 11:47:39
3579	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	002F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:47:44	2026-03-03 11:48:03
3580	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	003A	搅拌器	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:48:07	2026-03-03 11:48:30
3581	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	004F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:48:35	2026-03-03 11:48:54
3582	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	005F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:48:58	2026-03-03 11:49:10
3583	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	006F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:49:14	2026-03-03 11:49:25
3584	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	007F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:49:28	2026-03-03 11:49:39
3585	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	008V	阀门	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:49:43	2026-03-03 11:49:54
3586	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	009F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:49:57	2026-03-03 11:50:08
3587	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	010F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:50:12	2026-03-03 11:50:23
3588	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	011F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:50:26	2026-03-03 11:50:38
3589	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	012V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:50:41	2026-03-03 11:50:52
3590	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	013F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:50:55	2026-03-03 11:51:07
3591	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	014F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:51:10	2026-03-03 11:51:21
3592	五车间	XXWCJ0-01-04-0021	015F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:51:24	2026-03-03 11:51:36
3593	五车间	XXWCJ0-01-04-0022	001F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:52:02	2026-03-03 11:52:13
3594	五车间	XXWCJ0-01-04-0022	002F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:52:21	2026-03-03 11:52:40
3595	五车间	XXWCJ0-01-04-0022	003A	搅拌器	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:52:47	2026-03-03 11:53:06
3596	五车间	XXWCJ0-01-04-0022	004F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:53:12	2026-03-03 11:53:32
3597	五车间	XXWCJ0-01-04-0022	005F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:53:38	2026-03-03 11:53:50
3598	五车间	XXWCJ0-01-04-0022	006F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:53:54	2026-03-03 11:54:05
3599	五车间	XXWCJ0-01-04-0022	007F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:54:07	2026-03-03 11:54:19
3600	五车间	XXWCJ0-01-04-0022	008V	阀门	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:54:23	2026-03-03 11:54:34
3601	五车间	XXWCJ0-01-04-0022	009F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:54:36	2026-03-03 11:54:48
3602	五车间	XXWCJ0-01-04-0022	010F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:54:52	2026-03-03 11:55:03
3603	五车间	XXWCJ0-01-04-0022	011F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:55:05	2026-03-03 11:55:17
3604	五车间	XXWCJ0-01-04-0022	012V	阀门	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:55:21	2026-03-03 11:55:32
3605	五车间	XXWCJ0-01-04-0022	013F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:55:34	2026-03-03 11:55:46
3606	五车间	XXWCJ0-01-04-0023	001F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:55:59	2026-03-03 11:56:11
3607	五车间	XXWCJ0-01-04-0023	002F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:56:15	2026-03-03 11:56:44
3608	五车间	XXWCJ0-01-04-0023	003A	搅拌器	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:56:47	2026-03-03 11:57:06
3609	五车间	XXWCJ0-01-04-0023	004F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:57:10	2026-03-03 11:57:32
3610	五车间	XXWCJ0-01-04-0023	005F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:57:49	2026-03-03 11:58:00

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3611	五车间	XXWCJ0-01-04-0023	006F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:58:02	2026-03-03 11:58:14
3612	五车间	XXWCJ0-01-04-0023	007F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:58:18	2026-03-03 11:58:29
3613	五车间	XXWCJ0-01-04-0023	008V	阀门	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:58:31	2026-03-03 11:58:43
3614	五车间	XXWCJ0-01-04-0023	009F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:58:47	2026-03-03 11:58:58
3615	五车间	XXWCJ0-01-04-0023	010F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:59:00	2026-03-03 11:59:12
3616	五车间	XXWCJ0-01-04-0023	011F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:59:16	2026-03-03 11:59:27
3617	五车间	XXWCJ0-01-04-0023	012V	阀门	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:59:29	2026-03-03 11:59:41
3618	五车间	XXWCJ0-01-04-0023	013F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 11:59:45	2026-03-03 11:59:56
3619	五车间	XXWCJ0-01-04-0024	001F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:00:16	2026-03-03 12:00:28
3620	五车间	XXWCJ0-01-04-0024	002F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:00:33	2026-03-03 12:00:54
3621	五车间	XXWCJ0-01-04-0024	003A	搅拌器	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:00:58	2026-03-03 12:01:17
3622	五车间	XXWCJ0-01-04-0024	004F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:01:23	2026-03-03 12:01:42
3623	五车间	XXWCJ0-01-04-0024	005F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:01:47	2026-03-03 12:01:58
3624	五车间	XXWCJ0-01-04-0024	006F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:02:02	2026-03-03 12:02:13
3625	五车间	XXWCJ0-01-04-0024	007F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:02:16	2026-03-03 12:02:27
3626	五车间	XXWCJ0-01-04-0024	008V	阀门	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:02:31	2026-03-03 12:02:42
3627	五车间	XXWCJ0-01-04-0024	009F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:02:46	2026-03-03 12:02:57
3628	五车间	XXWCJ0-01-04-0024	010F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:02:59	2026-03-03 12:03:11
3629	五车间	XXWCJ0-01-04-0024	011F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:03:15	2026-03-03 12:03:26
3630	五车间	XXWCJ0-01-04-0024	012F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:03:28	2026-03-03 12:03:40
3631	五车间	XXWCJ0-01-04-0024	013V	阀门	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:03:44	2026-03-03 12:03:55
3632	五车间	XXWCJ0-01-04-0024	014F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:03:57	2026-03-03 12:04:09
3633	五车间	XXWCJ0-01-04-0025	001F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:04:19	2026-03-03 12:04:38
3634	五车间	XXWCJ0-01-04-0025	002A	搅拌器	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:04:43	2026-03-03 12:05:02
3635	五车间	XXWCJ0-01-04-0025	003F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:05:08	2026-03-03 12:05:27
3636	五车间	XXWCJ0-01-04-0025	004F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:05:33	2026-03-03 12:05:44
3637	五车间	XXWCJ0-01-04-0025	005F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:05:47	2026-03-03 12:05:58
3638	五车间	XXWCJ0-01-04-0025	006F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:06:02	2026-03-03 12:06:13
3639	五车间	XXWCJ0-01-04-0025	007V	阀门	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:06:16	2026-03-03 12:06:27
3640	五车间	XXWCJ0-01-04-0025	008F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:06:30	2026-03-03 12:06:42
3641	五车间	XXWCJ0-01-04-0025	009F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:06:45	2026-03-03 12:06:56
3642	五车间	XXWCJ0-01-04-0025	010F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:06:59	2026-03-03 12:07:11
3643	五车间	XXWCJ0-01-04-0025	011V	阀门	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:07:15	2026-03-03 12:07:26
3644	五车间	XXWCJ0-01-04-0025	012F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-03 12:07:28	2026-03-03 12:07:40
3645	五车间	XXWCJ0-01-04-0026	001F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:02:25	2026-03-03 12:02:36
3646	五车间	XXWCJ0-01-04-0026	002F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:02:43	2026-03-03 12:03:02
3647	五车间	XXWCJ0-01-04-0026	003A	搅拌器	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:03:07	2026-03-03 12:03:26
3648	五车间	XXWCJ0-01-04-0026	004F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:03:35	2026-03-03 12:03:54
3649	五车间	XXWCJ0-01-04-0026	005F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:04:00	2026-03-03 12:04:11
3650	五车间	XXWCJ0-01-04-0026	006F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:04:17	2026-03-03 12:04:28
3651	五车间	XXWCJ0-01-04-0026	007F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:04:34	2026-03-03 12:04:45
3652	五车间	XXWCJ0-01-04-0026	008V	阀门	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:04:52	2026-03-03 12:05:03
3653	五车间	XXWCJ0-01-04-0026	009F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:05:10	2026-03-03 12:05:21

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3654	五车间	XXWCJ0-01-04-0026	010F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:05:28	2026-03-03 12:05:39
3655	五车间	XXWCJ0-01-04-0026	011F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:05:46	2026-03-03 12:05:57
3656	五车间	XXWCJ0-01-04-0026	012V	阀门	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:06:02	2026-03-03 12:06:14
3657	五车间	XXWCJ0-01-04-0026	013F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-03 12:06:22	2026-03-03 12:06:33
3658	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0104	001F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:39:20	2026-03-04 09:39:31
3659	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0104	002F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:39:34	2026-03-04 09:40:02
3660	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0104	003F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:40:08	2026-03-04 09:40:19
3661	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0104	004V	阀门	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:40:22	2026-03-04 09:40:33
3662	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0104	005F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:40:37	2026-03-04 09:40:48
3663	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0105	001F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:41:16	2026-03-04 09:41:27
3664	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0105	002V	阀门	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:41:30	2026-03-04 09:41:42
3665	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0105	003F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:41:45	2026-03-04 09:41:56
3666	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0105	004F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:41:59	2026-03-04 09:42:11
3667	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0105	005C	连接件	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:42:14	2026-03-04 09:42:25
3668	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0105	006V	阀门	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:42:29	2026-03-04 09:42:40
3669	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0105	007O	开口阀或开口管线	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:42:43	2026-03-04 09:42:54
3670	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0106	001F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:43:39	2026-03-04 09:43:50
3671	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0106	002V	阀门	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:43:53	2026-03-04 09:44:05
3672	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0106	003F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:44:08	2026-03-04 09:44:19
3673	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0106	004F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:44:22	2026-03-04 09:44:34
3674	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0106	005V	阀门	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:44:37	2026-03-04 09:44:48
3675	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0106	006F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:44:51	2026-03-04 09:45:03
3676	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0106	007F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:45:06	2026-03-04 09:45:17
3677	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0106	008V	阀门	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:45:20	2026-03-04 09:45:32
3678	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0106	009F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:45:36	2026-03-04 09:45:47
3679	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0106	010F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:45:49	2026-03-04 09:46:01
3680	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0106	011V	阀门	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:46:05	2026-03-04 09:46:16
3681	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0106	012F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:46:18	2026-03-04 09:46:30
3682	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0107	001F	法兰	可达	4.8	1.4	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:47:13	2026-03-04 09:47:24
3683	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0107	002V	阀门	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:47:26	2026-03-04 09:47:38
3684	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0107	003F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:47:42	2026-03-04 09:47:53
3685	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	001F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:48:06	2026-03-04 09:48:18
3686	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	002V	阀门	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:48:22	2026-03-04 09:48:33
3687	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	003F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:48:36	2026-03-04 09:48:48
3688	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	004F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:48:51	2026-03-04 09:49:02
3689	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	005V	阀门	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:49:06	2026-03-04 09:49:17
3690	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	006F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:49:20	2026-03-04 09:49:31
3691	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	007F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:49:35	2026-03-04 09:49:46
3692	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	008V	阀门	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:49:49	2026-03-04 09:50:00
3693	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	009F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:50:04	2026-03-04 09:50:15
3694	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	010F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:50:18	2026-03-04 09:50:30
3695	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	011V	阀门	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:50:33	2026-03-04 09:50:44
3696	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	012F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:50:47	2026-03-04 09:50:59

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3697	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	013F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:51:02	2026-03-04 09:51:13
3698	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	014V	阀门	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:51:16	2026-03-04 09:51:28
3699	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0108	015F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:51:31	2026-03-04 09:51:42
3700	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0109	001F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:51:58	2026-03-04 09:52:10
3701	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0109	002V	阀门	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:52:14	2026-03-04 09:52:25
3702	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0109	003F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:52:27	2026-03-04 09:52:39
3703	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0109	004F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:52:43	2026-03-04 09:52:54
3704	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0109	005C	连接件	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:52:57	2026-03-04 09:53:09
3705	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0109	006V	阀门	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:53:12	2026-03-04 09:53:23
3706	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0109	007O	开口阀或开口管线	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:53:26	2026-03-04 09:53:38
3707	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0110	001F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:21:18	2026-03-03 12:21:30
3708	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0110	002V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:21:52	2026-03-03 12:22:05
3709	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0110	003F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:22:15	2026-03-03 12:22:26
3710	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0111	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:22:56	2026-03-03 12:23:10
3711	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0111	002V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:23:23	2026-03-03 12:23:34
3712	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0111	003F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:23:42	2026-03-03 12:23:54
3713	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0111	004F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:24:01	2026-03-03 12:24:16
3714	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0111	005F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:24:31	2026-03-03 12:24:42
3715	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0111	006F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:24:58	2026-03-03 12:25:10
3716	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0111	007V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:25:25	2026-03-03 12:25:37
3717	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0111	008F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:25:50	2026-03-03 12:26:03
3718	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	001F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:30:39	2026-03-03 12:30:50
3719	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	002F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:30:56	2026-03-03 12:31:07
3720	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	003V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:31:13	2026-03-03 12:31:25
3721	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	004F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:31:33	2026-03-03 12:31:44
3722	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	005V	阀门	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:31:48	2026-03-03 12:31:59
3723	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	006F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:32:03	2026-03-03 12:32:15
3724	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	007F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:32:20	2026-03-03 12:32:31
3725	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	008V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:32:37	2026-03-03 12:32:49
3726	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	009F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:32:57	2026-03-03 12:33:08
3727	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	010F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:33:14	2026-03-03 12:33:25
3728	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	011F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:33:30	2026-03-03 12:33:41
3729	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	012F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:33:44	2026-03-03 12:33:55
3730	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	013F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:34:01	2026-03-03 12:34:12
3731	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	014F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:34:14	2026-03-03 12:34:25
3732	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	015F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:34:30	2026-03-03 12:34:41
3733	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	016F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:34:45	2026-03-03 12:34:56
3734	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0112	017F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:35:00	2026-03-03 12:35:13
3735	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0113	001F	法兰	可达	4.9	1.3	3.6	0	3.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:35:42	2026-03-03 12:35:58
3736	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0114	001F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:36:26	2026-03-03 12:36:37
3737	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0114	002F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:36:43	2026-03-03 12:36:54
3738	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0114	003V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:36:58	2026-03-03 12:37:09
3739	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0114	004F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:37:15	2026-03-03 12:37:26

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3740	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0114	005F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:37:32	2026-03-03 12:37:43
3741	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0114	006F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:37:49	2026-03-03 12:38:00
3742	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0114	007F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:38:04	2026-03-03 12:38:15
3743	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0114	008F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:38:20	2026-03-03 12:38:31
3744	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0114	009F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:38:36	2026-03-03 12:38:47
3745	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0114	010F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:38:56	2026-03-03 12:39:09
3746	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0115	001F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:40:09	2026-03-03 12:40:20
3747	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0115	002F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:40:28	2026-03-03 12:40:39
3748	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0115	003F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:40:49	2026-03-03 12:41:00
3749	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0116	001F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:41:45	2026-03-03 12:41:58
3750	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	001F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:43:15	2026-03-03 12:43:26
3751	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	002V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:43:38	2026-03-03 12:43:49
3752	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	003F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:43:55	2026-03-03 12:44:06
3753	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	004F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:44:14	2026-03-03 12:44:25
3754	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	005F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:44:32	2026-03-03 12:44:44
3755	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	006F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:44:49	2026-03-03 12:45:00
3756	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	007F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:45:08	2026-03-03 12:45:19
3757	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	008F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:45:24	2026-03-03 12:45:35
3758	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	009F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:45:41	2026-03-03 12:45:52
3759	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	010F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:45:59	2026-03-03 12:46:10
3760	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	011F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:46:18	2026-03-03 12:46:29
3761	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	012V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:46:37	2026-03-03 12:46:48
3762	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	013F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:46:54	2026-03-03 12:47:06
3763	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	014V	阀门	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:47:16	2026-03-03 12:47:27
3764	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0117	015F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:47:33	2026-03-03 12:47:44
3765	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0118	001F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:48:23	2026-03-03 12:48:34
3766	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0118	002V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:48:42	2026-03-03 12:48:53
3767	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0118	003F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:49:02	2026-03-03 12:49:13
3768	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0118	004F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:49:22	2026-03-03 12:49:34
3769	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0118	005F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:49:39	2026-03-03 12:49:50
3770	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0119	001F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:50:55	2026-03-03 12:51:06
3771	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0119	002V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:51:17	2026-03-03 12:51:31
3772	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0119	003F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:51:41	2026-03-03 12:51:52
3773	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0119	004F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:52:01	2026-03-03 12:52:13
3774	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0120	001F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:52:55	2026-03-03 12:53:13
3775	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0120	002V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:54:25	2026-03-03 12:54:36
3776	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0120	003F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:54:48	2026-03-03 12:54:59
3777	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0120	004F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:55:07	2026-03-03 12:55:19
3778	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0120	005F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:55:26	2026-03-03 12:55:37
3779	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0120	006V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:55:54	2026-03-03 12:56:05
3780	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0120	007F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:56:16	2026-03-03 12:56:27
3781	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0120	008V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:56:35	2026-03-03 12:56:47
3782	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0120	009F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:56:57	2026-03-03 12:57:08

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3783	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0121	001F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:58:15	2026-03-03 12:58:26
3784	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0121	002F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:58:30	2026-03-03 12:58:41
3785	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0121	003V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:58:47	2026-03-03 12:58:58
3786	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0121	004F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:59:01	2026-03-03 12:59:12
3787	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0121	005F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:59:17	2026-03-03 12:59:29
3788	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0121	006C	连接件	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:59:36	2026-03-03 12:59:47
3789	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0121	007V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 12:59:56	2026-03-03 13:00:08
3790	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0121	008O	开口阀或开口管线	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:00:16	2026-03-03 13:00:27
3791	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0122	001F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:00:55	2026-03-03 13:01:06
3792	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0122	002F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:01:18	2026-03-03 13:01:29
3793	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0122	003V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:01:38	2026-03-03 13:01:49
3794	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0122	004F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:01:58	2026-03-03 13:02:09
3795	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0123	001R	泄压设备	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:03:07	2026-03-03 13:03:18
3796	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0123	002F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:03:26	2026-03-03 13:03:38
3797	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0123	003V	阀门	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:03:47	2026-03-03 13:03:58
3798	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0123	004F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:04:04	2026-03-03 13:04:15
3799	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0123	005F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:04:21	2026-03-03 13:04:32
3800	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0123	006V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:04:39	2026-03-03 13:04:50
3801	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0123	007F	法兰	可达	4.9	1.3	3.6	0	3.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:04:55	2026-03-03 13:05:06
3802	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0123	008F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:05:14	2026-03-03 13:05:25
3803	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0123	009V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:05:30	2026-03-03 13:05:41
3804	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0123	010F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:05:47	2026-03-03 13:05:58
3805	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0124	001F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:06:35	2026-03-03 13:06:46
3806	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0124	002V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:06:56	2026-03-03 13:07:07
3807	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0124	003F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:07:14	2026-03-03 13:07:25
3808	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0125	001F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:07:39	2026-03-03 13:07:50
3809	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0125	002V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:07:58	2026-03-03 13:08:09
3810	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0125	003F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:08:15	2026-03-03 13:08:26
3811	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0126	001F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:08:40	2026-03-03 13:08:51
3812	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0126	002V	阀门	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:09:04	2026-03-03 13:09:20
3813	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0126	003F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:09:36	2026-03-03 13:09:48
3814	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0126	004F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:10:02	2026-03-03 13:10:13
3815	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0126	005V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:10:18	2026-03-03 13:10:29
3816	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0126	006F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:10:34	2026-03-03 13:10:45
3817	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0126	007F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:10:52	2026-03-03 13:11:04
3818	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0126	008V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:11:10	2026-03-03 13:11:22
3819	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0126	009F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:11:27	2026-03-03 13:11:38
3820	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0126	010R	泄压设备	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-03 13:11:44	2026-03-03 13:12:09
3821	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	001F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:50:08	2026-03-04 08:50:19
3822	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	002F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:50:23	2026-03-04 08:50:34
3823	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	003V	阀门	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:50:40	2026-03-04 08:50:51
3824	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	004F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:50:57	2026-03-04 08:51:08
3825	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	005F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:51:12	2026-03-04 08:51:23

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3826	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	006C	连接件	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:51:28	2026-03-04 08:51:39
3827	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	007V	阀门	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:51:44	2026-03-04 08:51:55
3828	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	008O	开口阀或开口管线	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:52:02	2026-03-04 08:52:13
3829	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	009F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:52:19	2026-03-04 08:52:30
3830	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	010V	阀门	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:52:34	2026-03-04 08:52:45
3831	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	011F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:52:50	2026-03-04 08:53:01
3832	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	012F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:53:06	2026-03-04 08:53:17
3833	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	013V	阀门	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:53:22	2026-03-04 08:53:33
3834	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	014F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:53:39	2026-03-04 08:53:50
3835	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	015V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:53:56	2026-03-04 08:54:09
3836	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0127	016F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:54:14	2026-03-04 08:54:25
3837	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0128	001F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:54:50	2026-03-04 08:55:01
3838	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0128	002V	阀门	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:55:05	2026-03-04 08:55:16
3839	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0128	003F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:55:22	2026-03-04 08:55:33
3840	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0129	001F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:58:55	2026-03-04 08:59:06
3841	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0129	002V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:59:27	2026-03-04 08:59:38
3842	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0129	003F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:59:44	2026-03-04 08:59:55
3843	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0129	004F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 08:59:59	2026-03-04 09:00:10
3844	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0129	005V	阀门	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:00:15	2026-03-04 09:00:26
3845	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0129	006F	法兰	可达	4.9	1.5	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:00:30	2026-03-04 09:00:41
3846	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0129	007F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:00:45	2026-03-04 09:00:56
3847	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0129	008V	阀门	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:01:02	2026-03-04 09:01:13
3848	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0129	009F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:01:18	2026-03-04 09:01:30
3849	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0130	001F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:01:59	2026-03-04 09:02:10
3850	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	001F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:02:37	2026-03-04 09:02:48
3851	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	002V	阀门	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:02:54	2026-03-04 09:03:05
3852	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	003F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:03:11	2026-03-04 09:03:22
3853	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	004F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:03:29	2026-03-04 09:03:40
3854	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	005C	连接件	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:03:46	2026-03-04 09:03:57
3855	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	006V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:04:05	2026-03-04 09:04:17
3856	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	007O	开口阀或开口管线	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:04:20	2026-03-04 09:04:31
3857	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	008F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:04:39	2026-03-04 09:04:50
3858	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	009V	阀门	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:04:55	2026-03-04 09:05:06
3859	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	010F	法兰	可达	4.9	1.5	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:05:11	2026-03-04 09:05:22
3860	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	011F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:05:29	2026-03-04 09:05:40
3861	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	012V	阀门	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:05:46	2026-03-04 09:05:57
3862	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	013F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:06:03	2026-03-04 09:06:14
3863	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	014F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:06:21	2026-03-04 09:06:32
3864	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	015V	阀门	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:06:41	2026-03-04 09:06:52
3865	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0131	016F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:06:58	2026-03-04 09:07:09
3866	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0132	001F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:07:31	2026-03-04 09:07:42
3867	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0132	002V	阀门	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:07:49	2026-03-04 09:08:00
3868	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0132	003F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:08:05	2026-03-04 09:08:16

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3869	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0133	001R	泄压设备	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:08:33	2026-03-04 09:08:58
3870	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0133	002F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:09:02	2026-03-04 09:09:13
3871	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0133	003F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:09:18	2026-03-04 09:09:29
3872	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0133	004V	阀门	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:09:34	2026-03-04 09:09:45
3873	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0133	005F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:09:51	2026-03-04 09:10:03
3874	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0133	006F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:10:09	2026-03-04 09:10:20
3875	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0133	007V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:10:25	2026-03-04 09:10:36
3876	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0133	008F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:10:42	2026-03-04 09:10:53
3877	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0134	001F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:11:38	2026-03-04 09:11:49
3878	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0134	002V	阀门	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:11:57	2026-03-04 09:12:08
3879	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0134	003F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:12:14	2026-03-04 09:12:25
3880	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0134	004F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:12:32	2026-03-04 09:12:48
3881	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0134	005V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:12:54	2026-03-04 09:13:06
3882	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0134	006F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:13:11	2026-03-04 09:13:22
3883	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0134	007V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:13:29	2026-03-04 09:13:41
3884	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0134	008F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:13:46	2026-03-04 09:13:57
3885	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0135	001F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:14:16	2026-03-04 09:14:27
3886	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0136	001F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:14:43	2026-03-04 09:14:54
3887	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0136	002V	阀门	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:15:01	2026-03-04 09:15:12
3888	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0136	003F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:15:17	2026-03-04 09:15:32
3889	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0136	004F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:15:37	2026-03-04 09:15:48
3890	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0136	005C	连接件	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:15:55	2026-03-04 09:16:06
3891	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0136	006V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:16:12	2026-03-04 09:16:23
3892	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0136	007O	开口阀或开口管线	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:16:27	2026-03-04 09:16:38
3893	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0137	001F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:17:03	2026-03-04 09:17:14
3894	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0137	002V	阀门	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:17:21	2026-03-04 09:17:32
3895	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0137	003F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:17:38	2026-03-04 09:17:49
3896	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0138	001R	泄压设备	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:18:12	2026-03-04 09:18:37
3897	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0138	002F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:18:44	2026-03-04 09:18:55
3898	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0138	003F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:19:02	2026-03-04 09:19:13
3899	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0138	004V	阀门	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:19:17	2026-03-04 09:19:28
3900	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0138	005F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:19:33	2026-03-04 09:19:44
3901	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0138	006F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:19:50	2026-03-04 09:20:01
3902	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0138	007V	阀门	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:20:07	2026-03-04 09:20:18
3903	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0138	008F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:20:24	2026-03-04 09:20:35
3904	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0139	001F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:22:03	2026-03-04 09:22:14
3905	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0139	002V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:22:19	2026-03-04 09:22:30
3906	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0139	003F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:22:37	2026-03-04 09:22:48
3907	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0139	004F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:22:58	2026-03-04 09:23:11
3908	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0139	005V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:23:17	2026-03-04 09:23:28
3909	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0139	006F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:23:32	2026-03-04 09:23:43
3910	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0139	007F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:23:51	2026-03-04 09:24:02
3911	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0140	001F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:24:19	2026-03-04 09:24:30

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3912	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0140	002V	阀门	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:24:35	2026-03-04 09:24:46
3913	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0140	003F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:24:54	2026-03-04 09:25:06
3914	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0140	004F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:25:10	2026-03-04 09:25:21
3915	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0140	005F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:25:26	2026-03-04 09:25:37
3916	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0140	006F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:25:43	2026-03-04 09:25:55
3917	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0141	001F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:26:28	2026-03-04 09:26:41
3918	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0141	002V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:26:52	2026-03-04 09:27:03
3919	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0141	003F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:27:08	2026-03-04 09:27:19
3920	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0141	004F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:27:23	2026-03-04 09:27:34
3921	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0141	005V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:27:39	2026-03-04 09:27:50
3922	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0141	006F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:27:55	2026-03-04 09:28:06
3923	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0141	007F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:28:11	2026-03-04 09:28:22
3924	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0141	008V	阀门	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:28:25	2026-03-04 09:28:36
3925	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0141	009F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:28:41	2026-03-04 09:28:52
3926	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0141	010F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:28:56	2026-03-04 09:29:07
3927	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0141	011V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:29:12	2026-03-04 09:29:23
3928	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0141	012F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:29:30	2026-03-04 09:29:42
3929	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0142	001F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:30:03	2026-03-04 09:30:21
3930	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0142	002V	阀门	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:30:29	2026-03-04 09:30:41
3931	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0142	003F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:30:45	2026-03-04 09:30:56
3932	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0142	004F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:31:02	2026-03-04 09:31:13
3933	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0142	005V	阀门	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:31:18	2026-03-04 09:31:29
3934	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0142	006F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:31:35	2026-03-04 09:31:46
3935	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0142	007F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:31:52	2026-03-04 09:32:03
3936	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0142	008V	阀门	可达	4.9	1.5	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:32:09	2026-03-04 09:32:20
3937	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0142	009F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:32:28	2026-03-04 09:32:39
3938	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0143	001F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:32:51	2026-03-04 09:33:26
3939	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0143	002F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:33:35	2026-03-04 09:33:46
3940	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0143	003F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:33:52	2026-03-04 09:34:03
3941	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0143	004V	阀门	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:34:08	2026-03-04 09:34:19
3942	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0143	005F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:34:24	2026-03-04 09:34:40
3943	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0143	006F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:34:45	2026-03-04 09:34:56
3944	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0143	007F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:35:01	2026-03-04 09:35:12
3945	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0143	008F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:35:16	2026-03-04 09:35:27
3946	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0143	009F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:35:34	2026-03-04 09:35:45
3947	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0143	010F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:35:51	2026-03-04 09:36:02
3948	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0143	011F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:36:07	2026-03-04 09:36:18
3949	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0143	012F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:36:26	2026-03-04 09:36:37
3950	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0143	013F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:36:42	2026-03-04 09:36:53
3951	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0144	001F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:38:49	2026-03-04 09:39:00
3952	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0144	002V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:39:07	2026-03-04 09:39:18
3953	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0144	003F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:39:23	2026-03-04 09:39:35
3954	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0144	004F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:39:41	2026-03-04 09:39:52

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3955	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0144	005C	连接件	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:39:58	2026-03-04 09:40:09
3956	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0144	006V	阀门	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:40:16	2026-03-04 09:40:27
3957	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0144	007O	开口阀或开口管线	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:40:38	2026-03-04 09:40:49
3958	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0144	008F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:40:54	2026-03-04 09:41:05
3959	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0144	009V	阀门	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:41:14	2026-03-04 09:41:25
3960	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0144	010F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:41:32	2026-03-04 09:41:43
3961	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0145	001F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:42:08	2026-03-04 09:42:19
3962	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0145	002V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:42:27	2026-03-04 09:42:38
3963	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0145	003F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:42:44	2026-03-04 09:42:55
3964	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0145	004F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:42:59	2026-03-04 09:43:11
3965	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0145	005V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:43:19	2026-03-04 09:43:30
3966	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0145	006F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:43:37	2026-03-04 09:43:48
3967	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0145	007V	阀门	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:43:56	2026-03-04 09:44:07
3968	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0145	008F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:44:13	2026-03-04 09:44:24
3969	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0145	009F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:44:32	2026-03-04 09:44:43
3970	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0146	001F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:45:05	2026-03-04 09:45:18
3971	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0146	002V	阀门	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:45:24	2026-03-04 09:45:37
3972	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0146	003F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:45:48	2026-03-04 09:46:01
3973	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0146	004F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:46:11	2026-03-04 09:46:24
3974	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0146	005V	阀门	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:46:32	2026-03-04 09:46:45
3975	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0146	006F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:46:51	2026-03-04 09:47:04
3976	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0147	001F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:47:24	2026-03-04 09:47:38
3977	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0148	001R	泄压设备	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:48:23	2026-03-04 09:48:34
3978	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0148	002F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:48:43	2026-03-04 09:48:54
3979	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0148	003F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:49:00	2026-03-04 09:49:11
3980	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0148	004V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:49:17	2026-03-04 09:49:28
3981	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0148	005F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:49:35	2026-03-04 09:49:46
3982	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0148	006F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:49:53	2026-03-04 09:50:04
3983	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0148	007V	阀门	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:50:11	2026-03-04 09:50:22
3984	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0148	008F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:50:30	2026-03-04 09:50:41
3985	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0149	001F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:51:53	2026-03-04 09:52:04
3986	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0149	002V	阀门	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:52:10	2026-03-04 09:52:21
3987	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0149	003F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:52:28	2026-03-04 09:52:39
3988	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0149	004F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:52:46	2026-03-04 09:52:57
3989	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0149	005V	阀门	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:53:04	2026-03-04 09:53:15
3990	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0149	006F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:53:24	2026-03-04 09:53:36
3991	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0149	007V	阀门	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:53:44	2026-03-04 09:53:55
3992	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0149	008F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:53:58	2026-03-04 09:54:09
3993	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0149	009F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:54:19	2026-03-04 09:54:30
3994	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0150	001F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:54:55	2026-03-04 09:55:06
3995	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0151	001F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:55:51	2026-03-04 09:56:02
3996	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0151	002V	阀门	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:56:10	2026-03-04 09:56:21
3997	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0151	003F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:56:30	2026-03-04 09:56:41

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
3998	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0151	004F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:56:49	2026-03-04 09:57:00
3999	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0151	005F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:57:08	2026-03-04 09:57:19
4000	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0151	006V	阀门	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:57:28	2026-03-04 09:57:39
4001	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0151	007F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:57:45	2026-03-04 09:57:56
4002	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0151	008F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:58:02	2026-03-04 09:58:13
4003	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0151	009V	阀门	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:58:18	2026-03-04 09:58:30
4004	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0151	010F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:58:36	2026-03-04 09:58:47
4005	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0151	011F	法兰	可达	4.9	1.5	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:58:51	2026-03-04 09:59:02
4006	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0151	012V	阀门	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:59:07	2026-03-04 09:59:18
4007	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0151	013F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:59:23	2026-03-04 09:59:34
4008	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0152	001F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 09:59:55	2026-03-04 10:00:06
4009	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0152	002V	阀门	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:00:11	2026-03-04 10:00:22
4010	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0152	003F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:00:31	2026-03-04 10:00:42
4011	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0153	001F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:01:00	2026-03-04 10:01:11
4012	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0153	002V	阀门	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:01:16	2026-03-04 10:01:27
4013	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0153	003F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:01:33	2026-03-04 10:01:44
4014	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0153	004F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:01:50	2026-03-04 10:02:01
4015	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0153	005V	阀门	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:02:08	2026-03-04 10:02:20
4016	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0153	006F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:02:27	2026-03-04 10:02:38
4017	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0153	007F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:02:46	2026-03-04 10:02:57
4018	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0153	008V	阀门	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:03:05	2026-03-04 10:03:16
4019	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0153	009F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:03:22	2026-03-04 10:03:33
4020	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0154	001R	泄压设备	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:06:35	2026-03-04 10:07:00
4021	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0154	002F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:07:17	2026-03-04 10:07:28
4022	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0154	003F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:05:00	2026-03-04 10:05:11
4023	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0154	004V	阀门	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:05:20	2026-03-04 10:05:31
4024	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0154	005F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:05:39	2026-03-04 10:05:50
4025	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0154	006F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:05:59	2026-03-04 10:06:11
4026	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0154	007V	阀门	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:07:32	2026-03-04 10:07:43
4027	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0154	008F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:07:51	2026-03-04 10:08:02
4028	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0154	009F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:08:11	2026-03-04 10:08:22
4029	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0154	010V	阀门	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:08:30	2026-03-04 10:08:41
4030	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0154	011F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:08:48	2026-03-04 10:09:01
4031	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0155	001F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:09:14	2026-03-04 10:09:25
4032	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0155	002V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:09:35	2026-03-04 10:09:46
4033	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0155	003F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:09:54	2026-03-04 10:10:05
4034	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0155	004F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:10:12	2026-03-04 10:10:30
4035	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0155	005V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:10:36	2026-03-04 10:10:47
4036	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0155	006F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:10:54	2026-03-04 10:11:05
4037	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0155	007F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:11:13	2026-03-04 10:11:24
4038	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0155	008F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:11:31	2026-03-04 10:11:42
4039	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0155	009V	阀门	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:11:49	2026-03-04 10:12:00
4040	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0155	010F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:12:07	2026-03-04 10:12:18

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4041	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0155	011F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:12:25	2026-03-04 10:12:36
4042	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0156	001F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:13:07	2026-03-04 10:13:18
4043	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0156	002F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:13:28	2026-03-04 10:13:40
4044	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0156	003V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:13:46	2026-03-04 10:13:57
4045	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0156	004F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:14:05	2026-03-04 10:14:16
4046	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0156	005F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:14:24	2026-03-04 10:14:35
4047	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0156	006F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:14:44	2026-03-04 10:14:55
4048	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0156	007V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:15:02	2026-03-04 10:15:13
4049	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0156	008F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:15:22	2026-03-04 10:15:33
4050	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0157	001F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:16:58	2026-03-04 10:17:23
4051	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0157	002F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:17:41	2026-03-04 10:17:52
4052	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0158	001F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:19:17	2026-03-04 10:19:28
4053	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0158	002V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:19:34	2026-03-04 10:19:45
4054	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0158	003F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:19:53	2026-03-04 10:20:05
4055	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0158	004F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:20:09	2026-03-04 10:20:21
4056	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0158	005F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:20:29	2026-03-04 10:20:40
4057	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0158	006V	阀门	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:20:49	2026-03-04 10:21:00
4058	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0158	007F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:21:07	2026-03-04 10:21:18
4059	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0159	001F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:22:17	2026-03-04 10:22:28
4060	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0159	002V	阀门	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:22:34	2026-03-04 10:22:45
4061	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0159	003F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:22:52	2026-03-04 10:23:03
4062	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0159	004F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:23:09	2026-03-04 10:23:20
4063	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0159	005F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:23:26	2026-03-04 10:23:37
4064	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0159	006F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:23:43	2026-03-04 10:23:55
4065	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0159	007V	阀门	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:24:03	2026-03-04 10:24:17
4066	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0159	008F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:24:25	2026-03-04 10:24:37
4067	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0159	009F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:24:43	2026-03-04 10:24:56
4068	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0159	010F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:25:01	2026-03-04 10:25:12
4069	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0159	011F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:25:20	2026-03-04 10:25:31
4070	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0159	012V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:25:37	2026-03-04 10:25:48
4071	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0159	013F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:25:55	2026-03-04 10:26:06
4072	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0160	001F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:26:35	2026-03-04 10:26:47
4073	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0160	002F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:26:58	2026-03-04 10:27:09
4074	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0160	003F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:27:15	2026-03-04 10:27:27
4075	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0160	004V	阀门	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:27:34	2026-03-04 10:27:45
4076	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0160	005F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:27:53	2026-03-04 10:28:04
4077	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0161	001F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:29:32	2026-03-04 10:29:45
4078	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0161	002V	阀门	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:29:49	2026-03-04 10:30:02
4079	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0161	003F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:30:09	2026-03-04 10:30:20
4080	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0161	004F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:30:25	2026-03-04 10:30:36
4081	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0161	005F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:30:43	2026-03-04 10:30:54
4082	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0161	006V	阀门	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:30:59	2026-03-04 10:31:10
4083	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0161	007F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:31:17	2026-03-04 10:31:28

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4084	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0161	008F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:31:36	2026-03-04 10:31:47
4085	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0161	009F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:31:53	2026-03-04 10:32:04
4086	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0161	010F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:32:22	2026-03-04 10:32:33
4087	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0161	011F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:32:40	2026-03-04 10:32:51
4088	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0162	001F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:33:11	2026-03-04 10:33:22
4089	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0162	002V	阀门	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:33:29	2026-03-04 10:33:40
4090	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0162	003F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:33:46	2026-03-04 10:33:57
4091	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0162	004F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:34:04	2026-03-04 10:34:15
4092	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0162	005F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:34:21	2026-03-04 10:34:32
4093	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0162	006V	阀门	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:34:40	2026-03-04 10:34:51
4094	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0162	007F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:34:58	2026-03-04 10:35:10
4095	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0162	008F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:35:14	2026-03-04 10:35:27
4096	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0162	009F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:35:33	2026-03-04 10:35:44
4097	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0162	010V	阀门	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:35:51	2026-03-04 10:36:02
4098	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0162	011F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:36:08	2026-03-04 10:36:19
4099	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0163	001F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:36:34	2026-03-04 10:36:59
4100	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0163	002F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:37:06	2026-03-04 10:37:19
4101	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0163	003F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:37:24	2026-03-04 10:37:37
4102	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0163	004V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:37:53	2026-03-04 10:38:04
4103	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0163	005F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:38:14	2026-03-04 10:38:26
4104	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0164	001F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:38:44	2026-03-04 10:38:55
4105	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0164	002V	阀门	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:39:00	2026-03-04 10:39:12
4106	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0164	003F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:39:15	2026-03-04 10:39:26
4107	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0164	004V	阀门	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:39:33	2026-03-04 10:39:44
4108	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0164	005F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:39:49	2026-03-04 10:40:00
4109	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0165	001F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:40:13	2026-03-04 10:40:24
4110	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0166	001F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:40:37	2026-03-04 10:40:48
4111	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0166	002V	阀门	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:40:53	2026-03-04 10:41:04
4112	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0166	003F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:41:08	2026-03-04 10:41:19
4113	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0166	004F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:41:23	2026-03-04 10:41:34
4114	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0166	005V	阀门	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:41:38	2026-03-04 10:41:49
4115	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0166	006F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:41:54	2026-03-04 10:42:05
4116	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0166	007F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:42:10	2026-03-04 10:42:21
4117	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0166	008F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:42:26	2026-03-04 10:42:37
4118	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0166	009F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:42:41	2026-03-04 10:42:53
4119	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0166	010V	阀门	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:42:58	2026-03-04 10:43:09
4120	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0166	011F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-04 10:43:13	2026-03-04 10:43:25
4121	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0001	001P	泵	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:48:05	2026-03-03 12:48:18
4122	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0001	002F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:48:22	2026-03-03 12:48:33
4123	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0001	003F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:48:36	2026-03-03 12:48:47
4124	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0001	004F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:48:51	2026-03-03 12:49:02
4125	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0001	005F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:49:06	2026-03-03 12:49:19
4126	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0001	006F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:49:22	2026-03-03 12:49:33

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4127	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0001	007F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:49:38	2026-03-03 12:49:49
4128	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0001	008F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:49:55	2026-03-03 12:50:06
4129	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0001	009V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:50:10	2026-03-03 12:50:21
4130	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0001	010F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:50:31	2026-03-03 12:50:46
4131	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0001	011F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:50:50	2026-03-03 12:51:01
4132	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0001	012V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:51:06	2026-03-03 12:51:17
4133	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0001	013F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:51:22	2026-03-03 12:51:33
4134	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	001F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:51:55	2026-03-03 12:52:11
4135	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	002V	阀门	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:52:15	2026-03-03 12:52:26
4136	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	003F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:52:30	2026-03-03 12:52:41
4137	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	004F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:52:47	2026-03-03 12:53:00
4138	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	005V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:53:06	2026-03-03 12:53:17
4139	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	006F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:54:30	2026-03-03 12:54:41
4140	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	007F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:54:44	2026-03-03 12:54:56
4141	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	008F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:55:01	2026-03-03 12:55:20
4142	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	009F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:55:24	2026-03-03 12:55:54
4143	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	010F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:56:00	2026-03-03 12:56:11
4144	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	011V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:56:16	2026-03-03 12:56:30
4145	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	012F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:56:34	2026-03-03 12:56:51
4146	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	013F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:56:56	2026-03-03 12:57:14
4147	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	014V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:57:16	2026-03-03 12:57:28
4148	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0002	015F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:57:33	2026-03-03 12:57:44
4149	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0003	001P	泵	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:58:04	2026-03-03 12:58:15
4150	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0003	002F	法兰	可达	4.9	1.3	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:58:20	2026-03-03 12:58:31
4151	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0003	003F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:58:34	2026-03-03 12:58:45
4152	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0003	004F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:58:48	2026-03-03 12:58:59
4153	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0003	005F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:59:02	2026-03-03 12:59:13
4154	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0003	006F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:59:17	2026-03-03 12:59:29
4155	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0003	007F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:59:32	2026-03-03 12:59:43
4156	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0003	008F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 12:59:46	2026-03-03 12:59:57
4157	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0003	009V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:00:00	2026-03-03 13:00:11
4158	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0003	010F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:00:16	2026-03-03 13:00:27
4159	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0003	011F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:00:33	2026-03-03 13:00:45
4160	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0003	012V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:00:50	2026-03-03 13:01:04
4161	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0003	013F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:01:07	2026-03-03 13:01:18
4162	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	001F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:01:48	2026-03-03 13:02:01
4163	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	002V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:02:04	2026-03-03 13:02:16
4164	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	003F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:02:18	2026-03-03 13:02:38
4165	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	004F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:02:43	2026-03-03 13:03:01
4166	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	005V	阀门	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:03:05	2026-03-03 13:03:16
4167	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	006F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:03:20	2026-03-03 13:03:32
4168	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	007F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:03:36	2026-03-03 13:03:47
4169	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	008F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:03:50	2026-03-03 13:04:02

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4170	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	009F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:04:05	2026-03-03 13:04:16
4171	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	010F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:04:19	2026-03-03 13:04:30
4172	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	011V	阀门	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:04:33	2026-03-03 13:04:44
4173	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	012F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:04:48	2026-03-03 13:04:59
4174	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	013F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:05:09	2026-03-03 13:05:20
4175	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	014V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:05:23	2026-03-03 13:05:36
4176	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0004	015F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:05:39	2026-03-03 13:05:50
4177	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0005	001P	泵	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:06:07	2026-03-03 13:06:18
4178	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0005	002F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:06:23	2026-03-03 13:06:34
4179	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0005	003F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:06:39	2026-03-03 13:06:50
4180	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0005	004F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:06:55	2026-03-03 13:07:06
4181	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0005	005V	阀门	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:07:10	2026-03-03 13:07:22
4182	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0005	006F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:07:26	2026-03-03 13:07:37
4183	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	001F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:09:04	2026-03-03 13:09:15
4184	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	002V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:09:18	2026-03-03 13:09:29
4185	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	003F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:09:33	2026-03-03 13:09:44
4186	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	004F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:09:47	2026-03-03 13:09:58
4187	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	005V	阀门	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:10:02	2026-03-03 13:10:13
4188	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	006F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:10:16	2026-03-03 13:10:27
4189	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	007F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:10:30	2026-03-03 13:10:41
4190	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	008F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:10:44	2026-03-03 13:11:05
4191	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	009F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:11:08	2026-03-03 13:11:19
4192	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	010F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:11:23	2026-03-03 13:11:34
4193	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	011V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:11:37	2026-03-03 13:11:48
4194	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	012F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:11:51	2026-03-03 13:12:02
4195	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	013F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:12:05	2026-03-03 13:12:16
4196	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	014V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:12:20	2026-03-03 13:12:31
4197	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0006	015F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:12:34	2026-03-03 13:12:46
4198	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0007	001F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:15:52	2026-03-03 13:16:03
4199	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0007	002F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:16:07	2026-03-03 13:16:18
4200	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0007	003F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:16:24	2026-03-03 13:16:35
4201	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0007	004F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:16:39	2026-03-03 13:16:51
4202	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0007	005V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:16:54	2026-03-03 13:17:05
4203	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0007	006F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:17:08	2026-03-03 13:17:19
4204	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0007	007O	开口阀或开口管线	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-03 13:17:22	2026-03-03 13:17:33
4205	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	001P	泵	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:52:35	2026-03-04 08:52:46
4206	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	002F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:52:49	2026-03-04 08:53:02
4207	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	003F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:53:06	2026-03-04 08:53:19
4208	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	004F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:53:23	2026-03-04 08:53:35
4209	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	005F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:53:39	2026-03-04 08:53:51
4210	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	006F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:53:56	2026-03-04 08:54:07
4211	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	007F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:54:09	2026-03-04 08:54:21
4212	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	008F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:54:27	2026-03-04 08:54:38

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4213	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	009F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:54:44	2026-03-04 08:54:56
4214	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	010V	阀门	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:55:02	2026-03-04 08:55:13
4215	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	011F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:55:20	2026-03-04 08:55:31
4216	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	012F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:55:35	2026-03-04 08:55:47
4217	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	013V	阀门	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:55:51	2026-03-04 08:56:02
4218	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	014F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:56:39	2026-03-04 08:56:50
4219	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	015F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:56:56	2026-03-04 08:57:07
4220	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0008	016F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:57:10	2026-03-04 08:57:21
4221	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	001F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:57:52	2026-03-04 08:58:03
4222	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	002V	阀门	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:58:06	2026-03-04 08:58:17
4223	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	003F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:58:20	2026-03-04 08:58:31
4224	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	004F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:58:35	2026-03-04 08:58:46
4225	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	005F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:58:52	2026-03-04 08:59:03
4226	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	006F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:59:11	2026-03-04 08:59:22
4227	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	007F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:59:26	2026-03-04 08:59:37
4228	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	008F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:59:41	2026-03-04 08:59:52
4229	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	009V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 08:59:55	2026-03-04 09:00:06
4230	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	010F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:00:11	2026-03-04 09:00:22
4231	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	011F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:00:25	2026-03-04 09:00:36
4232	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	012F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:00:39	2026-03-04 09:00:50
4233	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	013F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:00:56	2026-03-04 09:01:07
4234	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	014V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:01:12	2026-03-04 09:01:23
4235	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	015F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:01:27	2026-03-04 09:01:38
4236	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	016F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:01:41	2026-03-04 09:01:52
4237	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	017V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:01:55	2026-03-04 09:02:06
4238	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	018F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:02:10	2026-03-04 09:02:21
4239	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	019F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:02:24	2026-03-04 09:02:35
4240	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	020F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:02:38	2026-03-04 09:02:49
4241	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	021F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:02:53	2026-03-04 09:03:04
4242	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0009	022F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:03:07	2026-03-04 09:03:18
4243	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	001P	泵	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:03:50	2026-03-04 09:04:01
4244	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	002F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:04:58	2026-03-04 09:05:09
4245	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	003F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:05:12	2026-03-04 09:05:24
4246	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	004F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:05:27	2026-03-04 09:05:39
4247	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	005F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:05:41	2026-03-04 09:05:53
4248	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	006F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:05:56	2026-03-04 09:06:07
4249	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	007F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:06:11	2026-03-04 09:06:22
4250	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	008F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:06:27	2026-03-04 09:06:38
4251	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	009F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:06:40	2026-03-04 09:06:51
4252	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	010V	阀门	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:06:55	2026-03-04 09:07:06
4253	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	011F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:07:09	2026-03-04 09:07:20
4254	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	012F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:07:24	2026-03-04 09:07:35
4255	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	013V	阀门	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:07:38	2026-03-04 09:07:50

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4256	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	014F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:07:55	2026-03-04 09:08:06
4257	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	015F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:08:09	2026-03-04 09:08:20
4258	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	016F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:08:24	2026-03-04 09:08:35
4259	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0010	017F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:08:38	2026-03-04 09:08:49
4260	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	001F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:09:33	2026-03-04 09:09:44
4261	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	002V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:09:47	2026-03-04 09:09:58
4262	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	003F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:10:01	2026-03-04 09:10:12
4263	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	004F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:10:15	2026-03-04 09:10:26
4264	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	005F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:10:28	2026-03-04 09:10:39
4265	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	006F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:10:42	2026-03-04 09:10:53
4266	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	007F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:10:59	2026-03-04 09:11:10
4267	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	008F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:11:15	2026-03-04 09:11:30
4268	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	009V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:11:33	2026-03-04 09:11:44
4269	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	010F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:11:49	2026-03-04 09:12:02
4270	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	011F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:12:06	2026-03-04 09:12:17
4271	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	012F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:12:20	2026-03-04 09:12:31
4272	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	013F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:12:37	2026-03-04 09:12:48
4273	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	014F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:12:53	2026-03-04 09:13:04
4274	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	015F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:13:07	2026-03-04 09:13:18
4275	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	016F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:13:22	2026-03-04 09:13:34
4276	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	017F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:13:39	2026-03-04 09:13:50
4277	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	018F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:13:54	2026-03-04 09:14:07
4278	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	019F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:14:11	2026-03-04 09:14:24
4279	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	020F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:14:27	2026-03-04 09:14:38
4280	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	021F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:14:41	2026-03-04 09:14:52
4281	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	022F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:14:55	2026-03-04 09:15:06
4282	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	023F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:15:09	2026-03-04 09:15:20
4283	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	024F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:15:23	2026-03-04 09:15:34
4284	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	025F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:15:37	2026-03-04 09:15:52
4285	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	026F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:15:54	2026-03-04 09:16:05
4286	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	027V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:16:08	2026-03-04 09:16:19
4287	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0011	028F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:16:23	2026-03-04 09:16:34
4288	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	001F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:19:02	2026-03-04 09:19:13
4289	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	002V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:19:15	2026-03-04 09:19:26
4290	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	003F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:19:32	2026-03-04 09:19:45
4291	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	004F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:19:48	2026-03-04 09:19:59
4292	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	005F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:20:03	2026-03-04 09:20:16
4293	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	006F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:20:19	2026-03-04 09:20:30
4294	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	007F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:20:33	2026-03-04 09:20:44
4295	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	008F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:20:46	2026-03-04 09:20:57
4296	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	009F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:21:00	2026-03-04 09:21:11
4297	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	010F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:21:15	2026-03-04 09:21:26
4298	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	011F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:21:28	2026-03-04 09:21:39

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4299	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	012V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:21:43	2026-03-04 09:21:55
4300	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	013F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:21:58	2026-03-04 09:22:11
4301	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	014F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:22:13	2026-03-04 09:22:25
4302	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	015F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:22:28	2026-03-04 09:22:39
4303	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	016F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:22:42	2026-03-04 09:22:53
4304	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	017F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:22:55	2026-03-04 09:23:06
4305	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	018F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:23:09	2026-03-04 09:23:21
4306	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	019V	阀门	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:23:25	2026-03-04 09:23:36
4307	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	020F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:23:39	2026-03-04 09:23:50
4308	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	021F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:23:54	2026-03-04 09:24:06
4309	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	022F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:24:10	2026-03-04 09:24:23
4310	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	023V	阀门	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:24:26	2026-03-04 09:24:37
4311	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0012	024F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:24:40	2026-03-04 09:24:52
4312	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0013	001P	泵	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:25:05	2026-03-04 09:25:18
4313	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0013	002F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:25:21	2026-03-04 09:25:32
4314	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0013	003F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:25:35	2026-03-04 09:25:46
4315	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0013	004F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:25:49	2026-03-04 09:26:03
4316	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0013	005F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:26:06	2026-03-04 09:26:17
4317	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0013	006F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:26:20	2026-03-04 09:26:32
4318	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0013	007F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:26:35	2026-03-04 09:26:46
4319	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0013	008F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:26:50	2026-03-04 09:27:02
4320	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0013	009F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:27:05	2026-03-04 09:27:20
4321	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0013	010F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:27:23	2026-03-04 09:27:36
4322	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0013	011F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:27:39	2026-03-04 09:27:54
4323	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0013	012F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:27:57	2026-03-04 09:28:08
4324	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0013	013V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:28:11	2026-03-04 09:28:22
4325	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0013	014F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:28:25	2026-03-04 09:28:36
4326	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	001F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:28:57	2026-03-04 09:29:10
4327	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	002V	阀门	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:29:13	2026-03-04 09:29:29
4328	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	003F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:29:32	2026-03-04 09:29:43
4329	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	004F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:29:46	2026-03-04 09:29:57
4330	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	005F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:30:02	2026-03-04 09:30:13
4331	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	006F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:30:16	2026-03-04 09:30:29
4332	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	007F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:30:32	2026-03-04 09:30:43
4333	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	008F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:30:46	2026-03-04 09:30:57
4334	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	009V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:31:00	2026-03-04 09:31:12
4335	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	010F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:31:15	2026-03-04 09:31:26
4336	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	011F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:31:29	2026-03-04 09:31:40
4337	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	012F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:31:43	2026-03-04 09:31:55
4338	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	013F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:31:59	2026-03-04 09:32:12
4339	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	014F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:32:15	2026-03-04 09:32:26
4340	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	015F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:32:30	2026-03-04 09:32:41
4341	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	016F	法兰	可达	4.9	1.3	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:32:44	2026-03-04 09:32:56

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4342	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	017F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:32:59	2026-03-04 09:33:10
4343	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	018V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:33:13	2026-03-04 09:33:24
4344	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	019F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:33:28	2026-03-04 09:33:39
4345	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	020F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:33:42	2026-03-04 09:33:53
4346	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	021F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:33:56	2026-03-04 09:34:07
4347	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	022F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:34:10	2026-03-04 09:34:22
4348	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	023F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:34:25	2026-03-04 09:34:36
4349	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	024V	阀门	可达	4.9	1.3	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:34:40	2026-03-04 09:34:51
4350	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	025F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:34:54	2026-03-04 09:35:05
4351	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0014	026F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:35:08	2026-03-04 09:35:19
4352	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0015	001F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:35:35	2026-03-04 09:35:46
4353	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0015	002F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:35:49	2026-03-04 09:36:00
4354	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0015	003F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:36:04	2026-03-04 09:36:15
4355	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0015	004F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:36:19	2026-03-04 09:36:30
4356	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0016	001F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:36:50	2026-03-04 09:37:02
4357	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0016	002F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:37:05	2026-03-04 09:37:16
4358	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0016	003F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:37:19	2026-03-04 09:37:31
4359	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0016	004V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:37:34	2026-03-04 09:37:47
4360	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0016	005F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:37:50	2026-03-04 09:38:02
4361	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0016	006F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:38:05	2026-03-04 09:38:16
4362	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0016	007F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:38:19	2026-03-04 09:38:30
4363	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0016	008F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:38:34	2026-03-04 09:38:45
4364	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0016	009F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:38:48	2026-03-04 09:38:59
4365	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0016	010F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:39:02	2026-03-04 09:39:13
4366	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0017	001P	泵	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:39:33	2026-03-04 09:39:46
4367	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0017	002F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:39:49	2026-03-04 09:40:00
4368	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0017	003F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:40:04	2026-03-04 09:40:16
4369	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0017	004F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:40:22	2026-03-04 09:40:34
4370	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0017	005F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:40:37	2026-03-04 09:40:48
4371	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0017	006F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:40:52	2026-03-04 09:41:03
4372	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0017	007F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:41:07	2026-03-04 09:41:18
4373	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0017	008F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:41:22	2026-03-04 09:41:33
4374	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0017	009V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:41:38	2026-03-04 09:41:49
4375	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0017	010F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:41:53	2026-03-04 09:42:04
4376	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0017	011F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:42:08	2026-03-04 09:42:19
4377	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0017	012V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:42:23	2026-03-04 09:42:34
4378	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0017	013F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:42:39	2026-03-04 09:42:50
4379	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	001F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:43:09	2026-03-04 09:43:20
4380	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	002V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:43:24	2026-03-04 09:43:36
4381	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	003F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:43:39	2026-03-04 09:43:50
4382	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	004F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:43:52	2026-03-04 09:44:04
4383	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	005V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:44:08	2026-03-04 09:44:19
4384	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	006F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:44:21	2026-03-04 09:44:32

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4385	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	007F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:44:35	2026-03-04 09:44:46
4386	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	008V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:44:49	2026-03-04 09:45:00
4387	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	009F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:45:03	2026-03-04 09:45:14
4388	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	010F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:45:17	2026-03-04 09:45:28
4389	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	011V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:45:32	2026-03-04 09:45:43
4390	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	012F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:45:46	2026-03-04 09:45:58
4391	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	013F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:46:00	2026-03-04 09:46:12
4392	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	014F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:46:16	2026-03-04 09:46:27
4393	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0018	015F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:46:30	2026-03-04 09:46:42
4394	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0019	001P	泵	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:47:01	2026-03-04 09:47:15
4395	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0019	002F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:47:20	2026-03-04 09:47:31
4396	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0019	003F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:47:33	2026-03-04 09:47:45
4397	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0019	004F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:47:47	2026-03-04 09:47:59
4398	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0019	005F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:48:03	2026-03-04 09:48:14
4399	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0019	006F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:48:17	2026-03-04 09:48:29
4400	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0019	007F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:48:33	2026-03-04 09:48:45
4401	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0019	008F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:48:48	2026-03-04 09:49:03
4402	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0019	009V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:49:06	2026-03-04 09:49:17
4403	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0019	010F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:49:20	2026-03-04 09:49:31
4404	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0019	011F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:49:34	2026-03-04 09:49:45
4405	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0019	012V	阀门	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:49:49	2026-03-04 09:50:00
4406	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0019	013F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:50:04	2026-03-04 09:50:16
4407	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	001F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:50:37	2026-03-04 09:50:48
4408	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	002V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:50:51	2026-03-04 09:51:04
4409	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	003F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:51:06	2026-03-04 09:51:17
4410	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	004F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:51:20	2026-03-04 09:51:31
4411	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	005V	阀门	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:51:34	2026-03-04 09:51:45
4412	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	006F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:51:48	2026-03-04 09:51:59
4413	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	007F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:52:03	2026-03-04 09:52:14
4414	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	008V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:52:17	2026-03-04 09:52:28
4415	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	009F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:52:31	2026-03-04 09:52:43
4416	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	010F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:52:49	2026-03-04 09:53:00
4417	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	011V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:53:02	2026-03-04 09:53:13
4418	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	012F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:53:16	2026-03-04 09:53:27
4419	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	013F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:53:30	2026-03-04 09:53:41
4420	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	014F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:53:43	2026-03-04 09:53:54
4421	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0020	015F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:53:57	2026-03-04 09:54:08
4422	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0021	001P	泵	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:54:26	2026-03-04 09:54:37
4423	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0021	002F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:54:42	2026-03-04 09:54:53
4424	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0021	003F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:54:56	2026-03-04 09:55:07
4425	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0021	004F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:55:11	2026-03-04 09:55:22
4426	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0021	005V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:55:25	2026-03-04 09:55:36
4427	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0021	006F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:55:40	2026-03-04 09:55:51

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4428	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	001F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:56:13	2026-03-04 09:56:24
4429	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	002V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:56:27	2026-03-04 09:56:38
4430	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	003F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:56:42	2026-03-04 09:56:53
4431	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	004F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:56:56	2026-03-04 09:57:08
4432	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	005V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:57:12	2026-03-04 09:57:31
4433	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	006F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:57:34	2026-03-04 09:57:45
4434	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	007F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:57:48	2026-03-04 09:58:06
4435	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	008V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:58:09	2026-03-04 09:58:20
4436	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	009F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:58:23	2026-03-04 09:58:34
4437	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	010F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:58:38	2026-03-04 09:58:49
4438	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	011V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:58:52	2026-03-04 09:59:03
4439	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	012F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:59:06	2026-03-04 09:59:17
4440	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	013F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:59:20	2026-03-04 09:59:31
4441	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	014F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:59:34	2026-03-04 09:59:45
4442	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0022	015F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 09:59:48	2026-03-04 09:59:59
4443	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0023	001F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:00:28	2026-03-04 10:00:39
4444	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0023	002F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:00:42	2026-03-04 10:00:53
4445	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0023	003F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:00:56	2026-03-04 10:01:07
4446	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0023	004F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:01:10	2026-03-04 10:01:23
4447	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0023	005V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:01:26	2026-03-04 10:01:37
4448	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0023	006F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:01:40	2026-03-04 10:01:51
4449	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0023	007O	开口阀或开口管线	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:01:54	2026-03-04 10:02:05
4450	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0024	001P	泵	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:02:25	2026-03-04 10:02:36
4451	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0024	002F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:02:42	2026-03-04 10:02:54
4452	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0024	003F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:02:58	2026-03-04 10:03:11
4453	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0024	004F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:03:14	2026-03-04 10:03:25
4454	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0024	005F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:03:30	2026-03-04 10:03:41
4455	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0024	006F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:03:44	2026-03-04 10:03:55
4456	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0024	007F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:03:58	2026-03-04 10:04:10
4457	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0024	008V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:04:13	2026-03-04 10:04:24
4458	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0024	009F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:04:27	2026-03-04 10:04:38
4459	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0024	010F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:04:41	2026-03-04 10:04:52
4460	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0024	011V	阀门	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:04:56	2026-03-04 10:05:10
4461	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0024	012F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:05:13	2026-03-04 10:05:26
4462	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0024	013F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:05:32	2026-03-04 10:05:44
4463	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0024	014F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:05:49	2026-03-04 10:06:00
4464	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	001F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:06:23	2026-03-04 10:06:37
4465	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	002V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:06:40	2026-03-04 10:06:51
4466	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	003F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:06:54	2026-03-04 10:07:05
4467	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	004F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:07:08	2026-03-04 10:07:19
4468	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	005F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:07:22	2026-03-04 10:07:33
4469	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	006F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:07:36	2026-03-04 10:07:47
4470	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	007F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:07:50	2026-03-04 10:08:01

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4471	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	008F	法兰	可达	4.9	1.3	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:08:05	2026-03-04 10:08:16
4472	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	009F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:08:24	2026-03-04 10:08:35
4473	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	010V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:08:39	2026-03-04 10:08:50
4474	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	011F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:08:53	2026-03-04 10:09:04
4475	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	012F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:09:07	2026-03-04 10:09:20
4476	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	013F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:09:23	2026-03-04 10:09:34
4477	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	014F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:09:37	2026-03-04 10:09:48
4478	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	015F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:09:51	2026-03-04 10:10:02
4479	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	016F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:10:06	2026-03-04 10:10:18
4480	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	017V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:10:21	2026-03-04 10:10:33
4481	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	018F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:10:45	2026-03-04 10:10:56
4482	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	019F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:11:00	2026-03-04 10:11:11
4483	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	020F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:11:15	2026-03-04 10:11:26
4484	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	021F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:11:29	2026-03-04 10:11:40
4485	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	022F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:11:45	2026-03-04 10:11:56
4486	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	023F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:11:59	2026-03-04 10:12:10
4487	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0025	024F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:12:14	2026-03-04 10:12:25
4488	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	001P	泵	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:12:38	2026-03-04 10:12:49
4489	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	002F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:12:53	2026-03-04 10:13:04
4490	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	003F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:13:07	2026-03-04 10:13:18
4491	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	004F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:13:22	2026-03-04 10:13:33
4492	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	005F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:13:37	2026-03-04 10:13:49
4493	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	006F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:13:53	2026-03-04 10:14:04
4494	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	007F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:14:07	2026-03-04 10:14:18
4495	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	008V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:14:22	2026-03-04 10:14:34
4496	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	009F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:14:37	2026-03-04 10:14:48
4497	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	010F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:14:51	2026-03-04 10:15:06
4498	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	011V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:15:25	2026-03-04 10:15:36
4499	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	012F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:16:18	2026-03-04 10:16:30
4500	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	013F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:16:34	2026-03-04 10:16:46
4501	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	014F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:16:50	2026-03-04 10:17:01
4502	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0026	015F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:17:04	2026-03-04 10:17:15
4503	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	001F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:17:36	2026-03-04 10:17:47
4504	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	002V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:17:50	2026-03-04 10:18:01
4505	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	003F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:18:04	2026-03-04 10:18:16
4506	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	004F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:18:20	2026-03-04 10:18:32
4507	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	005F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:18:35	2026-03-04 10:18:46
4508	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	006F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:18:49	2026-03-04 10:19:03
4509	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	007F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:19:07	2026-03-04 10:19:19
4510	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	008F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:19:25	2026-03-04 10:19:37
4511	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	009F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:19:41	2026-03-04 10:19:52
4512	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	010V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:19:55	2026-03-04 10:20:06
4513	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	011F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:20:09	2026-03-04 10:20:20

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4514	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	012F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:20:23	2026-03-04 10:20:34
4515	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	013F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:20:37	2026-03-04 10:20:49
4516	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	014F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:20:52	2026-03-04 10:21:06
4517	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	015F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:21:10	2026-03-04 10:21:21
4518	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	016F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:21:23	2026-03-04 10:21:34
4519	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	017F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:21:37	2026-03-04 10:21:48
4520	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	018F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:21:50	2026-03-04 10:22:01
4521	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	019F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:22:03	2026-03-04 10:22:14
4522	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	020V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:22:17	2026-03-04 10:22:28
4523	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	021F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:22:31	2026-03-04 10:22:42
4524	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	022F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:22:45	2026-03-04 10:22:56
4525	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	023V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:22:59	2026-03-04 10:23:10
4526	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	024F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:23:13	2026-03-04 10:23:25
4527	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	025F	法兰	可达	4.9	1.3	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:23:27	2026-03-04 10:23:45
4528	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	026F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:23:49	2026-03-04 10:24:00
4529	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0027	027F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:24:06	2026-03-04 10:24:17
4530	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0028	001F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:24:57	2026-03-04 10:25:08
4531	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0028	002F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:25:12	2026-03-04 10:25:23
4532	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0028	003F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:25:27	2026-03-04 10:25:38
4533	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0028	004F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:25:41	2026-03-04 10:25:52
4534	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0028	005F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:26:04	2026-03-04 10:26:15
4535	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0028	006V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:26:18	2026-03-04 10:26:29
4536	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0028	007F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:26:33	2026-03-04 10:26:44
4537	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0029	001F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:27:06	2026-03-04 10:27:17
4538	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0029	002F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:27:22	2026-03-04 10:27:34
4539	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0029	003F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:27:40	2026-03-04 10:27:51
4540	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0030	001P	泵	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:28:39	2026-03-04 10:28:50
4541	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0030	002F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:28:54	2026-03-04 10:29:05
4542	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0030	003F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:29:08	2026-03-04 10:29:19
4543	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0030	004F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:29:24	2026-03-04 10:29:35
4544	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0030	005F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:29:39	2026-03-04 10:29:50
4545	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0030	006F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:29:54	2026-03-04 10:30:06
4546	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0030	007F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:30:15	2026-03-04 10:30:27
4547	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0030	008F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:30:29	2026-03-04 10:30:40
4548	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0030	009F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:30:43	2026-03-04 10:30:54
4549	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0030	010F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:30:56	2026-03-04 10:31:07
4550	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0030	011F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:31:12	2026-03-04 10:31:24
4551	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0030	012F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:31:28	2026-03-04 10:31:39
4552	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0030	013V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:31:42	2026-03-04 10:31:53
4553	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0030	014F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-04 10:31:57	2026-03-04 10:32:08
4554	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	001F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:47:39	2026-03-03 12:47:50
4555	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	002V	阀门	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:47:57	2026-03-03 12:48:08
4556	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	003F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:48:15	2026-03-03 12:48:26

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4557	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	004F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:48:32	2026-03-03 12:48:43
4558	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	005F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:48:47	2026-03-03 12:48:58
4559	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	006F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:49:04	2026-03-03 12:49:16
4560	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	007F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:49:21	2026-03-03 12:49:32
4561	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	008F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:49:36	2026-03-03 12:49:49
4562	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	009F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:49:54	2026-03-03 12:50:05
4563	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	010V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:50:10	2026-03-03 12:50:21
4564	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	011F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:50:28	2026-03-03 12:50:39
4565	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	012F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:50:44	2026-03-03 12:50:56
4566	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	013F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:51:01	2026-03-03 12:51:12
4567	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	014F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:51:17	2026-03-03 12:51:28
4568	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	015F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:51:34	2026-03-03 12:51:45
4569	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	016F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:51:49	2026-03-03 12:52:00
4570	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	017F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:52:05	2026-03-03 12:52:16
4571	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	018F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:52:21	2026-03-03 12:52:32
4572	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	019F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:52:36	2026-03-03 12:52:47
4573	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	020V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:52:52	2026-03-03 12:53:06
4574	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	021F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:53:10	2026-03-03 12:53:21
4575	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	022F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:54:33	2026-03-03 12:54:44
4576	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	023V	阀门	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:54:49	2026-03-03 12:55:00
4577	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	024F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:55:03	2026-03-03 12:55:15
4578	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	025F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:55:20	2026-03-03 12:55:31
4579	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	026F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:55:36	2026-03-03 12:55:50
4580	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0031	027F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:55:55	2026-03-03 12:56:06
4581	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0032	001F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:56:22	2026-03-03 12:56:33
4582	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0032	002F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:56:38	2026-03-03 12:56:49
4583	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0032	003F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:56:55	2026-03-03 12:57:06
4584	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0032	004F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:57:12	2026-03-03 12:57:24
4585	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0032	005F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:57:29	2026-03-03 12:57:41
4586	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0032	006F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:57:46	2026-03-03 12:57:57
4587	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0032	007V	阀门	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:58:02	2026-03-03 12:58:13
4588	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0032	008F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:58:19	2026-03-03 12:58:31
4589	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0032	009F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:58:36	2026-03-03 12:58:48
4590	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0032	010O	开口阀或开口管线	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:58:55	2026-03-03 12:59:08
4591	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0033	001P	泵	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:59:22	2026-03-03 12:59:34
4592	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0033	002F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:59:40	2026-03-03 12:59:51
4593	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0033	003F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 12:59:56	2026-03-03 13:00:07
4594	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0033	004F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:00:12	2026-03-03 13:00:23
4595	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0033	005F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:00:29	2026-03-03 13:00:40
4596	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0033	006F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:00:46	2026-03-03 13:00:58
4597	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0033	007F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:01:03	2026-03-03 13:01:16
4598	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0033	008F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:01:22	2026-03-03 13:01:33
4599	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0033	009V	阀门	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:01:39	2026-03-03 13:01:54

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4600	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0033	010F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:02:00	2026-03-03 13:02:12
4601	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0033	011F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:02:17	2026-03-03 13:02:31
4602	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0033	012V	阀门	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:02:37	2026-03-03 13:02:48
4603	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0033	013F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:02:54	2026-03-03 13:03:06
4604	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0034	001F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:03:18	2026-03-03 13:03:29
4605	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0034	002V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:03:34	2026-03-03 13:03:49
4606	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0034	003F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:03:59	2026-03-03 13:04:12
4607	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0034	004F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:04:16	2026-03-03 13:04:28
4608	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0034	005V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:04:34	2026-03-03 13:04:46
4609	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0034	006F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:04:51	2026-03-03 13:05:03
4610	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0034	007F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:05:10	2026-03-03 13:05:21
4611	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0034	008V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:05:25	2026-03-03 13:05:36
4612	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0034	009F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:05:40	2026-03-03 13:05:52
4613	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0034	010F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:05:56	2026-03-03 13:06:07
4614	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0034	011F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:06:13	2026-03-03 13:06:25
4615	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0034	012F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:06:31	2026-03-03 13:06:42
4616	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0035	001P	泵	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:07:01	2026-03-03 13:07:15
4617	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0035	002F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:07:21	2026-03-03 13:07:32
4618	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0035	003F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:07:39	2026-03-03 13:07:54
4619	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0035	004F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:08:03	2026-03-03 13:08:14
4620	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0035	005F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:08:20	2026-03-03 13:08:31
4621	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0035	006F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:08:36	2026-03-03 13:08:47
4622	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0035	007F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:08:51	2026-03-03 13:09:03
4623	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0035	008F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:09:08	2026-03-03 13:09:19
4624	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0035	009F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:09:25	2026-03-03 13:09:36
4625	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0035	010V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:09:41	2026-03-03 13:09:52
4626	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0035	011F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:09:58	2026-03-03 13:10:10
4627	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0035	012F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:10:16	2026-03-03 13:10:27
4628	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0035	013V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:10:32	2026-03-03 13:10:43
4629	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0035	014F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:10:50	2026-03-03 13:11:02
4630	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0036	001F	法兰	可达	4.9	1.2	3.7	0	3.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:11:35	2026-03-03 13:11:46
4631	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0036	002V	阀门	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:11:52	2026-03-03 13:12:03
4632	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0036	003F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:12:09	2026-03-03 13:12:20
4633	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0036	004F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:12:25	2026-03-03 13:12:36
4634	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0036	005V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:12:39	2026-03-03 13:12:51
4635	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0036	006F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:12:56	2026-03-03 13:13:08
4636	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0036	007F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:13:13	2026-03-03 13:13:24
4637	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0036	008V	阀门	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:13:29	2026-03-03 13:13:40
4638	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0036	009F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:13:47	2026-03-03 13:14:00
4639	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0036	010F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:14:08	2026-03-03 13:14:21
4640	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0036	011F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:14:30	2026-03-03 13:14:41
4641	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0036	012F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-03 13:14:56	2026-03-03 13:15:08
4642	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0037	001F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:40:33	2026-03-04 08:40:44

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4643	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0037	002V	阀门	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:40:48	2026-03-04 08:40:59
4644	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0037	003F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:41:03	2026-03-04 08:41:14
4645	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0037	004F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:41:18	2026-03-04 08:41:29
4646	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0037	005F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:41:33	2026-03-04 08:41:44
4647	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0037	006F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:41:50	2026-03-04 08:42:01
4648	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0037	007V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:42:05	2026-03-04 08:42:17
4649	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0037	008F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:42:23	2026-03-04 08:42:36
4650	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0038	001P	泵	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:50:09	2026-03-04 08:50:20
4651	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0038	002F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:50:28	2026-03-04 08:50:39
4652	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0038	003F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:51:28	2026-03-04 08:51:39
4653	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0038	004F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:51:42	2026-03-04 08:51:53
4654	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0038	005F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:51:57	2026-03-04 08:52:09
4655	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0038	006V	阀门	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:52:13	2026-03-04 08:52:24
4656	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0038	007F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:52:28	2026-03-04 08:52:39
4657	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	001F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:53:15	2026-03-04 08:53:26
4658	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	002V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:53:29	2026-03-04 08:53:40
4659	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	003F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:53:44	2026-03-04 08:53:55
4660	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	004F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:54:00	2026-03-04 08:54:12
4661	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	005V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:54:16	2026-03-04 08:54:27
4662	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	006F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:54:31	2026-03-04 08:54:43
4663	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	007F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:54:52	2026-03-04 08:55:03
4664	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	008V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:55:05	2026-03-04 08:55:16
4665	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	009F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:55:21	2026-03-04 08:55:32
4666	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	010F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:55:53	2026-03-04 08:56:04
4667	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	011V	阀门	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:56:09	2026-03-04 08:56:20
4668	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	012F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:56:24	2026-03-04 08:56:35
4669	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	013F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:56:42	2026-03-04 08:56:53
4670	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	014F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:56:58	2026-03-04 08:57:09
4671	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0039	015F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:57:14	2026-03-04 08:57:25
4672	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0040	001F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:58:00	2026-03-04 08:58:11
4673	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0040	002F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:58:16	2026-03-04 08:58:27
4674	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0040	003F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:58:30	2026-03-04 08:58:41
4675	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0040	004F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:58:46	2026-03-04 08:58:57
4676	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0040	005V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:59:00	2026-03-04 08:59:12
4677	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0040	006F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:59:17	2026-03-04 08:59:28
4678	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0040	007O	开口阀或开口管线	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 08:59:32	2026-03-04 08:59:43
4679	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0041	001P	泵	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:00:17	2026-03-04 09:00:51
4680	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0041	002F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:00:55	2026-03-04 09:01:06
4681	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0041	003F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:01:11	2026-03-04 09:01:22
4682	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0041	004F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:01:26	2026-03-04 09:01:37
4683	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0041	005F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:01:39	2026-03-04 09:01:50
4684	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0041	006F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:01:53	2026-03-04 09:02:04
4685	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0041	007F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:02:09	2026-03-04 09:02:20

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4686	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0041	008F	法兰	可达	4.9	1.2	3.7	0	3.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:02:23	2026-03-04 09:02:34
4687	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0041	009V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:02:36	2026-03-04 09:02:47
4688	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0041	010F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:02:52	2026-03-04 09:03:03
4689	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0041	011F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:03:07	2026-03-04 09:03:18
4690	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0041	012V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:03:21	2026-03-04 09:03:32
4691	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0041	013F	法兰	可达	4.9	1.2	3.7	0	3.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:03:35	2026-03-04 09:03:46
4692	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0042	001F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:04:08	2026-03-04 09:04:19
4693	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0042	002V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:04:23	2026-03-04 09:04:34
4694	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0042	003F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:04:39	2026-03-04 09:04:50
4695	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0042	004F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:04:54	2026-03-04 09:05:05
4696	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0042	005V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:05:11	2026-03-04 09:05:22
4697	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0042	006F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:05:26	2026-03-04 09:05:37
4698	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0042	007F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:05:39	2026-03-04 09:05:53
4699	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0042	008V	阀门	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:05:57	2026-03-04 09:06:08
4700	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0042	009F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:06:11	2026-03-04 09:06:22
4701	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0042	010F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:06:27	2026-03-04 09:06:42
4702	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0042	011F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:06:46	2026-03-04 09:06:57
4703	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0042	012F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:07:00	2026-03-04 09:07:15
4704	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0043	001P	泵	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:08:02	2026-03-04 09:08:13
4705	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0043	002F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:08:17	2026-03-04 09:08:28
4706	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0043	003F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:08:31	2026-03-04 09:08:42
4707	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0043	004F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:08:45	2026-03-04 09:08:56
4708	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0043	005F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:08:59	2026-03-04 09:09:10
4709	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0043	006F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:09:14	2026-03-04 09:09:25
4710	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0043	007F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:09:31	2026-03-04 09:09:42
4711	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0043	008F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:09:46	2026-03-04 09:09:57
4712	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0043	009V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:10:02	2026-03-04 09:10:14
4713	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0043	010F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:10:18	2026-03-04 09:10:29
4714	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0043	011F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:10:33	2026-03-04 09:10:44
4715	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0043	012V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:10:49	2026-03-04 09:11:00
4716	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0043	013F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:11:03	2026-03-04 09:11:14
4717	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0044	001F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:11:55	2026-03-04 09:12:06
4718	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0044	002V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:12:09	2026-03-04 09:12:20
4719	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0044	003F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:12:23	2026-03-04 09:12:34
4720	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0044	004F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:12:38	2026-03-04 09:12:49
4721	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0044	005V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:12:53	2026-03-04 09:13:04
4722	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0044	006F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:13:07	2026-03-04 09:13:19
4723	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0044	007F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:13:22	2026-03-04 09:13:33
4724	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0044	008V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:13:36	2026-03-04 09:13:47
4725	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0044	009F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:13:50	2026-03-04 09:14:02
4726	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0044	010F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:14:05	2026-03-04 09:14:16
4727	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0044	011F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:14:19	2026-03-04 09:14:32
4728	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0044	012F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:14:35	2026-03-04 09:14:46

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4729	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0045	001F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:15:46	2026-03-04 09:15:58
4730	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0045	002V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:16:05	2026-03-04 09:16:16
4731	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0045	003F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:16:20	2026-03-04 09:16:31
4732	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0045	004F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:16:36	2026-03-04 09:16:47
4733	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0045	005V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:16:50	2026-03-04 09:17:01
4734	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0045	006F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:17:05	2026-03-04 09:17:16
4735	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0045	007F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:17:19	2026-03-04 09:17:30
4736	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0045	008F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:17:34	2026-03-04 09:17:45
4737	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0046	001P	泵	可达	4.9	1.2	3.7	0	3.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:18:09	2026-03-04 09:18:20
4738	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0046	002F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:18:25	2026-03-04 09:18:36
4739	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0046	003F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:18:45	2026-03-04 09:18:56
4740	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0046	004F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:19:01	2026-03-04 09:19:12
4741	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0046	005F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:19:18	2026-03-04 09:19:29
4742	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0046	006V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:19:38	2026-03-04 09:19:49
4743	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0046	007F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:19:52	2026-03-04 09:20:03
4744	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	001F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:20:27	2026-03-04 09:20:39
4745	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	002V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:20:44	2026-03-04 09:20:56
4746	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	003F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:20:59	2026-03-04 09:21:10
4747	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	004F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:21:15	2026-03-04 09:21:26
4748	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	005V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:21:30	2026-03-04 09:21:41
4749	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	006F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:21:45	2026-03-04 09:21:56
4750	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	007F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:22:00	2026-03-04 09:22:11
4751	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	008V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:22:16	2026-03-04 09:22:27
4752	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	009F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:22:29	2026-03-04 09:22:40
4753	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	010F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:22:43	2026-03-04 09:22:55
4754	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	011V	阀门	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:22:59	2026-03-04 09:23:11
4755	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	012F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:23:20	2026-03-04 09:23:32
4756	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	013F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:23:38	2026-03-04 09:23:49
4757	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	014F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:23:53	2026-03-04 09:24:04
4758	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0047	015F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:24:08	2026-03-04 09:24:19
4759	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0048	001F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:24:34	2026-03-04 09:24:45
4760	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0048	002F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:24:49	2026-03-04 09:25:00
4761	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0048	003F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:25:04	2026-03-04 09:25:15
4762	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0048	004F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:25:18	2026-03-04 09:25:29
4763	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0048	005V	阀门	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:25:34	2026-03-04 09:25:46
4764	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0048	006F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:25:49	2026-03-04 09:26:00
4765	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0048	007O	开口阀或开口管线	可达	4.9	1.2	3.7	0	3.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:26:04	2026-03-04 09:26:15
4766	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0049	001P	泵	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:26:33	2026-03-04 09:26:44
4767	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0049	002F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:26:51	2026-03-04 09:27:02
4768	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0049	003F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:27:07	2026-03-04 09:27:18
4769	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0049	004F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:27:23	2026-03-04 09:27:34
4770	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0049	005F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:27:39	2026-03-04 09:27:50
4771	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0049	006F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:27:53	2026-03-04 09:28:05

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4772	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0049	007F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:28:09	2026-03-04 09:28:23
4773	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0049	008F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:28:42	2026-03-04 09:28:53
4774	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0049	009V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:29:01	2026-03-04 09:29:12
4775	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0049	010F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:29:16	2026-03-04 09:29:29
4776	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0049	011F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:29:33	2026-03-04 09:29:44
4777	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0049	012V	阀门	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:29:50	2026-03-04 09:30:02
4778	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0049	013F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:30:09	2026-03-04 09:30:21
4779	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	001F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:30:50	2026-03-04 09:31:20
4780	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	002V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:31:25	2026-03-04 09:31:36
4781	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	003F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:31:39	2026-03-04 09:31:50
4782	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	004F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:31:54	2026-03-04 09:32:05
4783	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	005V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:32:07	2026-03-04 09:32:19
4784	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	006F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:32:22	2026-03-04 09:32:34
4785	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	007F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:32:37	2026-03-04 09:32:48
4786	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	008V	阀门	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:32:51	2026-03-04 09:33:02
4787	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	009F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:33:07	2026-03-04 09:33:18
4788	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	010F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:33:22	2026-03-04 09:33:33
4789	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	011V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:33:36	2026-03-04 09:33:47
4790	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	012F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:33:51	2026-03-04 09:34:02
4791	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	013F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:34:06	2026-03-04 09:34:17
4792	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	014F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:34:22	2026-03-04 09:34:33
4793	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0050	015F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:34:35	2026-03-04 09:34:46
4794	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0051	001P	泵	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:35:01	2026-03-04 09:35:12
4795	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0051	002F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:35:17	2026-03-04 09:35:28
4796	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0051	003F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:35:31	2026-03-04 09:35:42
4797	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0051	004F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:35:45	2026-03-04 09:35:56
4798	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0051	005F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:36:01	2026-03-04 09:36:12
4799	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0051	006F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:36:14	2026-03-04 09:36:25
4800	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0051	007F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:36:28	2026-03-04 09:36:39
4801	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0051	008F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:36:42	2026-03-04 09:36:54
4802	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0051	009V	阀门	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:36:57	2026-03-04 09:37:08
4803	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0051	010F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:37:13	2026-03-04 09:37:24
4804	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0051	011F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:37:29	2026-03-04 09:37:41
4805	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0051	012V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:37:45	2026-03-04 09:37:56
4806	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0051	013F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:38:01	2026-03-04 09:38:12
4807	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	001F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:38:25	2026-03-04 09:38:36
4808	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	002V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:38:39	2026-03-04 09:38:50
4809	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	003F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:38:54	2026-03-04 09:39:05
4810	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	004F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:39:09	2026-03-04 09:39:21
4811	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	005V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:39:27	2026-03-04 09:39:38
4812	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	006F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:39:41	2026-03-04 09:39:53
4813	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	007F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:39:57	2026-03-04 09:40:08
4814	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	008V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:40:11	2026-03-04 09:40:23

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4815	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	009F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:40:28	2026-03-04 09:40:39
4816	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	010F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:40:44	2026-03-04 09:40:55
4817	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	011V	阀门	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:41:00	2026-03-04 09:41:11
4818	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	012F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:41:17	2026-03-04 09:41:28
4819	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	013F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:41:31	2026-03-04 09:41:43
4820	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	014F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:41:49	2026-03-04 09:42:00
4821	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0052	015F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:42:05	2026-03-04 09:42:25
4822	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0053	001F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:48:15	2026-03-04 09:48:29
4823	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0053	002V	阀门	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:44:26	2026-03-04 09:44:37
4824	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0053	003F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:44:41	2026-03-04 09:44:52
4825	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0053	004F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:48:35	2026-03-04 09:48:46
4826	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0053	005V	阀门	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:48:52	2026-03-04 09:49:03
4827	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0053	006F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:49:10	2026-03-04 09:49:22
4828	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0053	007F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:49:28	2026-03-04 09:49:39
4829	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0053	008F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:49:45	2026-03-04 09:49:56
4830	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0054	001P	泵	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:45:35	2026-03-04 09:45:46
4831	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0054	002F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:45:49	2026-03-04 09:46:00
4832	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0054	003F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:46:08	2026-03-04 09:46:19
4833	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0054	004F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:46:34	2026-03-04 09:46:45
4834	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0054	005F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:46:49	2026-03-04 09:47:01
4835	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0054	006V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:47:05	2026-03-04 09:47:16
4836	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0054	007F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:47:21	2026-03-04 09:47:32
4837	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	001F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:50:52	2026-03-04 09:51:03
4838	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	002V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:51:08	2026-03-04 09:51:19
4839	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	003F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:51:23	2026-03-04 09:51:36
4840	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	004F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:51:41	2026-03-04 09:51:52
4841	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	005V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:51:56	2026-03-04 09:52:07
4842	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	006F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:52:13	2026-03-04 09:52:24
4843	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	007F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:52:30	2026-03-04 09:52:41
4844	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	008V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:52:51	2026-03-04 09:53:02
4845	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	009F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:53:07	2026-03-04 09:53:18
4846	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	010F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:53:25	2026-03-04 09:53:36
4847	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	011V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:53:52	2026-03-04 09:54:03
4848	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	012F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:54:07	2026-03-04 09:54:18
4849	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	013F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:54:23	2026-03-04 09:54:34
4850	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	014F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:54:38	2026-03-04 09:54:49
4851	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0055	015F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:54:54	2026-03-04 09:55:05
4852	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0056	001F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:55:39	2026-03-04 09:55:53
4853	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0056	002F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:55:58	2026-03-04 09:56:11
4854	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0056	003F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:56:17	2026-03-04 09:56:28
4855	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0056	004F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:56:33	2026-03-04 09:56:44
4856	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0056	005V	阀门	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:56:49	2026-03-04 09:57:00
4857	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0056	006F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:57:07	2026-03-04 09:57:18

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4858	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0056	007O	开口阀或开口管线	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:57:23	2026-03-04 09:57:34
4859	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0057	001P	泵	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:57:56	2026-03-04 09:58:07
4860	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0057	002F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:58:14	2026-03-04 09:58:25
4861	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0057	003F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:58:28	2026-03-04 09:58:40
4862	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0057	004F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:58:46	2026-03-04 09:58:57
4863	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0057	005F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:59:00	2026-03-04 09:59:12
4864	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0057	006F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:59:17	2026-03-04 09:59:28
4865	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0057	007F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:59:32	2026-03-04 09:59:46
4866	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0057	008F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 09:59:50	2026-03-04 10:00:01
4867	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0057	009V	阀门	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:00:05	2026-03-04 10:00:16
4868	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0057	010F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:00:21	2026-03-04 10:00:32
4869	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0057	011F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:00:36	2026-03-04 10:00:47
4870	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0057	012V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:00:52	2026-03-04 10:01:03
4871	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0057	013F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:01:06	2026-03-04 10:01:18
4872	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	001F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:01:41	2026-03-04 10:01:55
4873	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	002V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:01:58	2026-03-04 10:02:09
4874	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	003F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:02:14	2026-03-04 10:02:25
4875	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	004F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:02:30	2026-03-04 10:02:42
4876	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	005V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:02:47	2026-03-04 10:02:58
4877	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	006F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:03:03	2026-03-04 10:03:14
4878	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	007F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:03:18	2026-03-04 10:03:29
4879	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	008V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:03:35	2026-03-04 10:03:48
4880	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	009F	法兰	可达	4.9	1.2	3.7	0	3.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:03:52	2026-03-04 10:04:03
4881	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	010F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:04:08	2026-03-04 10:04:19
4882	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	011V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:04:25	2026-03-04 10:04:37
4883	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	012F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:04:43	2026-03-04 10:04:54
4884	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	013F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:04:59	2026-03-04 10:05:10
4885	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	014F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:05:18	2026-03-04 10:05:29
4886	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0058	015F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:05:34	2026-03-04 10:05:45
4887	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0059	001P	泵	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:06:07	2026-03-04 10:06:18
4888	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0059	002F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:06:22	2026-03-04 10:06:34
4889	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0059	003F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:06:38	2026-03-04 10:06:49
4890	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0059	004F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:06:53	2026-03-04 10:07:04
4891	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0059	005F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:07:08	2026-03-04 10:07:19
4892	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0059	006F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:07:24	2026-03-04 10:07:35
4893	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0059	007F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:07:39	2026-03-04 10:07:50
4894	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0059	008F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:07:54	2026-03-04 10:08:05
4895	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0059	009V	阀门	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:08:09	2026-03-04 10:08:20
4896	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0059	010F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:08:24	2026-03-04 10:08:35
4897	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0059	011F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:08:39	2026-03-04 10:08:50
4898	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0059	012V	阀门	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:08:55	2026-03-04 10:09:06
4899	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0059	013F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:09:11	2026-03-04 10:09:22
4900	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	001F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:09:41	2026-03-04 10:09:53

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4901	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	002V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:09:58	2026-03-04 10:10:09
4902	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	003F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:10:14	2026-03-04 10:10:25
4903	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	004F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:10:29	2026-03-04 10:10:40
4904	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	005V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:10:44	2026-03-04 10:10:55
4905	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	006F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:10:59	2026-03-04 10:11:10
4906	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	007F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:11:16	2026-03-04 10:11:27
4907	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	008V	阀门	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:11:32	2026-03-04 10:11:43
4908	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	009F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:11:48	2026-03-04 10:11:59
4909	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	010F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:12:04	2026-03-04 10:12:15
4910	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	011V	阀门	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:12:18	2026-03-04 10:12:30
4911	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	012F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:12:35	2026-03-04 10:12:46
4912	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	013F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:12:52	2026-03-04 10:13:03
4913	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	014F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:13:10	2026-03-04 10:13:21
4914	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0060	015F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:13:27	2026-03-04 10:13:38
4915	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0061	001F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:14:05	2026-03-04 10:14:16
4916	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0061	002V	阀门	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:14:21	2026-03-04 10:14:32
4917	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0061	003F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:14:38	2026-03-04 10:14:49
4918	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0061	004F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:14:53	2026-03-04 10:15:04
4919	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0061	005V	阀门	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:15:47	2026-03-04 10:15:58
4920	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0061	006F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:16:03	2026-03-04 10:16:14
4921	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0061	007F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:16:21	2026-03-04 10:16:36
4922	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0061	008F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:16:43	2026-03-04 10:17:18
4923	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0062	001P	泵	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:17:56	2026-03-04 10:18:07
4924	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0062	002F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:18:22	2026-03-04 10:18:33
4925	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0062	003F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:18:44	2026-03-04 10:18:55
4926	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0062	004F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:19:00	2026-03-04 10:19:11
4927	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0062	005V	阀门	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:19:15	2026-03-04 10:19:27
4928	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0062	006F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:19:40	2026-03-04 10:19:55
4929	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	001F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:20:24	2026-03-04 10:20:38
4930	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	002V	阀门	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:20:43	2026-03-04 10:20:58
4931	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	003F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:21:04	2026-03-04 10:21:15
4932	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	004F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:21:21	2026-03-04 10:21:32
4933	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	005V	阀门	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:21:38	2026-03-04 10:21:49
4934	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	006F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:22:04	2026-03-04 10:22:15
4935	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	007F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:22:19	2026-03-04 10:22:30
4936	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	008V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:22:37	2026-03-04 10:22:49
4937	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	009F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:22:53	2026-03-04 10:23:04
4938	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	010F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:23:22	2026-03-04 10:23:36
4939	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	011V	阀门	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:23:48	2026-03-04 10:24:09
4940	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	012F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:24:12	2026-03-04 10:24:23
4941	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	013F	法兰	可达	4.9	1.2	3.7	0	3.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:24:34	2026-03-04 10:24:45
4942	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	014F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:24:49	2026-03-04 10:25:00
4943	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0063	015F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:25:03	2026-03-04 10:25:17

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4944	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0064	001F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:25:32	2026-03-04 10:25:43
4945	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0064	002F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:26:43	2026-03-04 10:26:54
4946	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0064	003F	法兰	可达	4.9	1.2	3.7	0	3.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:26:58	2026-03-04 10:27:09
4947	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0064	004F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:27:13	2026-03-04 10:27:24
4948	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0064	005V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:27:30	2026-03-04 10:27:41
4949	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0064	006F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:27:50	2026-03-04 10:28:01
4950	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0064	007O	开口阀或开口管线	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:28:06	2026-03-04 10:28:20
4951	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0065	001P	泵	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:30:47	2026-03-04 10:30:58
4952	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0065	002F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:31:01	2026-03-04 10:31:12
4953	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0065	003F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:31:17	2026-03-04 10:31:28
4954	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0065	004F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:31:33	2026-03-04 10:31:44
4955	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0065	005F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:31:49	2026-03-04 10:32:01
4956	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	001F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:32:33	2026-03-04 10:32:45
4957	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	002V	阀门	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:33:00	2026-03-04 10:33:12
4958	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	003F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:33:21	2026-03-04 10:33:33
4959	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	004F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:33:39	2026-03-04 10:34:03
4960	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	005V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:34:08	2026-03-04 10:34:26
4961	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	006F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:35:02	2026-03-04 10:35:14
4962	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	007F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:35:18	2026-03-04 10:35:29
4963	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	008V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:35:37	2026-03-04 10:35:48
4964	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	009F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:35:56	2026-03-04 10:36:07
4965	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	010F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:36:15	2026-03-04 10:36:26
4966	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	011V	阀门	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:36:34	2026-03-04 10:36:46
4967	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	012F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:36:51	2026-03-04 10:37:03
4968	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	013F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:37:13	2026-03-04 10:37:25
4969	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	014F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:37:29	2026-03-04 10:37:40
4970	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0066	015F	法兰	可达	4.9	1.2	3.7	0	3.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:37:45	2026-03-04 10:37:56
4971	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0067	001P	泵	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:38:18	2026-03-04 10:38:35
4972	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0067	002F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:38:50	2026-03-04 10:39:06
4973	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0067	003F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:40:10	2026-03-04 10:40:22
4974	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0067	004F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:40:27	2026-03-04 10:40:38
4975	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0067	005F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:40:53	2026-03-04 10:41:04
4976	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0067	006F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:41:12	2026-03-04 10:41:23
4977	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0067	007F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:41:30	2026-03-04 10:41:41
4978	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0067	008F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:42:17	2026-03-04 10:42:28
4979	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0067	009V	阀门	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:42:39	2026-03-04 10:42:53
4980	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0067	010F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:43:00	2026-03-04 10:43:11
4981	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0067	011F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:43:30	2026-03-04 10:43:41
4982	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0067	012V	阀门	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:43:46	2026-03-04 10:43:57
4983	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0067	013F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-04 10:44:00	2026-03-04 10:44:12
4984	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	001F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:16:38	2026-03-03 12:16:49
4985	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	002V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:16:52	2026-03-03 12:17:04
4986	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	003F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:17:07	2026-03-03 12:17:18

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
4987	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	004F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:17:21	2026-03-03 12:17:33
4988	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	005V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:17:36	2026-03-03 12:17:47
4989	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	006F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:17:50	2026-03-03 12:18:02
4990	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	007F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:18:06	2026-03-03 12:18:17
4991	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	008V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:18:19	2026-03-03 12:18:31
4992	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	009F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:18:35	2026-03-03 12:18:46
4993	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	010F	法兰	可达	4.9	1.3	3.6	0	3.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:18:49	2026-03-03 12:19:00
4994	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	011V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:19:04	2026-03-03 12:19:15
4995	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	012F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:19:18	2026-03-03 12:19:29
4996	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	013F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:19:33	2026-03-03 12:19:44
4997	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	014F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:19:47	2026-03-03 12:19:58
4998	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0068	015F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:20:01	2026-03-03 12:20:13
4999	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0069	001P	泵	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:21:01	2026-03-03 12:21:12
5000	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0069	002F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:21:15	2026-03-03 12:21:27
5001	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0069	003F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:21:30	2026-03-03 12:21:41
5002	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0069	004F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:21:44	2026-03-03 12:21:56
5003	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0069	005F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:21:59	2026-03-03 12:22:10
5004	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0069	006F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:22:13	2026-03-03 12:22:25
5005	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0069	007F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:22:28	2026-03-03 12:22:39
5006	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0069	008F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:22:42	2026-03-03 12:22:54
5007	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0069	009V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:22:57	2026-03-03 12:23:08
5008	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0069	010F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:23:11	2026-03-03 12:23:23
5009	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0069	011F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:23:27	2026-03-03 12:23:38
5010	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0069	012V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:23:41	2026-03-03 12:23:52
5011	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0069	013F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:23:55	2026-03-03 12:24:07
5012	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	001F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:24:27	2026-03-03 12:24:38
5013	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	002V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:24:42	2026-03-03 12:24:53
5014	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	003F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:24:56	2026-03-03 12:25:07
5015	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	004F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:25:11	2026-03-03 12:25:22
5016	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	005V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:25:24	2026-03-03 12:25:36
5017	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	006F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:25:40	2026-03-03 12:25:51
5018	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	007F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:25:55	2026-03-03 12:26:06
5019	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	008V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:26:09	2026-03-03 12:26:20
5020	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	009F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:26:24	2026-03-03 12:26:35
5021	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	010F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:26:38	2026-03-03 12:26:49
5022	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	011V	阀门	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:26:53	2026-03-03 12:27:04
5023	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	012F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:27:07	2026-03-03 12:27:18
5024	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	013F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:27:22	2026-03-03 12:27:33
5025	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	014F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:27:35	2026-03-03 12:27:47
5026	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	015F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:27:51	2026-03-03 12:28:02
5027	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	016F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:28:04	2026-03-03 12:28:16
5028	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	017F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:28:20	2026-03-03 12:28:31
5029	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	018F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:28:34	2026-03-03 12:28:46

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5030	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	019F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:28:49	2026-03-03 12:29:00
5031	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	020V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:29:03	2026-03-03 12:29:15
5032	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0070	021F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:29:18	2026-03-03 12:29:29
5033	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0071	001F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:29:50	2026-03-03 12:30:01
5034	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0071	002V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:30:03	2026-03-03 12:30:15
5035	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0071	003F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:30:19	2026-03-03 12:30:30
5036	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0071	004F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:30:33	2026-03-03 12:30:44
5037	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0071	005V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:30:48	2026-03-03 12:30:59
5038	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0071	006F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:31:03	2026-03-03 12:31:14
5039	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0071	007F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:31:17	2026-03-03 12:31:28
5040	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0071	008V	阀门	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:31:32	2026-03-03 12:31:43
5041	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0071	009F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:31:46	2026-03-03 12:31:57
5042	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0071	010F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:32:01	2026-03-03 12:32:12
5043	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0071	011V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:32:15	2026-03-03 12:32:26
5044	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0071	012F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:32:30	2026-03-03 12:32:41
5045	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0071	013F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:32:44	2026-03-03 12:32:55
5046	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0072	001F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:33:35	2026-03-03 12:33:46
5047	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0072	002F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:33:50	2026-03-03 12:34:01
5048	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0072	003F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:34:04	2026-03-03 12:34:15
5049	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0072	004F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:34:19	2026-03-03 12:34:30
5050	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0072	005V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:34:34	2026-03-03 12:34:45
5051	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0072	006F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:34:48	2026-03-03 12:34:59
5052	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0072	007O	开口阀或开口管线	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:35:03	2026-03-03 12:35:14
5053	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0073	001P	泵	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:35:34	2026-03-03 12:35:46
5054	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0073	002F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:35:49	2026-03-03 12:36:00
5055	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0073	003F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:36:03	2026-03-03 12:36:15
5056	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0073	004F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:36:19	2026-03-03 12:36:30
5057	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0073	005F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:36:33	2026-03-03 12:36:44
5058	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0073	006F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:36:48	2026-03-03 12:36:59
5059	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0073	007F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:37:02	2026-03-03 12:37:13
5060	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0073	008V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:37:17	2026-03-03 12:37:28
5061	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0073	009F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:37:31	2026-03-03 12:37:42
5062	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0073	010F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:37:46	2026-03-03 12:37:57
5063	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0073	011V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:37:59	2026-03-03 12:38:11
5064	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0073	012F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:38:15	2026-03-03 12:38:26
5065	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0074	001F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:38:46	2026-03-03 12:38:57
5066	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0074	002F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:38:59	2026-03-03 12:39:11
5067	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0074	003F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:39:15	2026-03-03 12:39:26
5068	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0074	004V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:39:29	2026-03-03 12:39:41
5069	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0074	005F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:39:44	2026-03-03 12:39:55
5070	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0074	006F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:39:58	2026-03-03 12:40:10
5071	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0074	007F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:40:13	2026-03-03 12:40:24
5072	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0074	008F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:40:27	2026-03-03 12:40:39

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5073	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0074	009F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:40:42	2026-03-03 12:40:53
5074	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0074	010F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:40:56	2026-03-03 12:41:08
5075	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0075	001P	泵	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:41:40	2026-03-03 12:41:51
5076	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0075	002F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:41:53	2026-03-03 12:42:05
5077	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0075	003F	法兰	可达	4.9	1.3	3.6	0	3.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:42:09	2026-03-03 12:42:20
5078	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0075	004F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:42:22	2026-03-03 12:42:34
5079	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0075	005F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:42:38	2026-03-03 12:42:49
5080	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0075	006F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:42:51	2026-03-03 12:43:03
5081	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0075	007F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:43:07	2026-03-03 12:43:18
5082	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0075	008V	阀门	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:43:20	2026-03-03 12:43:32
5083	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0075	009F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:43:36	2026-03-03 12:43:47
5084	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0075	010F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:43:49	2026-03-03 12:44:01
5085	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0075	011F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:44:05	2026-03-03 12:44:16
5086	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0075	012F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:44:18	2026-03-03 12:44:30
5087	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0075	013V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:44:34	2026-03-03 12:44:45
5088	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0075	014F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:44:49	2026-03-03 12:45:00
5089	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	001F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:45:34	2026-03-03 12:45:45
5090	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	002V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:45:48	2026-03-03 12:45:59
5091	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	003F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:46:03	2026-03-03 12:46:14
5092	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	004F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:46:17	2026-03-03 12:46:28
5093	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	005F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:46:32	2026-03-03 12:46:43
5094	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	006F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:46:45	2026-03-03 12:46:57
5095	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	007F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:47:01	2026-03-03 12:47:12
5096	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	008V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:47:15	2026-03-03 12:47:27
5097	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	009F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:47:30	2026-03-03 12:47:41
5098	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	010F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:47:44	2026-03-03 12:47:56
5099	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	011F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:47:59	2026-03-03 12:48:10
5100	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	012F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:48:13	2026-03-03 12:48:25
5101	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	013F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:48:28	2026-03-03 12:48:39
5102	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	014F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:48:42	2026-03-03 12:48:54
5103	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	015F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:48:57	2026-03-03 12:49:08
5104	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0076	016F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:49:11	2026-03-03 12:49:23
5105	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	001F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:49:50	2026-03-03 12:50:01
5106	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	002V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:50:03	2026-03-03 12:50:15
5107	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	003F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:50:19	2026-03-03 12:50:30
5108	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	004F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:50:33	2026-03-03 12:50:45
5109	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	005F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:50:48	2026-03-03 12:50:59
5110	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	006F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:51:02	2026-03-03 12:51:14
5111	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	007F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:51:17	2026-03-03 12:51:28
5112	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	008F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:51:31	2026-03-03 12:51:43
5113	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	009F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:51:46	2026-03-03 12:51:57
5114	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	010F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:52:00	2026-03-03 12:52:12
5115	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	011V	阀门	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:52:15	2026-03-03 12:52:26

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5116	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	012F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:52:30	2026-03-03 12:52:41
5117	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	013F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:52:44	2026-03-03 12:52:55
5118	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	014F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:52:59	2026-03-03 12:53:10
5119	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	015V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:53:13	2026-03-03 12:53:24
5120	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	016F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:53:28	2026-03-03 12:53:39
5121	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	017F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:53:42	2026-03-03 12:53:53
5122	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	018V	阀门	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:53:57	2026-03-03 12:54:08
5123	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	019F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:54:10	2026-03-03 12:54:22
5124	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	020F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:54:26	2026-03-03 12:54:37
5125	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	021F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:54:39	2026-03-03 12:54:51
5126	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	022F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:54:55	2026-03-03 12:55:06
5127	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	023V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:55:10	2026-03-03 12:55:21
5128	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	024F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:55:24	2026-03-03 12:55:35
5129	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	025F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:55:39	2026-03-03 12:55:50
5130	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0077	026F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:55:53	2026-03-03 12:56:04
5131	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0078	001P	泵	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:56:24	2026-03-03 12:56:35
5132	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0078	002F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:56:37	2026-03-03 12:56:49
5133	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0078	003F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:56:53	2026-03-03 12:57:04
5134	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0078	004F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:57:07	2026-03-03 12:57:19
5135	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0078	005F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:57:22	2026-03-03 12:57:33
5136	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0078	006F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:57:36	2026-03-03 12:57:48
5137	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0078	007F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:57:51	2026-03-03 12:58:02
5138	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	001F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:59:12	2026-03-03 12:59:23
5139	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	002F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:59:26	2026-03-03 12:59:37
5140	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	003V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:59:41	2026-03-03 12:59:52
5141	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	004F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 12:59:55	2026-03-03 13:00:06
5142	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	005F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:00:10	2026-03-03 13:00:21
5143	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	006F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:00:24	2026-03-03 13:00:35
5144	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	007F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:00:39	2026-03-03 13:00:50
5145	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	008V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:00:53	2026-03-03 13:01:04
5146	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	009F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:01:08	2026-03-03 13:01:19
5147	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	010F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:01:23	2026-03-03 13:01:34
5148	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	011V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:01:37	2026-03-03 13:01:48
5149	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	012F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:01:52	2026-03-03 13:02:03
5150	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	013F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:02:06	2026-03-03 13:02:17
5151	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	014F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:02:21	2026-03-03 13:02:32
5152	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0079	015F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:02:35	2026-03-03 13:02:46
5153	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0080	001F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:03:18	2026-03-03 13:03:29
5154	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0080	002V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:03:33	2026-03-03 13:03:44
5155	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0080	003F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:03:46	2026-03-03 13:03:58
5156	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0080	004F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:04:02	2026-03-03 13:04:13
5157	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0080	005F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:04:15	2026-03-03 13:04:27
5158	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0080	006F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:04:31	2026-03-03 13:04:42

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5159	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0080	007F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:04:45	2026-03-03 13:04:56
5160	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0080	008V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:05:00	2026-03-03 13:05:11
5161	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0080	009F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:05:14	2026-03-03 13:05:25
5162	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0081	001F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:05:43	2026-03-03 13:05:54
5163	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0081	002F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:05:57	2026-03-03 13:06:09
5164	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0081	003V	阀门	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:06:12	2026-03-03 13:06:23
5165	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0081	004F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:06:26	2026-03-03 13:06:38
5166	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0081	005F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:06:41	2026-03-03 13:06:52
5167	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0081	006F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:06:55	2026-03-03 13:07:07
5168	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0081	007F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:07:11	2026-03-03 13:07:22
5169	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0081	008F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:07:24	2026-03-03 13:07:36
5170	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0081	009F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:07:40	2026-03-03 13:07:51
5171	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0081	010O	开口阀或开口管线	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:07:53	2026-03-03 13:08:05
5172	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0082	001P	泵	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:08:33	2026-03-03 13:08:44
5173	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0082	002F	法兰	可达	4.9	1.3	3.6	0	3.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:08:47	2026-03-03 13:08:59
5174	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0082	003F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:09:03	2026-03-03 13:09:14
5175	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0082	004F	法兰	可达	4.9	1.3	3.6	0	3.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:09:16	2026-03-03 13:09:28
5176	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0082	005F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:09:32	2026-03-03 13:09:43
5177	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0082	006V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:09:45	2026-03-03 13:09:57
5178	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0082	007F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:10:01	2026-03-03 13:10:12
5179	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0082	008F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:10:14	2026-03-03 13:10:26
5180	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0082	009V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:10:30	2026-03-03 13:10:41
5181	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0082	010F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-03 13:10:43	2026-03-03 13:10:55
5182	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0083	001F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:49:26	2026-03-04 08:49:38
5183	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0083	002V	阀门	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:49:42	2026-03-04 08:49:53
5184	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0083	003F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:49:55	2026-03-04 08:50:07
5185	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0083	004F	法兰	可达	4.8	1.4	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:50:11	2026-03-04 08:50:22
5186	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0083	005V	阀门	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:50:25	2026-03-04 08:50:36
5187	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0083	006F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:50:40	2026-03-04 08:50:51
5188	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0083	007F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:50:54	2026-03-04 08:51:05
5189	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0083	008V	阀门	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:51:09	2026-03-04 08:51:20
5190	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0083	009F	法兰	可达	4.8	1.4	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:51:23	2026-03-04 08:51:34
5191	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	001F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:51:57	2026-03-04 08:52:08
5192	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	002V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:52:10	2026-03-04 08:52:22
5193	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	003F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:52:26	2026-03-04 08:52:37
5194	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	004F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:52:39	2026-03-04 08:52:51
5195	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	005V	阀门	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:52:55	2026-03-04 08:53:06
5196	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	006F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:53:08	2026-03-04 08:53:20
5197	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	007V	阀门	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:53:24	2026-03-04 08:53:35
5198	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	008F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:53:37	2026-03-04 08:53:49
5199	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	009F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:53:53	2026-03-04 08:54:04
5200	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	010V	阀门	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:54:07	2026-03-04 08:54:19
5201	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	011F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:54:22	2026-03-04 08:54:33

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5202	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	012F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:54:36	2026-03-04 08:54:48
5203	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	013V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:54:51	2026-03-04 08:55:02
5204	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	014F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:55:05	2026-03-04 08:55:17
5205	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	015F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:55:20	2026-03-04 08:55:31
5206	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	016V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:55:34	2026-03-04 08:55:46
5207	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0084	017F	法兰	可达	4.8	1.4	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:55:49	2026-03-04 08:56:00
5208	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0085	001P	泵	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:56:54	2026-03-04 08:57:05
5209	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0085	002F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:57:07	2026-03-04 08:57:19
5210	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0085	003F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:57:23	2026-03-04 08:57:34
5211	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0085	004F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:57:37	2026-03-04 08:57:49
5212	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0085	005F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:57:52	2026-03-04 08:58:03
5213	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0085	006V	阀门	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:58:06	2026-03-04 08:58:18
5214	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0085	007F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:58:21	2026-03-04 08:58:32
5215	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0085	008F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:58:36	2026-03-04 08:58:47
5216	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0085	009V	阀门	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:58:50	2026-03-04 08:59:01
5217	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0085	010F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:59:05	2026-03-04 08:59:16
5218	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0086	001F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:59:28	2026-03-04 08:59:39
5219	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0086	002V	阀门	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:59:42	2026-03-04 08:59:53
5220	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0086	003F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 08:59:57	2026-03-04 09:00:08
5221	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0086	004F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:00:11	2026-03-04 09:00:23
5222	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0086	005V	阀门	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:00:26	2026-03-04 09:00:37
5223	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0086	006F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:00:40	2026-03-04 09:00:52
5224	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0086	007F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:00:55	2026-03-04 09:01:06
5225	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0086	008V	阀门	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:01:09	2026-03-04 09:01:21
5226	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0086	009F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:01:24	2026-03-04 09:01:35
5227	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0087	001P	泵	可达	4.8	1.4	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:02:05	2026-03-04 09:02:16
5228	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0087	002F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:02:18	2026-03-04 09:02:30
5229	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0087	003F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:02:34	2026-03-04 09:02:45
5230	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0087	004F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:02:47	2026-03-04 09:02:59
5231	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0088	001F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:03:43	2026-03-04 09:03:55
5232	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0088	002V	阀门	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:03:58	2026-03-04 09:04:09
5233	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0088	003F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:04:12	2026-03-04 09:04:24
5234	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0088	004F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:04:28	2026-03-04 09:04:39
5235	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0088	005V	阀门	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:04:41	2026-03-04 09:04:53
5236	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0088	006F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:04:57	2026-03-04 09:05:08
5237	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0088	007F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:05:10	2026-03-04 09:05:22
5238	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0088	008V	阀门	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:05:26	2026-03-04 09:05:37
5239	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0088	009F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:05:39	2026-03-04 09:05:51
5240	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0089	001F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:06:35	2026-03-04 09:06:46
5241	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0089	002V	阀门	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:06:50	2026-03-04 09:07:01
5242	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0089	003F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:07:04	2026-03-04 09:07:16
5243	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0090	001F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:07:35	2026-03-04 09:07:47
5244	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0090	002F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:07:51	2026-03-04 09:08:02

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5245	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0090	003F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:08:04	2026-03-04 09:08:16
5246	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0090	004F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:08:20	2026-03-04 09:08:31
5247	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0090	005F	法兰	可达	4.8	1.4	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:08:33	2026-03-04 09:08:45
5248	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0090	006V	阀门	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:08:49	2026-03-04 09:09:00
5249	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0090	007F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:09:04	2026-03-04 09:09:15
5250	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0090	008O	开口阀或开口管线	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:09:18	2026-03-04 09:09:29
5251	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0091	001P	泵	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:10:12	2026-03-04 09:10:23
5252	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0091	002F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:10:25	2026-03-04 09:10:37
5253	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0091	003F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:10:41	2026-03-04 09:10:52
5254	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0091	004F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:10:54	2026-03-04 09:11:06
5255	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0091	005F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:11:10	2026-03-04 09:11:21
5256	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0092	001F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:11:33	2026-03-04 09:11:44
5257	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0092	002V	阀门	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:11:48	2026-03-04 09:11:59
5258	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0092	003F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:12:02	2026-03-04 09:12:13
5259	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0092	004F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:12:17	2026-03-04 09:12:28
5260	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0092	005V	阀门	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:12:31	2026-03-04 09:12:42
5261	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0092	006F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:12:46	2026-03-04 09:12:57
5262	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0092	007F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:13:01	2026-03-04 09:13:12
5263	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0092	008V	阀门	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:13:15	2026-03-04 09:13:26
5264	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0092	009F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:13:30	2026-03-04 09:13:41
5265	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0093	001P	泵	可达	4.9	1.4	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:13:57	2026-03-04 09:14:09
5266	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0093	002F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:14:12	2026-03-04 09:14:23
5267	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0093	003F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:14:27	2026-03-04 09:14:38
5268	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0093	004F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:14:41	2026-03-04 09:14:52
5269	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0093	005F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:14:56	2026-03-04 09:15:07
5270	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0093	006V	阀门	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:15:10	2026-03-04 09:15:21
5271	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0093	007F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:15:25	2026-03-04 09:15:36
5272	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0093	008F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:15:39	2026-03-04 09:15:50
5273	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0093	009V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:15:54	2026-03-04 09:16:05
5274	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0093	010F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:16:09	2026-03-04 09:16:20
5275	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0094	001F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:16:40	2026-03-04 09:16:51
5276	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0094	002V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:16:54	2026-03-04 09:17:05
5277	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0094	003F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:17:09	2026-03-04 09:17:20
5278	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0094	004F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:17:23	2026-03-04 09:17:35
5279	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0094	005V	阀门	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:17:38	2026-03-04 09:17:49
5280	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0094	006F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:17:52	2026-03-04 09:18:04
5281	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0094	007F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:18:07	2026-03-04 09:18:18
5282	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0094	008V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:18:21	2026-03-04 09:18:33
5283	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0094	009F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:18:36	2026-03-04 09:18:47
5284	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0095	001P	泵	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:19:07	2026-03-04 09:19:18
5285	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0095	002F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:19:21	2026-03-04 09:19:33
5286	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0095	003F	法兰	可达	4.8	1.4	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:19:37	2026-03-04 09:19:48
5287	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0095	004F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:19:50	2026-03-04 09:20:02

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5288	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0095	005F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:20:06	2026-03-04 09:20:17
5289	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0095	006V	阀门	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:20:19	2026-03-04 09:20:31
5290	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0095	007F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:20:35	2026-03-04 09:20:46
5291	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0095	008F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:20:49	2026-03-04 09:21:01
5292	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0095	009V	阀门	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:21:04	2026-03-04 09:21:15
5293	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0095	010F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:21:18	2026-03-04 09:21:30
5294	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0096	001F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:21:47	2026-03-04 09:21:59
5295	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0096	002V	阀门	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:22:03	2026-03-04 09:22:14
5296	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0096	003F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:22:17	2026-03-04 09:22:28
5297	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0096	004F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:22:32	2026-03-04 09:22:43
5298	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0096	005V	阀门	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:22:46	2026-03-04 09:22:57
5299	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0096	006F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:23:01	2026-03-04 09:23:12
5300	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0096	007F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:23:15	2026-03-04 09:23:26
5301	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0096	008V	阀门	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:23:30	2026-03-04 09:23:41
5302	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0096	009F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:23:44	2026-03-04 09:23:55
5303	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0097	001F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:24:20	2026-03-04 09:24:31
5304	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0097	002F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:24:34	2026-03-04 09:24:46
5305	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0097	003V	阀门	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:24:49	2026-03-04 09:25:00
5306	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0097	004F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:25:03	2026-03-04 09:25:15
5307	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0097	005F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:25:19	2026-03-04 09:25:30
5308	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0097	006F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:25:32	2026-03-04 09:25:44
5309	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0097	007F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:25:48	2026-03-04 09:25:59
5310	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0097	008F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:26:02	2026-03-04 09:26:14
5311	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0097	009F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:26:17	2026-03-04 09:26:28
5312	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0097	010V	阀门	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:26:32	2026-03-04 09:26:43
5313	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0097	011O	开口阀或开口管线	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:26:46	2026-03-04 09:26:57
5314	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0098	001F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:27:16	2026-03-04 09:27:27
5315	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0098	002F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:27:29	2026-03-04 09:27:41
5316	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0098	003V	阀门	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:27:45	2026-03-04 09:27:56
5317	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0098	004F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:28:00	2026-03-04 09:28:12
5318	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0098	005F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:28:16	2026-03-04 09:28:27
5319	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0098	006V	阀门	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:28:29	2026-03-04 09:28:41
5320	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0098	007F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:28:45	2026-03-04 09:28:56
5321	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0099	001F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:29:12	2026-03-04 09:29:24
5322	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0099	002V	阀门	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:29:27	2026-03-04 09:29:38
5323	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0099	003F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:29:41	2026-03-04 09:29:53
5324	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0100	001F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:30:08	2026-03-04 09:30:19
5325	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0100	002V	阀门	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:30:21	2026-03-04 09:30:33
5326	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0100	003F	法兰	可达	4.9	1.4	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:30:37	2026-03-04 09:30:48
5327	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0100	004F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:30:50	2026-03-04 09:31:02
5328	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0100	005F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:31:06	2026-03-04 09:31:17
5329	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0100	006V	阀门	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:31:20	2026-03-04 09:31:32
5330	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0100	007F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:31:35	2026-03-04 09:31:46

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5331	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0101	001F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:32:01	2026-03-04 09:32:13
5332	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0101	002F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:32:17	2026-03-04 09:32:28
5333	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0101	003F	法兰	可达	4.8	1.4	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:32:30	2026-03-04 09:32:56
5334	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0101	004F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:33:03	2026-03-04 09:33:14
5335	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0101	005V	阀门	可达	4.8	1.4	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:33:18	2026-03-04 09:33:29
5336	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0101	006F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:33:32	2026-03-04 09:33:43
5337	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0101	007F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:33:46	2026-03-04 09:33:58
5338	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0101	008V	阀门	可达	4.8	1.4	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:34:01	2026-03-04 09:34:12
5339	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0101	009F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:34:15	2026-03-04 09:34:27
5340	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0102	001F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:34:50	2026-03-04 09:35:01
5341	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0102	002V	阀门	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:35:04	2026-03-04 09:35:16
5342	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0102	003F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:35:20	2026-03-04 09:35:31
5343	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0102	004F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:35:33	2026-03-04 09:35:45
5344	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0102	005V	阀门	可达	4.8	1.4	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:35:49	2026-03-04 09:36:00
5345	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0102	006F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:36:02	2026-03-04 09:36:14
5346	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0102	007F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:36:18	2026-03-04 09:36:29
5347	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0102	008C	连接件	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:36:31	2026-03-04 09:36:43
5348	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0102	009V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:36:47	2026-03-04 09:36:58
5349	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0102	010O	开口阀或开口管线	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:37:00	2026-03-04 09:37:12
5350	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0103	001F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:37:38	2026-03-04 09:37:49
5351	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0103	002V	阀门	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:37:51	2026-03-04 09:38:03
5352	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0103	003F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:38:07	2026-03-04 09:38:18
5353	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0103	004F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:38:20	2026-03-04 09:38:32
5354	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0103	005V	阀门	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:38:36	2026-03-04 09:38:47
5355	贮运罐区	XXXZG0-01-01-0103	006F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-04 09:38:49	2026-03-04 09:39:01
5356	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	001P	泵	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:41:34	2026-03-04 11:41:45
5357	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	002F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:41:49	2026-03-04 11:42:00
5358	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	003F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:42:03	2026-03-04 11:42:14
5359	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	004F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:42:17	2026-03-04 11:42:29
5360	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	005F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:42:32	2026-03-04 11:42:43
5361	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	006F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:42:46	2026-03-04 11:42:58
5362	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	007F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:43:02	2026-03-04 11:43:13
5363	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	008F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:43:15	2026-03-04 11:43:27
5364	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	009V	阀门	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:43:31	2026-03-04 11:43:42
5365	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	010F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:43:44	2026-03-04 11:43:56
5366	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	011F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:44:00	2026-03-04 11:44:11
5367	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	012V	阀门	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:44:13	2026-03-04 11:44:25
5368	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	013F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:44:29	2026-03-04 11:44:40
5369	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	014F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:44:42	2026-03-04 11:44:54
5370	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	015V	阀门	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:44:58	2026-03-04 11:45:09
5371	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	016F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:45:11	2026-03-04 11:45:23
5372	八车间	XXBCJ0-01-01-0001	017F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:45:27	2026-03-04 11:45:38
5373	八车间	XXBCJ0-01-01-0002	001F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:45:54	2026-03-04 11:46:06

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5374	八车间	XXBCJ0-01-01-0002	002F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:46:10	2026-03-04 11:46:21
5375	八车间	XXBCJ0-01-01-0002	003F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:46:24	2026-03-04 11:46:36
5376	八车间	XXBCJ0-01-01-0002	004V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:46:39	2026-03-04 11:46:50
5377	八车间	XXBCJ0-01-01-0002	005F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:46:53	2026-03-04 11:47:05
5378	八车间	XXBCJ0-01-01-0002	006F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:47:08	2026-03-04 11:47:19
5379	八车间	XXBCJ0-01-01-0002	007F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:47:22	2026-03-04 11:47:33
5380	八车间	XXBCJ0-01-01-0002	008V	阀门	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:47:37	2026-03-04 11:47:48
5381	八车间	XXBCJ0-01-01-0002	009F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:47:51	2026-03-04 11:48:03
5382	八车间	XXBCJ0-01-01-0002	010F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:48:06	2026-03-04 11:48:17
5383	八车间	XXBCJ0-01-01-0002	011F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:48:20	2026-03-04 11:48:32
5384	八车间	XXBCJ0-01-01-0003	001P	泵	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:49:17	2026-03-04 11:49:28
5385	八车间	XXBCJ0-01-01-0003	002F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:49:31	2026-03-04 11:49:43
5386	八车间	XXBCJ0-01-01-0003	003F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:49:47	2026-03-04 11:49:58
5387	八车间	XXBCJ0-01-01-0003	004F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:50:00	2026-03-04 11:50:12
5388	八车间	XXBCJ0-01-01-0003	005V	阀门	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:50:16	2026-03-04 11:50:27
5389	八车间	XXBCJ0-01-01-0003	006F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:50:29	2026-03-04 11:50:41
5390	八车间	XXBCJ0-01-01-0003	007F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:50:45	2026-03-04 11:50:56
5391	八车间	XXBCJ0-01-01-0003	008F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:50:58	2026-03-04 11:51:10
5392	八车间	XXBCJ0-01-01-0003	009F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:51:14	2026-03-04 11:51:25
5393	八车间	XXBCJ0-01-01-0003	010F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:51:27	2026-03-04 11:51:39
5394	八车间	XXBCJ0-01-01-0003	011V	阀门	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:51:43	2026-03-04 11:51:54
5395	八车间	XXBCJ0-01-01-0003	012F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:51:57	2026-03-04 11:52:09
5396	八车间	XXBCJ0-01-01-0004	001P	泵	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:53:11	2026-03-04 11:53:23
5397	八车间	XXBCJ0-01-01-0004	002F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:53:27	2026-03-04 11:53:38
5398	八车间	XXBCJ0-01-01-0004	003F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:53:40	2026-03-04 11:53:52
5399	八车间	XXBCJ0-01-01-0004	004F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:53:56	2026-03-04 11:54:07
5400	八车间	XXBCJ0-01-01-0004	005V	阀门	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:54:10	2026-03-04 11:54:22
5401	八车间	XXBCJ0-01-01-0004	006F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:54:25	2026-03-04 11:54:36
5402	八车间	XXBCJ0-01-01-0004	007F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:54:40	2026-03-04 11:54:51
5403	八车间	XXBCJ0-01-01-0004	008V	阀门	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:54:54	2026-03-04 11:55:05
5404	八车间	XXBCJ0-01-01-0004	009F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:55:09	2026-03-04 11:55:20
5405	八车间	XXBCJ0-01-01-0004	010F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:55:23	2026-03-04 11:55:34
5406	八车间	XXBCJ0-01-01-0004	011F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:55:38	2026-03-04 11:55:49
5407	八车间	XXBCJ0-01-01-0004	012F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:55:52	2026-03-04 11:56:03
5408	八车间	XXBCJ0-01-01-0005	001F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:56:24	2026-03-04 11:56:35
5409	八车间	XXBCJ0-01-01-0005	002V	阀门	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:57:54	2026-03-04 11:58:08
5410	八车间	XXBCJ0-01-01-0005	003F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:58:14	2026-03-04 11:58:25
5411	八车间	XXBCJ0-01-01-0005	004F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:58:27	2026-03-04 11:58:39
5412	八车间	XXBCJ0-01-01-0005	005V	阀门	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:56:46	2026-03-04 11:56:58
5413	八车间	XXBCJ0-01-01-0005	006F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:57:02	2026-03-04 11:57:13
5414	八车间	XXBCJ0-01-01-0006	001F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:58:56	2026-03-04 11:59:08
5415	八车间	XXBCJ0-01-01-0006	002F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:59:12	2026-03-04 11:59:23
5416	八车间	XXBCJ0-01-01-0006	003F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:59:25	2026-03-04 11:59:37

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5417	八车间	XXBCJ0-01-01-0006	004V	阀门	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:59:41	2026-03-04 11:59:52
5418	八车间	XXBCJ0-01-01-0006	005F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 11:59:54	2026-03-04 12:00:06
5419	八车间	XXBCJ0-01-01-0006	006F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:00:10	2026-03-04 12:00:21
5420	八车间	XXBCJ0-01-01-0006	007F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:00:24	2026-03-04 12:00:35
5421	八车间	XXBCJ0-01-01-0006	008V	阀门	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:00:39	2026-03-04 12:00:50
5422	八车间	XXBCJ0-01-01-0006	009O	开口阀或开口管线	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:00:53	2026-03-04 12:01:04
5423	八车间	XXBCJ0-01-01-0007	001F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:01:15	2026-03-04 12:01:26
5424	八车间	XXBCJ0-01-01-0007	002F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:01:29	2026-03-04 12:01:41
5425	八车间	XXBCJ0-01-01-0007	003V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:01:44	2026-03-04 12:01:55
5426	八车间	XXBCJ0-01-01-0007	004F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:01:58	2026-03-04 12:02:10
5427	八车间	XXBCJ0-01-01-0007	005F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:02:13	2026-03-04 12:02:24
5428	八车间	XXBCJ0-01-01-0007	006F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:02:27	2026-03-04 12:02:39
5429	八车间	XXBCJ0-01-01-0007	007F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:02:42	2026-03-04 12:02:53
5430	八车间	XXBCJ0-01-01-0007	008V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:02:56	2026-03-04 12:03:08
5431	八车间	XXBCJ0-01-01-0007	009F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:03:11	2026-03-04 12:03:22
5432	八车间	XXBCJ0-01-01-0007	010F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:03:25	2026-03-04 12:03:37
5433	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	001F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:03:52	2026-03-04 12:04:03
5434	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	002V	阀门	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:04:05	2026-03-04 12:04:17
5435	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	003F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:04:21	2026-03-04 12:04:32
5436	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	004F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:04:35	2026-03-04 12:04:47
5437	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	005V	阀门	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:04:50	2026-03-04 12:05:01
5438	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	006F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:05:04	2026-03-04 12:05:16
5439	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	007F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:05:19	2026-03-04 12:05:30
5440	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	008V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:05:33	2026-03-04 12:05:45
5441	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	009F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:05:48	2026-03-04 12:05:59
5442	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	010F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:06:02	2026-03-04 12:06:14
5443	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	011V	阀门	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:06:17	2026-03-04 12:06:28
5444	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	012F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:06:31	2026-03-04 12:06:43
5445	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	013F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:06:46	2026-03-04 12:06:57
5446	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	014V	阀门	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:07:00	2026-03-04 12:07:12
5447	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	015F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:07:15	2026-03-04 12:07:26
5448	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	016F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:07:30	2026-03-04 12:07:41
5449	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	017V	阀门	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:07:44	2026-03-04 12:07:55
5450	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	018F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:07:59	2026-03-04 12:08:10
5451	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	019F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:08:13	2026-03-04 12:08:24
5452	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	020V	阀门	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:08:28	2026-03-04 12:08:39
5453	八车间	XXBCJ0-01-01-0008	021F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:08:42	2026-03-04 12:08:54
5454	八车间	XXBCJ0-01-01-0009	001F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:09:16	2026-03-04 12:09:27
5455	八车间	XXBCJ0-01-01-0009	002V	阀门	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:09:29	2026-03-04 12:09:41
5456	八车间	XXBCJ0-01-01-0009	003F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:09:45	2026-03-04 12:09:56
5457	八车间	XXBCJ0-01-01-0009	004F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:09:59	2026-03-04 12:10:10
5458	八车间	XXBCJ0-01-01-0009	005F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:10:14	2026-03-04 12:10:25
5459	八车间	XXBCJ0-01-01-0009	006F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:10:28	2026-03-04 12:10:39

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5460	八车间	XXBCJ0-01-01-0009	007F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:10:43	2026-03-04 12:10:54
5461	八车间	XXBCJ0-01-01-0010	001F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:11:23	2026-03-04 12:11:34
5462	八车间	XXBCJ0-01-01-0010	002F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:11:37	2026-03-04 12:11:49
5463	八车间	XXBCJ0-01-01-0010	003F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:11:52	2026-03-04 12:12:03
5464	八车间	XXBCJ0-01-01-0010	004V	阀门	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:12:06	2026-03-04 12:12:18
5465	八车间	XXBCJ0-01-01-0010	005F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:12:21	2026-03-04 12:12:32
5466	八车间	XXBCJ0-01-01-0010	006F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:12:35	2026-03-04 12:12:47
5467	八车间	XXBCJ0-01-01-0011	001F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:13:04	2026-03-04 12:13:15
5468	八车间	XXBCJ0-01-01-0011	002F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:13:19	2026-03-04 12:13:30
5469	八车间	XXBCJ0-01-01-0011	003V	阀门	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:13:33	2026-03-04 12:13:44
5470	八车间	XXBCJ0-01-01-0011	004F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:13:48	2026-03-04 12:13:59
5471	八车间	XXBCJ0-01-01-0011	005F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:14:02	2026-03-04 12:14:13
5472	八车间	XXBCJ0-01-01-0011	006F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:14:17	2026-03-04 12:14:28
5473	八车间	XXBCJ0-01-01-0011	007F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:14:30	2026-03-04 12:14:42
5474	八车间	XXBCJ0-01-01-0011	008V	阀门	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:14:46	2026-03-04 12:14:57
5475	八车间	XXBCJ0-01-01-0011	009F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:14:59	2026-03-04 12:15:11
5476	八车间	XXBCJ0-01-01-0011	010F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:15:15	2026-03-04 12:15:26
5477	八车间	XXBCJ0-01-01-0011	011F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:15:28	2026-03-04 12:15:40
5478	八车间	XXBCJ0-01-01-0011	012V	阀门	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:15:44	2026-03-04 12:15:55
5479	八车间	XXBCJ0-01-01-0011	013F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:15:57	2026-03-04 12:16:09
5480	八车间	XXBCJ0-01-01-0012	001F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:16:33	2026-03-04 12:16:45
5481	八车间	XXBCJ0-01-01-0012	002V	阀门	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:16:48	2026-03-04 12:16:59
5482	八车间	XXBCJ0-01-01-0012	003F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:17:02	2026-03-04 12:17:14
5483	八车间	XXBCJ0-01-01-0012	004F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:17:17	2026-03-04 12:17:28
5484	八车间	XXBCJ0-01-01-0012	005F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:17:31	2026-03-04 12:17:43
5485	八车间	XXBCJ0-01-01-0012	006F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:17:46	2026-03-04 12:17:57
5486	八车间	XXBCJ0-01-01-0013	001F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:18:27	2026-03-04 12:18:38
5487	八车间	XXBCJ0-01-01-0013	002F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:18:40	2026-03-04 12:18:52
5488	八车间	XXBCJ0-01-01-0013	003V	阀门	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:18:56	2026-03-04 12:19:07
5489	八车间	XXBCJ0-01-01-0013	004F	法兰	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:19:10	2026-03-04 12:19:22
5490	八车间	XXBCJ0-01-01-0013	005F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:19:25	2026-03-04 12:19:36
5491	八车间	XXBCJ0-01-01-0013	006F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:19:39	2026-03-04 12:19:51
5492	八车间	XXBCJ0-01-01-0013	007F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:19:54	2026-03-04 12:20:05
5493	八车间	XXBCJ0-01-01-0013	008F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:20:08	2026-03-04 12:20:20
5494	八车间	XXBCJ0-01-01-0013	009F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:20:23	2026-03-04 12:20:34
5495	八车间	XXBCJ0-01-01-0013	010F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:20:37	2026-03-04 12:20:49
5496	八车间	XXBCJ0-01-01-0013	011F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:20:52	2026-03-04 12:21:03
5497	八车间	XXBCJ0-01-01-0014	001F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:21:26	2026-03-04 12:21:37
5498	八车间	XXBCJ0-01-01-0014	002V	阀门	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:21:40	2026-03-04 12:21:52
5499	八车间	XXBCJ0-01-01-0014	003F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:21:55	2026-03-04 12:22:06
5500	八车间	XXBCJ0-01-01-0014	004F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:22:09	2026-03-04 12:22:21
5501	八车间	XXBCJ0-01-01-0014	005F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:22:24	2026-03-04 12:22:35
5502	八车间	XXBCJ0-01-01-0014	006F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:22:39	2026-03-04 12:22:50

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5503	八车间	XXBCJ0-01-01-0014	007F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:22:53	2026-03-04 12:23:04
5504	八车间	XXBCJ0-01-01-0015	001F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:23:48	2026-03-04 12:23:59
5505	八车间	XXBCJ0-01-01-0015	002V	阀门	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:24:01	2026-03-04 12:24:13
5506	八车间	XXBCJ0-01-01-0015	003F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:24:17	2026-03-04 12:24:28
5507	八车间	XXBCJ0-01-01-0015	004F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:24:30	2026-03-04 12:24:42
5508	八车间	XXBCJ0-01-01-0015	005F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:24:46	2026-03-04 12:24:57
5509	八车间	XXBCJ0-01-01-0015	006F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:25:00	2026-03-04 12:25:12
5510	八车间	XXBCJ0-01-01-0015	007F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:25:15	2026-03-04 12:25:26
5511	八车间	XXBCJ0-01-01-0015	008V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:25:29	2026-03-04 12:25:41
5512	八车间	XXBCJ0-01-01-0015	009F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:25:44	2026-03-04 12:25:55
5513	八车间	XXBCJ0-01-01-0015	010F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:25:59	2026-03-04 12:26:10
5514	八车间	XXBCJ0-01-01-0016	001F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:26:29	2026-03-04 12:26:40
5515	八车间	XXBCJ0-01-01-0016	002V	阀门	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:26:44	2026-03-04 12:27:59
5516	八车间	XXBCJ0-01-01-0016	003F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:28:20	2026-03-04 12:28:31
5517	八车间	XXBCJ0-01-01-0016	004F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:28:34	2026-03-04 12:28:45
5518	八车间	XXBCJ0-01-01-0016	005F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:28:49	2026-03-04 12:29:00
5519	八车间	XXBCJ0-01-01-0016	006F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:29:04	2026-03-04 12:29:15
5520	八车间	XXBCJ0-01-01-0016	007F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:29:18	2026-03-04 12:29:29
5521	八车间	XXBCJ0-01-01-0016	008F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:29:33	2026-03-04 12:29:44
5522	八车间	XXBCJ0-01-01-0017	001F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:30:02	2026-03-04 12:30:13
5523	八车间	XXBCJ0-01-01-0017	002V	阀门	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:30:16	2026-03-04 12:30:27
5524	八车间	XXBCJ0-01-01-0017	003F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:30:31	2026-03-04 12:30:42
5525	八车间	XXBCJ0-01-01-0017	004F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:30:45	2026-03-04 12:30:56
5526	八车间	XXBCJ0-01-01-0017	005F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:31:00	2026-03-04 12:31:11
5527	八车间	XXBCJ0-01-01-0017	006F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:31:14	2026-03-04 12:31:25
5528	八车间	XXBCJ0-01-01-0017	007F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:31:29	2026-03-04 12:31:40
5529	八车间	XXBCJ0-01-01-0018	001F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:32:01	2026-03-04 12:32:12
5530	八车间	XXBCJ0-01-01-0018	002V	阀门	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:32:14	2026-03-04 12:32:26
5531	八车间	XXBCJ0-01-01-0018	003F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:32:30	2026-03-04 12:32:41
5532	八车间	XXBCJ0-01-01-0018	004F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:32:43	2026-03-04 12:32:55
5533	八车间	XXBCJ0-01-01-0018	005F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:32:59	2026-03-04 12:33:10
5534	八车间	XXBCJ0-01-01-0018	006F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:33:12	2026-03-04 12:33:24
5535	八车间	XXBCJ0-01-01-0018	007V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:33:28	2026-03-04 12:33:39
5536	八车间	XXBCJ0-01-01-0018	008F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:33:43	2026-03-04 12:33:54
5537	八车间	XXBCJ0-01-01-0018	009F	法兰	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:33:57	2026-03-04 12:34:08
5538	八车间	XXBCJ0-01-01-0019	001F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:34:30	2026-03-04 12:34:42
5539	八车间	XXBCJ0-01-01-0019	002V	阀门	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:34:45	2026-03-04 12:34:56
5540	八车间	XXBCJ0-01-01-0019	003F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:34:59	2026-03-04 12:35:11
5541	八车间	XXBCJ0-01-01-0019	004F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:35:14	2026-03-04 12:35:25
5542	八车间	XXBCJ0-01-01-0019	005V	阀门	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:35:29	2026-03-04 12:35:40
5543	八车间	XXBCJ0-01-01-0019	006F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:35:43	2026-03-04 12:35:54
5544	八车间	XXBCJ0-01-01-0019	007F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:35:58	2026-03-04 12:36:09
5545	八车间	XXBCJ0-01-01-0019	008F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:36:12	2026-03-04 12:36:23

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5546	八车间	XXBCJ0-01-01-0019	009F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:36:26	2026-03-04 12:36:38
5547	八车间	XXBCJ0-01-01-0020	001F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:37:12	2026-03-04 12:37:23
5548	八车间	XXBCJ0-01-01-0020	002V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:37:26	2026-03-04 12:37:38
5549	八车间	XXBCJ0-01-01-0020	003F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:37:41	2026-03-04 12:37:52
5550	八车间	XXBCJ0-01-01-0020	004F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:37:55	2026-03-04 12:38:07
5551	八车间	XXBCJ0-01-01-0020	005V	阀门	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:38:10	2026-03-04 12:38:21
5552	八车间	XXBCJ0-01-01-0020	006F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:38:24	2026-03-04 12:38:36
5553	八车间	XXBCJ0-01-01-0020	007F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:38:39	2026-03-04 12:38:50
5554	八车间	XXBCJ0-01-01-0020	008F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:38:53	2026-03-04 12:39:05
5555	八车间	XXBCJ0-01-01-0020	009F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:39:08	2026-03-04 12:39:19
5556	八车间	XXBCJ0-01-01-0021	001F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:39:39	2026-03-04 12:39:50
5557	八车间	XXBCJ0-01-01-0021	002V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:39:54	2026-03-04 12:40:05
5558	八车间	XXBCJ0-01-01-0021	003F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:40:07	2026-03-04 12:40:19
5559	八车间	XXBCJ0-01-01-0021	004F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:40:23	2026-03-04 12:40:34
5560	八车间	XXBCJ0-01-01-0021	005V	阀门	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:40:36	2026-03-04 12:40:48
5561	八车间	XXBCJ0-01-01-0021	006F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:40:52	2026-03-04 12:41:03
5562	八车间	XXBCJ0-01-01-0021	007F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:41:05	2026-03-04 12:41:17
5563	八车间	XXBCJ0-01-01-0021	008F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:41:21	2026-03-04 12:41:32
5564	八车间	XXBCJ0-01-01-0021	009F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:41:34	2026-03-04 12:41:46
5565	八车间	XXBCJ0-01-01-0022	001P	泵	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:42:00	2026-03-04 12:42:11
5566	八车间	XXBCJ0-01-01-0022	002F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:42:13	2026-03-04 12:42:25
5567	八车间	XXBCJ0-01-01-0022	003F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:42:29	2026-03-04 12:42:40
5568	八车间	XXBCJ0-01-01-0022	004F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:42:42	2026-03-04 12:42:54
5569	八车间	XXBCJ0-01-01-0022	005V	阀门	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:42:58	2026-03-04 12:43:09
5570	八车间	XXBCJ0-01-01-0022	006F	法兰	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:43:11	2026-03-04 12:43:23
5571	八车间	XXBCJ0-01-01-0022	007F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:43:27	2026-03-04 12:43:38
5572	八车间	XXBCJ0-01-01-0022	008F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:43:41	2026-03-04 12:43:52
5573	八车间	XXBCJ0-01-01-0022	009V	阀门	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:43:56	2026-03-04 12:44:07
5574	八车间	XXBCJ0-01-01-0022	010O	开口阀或开口管线	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:44:09	2026-03-04 12:44:21
5575	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	001F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:44:48	2026-03-04 12:45:00
5576	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	002F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:45:04	2026-03-04 12:45:15
5577	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	003F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:45:17	2026-03-04 12:45:29
5578	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	004V	阀门	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:45:33	2026-03-04 12:45:44
5579	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	005F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:45:47	2026-03-04 12:45:59
5580	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	006F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:46:02	2026-03-04 12:46:13
5581	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	007V	阀门	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:46:17	2026-03-04 12:46:28
5582	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	008F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:46:31	2026-03-04 12:46:42
5583	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	009F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:46:45	2026-03-04 12:47:03
5584	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	010F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:47:22	2026-03-04 12:47:33
5585	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	011F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:47:37	2026-03-04 12:47:48
5586	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	012V	阀门	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:47:50	2026-03-04 12:48:02
5587	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	013F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:48:06	2026-03-04 12:48:17
5588	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	014F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:48:20	2026-03-04 12:48:32

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5589	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	015V	阀门	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:48:35	2026-03-04 12:48:46
5590	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	016F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:48:49	2026-03-04 12:49:01
5591	八车间	XXBCJ0-01-01-0023	017F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:49:04	2026-03-04 12:49:15
5592	八车间	XXBCJ0-01-01-0024	001F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:49:30	2026-03-04 12:49:42
5593	八车间	XXBCJ0-01-01-0024	002V	阀门	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:49:45	2026-03-04 12:49:56
5594	八车间	XXBCJ0-01-01-0024	003F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:49:59	2026-03-04 12:50:11
5595	八车间	XXBCJ0-01-01-0024	004F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:50:14	2026-03-04 12:50:25
5596	八车间	XXBCJ0-01-01-0024	005F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:50:29	2026-03-04 12:50:40
5597	八车间	XXBCJ0-01-01-0024	006F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:50:44	2026-03-04 12:50:55
5598	八车间	XXBCJ0-01-01-0024	007F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:50:58	2026-03-04 12:51:09
5599	八车间	XXBCJ0-01-01-0024	008F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:51:12	2026-03-04 12:51:24
5600	八车间	XXBCJ0-01-01-0024	009F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:51:27	2026-03-04 12:51:38
5601	八车间	XXBCJ0-01-01-0025	001P	泵	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:51:54	2026-03-04 12:52:05
5602	八车间	XXBCJ0-01-01-0025	002F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:52:07	2026-03-04 12:52:19
5603	八车间	XXBCJ0-01-01-0025	003F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:52:23	2026-03-04 12:52:34
5604	八车间	XXBCJ0-01-01-0025	004F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:52:36	2026-03-04 12:52:48
5605	八车间	XXBCJ0-01-01-0025	005F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:52:52	2026-03-04 12:53:03
5606	八车间	XXBCJ0-01-01-0025	006V	阀门	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:53:05	2026-03-04 12:53:17
5607	八车间	XXBCJ0-01-01-0025	007O	开口阀或开口管线	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:53:21	2026-03-04 12:53:32
5608	八车间	XXBCJ0-01-01-0025	008F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:53:34	2026-03-04 12:53:46
5609	八车间	XXBCJ0-01-01-0025	009V	阀门	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:53:50	2026-03-04 12:54:01
5610	八车间	XXBCJ0-01-01-0025	010O	开口阀或开口管线	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:54:03	2026-03-04 12:54:15
5611	八车间	XXBCJ0-01-01-0026	001F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:55:09	2026-03-04 12:55:20
5612	八车间	XXBCJ0-01-01-0026	002F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:55:23	2026-03-04 12:55:35
5613	八车间	XXBCJ0-01-01-0026	003F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:55:38	2026-03-04 12:55:49
5614	八车间	XXBCJ0-01-01-0026	004F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:55:53	2026-03-04 12:56:04
5615	八车间	XXBCJ0-01-01-0026	005F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:56:07	2026-03-04 12:56:18
5616	八车间	XXBCJ0-01-01-0026	006F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:56:22	2026-03-04 12:56:33
5617	八车间	XXBCJ0-01-01-0026	007F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:56:36	2026-03-04 12:56:47
5618	八车间	XXBCJ0-01-01-0026	008V	阀门	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:56:51	2026-03-04 12:57:02
5619	八车间	XXBCJ0-01-01-0026	009F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:57:05	2026-03-04 12:57:16
5620	八车间	XXBCJ0-01-01-0026	010F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:57:20	2026-03-04 12:57:31
5621	八车间	XXBCJ0-01-01-0026	011V	阀门	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:57:35	2026-03-04 12:57:46
5622	八车间	XXBCJ0-01-01-0026	012F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:57:49	2026-03-04 12:58:00
5623	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	001F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:58:18	2026-03-04 12:58:44
5624	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	002F	法兰	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:58:49	2026-03-04 12:59:00
5625	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	003F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:59:03	2026-03-04 12:59:15
5626	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	004V	阀门	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:59:18	2026-03-04 12:59:29
5627	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	005F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:59:32	2026-03-04 12:59:44
5628	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	006F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 12:59:48	2026-03-04 12:59:59
5629	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	007V	阀门	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:01:56	2026-03-04 13:02:07
5630	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	008F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:02:10	2026-03-04 13:02:22
5631	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	009F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:02:26	2026-03-04 13:02:37

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5632	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	010F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:02:40	2026-03-04 13:02:51
5633	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	011F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:02:55	2026-03-04 13:03:06
5634	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	012F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:03:09	2026-03-04 13:03:20
5635	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	013F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:03:24	2026-03-04 13:03:35
5636	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	014F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:03:38	2026-03-04 13:03:49
5637	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	015F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:03:53	2026-03-04 13:04:04
5638	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	016F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:04:07	2026-03-04 13:04:18
5639	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	017F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:04:22	2026-03-04 13:04:33
5640	八车间	XXBCJ0-01-01-0027	018F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:04:36	2026-03-04 13:04:47
5641	八车间	XXBCJ0-01-01-0028	001F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:05:05	2026-03-04 13:05:16
5642	八车间	XXBCJ0-01-01-0028	002V	阀门	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:05:19	2026-03-04 13:05:30
5643	八车间	XXBCJ0-01-01-0028	003F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:05:34	2026-03-04 13:05:45
5644	八车间	XXBCJ0-01-01-0028	004F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:05:48	2026-03-04 13:05:59
5645	八车间	XXBCJ0-01-01-0028	005V	阀门	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:06:03	2026-03-04 13:06:14
5646	八车间	XXBCJ0-01-01-0028	006F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:06:17	2026-03-04 13:06:28
5647	八车间	XXBCJ0-01-01-0028	007F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:06:32	2026-03-04 13:06:43
5648	八车间	XXBCJ0-01-01-0028	008V	阀门	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:06:46	2026-03-04 13:07:04
5649	八车间	XXBCJ0-01-01-0028	009O	开口阀或开口管线	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:07:19	2026-03-04 13:07:30
5650	八车间	XXBCJ0-01-01-0029	001F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:07:54	2026-03-04 13:08:05
5651	八车间	XXBCJ0-01-01-0029	002F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:08:08	2026-03-04 13:08:20
5652	八车间	XXBCJ0-01-01-0029	003V	阀门	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:08:24	2026-03-04 13:08:35
5653	八车间	XXBCJ0-01-01-0029	004F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:08:37	2026-03-04 13:08:49
5654	八车间	XXBCJ0-01-01-0030	001P	泵	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:09:18	2026-03-04 13:09:29
5655	八车间	XXBCJ0-01-01-0030	002F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:09:32	2026-03-04 13:09:43
5656	八车间	XXBCJ0-01-01-0030	003F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:09:47	2026-03-04 13:09:58
5657	八车间	XXBCJ0-01-01-0030	004F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:10:01	2026-03-04 13:10:12
5658	八车间	XXBCJ0-01-01-0030	005F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:10:16	2026-03-04 13:10:27
5659	八车间	XXBCJ0-01-01-0030	006V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:10:30	2026-03-04 13:10:41
5660	八车间	XXBCJ0-01-01-0030	007F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:10:44	2026-03-04 13:10:56
5661	八车间	XXBCJ0-01-01-0030	008F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:10:59	2026-03-04 13:11:10
5662	八车间	XXBCJ0-01-01-0030	009V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:11:14	2026-03-04 13:11:25
5663	八车间	XXBCJ0-01-01-0030	010F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:11:28	2026-03-04 13:11:39
5664	八车间	XXBCJ0-01-01-0031	001F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:12:03	2026-03-04 13:12:14
5665	八车间	XXBCJ0-01-01-0031	002V	阀门	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:12:17	2026-03-04 13:12:29
5666	八车间	XXBCJ0-01-01-0031	003F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:12:32	2026-03-04 13:12:43
5667	八车间	XXBCJ0-01-01-0031	004F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:12:47	2026-03-04 13:12:58
5668	八车间	XXBCJ0-01-01-0031	005V	阀门	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:13:01	2026-03-04 13:13:12
5669	八车间	XXBCJ0-01-01-0031	006F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:13:16	2026-03-04 13:13:27
5670	八车间	XXBCJ0-01-01-0031	007F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:13:30	2026-03-04 13:13:41
5671	八车间	XXBCJ0-01-01-0031	008V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:13:44	2026-03-04 13:13:56
5672	八车间	XXBCJ0-01-01-0031	009F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:13:59	2026-03-04 13:14:10
5673	八车间	XXBCJ0-01-01-0031	010F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:14:13	2026-03-04 13:14:25
5674	八车间	XXBCJ0-01-01-0031	011V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:14:28	2026-03-04 13:14:39

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5675	八车间	XXBCJ0-01-01-0031	012F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:14:43	2026-03-04 13:14:54
5676	八车间	XXBCJ0-01-01-0031	013F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:14:57	2026-03-04 13:15:08
5677	八车间	XXBCJ0-01-01-0032	001P	泵	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:15:44	2026-03-04 13:15:56
5678	八车间	XXBCJ0-01-01-0032	002F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:16:00	2026-03-04 13:16:11
5679	八车间	XXBCJ0-01-01-0032	003F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:16:13	2026-03-04 13:16:25
5680	八车间	XXBCJ0-01-01-0032	004F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:16:29	2026-03-04 13:16:40
5681	八车间	XXBCJ0-01-01-0032	005F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:16:44	2026-03-04 13:17:00
5682	八车间	XXBCJ0-01-01-0032	006V	阀门	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:17:19	2026-03-04 13:17:31
5683	八车间	XXBCJ0-01-01-0032	007F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:17:35	2026-03-04 13:17:46
5684	八车间	XXBCJ0-01-01-0032	008F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:17:48	2026-03-04 13:18:00
5685	八车间	XXBCJ0-01-01-0032	009V	阀门	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:18:04	2026-03-04 13:18:15
5686	八车间	XXBCJ0-01-01-0032	010F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:18:17	2026-03-04 13:18:29
5687	八车间	XXBCJ0-01-01-0032	011F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:18:33	2026-03-04 13:18:44
5688	八车间	XXBCJ0-01-01-0032	012V	阀门	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:18:46	2026-03-04 13:18:58
5689	八车间	XXBCJ0-01-01-0032	013F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:19:02	2026-03-04 13:19:13
5690	八车间	XXBCJ0-01-01-0033	001F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:20:45	2026-03-04 13:20:56
5691	八车间	XXBCJ0-01-01-0033	002V	阀门	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:20:59	2026-03-04 13:21:11
5692	八车间	XXBCJ0-01-01-0033	003F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:21:14	2026-03-04 13:21:25
5693	八车间	XXBCJ0-01-01-0033	004F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:21:28	2026-03-04 13:21:40
5694	八车间	XXBCJ0-01-01-0033	005V	阀门	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:21:43	2026-03-04 13:21:54
5695	八车间	XXBCJ0-01-01-0033	006F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:21:57	2026-03-04 13:22:09
5696	八车间	XXBCJ0-01-01-0033	007F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:22:12	2026-03-04 13:22:23
5697	八车间	XXBCJ0-01-01-0033	008V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:22:27	2026-03-04 13:22:38
5698	八车间	XXBCJ0-01-01-0033	009F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:22:41	2026-03-04 13:22:52
5699	八车间	XXBCJ0-01-01-0033	010F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:22:56	2026-03-04 13:23:07
5700	八车间	XXBCJ0-01-01-0033	011V	阀门	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:23:10	2026-03-04 13:23:21
5701	八车间	XXBCJ0-01-01-0033	012F	法兰	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:23:25	2026-03-04 13:23:36
5702	八车间	XXBCJ0-01-01-0033	013F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:23:39	2026-03-04 13:23:50
5703	八车间	XXBCJ0-01-01-0033	014F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-04 13:23:53	2026-03-04 13:24:05
5704	八车间	XXBCJ0-01-01-0034	001F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:54:18	2026-03-05 08:54:29
5705	八车间	XXBCJ0-01-01-0034	002V	阀门	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:54:32	2026-03-05 08:54:44
5706	八车间	XXBCJ0-01-01-0034	003F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:54:47	2026-03-05 08:54:58
5707	八车间	XXBCJ0-01-01-0034	004F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:55:01	2026-03-05 08:55:13
5708	八车间	XXBCJ0-01-01-0034	005V	阀门	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:55:16	2026-03-05 08:55:27
5709	八车间	XXBCJ0-01-01-0034	006F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:55:30	2026-03-05 08:55:42
5710	八车间	XXBCJ0-01-01-0034	007F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:55:45	2026-03-05 08:55:56
5711	八车间	XXBCJ0-01-01-0034	008V	阀门	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:55:59	2026-03-05 08:56:11
5712	八车间	XXBCJ0-01-01-0034	009F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:56:14	2026-03-05 08:56:25
5713	八车间	XXBCJ0-01-01-0035	001F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:57:04	2026-03-05 08:57:16
5714	八车间	XXBCJ0-01-01-0035	002V	阀门	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:57:20	2026-03-05 08:57:31
5715	八车间	XXBCJ0-01-01-0035	003F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:57:33	2026-03-05 08:57:45
5716	八车间	XXBCJ0-01-01-0035	004F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:57:49	2026-03-05 08:58:00
5717	八车间	XXBCJ0-01-01-0036	001F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:58:17	2026-03-05 08:58:28

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5718	八车间	XXBCJ0-01-01-0036	002V	阀门	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:58:32	2026-03-05 08:58:43
5719	八车间	XXBCJ0-01-01-0036	003F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:58:46	2026-03-05 08:58:57
5720	八车间	XXBCJ0-01-01-0036	004F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:59:00	2026-03-05 08:59:12
5721	八车间	XXBCJ0-01-01-0036	005V	阀门	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:59:15	2026-03-05 08:59:26
5722	八车间	XXBCJ0-01-01-0036	006F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:59:30	2026-03-05 08:59:41
5723	八车间	XXBCJ0-01-01-0036	007F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 08:59:44	2026-03-05 08:59:55
5724	八车间	XXBCJ0-01-01-0036	008V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:01:34	2026-03-05 09:01:58
5725	八车间	XXBCJ0-01-01-0036	009F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:02:03	2026-03-05 09:02:14
5726	八车间	XXBCJ0-01-01-0036	010F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:02:18	2026-03-05 09:02:29
5727	八车间	XXBCJ0-01-01-0037	001F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:02:44	2026-03-05 09:02:55
5728	八车间	XXBCJ0-01-01-0037	002V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:02:58	2026-03-05 09:03:10
5729	八车间	XXBCJ0-01-01-0037	003F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:04:22	2026-03-05 09:04:50
5730	八车间	XXBCJ0-01-01-0037	004F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:04:56	2026-03-05 09:05:07
5731	八车间	XXBCJ0-01-01-0038	001P	泵	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:05:25	2026-03-05 09:05:36
5732	八车间	XXBCJ0-01-01-0038	002F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:05:41	2026-03-05 09:05:52
5733	八车间	XXBCJ0-01-01-0038	003F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:05:56	2026-03-05 09:06:07
5734	八车间	XXBCJ0-01-01-0038	004F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:06:10	2026-03-05 09:06:21
5735	八车间	XXBCJ0-01-01-0038	005F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:06:25	2026-03-05 09:06:36
5736	八车间	XXBCJ0-01-01-0038	006V	阀门	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:06:39	2026-03-05 09:06:50
5737	八车间	XXBCJ0-01-01-0038	007F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:06:54	2026-03-05 09:07:05
5738	八车间	XXBCJ0-01-01-0038	008F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:07:08	2026-03-05 09:07:19
5739	八车间	XXBCJ0-01-01-0038	009V	阀门	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:07:23	2026-03-05 09:07:34
5740	八车间	XXBCJ0-01-01-0038	010F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:07:36	2026-03-05 09:07:48
5741	八车间	XXBCJ0-01-01-0039	001F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:08:11	2026-03-05 09:08:22
5742	八车间	XXBCJ0-01-01-0039	002V	阀门	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:08:26	2026-03-05 09:08:37
5743	八车间	XXBCJ0-01-01-0039	003F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:08:40	2026-03-05 09:08:51
5744	八车间	XXBCJ0-01-01-0039	004F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:08:55	2026-03-05 09:09:06
5745	八车间	XXBCJ0-01-01-0039	005V	阀门	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:09:09	2026-03-05 09:09:20
5746	八车间	XXBCJ0-01-01-0039	006F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:09:24	2026-03-05 09:09:35
5747	八车间	XXBCJ0-01-01-0039	007F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:09:38	2026-03-05 09:09:49
5748	八车间	XXBCJ0-01-01-0039	008V	阀门	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:09:52	2026-03-05 09:10:04
5749	八车间	XXBCJ0-01-01-0039	009F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:10:08	2026-03-05 09:10:19
5750	八车间	XXBCJ0-01-01-0039	010F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:10:21	2026-03-05 09:10:33
5751	八车间	XXBCJ0-01-01-0040	001F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:11:12	2026-03-05 09:11:23
5752	八车间	XXBCJ0-01-01-0040	002F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:11:26	2026-03-05 09:11:38
5753	八车间	XXBCJ0-01-01-0040	003F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:11:41	2026-03-05 09:11:52
5754	八车间	XXBCJ0-01-01-0040	004F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:11:55	2026-03-05 09:12:07
5755	八车间	XXBCJ0-01-01-0041	001F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:12:28	2026-03-05 09:12:51
5756	八车间	XXBCJ0-01-01-0041	002F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:12:56	2026-03-05 09:13:07
5757	八车间	XXBCJ0-01-01-0041	003F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:13:11	2026-03-05 09:13:22
5758	八车间	XXBCJ0-01-01-0041	004V	阀门	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:13:25	2026-03-05 09:13:37
5759	八车间	XXBCJ0-01-01-0041	005F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:13:40	2026-03-05 09:13:51
5760	八车间	XXBCJ0-01-01-0041	006V	阀门	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:13:54	2026-03-05 09:14:06

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5761	八车间	XXBCJ0-01-01-0041	007F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:14:09	2026-03-05 09:14:20
5762	八车间	XXBCJ0-01-01-0041	008F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:14:23	2026-03-05 09:14:35
5763	八车间	XXBCJ0-01-01-0041	009F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:14:38	2026-03-05 09:14:49
5764	八车间	XXBCJ0-01-01-0041	010F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:14:53	2026-03-05 09:15:04
5765	八车间	XXBCJ0-01-01-0041	011F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:15:08	2026-03-05 09:15:19
5766	八车间	XXBCJ0-01-01-0041	012F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:15:22	2026-03-05 09:15:33
5767	八车间	XXBCJ0-01-01-0041	013F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:15:37	2026-03-05 09:15:48
5768	八车间	XXBCJ0-01-01-0041	014F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:15:51	2026-03-05 09:16:02
5769	八车间	XXBCJ0-01-01-0042	001F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:16:26	2026-03-05 09:16:37
5770	八车间	XXBCJ0-01-01-0042	002F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:16:41	2026-03-05 09:16:52
5771	八车间	XXBCJ0-01-01-0042	003F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:16:55	2026-03-05 09:17:06
5772	八车间	XXBCJ0-01-01-0042	004F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:17:08	2026-03-05 09:17:20
5773	八车间	XXBCJ0-01-01-0042	005V	阀门	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:17:24	2026-03-05 09:17:35
5774	八车间	XXBCJ0-01-01-0042	006F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:17:39	2026-03-05 09:17:50
5775	八车间	XXBCJ0-01-01-0043	001F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:18:16	2026-03-05 09:18:40
5776	八车间	XXBCJ0-01-01-0043	002F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:18:51	2026-03-05 09:19:02
5777	八车间	XXBCJ0-01-01-0043	003F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:19:06	2026-03-05 09:19:17
5778	八车间	XXBCJ0-01-01-0043	004F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:19:19	2026-03-05 09:19:31
5779	八车间	XXBCJ0-01-01-0043	005F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:19:35	2026-03-05 09:19:46
5780	八车间	XXBCJ0-01-01-0043	006F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:19:48	2026-03-05 09:20:00
5781	八车间	XXBCJ0-01-01-0043	007F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:20:04	2026-03-05 09:20:15
5782	八车间	XXBCJ0-01-01-0043	008F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:20:17	2026-03-05 09:20:29
5783	八车间	XXBCJ0-01-01-0043	009F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:20:33	2026-03-05 09:20:44
5784	八车间	XXBCJ0-01-01-0043	010F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:20:46	2026-03-05 09:20:58
5785	八车间	XXBCJ0-01-01-0043	011F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:21:02	2026-03-05 09:21:13
5786	八车间	XXBCJ0-01-01-0043	012F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:21:15	2026-03-05 09:21:27
5787	八车间	XXBCJ0-01-01-0044	001F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:21:43	2026-03-05 09:21:54
5788	八车间	XXBCJ0-01-01-0044	002F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:21:56	2026-03-05 09:22:08
5789	八车间	XXBCJ0-01-01-0044	003F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:22:12	2026-03-05 09:22:23
5790	八车间	XXBCJ0-01-01-0045	001F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:23:31	2026-03-05 09:23:54
5791	八车间	XXBCJ0-01-01-0045	002F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:24:04	2026-03-05 09:24:15
5792	八车间	XXBCJ0-01-01-0045	003F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:24:18	2026-03-05 09:24:30
5793	八车间	XXBCJ0-01-01-0045	004F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:24:33	2026-03-05 09:24:44
5794	八车间	XXBCJ0-01-01-0045	005F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:24:47	2026-03-05 09:24:59
5795	八车间	XXBCJ0-01-01-0045	006F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:25:02	2026-03-05 09:25:13
5796	八车间	XXBCJ0-01-01-0045	007F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:25:17	2026-03-05 09:25:28
5797	八车间	XXBCJ0-01-01-0045	008F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:25:31	2026-03-05 09:25:42
5798	八车间	XXBCJ0-01-01-0046	001F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:26:07	2026-03-05 09:26:19
5799	八车间	XXBCJ0-01-01-0046	002F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:26:23	2026-03-05 09:26:34
5800	八车间	XXBCJ0-01-01-0046	003F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:26:36	2026-03-05 09:26:48
5801	八车间	XXBCJ0-01-01-0047	001F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:27:11	2026-03-05 09:27:38
5802	八车间	XXBCJ0-01-01-0047	002F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:27:44	2026-03-05 09:27:55
5803	八车间	XXBCJ0-01-01-0047	003F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:27:59	2026-03-05 09:28:10

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5804	八车间	XXBCJ0-01-01-0047	004F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:28:13	2026-03-05 09:28:24
5805	八车间	XXBCJ0-01-01-0047	005V	阀门	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:28:28	2026-03-05 09:28:39
5806	八车间	XXBCJ0-01-01-0047	006F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:28:42	2026-03-05 09:28:53
5807	八车间	XXBCJ0-01-01-0047	007F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:28:57	2026-03-05 09:29:08
5808	八车间	XXBCJ0-01-01-0047	008F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:29:10	2026-03-05 09:29:22
5809	八车间	XXBCJ0-01-01-0047	009F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:29:26	2026-03-05 09:29:37
5810	八车间	XXBCJ0-01-01-0047	010F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:29:40	2026-03-05 09:29:51
5811	八车间	XXBCJ0-01-01-0047	011F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:29:55	2026-03-05 09:30:06
5812	八车间	XXBCJ0-01-01-0047	012F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:30:09	2026-03-05 09:30:20
5813	八车间	XXBCJ0-01-01-0048	001P	泵	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:30:53	2026-03-05 09:31:05
5814	八车间	XXBCJ0-01-01-0048	002F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:31:09	2026-03-05 09:31:20
5815	八车间	XXBCJ0-01-01-0048	003F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:31:23	2026-03-05 09:31:34
5816	八车间	XXBCJ0-01-01-0048	004F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:31:38	2026-03-05 09:31:49
5817	八车间	XXBCJ0-01-01-0048	005F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:31:52	2026-03-05 09:32:03
5818	八车间	XXBCJ0-01-01-0048	006V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:32:07	2026-03-05 09:32:18
5819	八车间	XXBCJ0-01-01-0048	007F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:32:21	2026-03-05 09:32:32
5820	八车间	XXBCJ0-01-01-0048	008F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:32:35	2026-03-05 09:32:47
5821	八车间	XXBCJ0-01-01-0048	009V	阀门	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:32:50	2026-03-05 09:33:01
5822	八车间	XXBCJ0-01-01-0048	010F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:33:04	2026-03-05 09:33:16
5823	八车间	XXBCJ0-01-01-0049	001F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:34:18	2026-03-05 09:34:29
5824	八车间	XXBCJ0-01-01-0049	002V	阀门	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:34:31	2026-03-05 09:34:43
5825	八车间	XXBCJ0-01-01-0049	003F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:34:47	2026-03-05 09:34:58
5826	八车间	XXBCJ0-01-01-0049	004F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:35:01	2026-03-05 09:35:12
5827	八车间	XXBCJ0-01-01-0049	005V	阀门	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:35:16	2026-03-05 09:35:27
5828	八车间	XXBCJ0-01-01-0049	006F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:35:31	2026-03-05 09:35:42
5829	八车间	XXBCJ0-01-01-0049	007F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:35:44	2026-03-05 09:35:56
5830	八车间	XXBCJ0-01-01-0049	008V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:36:00	2026-03-05 09:36:11
5831	八车间	XXBCJ0-01-01-0049	009F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:36:13	2026-03-05 09:36:25
5832	八车间	XXBCJ0-01-01-0049	010F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:36:29	2026-03-05 09:36:40
5833	八车间	XXBCJ0-01-01-0050	001P	泵	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:37:14	2026-03-05 09:37:25
5834	八车间	XXBCJ0-01-01-0050	002F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:37:28	2026-03-05 09:37:40
5835	八车间	XXBCJ0-01-01-0050	003F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:37:43	2026-03-05 09:37:54
5836	八车间	XXBCJ0-01-01-0050	004F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:37:57	2026-03-05 09:38:09
5837	八车间	XXBCJ0-01-01-0050	005F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:38:12	2026-03-05 09:38:23
5838	八车间	XXBCJ0-01-01-0050	006V	阀门	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:38:26	2026-03-05 09:38:38
5839	八车间	XXBCJ0-01-01-0050	007F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:38:41	2026-03-05 09:38:52
5840	八车间	XXBCJ0-01-01-0050	008F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:38:55	2026-03-05 09:39:07
5841	八车间	XXBCJ0-01-01-0050	009V	阀门	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:39:10	2026-03-05 09:39:21
5842	八车间	XXBCJ0-01-01-0050	010F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:39:24	2026-03-05 09:39:36
5843	八车间	XXBCJ0-01-01-0051	001F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:40:37	2026-03-05 09:40:48
5844	八车间	XXBCJ0-01-01-0051	002V	阀门	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:40:52	2026-03-05 09:41:03
5845	八车间	XXBCJ0-01-01-0051	003F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:41:05	2026-03-05 09:41:17
5846	八车间	XXBCJ0-01-01-0051	004F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:41:21	2026-03-05 09:41:32

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5847	八车间	XXBCJ0-01-01-0051	005V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:41:34	2026-03-05 09:41:46
5848	八车间	XXBCJ0-01-01-0051	006F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:41:50	2026-03-05 09:42:01
5849	八车间	XXBCJ0-01-01-0051	007F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:42:04	2026-03-05 09:42:15
5850	八车间	XXBCJ0-01-01-0051	008V	阀门	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:42:19	2026-03-05 09:42:30
5851	八车间	XXBCJ0-01-01-0051	009F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:42:34	2026-03-05 09:42:45
5852	八车间	XXBCJ0-01-01-0051	010F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:42:48	2026-03-05 09:42:59
5853	八车间	XXBCJ0-01-01-0052	001P	泵	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:43:22	2026-03-05 09:43:33
5854	八车间	XXBCJ0-01-01-0052	002F	法兰	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:43:36	2026-03-05 09:43:48
5855	八车间	XXBCJ0-01-01-0052	003F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:43:51	2026-03-05 09:44:02
5856	八车间	XXBCJ0-01-01-0052	004F	法兰	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:44:05	2026-03-05 09:44:17
5857	八车间	XXBCJ0-01-01-0052	005F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:44:21	2026-03-05 09:44:32
5858	八车间	XXBCJ0-01-01-0052	006V	阀门	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:44:34	2026-03-05 09:44:46
5859	八车间	XXBCJ0-01-01-0052	007F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:44:50	2026-03-05 09:45:01
5860	八车间	XXBCJ0-01-01-0052	008F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:45:03	2026-03-05 09:45:15
5861	八车间	XXBCJ0-01-01-0052	009V	阀门	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:45:19	2026-03-05 09:45:30
5862	八车间	XXBCJ0-01-01-0052	010F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:45:32	2026-03-05 09:45:44
5863	八车间	XXBCJ0-01-01-0053	001F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:46:05	2026-03-05 09:46:16
5864	八车间	XXBCJ0-01-01-0053	002V	阀门	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:46:19	2026-03-05 09:46:31
5865	八车间	XXBCJ0-01-01-0053	003F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:46:34	2026-03-05 09:46:45
5866	八车间	XXBCJ0-01-01-0053	004F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:46:48	2026-03-05 09:47:00
5867	八车间	XXBCJ0-01-01-0053	005V	阀门	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:47:03	2026-03-05 09:47:14
5868	八车间	XXBCJ0-01-01-0053	006F	法兰	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:47:17	2026-03-05 09:47:29
5869	八车间	XXBCJ0-01-01-0053	007F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:47:32	2026-03-05 09:47:43
5870	八车间	XXBCJ0-01-01-0053	008V	阀门	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:47:46	2026-03-05 09:47:58
5871	八车间	XXBCJ0-01-01-0053	009F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:48:01	2026-03-05 09:48:12
5872	八车间	XXBCJ0-01-01-0053	010F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:48:15	2026-03-05 09:48:27
5873	八车间	XXBCJ0-01-01-0054	001P	泵	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:48:53	2026-03-05 09:49:04
5874	八车间	XXBCJ0-01-01-0054	002F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:49:07	2026-03-05 09:49:19
5875	八车间	XXBCJ0-01-01-0054	003F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:49:22	2026-03-05 09:49:33
5876	八车间	XXBCJ0-01-01-0054	004F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:49:37	2026-03-05 09:49:48
5877	八车间	XXBCJ0-01-01-0054	005F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:49:51	2026-03-05 09:50:02
5878	八车间	XXBCJ0-01-01-0054	006V	阀门	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:50:06	2026-03-05 09:50:17
5879	八车间	XXBCJ0-01-01-0054	007F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:50:20	2026-03-05 09:50:31
5880	八车间	XXBCJ0-01-01-0054	008F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:50:35	2026-03-05 09:50:46
5881	八车间	XXBCJ0-01-01-0054	009V	阀门	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:50:49	2026-03-05 09:51:00
5882	八车间	XXBCJ0-01-01-0054	010F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:51:04	2026-03-05 09:51:15
5883	八车间	XXBCJ0-01-01-0055	001F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:51:43	2026-03-05 09:51:54
5884	八车间	XXBCJ0-01-01-0055	002F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:51:57	2026-03-05 09:52:09
5885	八车间	XXBCJ0-01-01-0055	003V	阀门	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:52:12	2026-03-05 09:52:23
5886	八车间	XXBCJ0-01-01-0055	004F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:52:26	2026-03-05 09:52:38
5887	八车间	XXBCJ0-01-01-0055	005F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:52:41	2026-03-05 09:52:52
5888	八车间	XXBCJ0-01-01-0055	006V	阀门	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:52:55	2026-03-05 09:53:07
5889	八车间	XXBCJ0-01-01-0055	007F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:53:10	2026-03-05 09:53:21

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5890	八车间	XXBCJ0-01-01-0055	008F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:53:24	2026-03-05 09:53:36
5891	八车间	XXBCJ0-01-01-0055	009V	阀门	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:53:39	2026-03-05 09:53:50
5892	八车间	XXBCJ0-01-01-0055	010F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:53:53	2026-03-05 09:54:05
5893	八车间	XXBCJ0-01-01-0055	011F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:54:08	2026-03-05 09:54:19
5894	八车间	XXBCJ0-01-01-0056	001P	泵	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:54:40	2026-03-05 09:54:52
5895	八车间	XXBCJ0-01-01-0056	002F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:54:55	2026-03-05 09:55:06
5896	八车间	XXBCJ0-01-01-0056	003F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:55:09	2026-03-05 09:55:21
5897	八车间	XXBCJ0-01-01-0056	004F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:55:25	2026-03-05 09:55:36
5898	八车间	XXBCJ0-01-01-0056	005V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:55:38	2026-03-05 09:55:50
5899	八车间	XXBCJ0-01-01-0056	006F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:55:54	2026-03-05 09:56:05
5900	八车间	XXBCJ0-01-01-0056	007F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:56:07	2026-03-05 09:56:19
5901	八车间	XXBCJ0-01-01-0056	008V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:56:23	2026-03-05 09:56:34
5902	八车间	XXBCJ0-01-01-0056	009F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:56:36	2026-03-05 09:56:48
5903	八车间	XXBCJ0-01-01-0056	010F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:56:52	2026-03-05 09:57:03
5904	八车间	XXBCJ0-01-01-0056	011V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:57:06	2026-03-05 09:57:17
5905	八车间	XXBCJ0-01-01-0056	012F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:57:21	2026-03-05 09:57:32
5906	八车间	XXBCJ0-01-01-0057	001F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:58:27	2026-03-05 09:58:38
5907	八车间	XXBCJ0-01-01-0057	002F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:58:41	2026-03-05 09:58:53
5908	八车间	XXBCJ0-01-01-0057	003V	阀门	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:58:56	2026-03-05 09:59:07
5909	八车间	XXBCJ0-01-01-0057	004F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:59:10	2026-03-05 09:59:22
5910	八车间	XXBCJ0-01-01-0057	005F	法兰	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:59:25	2026-03-05 09:59:36
5911	八车间	XXBCJ0-01-01-0057	006V	阀门	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:59:40	2026-03-05 09:59:51
5912	八车间	XXBCJ0-01-01-0057	007F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 09:59:55	2026-03-05 10:00:06
5913	八车间	XXBCJ0-01-01-0057	008F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:00:09	2026-03-05 10:00:20
5914	八车间	XXBCJ0-01-01-0057	009V	阀门	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:00:23	2026-03-05 10:00:35
5915	八车间	XXBCJ0-01-01-0057	010F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:00:38	2026-03-05 10:00:49
5916	八车间	XXBCJ0-01-01-0057	011F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:00:52	2026-03-05 10:01:04
5917	八车间	XXBCJ0-01-01-0058	001F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:01:41	2026-03-05 10:01:52
5918	八车间	XXBCJ0-01-01-0058	002V	阀门	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:01:55	2026-03-05 10:02:07
5919	八车间	XXBCJ0-01-01-0058	003F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:02:10	2026-03-05 10:02:21
5920	八车间	XXBCJ0-01-01-0058	004F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:02:25	2026-03-05 10:02:36
5921	八车间	XXBCJ0-01-01-0059	001F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:03:10	2026-03-05 10:03:21
5922	八车间	XXBCJ0-01-01-0059	002V	阀门	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:03:23	2026-03-05 10:03:35
5923	八车间	XXBCJ0-01-01-0059	003F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:03:39	2026-03-05 10:03:50
5924	八车间	XXBCJ0-01-01-0059	004F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:03:52	2026-03-05 10:04:04
5925	八车间	XXBCJ0-01-01-0059	005F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:04:08	2026-03-05 10:04:19
5926	八车间	XXBCJ0-01-01-0059	006F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:04:21	2026-03-05 10:04:33
5927	八车间	XXBCJ0-01-01-0060	001P	泵	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:05:37	2026-03-05 10:05:48
5928	八车间	XXBCJ0-01-01-0060	002F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:05:52	2026-03-05 10:06:03
5929	八车间	XXBCJ0-01-01-0060	003F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:06:06	2026-03-05 10:06:17
5930	八车间	XXBCJ0-01-01-0060	004F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:06:21	2026-03-05 10:06:32
5931	八车间	XXBCJ0-01-01-0060	005V	阀门	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:06:34	2026-03-05 10:06:46
5932	八车间	XXBCJ0-01-01-0060	006F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:08:11	2026-03-05 10:08:22

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5933	八车间	XXBCJ0-01-01-0060	007F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:08:26	2026-03-05 10:08:37
5934	八车间	XXBCJ0-01-01-0060	008V	阀门	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:08:40	2026-03-05 10:08:51
5935	八车间	XXBCJ0-01-01-0060	009F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:08:55	2026-03-05 10:09:06
5936	八车间	XXBCJ0-01-01-0061	001F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:09:22	2026-03-05 10:09:33
5937	八车间	XXBCJ0-01-01-0061	002V	阀门	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:09:36	2026-03-05 10:09:48
5938	八车间	XXBCJ0-01-01-0061	003F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:09:51	2026-03-05 10:10:02
5939	八车间	XXBCJ0-01-01-0061	004F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:10:05	2026-03-05 10:10:17
5940	八车间	XXBCJ0-01-01-0061	005V	阀门	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:10:20	2026-03-05 10:10:31
5941	八车间	XXBCJ0-01-01-0061	006F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:10:34	2026-03-05 10:10:46
5942	八车间	XXBCJ0-01-01-0061	007F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:10:49	2026-03-05 10:11:00
5943	八车间	XXBCJ0-01-01-0061	008V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:11:03	2026-03-05 10:11:15
5944	八车间	XXBCJ0-01-01-0061	009F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:11:19	2026-03-05 10:11:30
5945	八车间	XXBCJ0-01-01-0062	001F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:11:50	2026-03-05 10:12:01
5946	八车间	XXBCJ0-01-01-0062	002F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:12:04	2026-03-05 10:12:16
5947	八车间	XXBCJ0-01-01-0062	003F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:12:19	2026-03-05 10:12:30
5948	八车间	XXBCJ0-01-01-0062	004F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:12:33	2026-03-05 10:12:45
5949	八车间	XXBCJ0-01-01-0062	005V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:12:48	2026-03-05 10:12:59
5950	八车间	XXBCJ0-01-01-0062	006F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:13:02	2026-03-05 10:13:14
5951	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	001P	泵	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:13:31	2026-03-05 10:13:42
5952	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	002F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:13:45	2026-03-05 10:13:57
5953	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	003F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:14:00	2026-03-05 10:14:11
5954	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	004F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:14:14	2026-03-05 10:14:26
5955	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	005V	阀门	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:14:29	2026-03-05 10:14:40
5956	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	006F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:14:43	2026-03-05 10:14:55
5957	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	007F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:14:58	2026-03-05 10:15:09
5958	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	008V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:15:12	2026-03-05 10:15:24
5959	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	009F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:15:27	2026-03-05 10:15:38
5960	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	010F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:15:42	2026-03-05 10:15:53
5961	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	011V	阀门	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:15:56	2026-03-05 10:16:07
5962	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	012F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:16:11	2026-03-05 10:16:22
5963	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	013F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:16:25	2026-03-05 10:16:36
5964	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	014V	阀门	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:16:40	2026-03-05 10:17:04
5965	八车间	XXBCJ0-01-01-0063	015F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:17:25	2026-03-05 10:17:50
5966	八车间	XXBCJ0-01-01-0064	001F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:18:25	2026-03-05 10:18:36
5967	八车间	XXBCJ0-01-01-0064	002V	阀门	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:18:39	2026-03-05 10:18:51
5968	八车间	XXBCJ0-01-01-0064	003F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:18:54	2026-03-05 10:19:05
5969	八车间	XXBCJ0-01-01-0064	004F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:19:08	2026-03-05 10:19:20
5970	八车间	XXBCJ0-01-01-0064	005V	阀门	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:19:23	2026-03-05 10:19:34
5971	八车间	XXBCJ0-01-01-0064	006F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:19:37	2026-03-05 10:19:49
5972	八车间	XXBCJ0-01-01-0064	007F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:19:53	2026-03-05 10:20:04
5973	八车间	XXBCJ0-01-01-0064	008V	阀门	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:20:07	2026-03-05 10:20:18
5974	八车间	XXBCJ0-01-01-0064	009F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:20:22	2026-03-05 10:20:33
5975	八车间	XXBCJ0-01-01-0065	001F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:21:43	2026-03-05 10:21:54

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
5976	八车间	XXBCJ0-01-01-0065	002F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:21:58	2026-03-05 10:22:09
5977	八车间	XXBCJ0-01-01-0065	003F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:22:12	2026-03-05 10:22:23
5978	八车间	XXBCJ0-01-01-0066	001P	泵	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:22:52	2026-03-05 10:23:03
5979	八车间	XXBCJ0-01-01-0066	002F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:23:06	2026-03-05 10:23:18
5980	八车间	XXBCJ0-01-01-0066	003F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:23:21	2026-03-05 10:23:32
5981	八车间	XXBCJ0-01-01-0066	004F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:23:35	2026-03-05 10:23:47
5982	八车间	XXBCJ0-01-01-0066	005F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:23:51	2026-03-05 10:24:02
5983	八车间	XXBCJ0-01-01-0066	006F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:24:20	2026-03-05 10:24:31
5984	八车间	XXBCJ0-01-01-0066	007F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:24:38	2026-03-05 10:24:49
5985	八车间	XXBCJ0-01-01-0066	008F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:24:52	2026-03-05 10:25:03
5986	八车间	XXBCJ0-01-01-0066	009V	阀门	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:25:07	2026-03-05 10:25:18
5987	八车间	XXBCJ0-01-01-0066	010O	开口阀或开口管线	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:25:22	2026-03-05 10:25:33
5988	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	001F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:26:41	2026-03-05 10:27:34
5989	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	002V	阀门	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:27:52	2026-03-05 10:28:04
5990	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	003F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:28:07	2026-03-05 10:28:18
5991	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	004F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:28:22	2026-03-05 10:28:33
5992	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	005V	阀门	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:28:36	2026-03-05 10:28:47
5993	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	006F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:28:51	2026-03-05 10:29:02
5994	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	007F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:29:06	2026-03-05 10:29:17
5995	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	008F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:29:20	2026-03-05 10:29:31
5996	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	009F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:29:35	2026-03-05 10:29:46
5997	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	010F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:29:49	2026-03-05 10:30:00
5998	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	011F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:30:04	2026-03-05 10:30:15
5999	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	012F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:30:18	2026-03-05 10:30:29
6000	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	013F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:30:33	2026-03-05 10:30:44
6001	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	014F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:30:47	2026-03-05 10:30:58
6002	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	015V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:31:01	2026-03-05 10:31:13
6003	八车间	XXBCJ0-01-01-0067	016F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:31:16	2026-03-05 10:31:27
6004	八车间	XXBCJ0-01-01-0068	001F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:31:44	2026-03-05 10:31:56
6005	八车间	XXBCJ0-01-01-0068	002V	阀门	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:31:59	2026-03-05 10:32:10
6006	八车间	XXBCJ0-01-01-0068	003F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:32:13	2026-03-05 10:32:25
6007	八车间	XXBCJ0-01-01-0068	004F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:32:29	2026-03-05 10:32:40
6008	八车间	XXBCJ0-01-01-0068	005V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:32:43	2026-03-05 10:32:54
6009	八车间	XXBCJ0-01-01-0068	006F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:32:58	2026-03-05 10:33:09
6010	八车间	XXBCJ0-01-01-0068	007F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:33:12	2026-03-05 10:33:23
6011	八车间	XXBCJ0-01-01-0068	008V	阀门	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:33:26	2026-03-05 10:33:38
6012	八车间	XXBCJ0-01-01-0068	009F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:33:41	2026-03-05 10:33:52
6013	八车间	XXBCJ0-01-01-0068	010F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:33:55	2026-03-05 10:34:07
6014	八车间	XXBCJ0-01-01-0068	011F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:34:10	2026-03-05 10:34:21
6015	八车间	XXBCJ0-01-01-0068	012V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:34:24	2026-03-05 10:34:36
6016	八车间	XXBCJ0-01-01-0068	013F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:34:39	2026-03-05 10:34:50
6017	八车间	XXBCJ0-01-02-0032	001F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:30:17	2026-03-04 11:30:36
6018	八车间	XXBCJ0-01-02-0032	002F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:30:41	2026-03-04 11:30:52

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6019	八车间	XXBCJ0-01-02-0032	003F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:30:57	2026-03-04 11:31:08
6020	八车间	XXBCJ0-01-02-0032	004F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:31:11	2026-03-04 11:31:22
6021	八车间	XXBCJ0-01-02-0032	005F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:31:26	2026-03-04 11:31:37
6022	八车间	XXBCJ0-01-02-0032	006F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:31:42	2026-03-04 11:31:53
6023	八车间	XXBCJ0-01-02-0032	007F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:31:59	2026-03-04 11:32:10
6024	八车间	XXBCJ0-01-02-0032	008V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:32:15	2026-03-04 11:32:26
6025	八车间	XXBCJ0-01-02-0032	009F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:32:31	2026-03-04 11:32:42
6026	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	001F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:40:54	2026-03-05 10:41:05
6027	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	002F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:41:09	2026-03-05 10:41:20
6028	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	003V	阀门	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:41:23	2026-03-05 10:41:34
6029	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	004F	法兰	可达	1.7	1.5	0.2	0	0.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:41:38	2026-03-05 10:41:49
6030	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	005F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:41:53	2026-03-05 10:42:04
6031	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	006V	阀门	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:42:06	2026-03-05 10:42:18
6032	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	007F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:42:22	2026-03-05 10:42:33
6033	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	008F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:42:36	2026-03-05 10:42:47
6034	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	009V	阀门	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:42:51	2026-03-05 10:43:02
6035	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	010F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:43:04	2026-03-05 10:43:16
6036	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	011F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:43:20	2026-03-05 10:43:31
6037	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	012V	阀门	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:43:34	2026-03-05 10:43:46
6038	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	013F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:43:49	2026-03-05 10:44:00
6039	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	014F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:44:03	2026-03-05 10:44:15
6040	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	015V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:44:18	2026-03-05 10:44:29
6041	八车间	XXBCJ0-01-02-0001	016F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:44:32	2026-03-05 10:44:44
6042	八车间	XXBCJ0-01-02-0002	001F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:44:59	2026-03-05 10:45:11
6043	八车间	XXBCJ0-01-02-0002	002F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:45:14	2026-03-05 10:45:25
6044	八车间	XXBCJ0-01-02-0002	003V	阀门	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:45:28	2026-03-05 10:45:40
6045	八车间	XXBCJ0-01-02-0002	004F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:45:43	2026-03-05 10:45:54
6046	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	001F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:46:29	2026-03-05 10:46:41
6047	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	002F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:46:45	2026-03-05 10:47:03
6048	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	003F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:47:07	2026-03-05 10:47:19
6049	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	004F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:47:23	2026-03-05 10:47:34
6050	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	005F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:47:36	2026-03-05 10:47:48
6051	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	006F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:47:52	2026-03-05 10:48:03
6052	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	007F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:48:05	2026-03-05 10:48:17
6053	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	008F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:48:21	2026-03-05 10:48:32
6054	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	009V	阀门	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:48:34	2026-03-05 10:48:46
6055	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	010F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:48:50	2026-03-05 10:49:01
6056	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	011F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:49:03	2026-03-05 10:49:15
6057	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	012V	阀门	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:49:19	2026-03-05 10:49:30
6058	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	013F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:49:33	2026-03-05 10:49:44
6059	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	014F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:49:48	2026-03-05 10:49:59
6060	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	015F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:50:02	2026-03-05 10:50:14
6061	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	016F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:50:18	2026-03-05 10:50:29

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6062	八车间	XXBCJ0-01-02-0003	017F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:50:32	2026-03-05 10:50:43
6063	八车间	XXBCJ0-01-02-0004	001P	泵	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:51:05	2026-03-05 10:51:16
6064	八车间	XXBCJ0-01-02-0004	002F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:51:19	2026-03-05 10:51:31
6065	八车间	XXBCJ0-01-02-0004	003V	阀门	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:52:58	2026-03-05 10:53:12
6066	八车间	XXBCJ0-01-02-0004	004F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:53:18	2026-03-05 10:53:29
6067	八车间	XXBCJ0-01-02-0004	005F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:53:32	2026-03-05 10:53:43
6068	八车间	XXBCJ0-01-02-0004	006V	阀门	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:53:47	2026-03-05 10:53:58
6069	八车间	XXBCJ0-01-02-0004	007F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:51:34	2026-03-05 10:51:49
6070	八车间	XXBCJ0-01-02-0004	008F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:52:00	2026-03-05 10:52:18
6071	八车间	XXBCJ0-01-02-0004	009V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:52:29	2026-03-05 10:52:47
6072	八车间	XXBCJ0-01-02-0004	010F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:54:02	2026-03-05 10:54:13
6073	八车间	XXBCJ0-01-02-0004	011F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:54:16	2026-03-05 10:54:28
6074	八车间	XXBCJ0-01-02-0005	001F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:54:48	2026-03-05 10:54:59
6075	八车间	XXBCJ0-01-02-0005	002V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:55:01	2026-03-05 10:55:13
6076	八车间	XXBCJ0-01-02-0005	003F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:55:17	2026-03-05 10:55:28
6077	八车间	XXBCJ0-01-02-0005	004F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:55:30	2026-03-05 10:55:42
6078	八车间	XXBCJ0-01-02-0005	005V	阀门	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:55:46	2026-03-05 10:55:57
6079	八车间	XXBCJ0-01-02-0005	006F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:55:59	2026-03-05 10:56:11
6080	八车间	XXBCJ0-01-02-0005	007F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:56:14	2026-03-05 10:56:25
6081	八车间	XXBCJ0-01-02-0005	008V	阀门	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:56:28	2026-03-05 10:56:40
6082	八车间	XXBCJ0-01-02-0005	009F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:56:44	2026-03-05 10:56:55
6083	八车间	XXBCJ0-01-02-0006	001P	泵	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:57:37	2026-03-05 10:57:48
6084	八车间	XXBCJ0-01-02-0006	002F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:57:51	2026-03-05 10:58:03
6085	八车间	XXBCJ0-01-02-0006	003F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:58:06	2026-03-05 10:58:17
6086	八车间	XXBCJ0-01-02-0006	004F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:58:20	2026-03-05 10:58:32
6087	八车间	XXBCJ0-01-02-0006	005F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:58:35	2026-03-05 10:58:46
6088	八车间	XXBCJ0-01-02-0006	006F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:58:50	2026-03-05 10:59:01
6089	八车间	XXBCJ0-01-02-0006	007V	阀门	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:59:04	2026-03-05 10:59:15
6090	八车间	XXBCJ0-01-02-0006	008F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:59:19	2026-03-05 10:59:30
6091	八车间	XXBCJ0-01-02-0006	009F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:59:33	2026-03-05 10:59:44
6092	八车间	XXBCJ0-01-02-0006	010V	阀门	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 10:59:48	2026-03-05 10:59:59
6093	八车间	XXBCJ0-01-02-0006	011F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:00:02	2026-03-05 11:00:13
6094	八车间	XXBCJ0-01-02-0006	012F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:00:17	2026-03-05 11:00:28
6095	八车间	XXBCJ0-01-02-0007	001F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:01:17	2026-03-05 11:01:28
6096	八车间	XXBCJ0-01-02-0007	002F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:01:32	2026-03-05 11:01:43
6097	八车间	XXBCJ0-01-02-0007	003V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:01:46	2026-03-05 11:01:57
6098	八车间	XXBCJ0-01-02-0007	004F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:02:00	2026-03-05 11:02:12
6099	八车间	XXBCJ0-01-02-0007	005F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:02:16	2026-03-05 11:02:27
6100	八车间	XXBCJ0-01-02-0007	006V	阀门	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:02:29	2026-03-05 11:02:41
6101	八车间	XXBCJ0-01-02-0007	007F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:02:45	2026-03-05 11:02:56
6102	八车间	XXBCJ0-01-02-0007	008F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:02:58	2026-03-05 11:03:10
6103	八车间	XXBCJ0-01-02-0007	009V	阀门	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:03:14	2026-03-05 11:03:25
6104	八车间	XXBCJ0-01-02-0007	010F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:03:27	2026-03-05 11:03:39

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6105	八车间	XXBCJ0-01-02-0008	001F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:04:05	2026-03-05 11:04:16
6106	八车间	XXBCJ0-01-02-0008	002V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:04:19	2026-03-05 11:04:31
6107	八车间	XXBCJ0-01-02-0008	003F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:04:34	2026-03-05 11:04:45
6108	八车间	XXBCJ0-01-02-0008	004F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:04:48	2026-03-05 11:05:00
6109	八车间	XXBCJ0-01-02-0008	005F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:05:03	2026-03-05 11:05:14
6110	八车间	XXBCJ0-01-02-0008	006F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:05:17	2026-03-05 11:05:29
6111	八车间	XXBCJ0-01-02-0008	007V	阀门	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:05:32	2026-03-05 11:05:43
6112	八车间	XXBCJ0-01-02-0008	008F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:05:46	2026-03-05 11:05:58
6113	八车间	XXBCJ0-01-02-0008	009F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:06:02	2026-03-05 11:06:13
6114	八车间	XXBCJ0-01-02-0009	001F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:06:52	2026-03-05 11:07:03
6115	八车间	XXBCJ0-01-02-0009	002V	阀门	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:07:07	2026-03-05 11:07:18
6116	八车间	XXBCJ0-01-02-0009	003F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:07:21	2026-03-05 11:07:32
6117	八车间	XXBCJ0-01-02-0009	004F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:07:35	2026-03-05 11:07:47
6118	八车间	XXBCJ0-01-02-0010	001F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:08:02	2026-03-05 11:08:28
6119	八车间	XXBCJ0-01-02-0010	002F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:08:32	2026-03-05 11:08:51
6120	八车间	XXBCJ0-01-02-0010	003F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:08:56	2026-03-05 11:09:07
6121	八车间	XXBCJ0-01-02-0010	004V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:09:10	2026-03-05 11:09:21
6122	八车间	XXBCJ0-01-02-0010	005F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:09:24	2026-03-05 11:09:36
6123	八车间	XXBCJ0-01-02-0011	001F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:10:08	2026-03-05 11:10:34
6124	八车间	XXBCJ0-01-02-0011	002F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:10:39	2026-03-05 11:10:59
6125	八车间	XXBCJ0-01-02-0011	003F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:11:03	2026-03-05 11:11:14
6126	八车间	XXBCJ0-01-02-0011	004V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:11:18	2026-03-05 11:11:29
6127	八车间	XXBCJ0-01-02-0011	005F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:11:32	2026-03-05 11:11:43
6128	八车间	XXBCJ0-01-02-0012	001F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:11:59	2026-03-05 11:12:24
6129	八车间	XXBCJ0-01-02-0012	002A	搅拌器	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:12:28	2026-03-05 11:12:47
6130	八车间	XXBCJ0-01-02-0012	003F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:12:52	2026-03-05 11:13:11
6131	八车间	XXBCJ0-01-02-0012	004F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:13:16	2026-03-05 11:13:27
6132	八车间	XXBCJ0-01-02-0012	005F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:13:30	2026-03-05 11:13:42
6133	八车间	XXBCJ0-01-02-0012	006V	阀门	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:13:46	2026-03-05 11:13:57
6134	八车间	XXBCJ0-01-02-0012	007F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:13:59	2026-03-05 11:14:11
6135	八车间	XXBCJ0-01-02-0012	008F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:14:15	2026-03-05 11:14:26
6136	八车间	XXBCJ0-01-02-0012	009V	阀门	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:14:28	2026-03-05 11:14:40
6137	八车间	XXBCJ0-01-02-0012	010F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:14:44	2026-03-05 11:14:55
6138	八车间	XXBCJ0-01-02-0013	001F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:15:20	2026-03-05 11:15:31
6139	八车间	XXBCJ0-01-02-0013	002V	阀门	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:15:34	2026-03-05 11:15:46
6140	八车间	XXBCJ0-01-02-0013	003F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:15:49	2026-03-05 11:16:00
6141	八车间	XXBCJ0-01-02-0013	004F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:16:03	2026-03-05 11:16:15
6142	八车间	XXBCJ0-01-02-0013	005F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:16:18	2026-03-05 11:16:29
6143	八车间	XXBCJ0-01-02-0013	006V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:16:32	2026-03-05 11:16:44
6144	八车间	XXBCJ0-01-02-0013	007F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:16:48	2026-03-05 11:16:59
6145	八车间	XXBCJ0-01-02-0013	008F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:17:01	2026-03-05 11:17:13
6146	八车间	XXBCJ0-01-02-0013	009V	阀门	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:17:17	2026-03-05 11:17:28
6147	八车间	XXBCJ0-01-02-0013	010F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:17:30	2026-03-05 11:17:42

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6148	八车间	XXBCJ0-01-02-0013	011F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:17:46	2026-03-05 11:17:57
6149	八车间	XXBCJ0-01-02-0013	012F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:17:59	2026-03-05 11:18:11
6150	八车间	XXBCJ0-01-02-0013	013F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:18:15	2026-03-05 11:18:26
6151	八车间	XXBCJ0-01-02-0014	001F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:19:18	2026-03-05 11:19:56
6152	八车间	XXBCJ0-01-02-0014	002A	搅拌器	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:20:01	2026-03-05 11:20:25
6153	八车间	XXBCJ0-01-02-0014	003F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:20:30	2026-03-05 11:20:49
6154	八车间	XXBCJ0-01-02-0014	004F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:20:54	2026-03-05 11:21:05
6155	八车间	XXBCJ0-01-02-0014	005V	阀门	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:21:08	2026-03-05 11:21:20
6156	八车间	XXBCJ0-01-02-0014	006F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:21:23	2026-03-05 11:21:34
6157	八车间	XXBCJ0-01-02-0014	007F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:21:37	2026-03-05 11:21:49
6158	八车间	XXBCJ0-01-02-0014	008V	阀门	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:21:52	2026-03-05 11:22:03
6159	八车间	XXBCJ0-01-02-0014	009F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:22:06	2026-03-05 11:22:18
6160	八车间	XXBCJ0-01-02-0014	010F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:22:21	2026-03-05 11:22:32
6161	八车间	XXBCJ0-01-02-0015	001F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:23:00	2026-03-05 11:23:11
6162	八车间	XXBCJ0-01-02-0015	002V	阀门	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:23:15	2026-03-05 11:23:26
6163	八车间	XXBCJ0-01-02-0015	003F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:23:29	2026-03-05 11:23:40
6164	八车间	XXBCJ0-01-02-0015	004F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:23:43	2026-03-05 11:23:55
6165	八车间	XXBCJ0-01-02-0015	005F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:23:58	2026-03-05 11:24:09
6166	八车间	XXBCJ0-01-02-0015	006V	阀门	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:24:12	2026-03-05 11:24:24
6167	八车间	XXBCJ0-01-02-0015	007F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:24:27	2026-03-05 11:24:38
6168	八车间	XXBCJ0-01-02-0015	008F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:24:41	2026-03-05 11:24:53
6169	八车间	XXBCJ0-01-02-0015	009V	阀门	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:24:56	2026-03-05 11:25:07
6170	八车间	XXBCJ0-01-02-0015	010F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:25:10	2026-03-05 11:25:22
6171	八车间	XXBCJ0-01-02-0015	011F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:25:25	2026-03-05 11:25:36
6172	八车间	XXBCJ0-01-02-0015	012F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:25:39	2026-03-05 11:25:51
6173	八车间	XXBCJ0-01-02-0015	013F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:25:54	2026-03-05 11:26:05
6174	八车间	XXBCJ0-01-02-0016	001P	泵	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:26:42	2026-03-05 11:26:53
6175	八车间	XXBCJ0-01-02-0016	002F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:26:56	2026-03-05 11:27:08
6176	八车间	XXBCJ0-01-02-0016	003F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:27:11	2026-03-05 11:27:22
6177	八车间	XXBCJ0-01-02-0016	004V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:27:25	2026-03-05 11:27:37
6178	八车间	XXBCJ0-01-02-0016	005F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:27:40	2026-03-05 11:27:51
6179	八车间	XXBCJ0-01-02-0016	006F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:27:54	2026-03-05 11:28:06
6180	八车间	XXBCJ0-01-02-0016	007F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:28:09	2026-03-05 11:28:20
6181	八车间	XXBCJ0-01-02-0016	008F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:28:23	2026-03-05 11:28:35
6182	八车间	XXBCJ0-01-02-0017	001P	泵	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:29:19	2026-03-05 11:29:30
6183	八车间	XXBCJ0-01-02-0017	002F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:29:34	2026-03-05 11:29:45
6184	八车间	XXBCJ0-01-02-0017	003F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:29:48	2026-03-05 11:29:59
6185	八车间	XXBCJ0-01-02-0017	004V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:30:02	2026-03-05 11:30:14
6186	八车间	XXBCJ0-01-02-0017	005F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:30:17	2026-03-05 11:30:28
6187	八车间	XXBCJ0-01-02-0017	006F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:30:32	2026-03-05 11:30:43
6188	八车间	XXBCJ0-01-02-0017	007F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:30:47	2026-03-05 11:30:58
6189	八车间	XXBCJ0-01-02-0017	008F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:31:01	2026-03-05 11:31:12
6190	八车间	XXBCJ0-01-02-0018	001P	泵	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:32:45	2026-03-05 11:32:56

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6191	八车间	XXBCJ0-01-02-0018	002F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:32:58	2026-03-05 11:33:10
6192	八车间	XXBCJ0-01-02-0018	003F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:33:14	2026-03-05 11:33:25
6193	八车间	XXBCJ0-01-02-0018	004V	阀门	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:33:28	2026-03-05 11:33:40
6194	八车间	XXBCJ0-01-02-0018	005F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:33:43	2026-03-05 11:33:54
6195	八车间	XXBCJ0-01-02-0018	006F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:33:56	2026-03-05 11:34:08
6196	八车间	XXBCJ0-01-02-0018	007F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:34:12	2026-03-05 11:34:23
6197	八车间	XXBCJ0-01-02-0018	008F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:34:25	2026-03-05 11:34:37
6198	八车间	XXBCJ0-01-02-0019	001P	泵	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:35:19	2026-03-05 11:35:30
6199	八车间	XXBCJ0-01-02-0019	002F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:35:33	2026-03-05 11:35:45
6200	八车间	XXBCJ0-01-02-0019	003F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:35:48	2026-03-05 11:35:59
6201	八车间	XXBCJ0-01-02-0019	004V	阀门	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:36:02	2026-03-05 11:36:14
6202	八车间	XXBCJ0-01-02-0019	005F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:36:17	2026-03-05 11:36:28
6203	八车间	XXBCJ0-01-02-0019	006F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:36:31	2026-03-05 11:36:43
6204	八车间	XXBCJ0-01-02-0019	007F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:36:46	2026-03-05 11:36:57
6205	八车间	XXBCJ0-01-02-0019	008F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:37:00	2026-03-05 11:37:12
6206	八车间	XXBCJ0-01-02-0020	001F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:37:29	2026-03-05 11:37:40
6207	八车间	XXBCJ0-01-02-0020	002F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:37:43	2026-03-05 11:37:54
6208	八车间	XXBCJ0-01-02-0020	003F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:37:58	2026-03-05 11:38:09
6209	八车间	XXBCJ0-01-02-0020	004F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:38:12	2026-03-05 11:38:23
6210	八车间	XXBCJ0-01-02-0020	005V	阀门	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:38:27	2026-03-05 11:38:38
6211	八车间	XXBCJ0-01-02-0020	006F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:38:41	2026-03-05 11:38:52
6212	八车间	XXBCJ0-01-02-0020	007F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:38:55	2026-03-05 11:39:07
6213	八车间	XXBCJ0-01-02-0020	008F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:39:10	2026-03-05 11:39:21
6214	八车间	XXBCJ0-01-02-0020	009F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:39:24	2026-03-05 11:39:36
6215	八车间	XXBCJ0-01-02-0020	010V	阀门	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:39:39	2026-03-05 11:39:50
6216	八车间	XXBCJ0-01-02-0020	011F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜耀博	2026-03-05 11:39:53	2026-03-05 11:40:05
6217	八车间	XXBCJ0-01-02-0021	001F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:50:32	2026-03-04 10:50:57
6218	八车间	XXBCJ0-01-02-0021	002A	搅拌器	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:51:01	2026-03-04 10:51:20
6219	八车间	XXBCJ0-01-02-0021	003F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:51:34	2026-03-04 10:51:53
6220	八车间	XXBCJ0-01-02-0021	004F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:51:58	2026-03-04 10:52:09
6221	八车间	XXBCJ0-01-02-0021	005F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:52:14	2026-03-04 10:52:25
6222	八车间	XXBCJ0-01-02-0021	006F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:52:29	2026-03-04 10:52:40
6223	八车间	XXBCJ0-01-02-0021	007V	阀门	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:52:46	2026-03-04 10:52:57
6224	八车间	XXBCJ0-01-02-0021	008F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:53:01	2026-03-04 10:53:12
6225	八车间	XXBCJ0-01-02-0021	009F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:53:20	2026-03-04 10:53:31
6226	八车间	XXBCJ0-01-02-0021	010F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:53:35	2026-03-04 10:53:46
6227	八车间	XXBCJ0-01-02-0021	011F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:53:50	2026-03-04 10:54:01
6228	八车间	XXBCJ0-01-02-0021	012V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:54:06	2026-03-04 10:54:19
6229	八车间	XXBCJ0-01-02-0021	013F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:54:24	2026-03-04 10:54:35
6230	八车间	XXBCJ0-01-02-0022	001F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:55:09	2026-03-04 10:55:20
6231	八车间	XXBCJ0-01-02-0022	002F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:55:25	2026-03-04 10:55:36
6232	八车间	XXBCJ0-01-02-0022	003F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:55:44	2026-03-04 10:55:55
6233	八车间	XXBCJ0-01-02-0022	004F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:56:01	2026-03-04 10:56:12

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6234	八车间	XXBCJ0-01-02-0022	005V	阀门	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:56:17	2026-03-04 10:56:28
6235	八车间	XXBCJ0-01-02-0022	006F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:56:32	2026-03-04 10:56:43
6236	八车间	XXBCJ0-01-02-0023	001F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:56:57	2026-03-04 10:57:22
6237	八车间	XXBCJ0-01-02-0023	002A	搅拌器	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:57:29	2026-03-04 10:57:48
6238	八车间	XXBCJ0-01-02-0023	003F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:57:53	2026-03-04 10:58:12
6239	八车间	XXBCJ0-01-02-0023	004F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:59:30	2026-03-04 10:59:41
6240	八车间	XXBCJ0-01-02-0023	005F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 10:59:46	2026-03-04 10:59:57
6241	八车间	XXBCJ0-01-02-0023	006F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:00:04	2026-03-04 11:00:15
6242	八车间	XXBCJ0-01-02-0023	007V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:00:22	2026-03-04 11:00:33
6243	八车间	XXBCJ0-01-02-0023	008F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:00:39	2026-03-04 11:00:50
6244	八车间	XXBCJ0-01-02-0023	009F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:00:56	2026-03-04 11:01:07
6245	八车间	XXBCJ0-01-02-0023	010F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:01:12	2026-03-04 11:01:23
6246	八车间	XXBCJ0-01-02-0023	011F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:01:31	2026-03-04 11:01:42
6247	八车间	XXBCJ0-01-02-0023	012V	阀门	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:01:51	2026-03-04 11:02:03
6248	八车间	XXBCJ0-01-02-0023	013F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:02:11	2026-03-04 11:02:22
6249	八车间	XXBCJ0-01-02-0024	001F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:02:33	2026-03-04 11:02:58
6250	八车间	XXBCJ0-01-02-0024	002A	搅拌器	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:03:09	2026-03-04 11:03:28
6251	八车间	XXBCJ0-01-02-0024	003F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:03:33	2026-03-04 11:03:52
6252	八车间	XXBCJ0-01-02-0024	004F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:03:58	2026-03-04 11:04:10
6253	八车间	XXBCJ0-01-02-0024	005F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:04:17	2026-03-04 11:04:28
6254	八车间	XXBCJ0-01-02-0024	006F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:04:33	2026-03-04 11:04:44
6255	八车间	XXBCJ0-01-02-0024	007F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:04:49	2026-03-04 11:05:00
6256	八车间	XXBCJ0-01-02-0024	008V	阀门	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:05:04	2026-03-04 11:05:15
6257	八车间	XXBCJ0-01-02-0024	009F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:05:20	2026-03-04 11:05:32
6258	八车间	XXBCJ0-01-02-0025	001F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:05:45	2026-03-04 11:05:56
6259	八车间	XXBCJ0-01-02-0025	002F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:06:00	2026-03-04 11:06:11
6260	八车间	XXBCJ0-01-02-0025	003F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:06:15	2026-03-04 11:06:26
6261	八车间	XXBCJ0-01-02-0025	004V	阀门	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:06:30	2026-03-04 11:06:41
6262	八车间	XXBCJ0-01-02-0025	005F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:06:45	2026-03-04 11:06:56
6263	八车间	XXBCJ0-01-02-0025	006F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:07:01	2026-03-04 11:07:12
6264	八车间	XXBCJ0-01-02-0025	007F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:07:17	2026-03-04 11:07:28
6265	八车间	XXBCJ0-01-02-0025	008F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:07:34	2026-03-04 11:07:45
6266	八车间	XXBCJ0-01-02-0025	009V	阀门	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:07:48	2026-03-04 11:07:59
6267	八车间	XXBCJ0-01-02-0025	010F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:08:04	2026-03-04 11:08:15
6268	八车间	XXBCJ0-01-02-0026	001P	泵	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:08:43	2026-03-04 11:08:55
6269	八车间	XXBCJ0-01-02-0026	002F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:09:12	2026-03-04 11:09:23
6270	八车间	XXBCJ0-01-02-0026	003F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:09:28	2026-03-04 11:09:39
6271	八车间	XXBCJ0-01-02-0026	004F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:09:47	2026-03-04 11:09:58
6272	八车间	XXBCJ0-01-02-0026	005F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:10:03	2026-03-04 11:10:14
6273	八车间	XXBCJ0-01-02-0026	006F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:10:18	2026-03-04 11:10:29
6274	八车间	XXBCJ0-01-02-0026	007F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:10:33	2026-03-04 11:10:44
6275	八车间	XXBCJ0-01-02-0026	008V	阀门	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:10:48	2026-03-04 11:10:59
6276	八车间	XXBCJ0-01-02-0026	009F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:11:08	2026-03-04 11:11:19

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6277	八车间	XXBCJ0-01-02-0026	010F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:11:24	2026-03-04 11:11:35
6278	八车间	XXBCJ0-01-02-0026	011V	阀门	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:11:41	2026-03-04 11:11:52
6279	八车间	XXBCJ0-01-02-0026	012F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:11:57	2026-03-04 11:12:08
6280	八车间	XXBCJ0-01-02-0027	001F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:12:30	2026-03-04 11:12:41
6281	八车间	XXBCJ0-01-02-0027	002V	阀门	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:12:48	2026-03-04 11:12:59
6282	八车间	XXBCJ0-01-02-0027	003F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:13:04	2026-03-04 11:13:15
6283	八车间	XXBCJ0-01-02-0027	004F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:13:22	2026-03-04 11:13:33
6284	八车间	XXBCJ0-01-02-0027	005F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:13:38	2026-03-04 11:13:49
6285	八车间	XXBCJ0-01-02-0027	006V	阀门	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:13:55	2026-03-04 11:14:06
6286	八车间	XXBCJ0-01-02-0027	007F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:14:13	2026-03-04 11:14:24
6287	八车间	XXBCJ0-01-02-0027	008F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:14:29	2026-03-04 11:14:40
6288	八车间	XXBCJ0-01-02-0027	009V	阀门	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:14:46	2026-03-04 11:14:57
6289	八车间	XXBCJ0-01-02-0027	010F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:15:03	2026-03-04 11:15:14
6290	八车间	XXBCJ0-01-02-0027	011F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:15:20	2026-03-04 11:15:31
6291	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	001P	泵	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:15:51	2026-03-04 11:16:04
6292	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	002F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:16:10	2026-03-04 11:16:21
6293	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	003F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:16:26	2026-03-04 11:16:37
6294	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	004F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:16:42	2026-03-04 11:16:53
6295	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	005F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:16:56	2026-03-04 11:17:07
6296	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	006F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:17:12	2026-03-04 11:17:23
6297	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	007V	阀门	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:17:29	2026-03-04 11:17:40
6298	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	008F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:17:44	2026-03-04 11:17:55
6299	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	009F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:18:00	2026-03-04 11:18:14
6300	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	010F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:18:25	2026-03-04 11:18:38
6301	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	011F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:18:43	2026-03-04 11:18:54
6302	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	012F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:18:59	2026-03-04 11:19:10
6303	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	013F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:19:16	2026-03-04 11:19:27
6304	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	014F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:19:33	2026-03-04 11:19:44
6305	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	015F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:19:48	2026-03-04 11:19:59
6306	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	016F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:20:05	2026-03-04 11:20:16
6307	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	017F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:20:22	2026-03-04 11:20:33
6308	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	018V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:20:39	2026-03-04 11:20:50
6309	八车间	XXBCJ0-01-02-0028	019F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:20:55	2026-03-04 11:21:06
6310	八车间	XXBCJ0-01-02-0029	001F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:21:37	2026-03-04 11:21:48
6311	八车间	XXBCJ0-01-02-0029	002V	阀门	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:21:53	2026-03-04 11:22:04
6312	八车间	XXBCJ0-01-02-0029	003F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:22:08	2026-03-04 11:22:19
6313	八车间	XXBCJ0-01-02-0029	004F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:22:26	2026-03-04 11:22:38
6314	八车间	XXBCJ0-01-02-0029	005F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:22:45	2026-03-04 11:22:56
6315	八车间	XXBCJ0-01-02-0029	006V	阀门	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:23:00	2026-03-04 11:23:11
6316	八车间	XXBCJ0-01-02-0029	007F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:23:15	2026-03-04 11:23:26
6317	八车间	XXBCJ0-01-02-0029	008F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:23:30	2026-03-04 11:23:41
6318	八车间	XXBCJ0-01-02-0029	009V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:23:47	2026-03-04 11:23:58
6319	八车间	XXBCJ0-01-02-0029	010F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:24:05	2026-03-04 11:24:16

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6320	八车间	XXBCJ0-01-02-0029	011F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:24:21	2026-03-04 11:24:32
6321	八车间	XXBCJ0-01-02-0030	001F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:24:47	2026-03-04 11:25:06
6322	八车间	XXBCJ0-01-02-0030	002A	搅拌器	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:25:12	2026-03-04 11:25:31
6323	八车间	XXBCJ0-01-02-0030	003F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:25:35	2026-03-04 11:25:54
6324	八车间	XXBCJ0-01-02-0030	004F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:25:57	2026-03-04 11:26:08
6325	八车间	XXBCJ0-01-02-0030	005F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:26:11	2026-03-04 11:26:22
6326	八车间	XXBCJ0-01-02-0030	006V	阀门	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:26:28	2026-03-04 11:26:39
6327	八车间	XXBCJ0-01-02-0030	007F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:26:43	2026-03-04 11:26:54
6328	八车间	XXBCJ0-01-02-0030	008F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:27:02	2026-03-04 11:27:13
6329	八车间	XXBCJ0-01-02-0031	001F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:27:34	2026-03-04 11:27:53
6330	八车间	XXBCJ0-01-02-0031	002A	搅拌器	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:27:57	2026-03-04 11:28:16
6331	八车间	XXBCJ0-01-02-0031	003F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:28:22	2026-03-04 11:28:42
6332	八车间	XXBCJ0-01-02-0031	004F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:28:47	2026-03-04 11:28:58
6333	八车间	XXBCJ0-01-02-0031	005F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:29:03	2026-03-04 11:29:14
6334	八车间	XXBCJ0-01-02-0031	006F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:29:19	2026-03-04 11:29:30
6335	八车间	XXBCJ0-01-02-0031	007F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:29:34	2026-03-04 11:29:45
6336	八车间	XXBCJ0-01-02-0031	008F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:29:50	2026-03-04 11:30:01
6337	八车间	XXBCJ0-01-03-0001	001F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:37:12	2026-03-04 11:37:24
6338	八车间	XXBCJ0-01-03-0001	002V	阀门	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:37:28	2026-03-04 11:37:39
6339	八车间	XXBCJ0-01-03-0001	003F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:37:45	2026-03-04 11:37:56
6340	八车间	XXBCJ0-01-03-0001	004F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:38:02	2026-03-04 11:38:14
6341	八车间	XXBCJ0-01-03-0001	005F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:38:19	2026-03-04 11:38:30
6342	八车间	XXBCJ0-01-03-0002	001F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:38:54	2026-03-04 11:39:06
6343	八车间	XXBCJ0-01-03-0002	002V	阀门	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:39:13	2026-03-04 11:39:24
6344	八车间	XXBCJ0-01-03-0002	003F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:39:29	2026-03-04 11:39:40
6345	八车间	XXBCJ0-01-03-0002	004F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:39:45	2026-03-04 11:39:56
6346	八车间	XXBCJ0-01-03-0003	001F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:40:19	2026-03-04 11:40:30
6347	八车间	XXBCJ0-01-03-0003	002V	阀门	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:40:39	2026-03-04 11:40:51
6348	八车间	XXBCJ0-01-03-0003	003F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:40:59	2026-03-04 11:41:11
6349	八车间	XXBCJ0-01-03-0003	004F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:41:15	2026-03-04 11:41:27
6350	八车间	XXBCJ0-01-03-0003	005F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:41:33	2026-03-04 11:41:44
6351	八车间	XXBCJ0-01-03-0004	001F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:41:56	2026-03-04 11:42:07
6352	八车间	XXBCJ0-01-03-0004	002V	阀门	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:42:10	2026-03-04 11:42:22
6353	八车间	XXBCJ0-01-03-0004	003F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:42:28	2026-03-04 11:42:39
6354	八车间	XXBCJ0-01-03-0004	004F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:42:45	2026-03-04 11:42:56
6355	八车间	XXBCJ0-01-03-0004	005F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:43:03	2026-03-04 11:43:14
6356	八车间	XXBCJ0-01-03-0005	001F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:43:29	2026-03-04 11:43:41
6357	八车间	XXBCJ0-01-03-0005	002V	阀门	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:43:48	2026-03-04 11:43:59
6358	八车间	XXBCJ0-01-03-0005	003F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:44:04	2026-03-04 11:44:15
6359	八车间	XXBCJ0-01-03-0005	004F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:44:21	2026-03-04 11:44:32
6360	八车间	XXBCJ0-01-03-0005	005F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:44:41	2026-03-04 11:44:54
6361	八车间	XXBCJ0-01-03-0006	001F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:45:10	2026-03-04 11:45:21
6362	八车间	XXBCJ0-01-03-0006	002V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:45:27	2026-03-04 11:45:38

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6363	八车间	XXBCJ0-01-03-0006	003F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:45:46	2026-03-04 11:45:57
6364	八车间	XXBCJ0-01-03-0006	004F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:46:01	2026-03-04 11:46:14
6365	八车间	XXBCJ0-01-03-0006	005F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:46:21	2026-03-04 11:46:35
6366	八车间	XXBCJ0-01-03-0007	001F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:47:02	2026-03-04 11:47:13
6367	八车间	XXBCJ0-01-03-0007	002V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:47:20	2026-03-04 11:47:31
6368	八车间	XXBCJ0-01-03-0007	003F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:47:39	2026-03-04 11:47:50
6369	八车间	XXBCJ0-01-03-0007	004F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:47:55	2026-03-04 11:48:07
6370	八车间	XXBCJ0-01-03-0008	001F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:48:30	2026-03-04 11:48:41
6371	八车间	XXBCJ0-01-03-0008	002V	阀门	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:48:51	2026-03-04 11:49:03
6372	八车间	XXBCJ0-01-03-0008	003F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:49:10	2026-03-04 11:49:21
6373	八车间	XXBCJ0-01-03-0008	004F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:49:29	2026-03-04 11:49:40
6374	八车间	XXBCJ0-01-03-0009	001F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:49:58	2026-03-04 11:50:09
6375	八车间	XXBCJ0-01-03-0009	002V	阀门	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:50:16	2026-03-04 11:50:27
6376	八车间	XXBCJ0-01-03-0009	003F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:50:32	2026-03-04 11:50:43
6377	八车间	XXBCJ0-01-03-0009	004F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:50:48	2026-03-04 11:50:59
6378	八车间	XXBCJ0-01-03-0010	001F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:51:15	2026-03-04 11:51:26
6379	八车间	XXBCJ0-01-03-0010	002V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:51:31	2026-03-04 11:51:42
6380	八车间	XXBCJ0-01-03-0010	003F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:51:49	2026-03-04 11:52:00
6381	八车间	XXBCJ0-01-03-0010	004F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:52:08	2026-03-04 11:52:19
6382	八车间	XXBCJ0-01-03-0011	001F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:52:43	2026-03-04 11:52:55
6383	八车间	XXBCJ0-01-03-0011	002V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:53:02	2026-03-04 11:53:14
6384	八车间	XXBCJ0-01-03-0011	003F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:53:21	2026-03-04 11:53:32
6385	八车间	XXBCJ0-01-03-0012	001F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:53:46	2026-03-04 11:53:57
6386	八车间	XXBCJ0-01-03-0012	002F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:54:02	2026-03-04 11:54:13
6387	八车间	XXBCJ0-01-03-0012	003F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:54:18	2026-03-04 11:54:29
6388	八车间	XXBCJ0-01-03-0012	004V	阀门	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:54:36	2026-03-04 11:54:47
6389	八车间	XXBCJ0-01-03-0012	005F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:54:55	2026-03-04 11:55:06
6390	八车间	XXBCJ0-01-03-0013	001F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:55:27	2026-03-04 11:55:38
6391	八车间	XXBCJ0-01-03-0013	002V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:55:46	2026-03-04 11:55:58
6392	八车间	XXBCJ0-01-03-0013	003F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:56:04	2026-03-04 11:56:18
6393	八车间	XXBCJ0-01-03-0013	004F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:56:23	2026-03-04 11:56:34
6394	八车间	XXBCJ0-01-03-0014	001F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:56:51	2026-03-04 11:57:02
6395	八车间	XXBCJ0-01-03-0014	002V	阀门	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:57:08	2026-03-04 11:57:19
6396	八车间	XXBCJ0-01-03-0014	003F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:57:25	2026-03-04 11:57:36
6397	八车间	XXBCJ0-01-03-0014	004F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:57:44	2026-03-04 11:57:55
6398	八车间	XXBCJ0-01-03-0015	001F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:58:21	2026-03-04 11:58:32
6399	八车间	XXBCJ0-01-03-0015	002V	阀门	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:58:37	2026-03-04 11:58:48
6400	八车间	XXBCJ0-01-03-0015	003F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:58:55	2026-03-04 11:59:07
6401	八车间	XXBCJ0-01-03-0015	004F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:59:14	2026-03-04 11:59:26
6402	八车间	XXBCJ0-01-03-0016	001F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 11:59:45	2026-03-04 11:59:56
6403	八车间	XXBCJ0-01-03-0016	002V	阀门	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:00:03	2026-03-04 12:00:14
6404	八车间	XXBCJ0-01-03-0016	003F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:00:20	2026-03-04 12:00:31
6405	八车间	XXBCJ0-01-03-0016	004F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:00:36	2026-03-04 12:00:48

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6406	八车间	XXBCJ0-01-03-0016	005V	阀门	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:00:54	2026-03-04 12:01:05
6407	八车间	XXBCJ0-01-03-0016	006F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:01:11	2026-03-04 12:01:24
6408	八车间	XXBCJ0-01-03-0017	001F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:01:48	2026-03-04 12:01:59
6409	八车间	XXBCJ0-01-03-0017	002V	阀门	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:02:07	2026-03-04 12:02:18
6410	八车间	XXBCJ0-01-03-0017	003F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:02:24	2026-03-04 12:02:35
6411	八车间	XXBCJ0-01-03-0017	004F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:02:43	2026-03-04 12:02:54
6412	八车间	XXBCJ0-01-03-0017	005V	阀门	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:03:00	2026-03-04 12:03:11
6413	八车间	XXBCJ0-01-03-0017	006F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:03:16	2026-03-04 12:03:27
6414	八车间	XXBCJ0-01-03-0018	001F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:03:40	2026-03-04 12:03:51
6415	八车间	XXBCJ0-01-03-0018	002V	阀门	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:03:58	2026-03-04 12:04:09
6416	八车间	XXBCJ0-01-03-0018	003F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:04:15	2026-03-04 12:04:26
6417	八车间	XXBCJ0-01-03-0018	004F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:04:32	2026-03-04 12:04:43
6418	八车间	XXBCJ0-01-03-0018	005V	阀门	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:04:49	2026-03-04 12:05:00
6419	八车间	XXBCJ0-01-03-0018	006F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:05:06	2026-03-04 12:05:17
6420	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	001F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:06:57	2026-03-04 12:07:16
6421	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	002F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:07:22	2026-03-04 12:07:33
6422	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	003F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:07:37	2026-03-04 12:07:48
6423	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	004F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:07:52	2026-03-04 12:08:03
6424	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	005F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:08:09	2026-03-04 12:08:20
6425	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	006V	阀门	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:08:25	2026-03-04 12:08:36
6426	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	007F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:08:40	2026-03-04 12:08:51
6427	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	008F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:08:56	2026-03-04 12:09:07
6428	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	009V	阀门	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:09:13	2026-03-04 12:09:30
6429	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	010F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:09:35	2026-03-04 12:09:46
6430	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	011F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:09:53	2026-03-04 12:10:05
6431	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	012V	阀门	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:10:10	2026-03-04 12:10:23
6432	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	013F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:10:30	2026-03-04 12:10:41
6433	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	014F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:10:48	2026-03-04 12:10:59
6434	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	015F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:11:04	2026-03-04 12:11:15
6435	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	016V	阀门	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:11:20	2026-03-04 12:11:31
6436	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	017F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:11:37	2026-03-04 12:11:48
6437	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	018F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:11:55	2026-03-04 12:12:06
6438	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	019V	阀门	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:12:13	2026-03-04 12:12:24
6439	八车间	XXBCJ0-01-04-0001	020F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:12:31	2026-03-04 12:12:42
6440	八车间	XXBCJ0-01-04-0002	001F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:12:54	2026-03-04 12:13:05
6441	八车间	XXBCJ0-01-04-0002	002F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:13:11	2026-03-04 12:13:22
6442	八车间	XXBCJ0-01-04-0002	003V	阀门	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:13:28	2026-03-04 12:13:39
6443	八车间	XXBCJ0-01-04-0002	004F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:13:44	2026-03-04 12:13:56
6444	八车间	XXBCJ0-01-04-0002	005F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:14:02	2026-03-04 12:14:13
6445	八车间	XXBCJ0-01-04-0002	006F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:14:18	2026-03-04 12:14:29
6446	八车间	XXBCJ0-01-04-0002	007V	阀门	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:14:53	2026-03-04 12:15:04
6447	八车间	XXBCJ0-01-04-0002	008F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:15:11	2026-03-04 12:15:22
6448	八车间	XXBCJ0-01-04-0003	001F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:16:23	2026-03-04 12:16:35

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6449	八车间	XXBCJ0-01-04-0003	002F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:16:41	2026-03-04 12:16:52
6450	八车间	XXBCJ0-01-04-0003	003F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:16:58	2026-03-04 12:17:09
6451	八车间	XXBCJ0-01-04-0003	004V	阀门	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:17:17	2026-03-04 12:17:28
6452	八车间	XXBCJ0-01-04-0003	005F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:17:33	2026-03-04 12:17:44
6453	八车间	XXBCJ0-01-04-0003	006F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:17:50	2026-03-04 12:18:01
6454	八车间	XXBCJ0-01-04-0003	007V	阀门	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:18:09	2026-03-04 12:18:20
6455	八车间	XXBCJ0-01-04-0003	008F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:18:27	2026-03-04 12:18:38
6456	八车间	XXBCJ0-01-04-0003	009F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:18:44	2026-03-04 12:18:55
6457	八车间	XXBCJ0-01-04-0003	010V	阀门	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:19:09	2026-03-04 12:19:20
6458	八车间	XXBCJ0-01-04-0003	011F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:19:24	2026-03-04 12:19:35
6459	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	001F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:20:00	2026-03-04 12:20:17
6460	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	002F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:20:31	2026-03-04 12:20:44
6461	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	003F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:20:53	2026-03-04 12:21:04
6462	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	004V	阀门	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:21:09	2026-03-04 12:21:20
6463	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	005F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:21:27	2026-03-04 12:21:38
6464	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	006F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:21:44	2026-03-04 12:22:01
6465	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	007A	搅拌器	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:22:05	2026-03-04 12:22:22
6466	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	008F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:22:27	2026-03-04 12:22:41
6467	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	009F	法兰	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:22:47	2026-03-04 12:22:58
6468	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	010V	阀门	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:23:05	2026-03-04 12:23:16
6469	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	011F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:23:22	2026-03-04 12:23:33
6470	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	012F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:23:39	2026-03-04 12:23:50
6471	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	013V	阀门	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:23:54	2026-03-04 12:24:05
6472	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	014F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:24:12	2026-03-04 12:24:23
6473	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	015F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:24:30	2026-03-04 12:24:41
6474	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	016F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:24:49	2026-03-04 12:25:01
6475	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	017F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:25:33	2026-03-04 12:25:44
6476	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	018V	阀门	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:25:50	2026-03-04 12:26:01
6477	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	019F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:26:07	2026-03-04 12:26:18
6478	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	020V	阀门	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:26:23	2026-03-04 12:26:34
6479	八车间	XXBCJ0-01-04-0004	021F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:26:41	2026-03-04 12:26:52
6480	八车间	XXBCJ0-01-04-0005	001F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:27:16	2026-03-04 12:27:27
6481	八车间	XXBCJ0-01-04-0005	002F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:27:34	2026-03-04 12:27:47
6482	八车间	XXBCJ0-01-04-0005	003F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:27:50	2026-03-04 12:28:01
6483	八车间	XXBCJ0-01-04-0005	004F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:28:05	2026-03-04 12:28:16
6484	八车间	XXBCJ0-01-04-0005	005F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:28:22	2026-03-04 12:28:33
6485	八车间	XXBCJ0-01-04-0005	006F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:28:39	2026-03-04 12:28:50
6486	八车间	XXBCJ0-01-04-0005	007V	阀门	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:28:57	2026-03-04 12:29:08
6487	八车间	XXBCJ0-01-04-0005	008F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:29:14	2026-03-04 12:29:25
6488	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	001F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:29:35	2026-03-04 12:29:52
6489	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	002F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:29:58	2026-03-04 12:30:09
6490	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	003F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:30:16	2026-03-04 12:30:27
6491	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	004F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:30:33	2026-03-04 12:30:44

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6492	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	005F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:30:51	2026-03-04 12:31:02
6493	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	006F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:31:07	2026-03-04 12:31:26
6494	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	007A	搅拌器	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:31:33	2026-03-04 12:31:53
6495	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	008F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:32:04	2026-03-04 12:32:17
6496	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	009V	阀门	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:32:22	2026-03-04 12:32:34
6497	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	010F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:32:39	2026-03-04 12:32:50
6498	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	011F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:32:57	2026-03-04 12:33:08
6499	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	012V	阀门	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:33:14	2026-03-04 12:33:25
6500	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	013F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:33:32	2026-03-04 12:33:43
6501	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	014F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:33:51	2026-03-04 12:34:02
6502	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	015V	阀门	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:34:12	2026-03-04 12:34:23
6503	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	016F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:34:34	2026-03-04 12:34:46
6504	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	017F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:35:06	2026-03-04 12:35:17
6505	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	018F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:35:21	2026-03-04 12:35:32
6506	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	019V	阀门	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:35:39	2026-03-04 12:35:50
6507	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	020F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:35:55	2026-03-04 12:36:06
6508	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	021V	阀门	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:36:11	2026-03-04 12:36:22
6509	八车间	XXBCJ0-01-04-0006	022F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:36:30	2026-03-04 12:36:44
6510	八车间	XXBCJ0-01-04-0007	001F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:36:57	2026-03-04 12:37:08
6511	八车间	XXBCJ0-01-04-0007	002F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:37:14	2026-03-04 12:37:26
6512	八车间	XXBCJ0-01-04-0007	003V	阀门	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:37:32	2026-03-04 12:37:43
6513	八车间	XXBCJ0-01-04-0007	004F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:37:49	2026-03-04 12:38:01
6514	八车间	XXBCJ0-01-04-0007	005F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:38:05	2026-03-04 12:38:18
6515	八车间	XXBCJ0-01-04-0007	006R	泄压设备	可达	4.7	1.4	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:38:24	2026-03-04 12:38:37
6516	八车间	XXBCJ0-01-04-0007	007F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:38:46	2026-03-04 12:38:57
6517	八车间	XXBCJ0-01-04-0007	008V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:39:05	2026-03-04 12:39:16
6518	八车间	XXBCJ0-01-04-0007	009F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:39:23	2026-03-04 12:39:34
6519	八车间	XXBCJ0-01-04-0007	010F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:39:44	2026-03-04 12:39:55
6520	八车间	XXBCJ0-01-04-0007	011F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:40:01	2026-03-04 12:40:14
6521	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	001F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:40:43	2026-03-04 12:41:01
6522	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	002F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:41:10	2026-03-04 12:41:26
6523	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	003F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:41:35	2026-03-04 12:41:54
6524	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	004A	搅拌器	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:42:00	2026-03-04 12:42:17
6525	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	005F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:42:24	2026-03-04 12:42:35
6526	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	006V	阀门	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:42:43	2026-03-04 12:42:54
6527	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	007F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:43:04	2026-03-04 12:43:20
6528	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	008F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:43:26	2026-03-04 12:43:37
6529	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	009V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:43:47	2026-03-04 12:43:58
6530	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	010F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:44:06	2026-03-04 12:44:18
6531	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	011F	法兰	可达	1.9	1.4	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:44:28	2026-03-04 12:44:42
6532	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	012V	阀门	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:44:48	2026-03-04 12:44:59
6533	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	013F	法兰	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:45:06	2026-03-04 12:45:18
6534	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	014F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:45:23	2026-03-04 12:45:34

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6535	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	015F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:45:41	2026-03-04 12:45:56
6536	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	016V	阀门	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:45:59	2026-03-04 12:46:10
6537	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	017F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:46:15	2026-03-04 12:46:26
6538	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	018F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:46:31	2026-03-04 12:46:42
6539	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	019F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:46:50	2026-03-04 12:47:01
6540	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	020V	阀门	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:47:11	2026-03-04 12:47:22
6541	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	021F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:47:29	2026-03-04 12:47:40
6542	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	022F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:47:53	2026-03-04 12:48:04
6543	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	023V	阀门	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:48:13	2026-03-04 12:48:24
6544	八车间	XXBCJ0-01-04-0008	024F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:48:31	2026-03-04 12:48:42
6545	八车间	XXBCJ0-01-04-0009	001F	法兰	可达	2	1.4	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:48:54	2026-03-04 12:49:08
6546	八车间	XXBCJ0-01-04-0009	002V	阀门	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:49:13	2026-03-04 12:49:24
6547	八车间	XXBCJ0-01-04-0009	003F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:49:32	2026-03-04 12:49:46
6548	八车间	XXBCJ0-01-04-0009	004F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:49:51	2026-03-04 12:50:02
6549	八车间	XXBCJ0-01-04-0009	005V	阀门	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:50:06	2026-03-04 12:50:23
6550	八车间	XXBCJ0-01-04-0009	006F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:50:27	2026-03-04 12:50:38
6551	八车间	XXBCJ0-01-04-0009	007F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:50:42	2026-03-04 12:50:53
6552	八车间	XXBCJ0-01-04-0009	008V	阀门	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:50:59	2026-03-04 12:51:10
6553	八车间	XXBCJ0-01-04-0009	009F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:51:17	2026-03-04 12:51:28
6554	八车间	XXBCJ0-01-04-0009	010F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:51:33	2026-03-04 12:51:44
6555	八车间	XXBCJ0-01-04-0009	011V	阀门	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:51:50	2026-03-04 12:52:01
6556	八车间	XXBCJ0-01-04-0009	012F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:52:09	2026-03-04 12:52:20
6557	八车间	XXBCJ0-01-04-0010	001F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:52:37	2026-03-04 12:52:54
6558	八车间	XXBCJ0-01-04-0010	002F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:53:01	2026-03-04 12:53:18
6559	八车间	XXBCJ0-01-04-0010	003A	搅拌器	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:53:24	2026-03-04 12:53:41
6560	八车间	XXBCJ0-01-04-0010	004F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:53:46	2026-03-04 12:53:57
6561	八车间	XXBCJ0-01-04-0010	005F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:54:01	2026-03-04 12:54:14
6562	八车间	XXBCJ0-01-04-0010	006V	阀门	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:54:18	2026-03-04 12:54:29
6563	八车间	XXBCJ0-01-04-0010	007F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:54:46	2026-03-04 12:54:57
6564	八车间	XXBCJ0-01-04-0010	008F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:55:02	2026-03-04 12:55:14
6565	八车间	XXBCJ0-01-04-0010	009V	阀门	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:55:19	2026-03-04 12:55:30
6566	八车间	XXBCJ0-01-04-0010	010F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:55:34	2026-03-04 12:55:45
6567	八车间	XXBCJ0-01-04-0010	011F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:55:49	2026-03-04 12:56:00
6568	八车间	XXBCJ0-01-04-0010	012V	阀门	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:56:04	2026-03-04 12:56:15
6569	八车间	XXBCJ0-01-04-0010	013F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:56:22	2026-03-04 12:56:34
6570	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	001F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:56:45	2026-03-04 12:56:56
6571	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	002F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:57:03	2026-03-04 12:57:14
6572	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	003V	阀门	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:57:21	2026-03-04 12:57:32
6573	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	004F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:57:37	2026-03-04 12:57:48
6574	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	005F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:58:01	2026-03-04 12:58:12
6575	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	006V	阀门	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:58:17	2026-03-04 12:58:28
6576	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	007F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:58:33	2026-03-04 12:58:44
6577	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	008F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:58:47	2026-03-04 12:58:58

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6578	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	009V	阀门	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:59:03	2026-03-04 12:59:14
6579	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	010F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:59:18	2026-03-04 12:59:29
6580	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	011F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:59:34	2026-03-04 12:59:45
6581	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	012V	阀门	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 12:59:51	2026-03-04 13:00:02
6582	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	013F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:00:10	2026-03-04 13:00:21
6583	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	014F	法兰	可达	4	1.4	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:00:27	2026-03-04 13:00:38
6584	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	015V	阀门	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:00:41	2026-03-04 13:00:53
6585	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	016F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:00:58	2026-03-04 13:01:09
6586	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	017F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:01:14	2026-03-04 13:01:25
6587	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	018V	阀门	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:01:30	2026-03-04 13:01:42
6588	八车间	XXBCJ0-01-04-0011	019F	法兰	可达	3.2	1.4	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:01:47	2026-03-04 13:01:58
6589	八车间	XXBCJ0-01-04-0012	001F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:02:31	2026-03-04 13:02:42
6590	八车间	XXBCJ0-01-04-0012	002F	法兰	可达	3.3	1.4	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:02:50	2026-03-04 13:03:01
6591	八车间	XXBCJ0-01-04-0012	003F	法兰	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:03:09	2026-03-04 13:03:26
6592	八车间	XXBCJ0-01-04-0012	004F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:03:32	2026-03-04 13:03:49
6593	八车间	XXBCJ0-01-04-0012	005A	搅拌器	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:03:54	2026-03-04 13:04:11
6594	八车间	XXBCJ0-01-04-0012	006F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:04:16	2026-03-04 13:04:27
6595	八车间	XXBCJ0-01-04-0012	007F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:04:34	2026-03-04 13:04:45
6596	八车间	XXBCJ0-01-04-0012	008V	阀门	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:04:50	2026-03-04 13:05:01
6597	八车间	XXBCJ0-01-04-0012	009F	法兰	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:05:08	2026-03-04 13:05:19
6598	八车间	XXBCJ0-01-04-0013	001F	法兰	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:05:37	2026-03-04 13:05:48
6599	八车间	XXBCJ0-01-04-0013	002F	法兰	可达	3.4	1.4	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:05:56	2026-03-04 13:06:07
6600	八车间	XXBCJ0-01-04-0013	003F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:06:15	2026-03-04 13:06:26
6601	八车间	XXBCJ0-01-04-0013	004V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:06:36	2026-03-04 13:06:48
6602	八车间	XXBCJ0-01-04-0013	005F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:06:55	2026-03-04 13:07:06
6603	八车间	XXBCJ0-01-04-0013	006F	法兰	可达	2.6	1.4	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:07:14	2026-03-04 13:07:25
6604	八车间	XXBCJ0-01-04-0013	007V	阀门	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:07:34	2026-03-04 13:07:45
6605	八车间	XXBCJ0-01-04-0013	008F	法兰	可达	2.4	1.4	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:07:50	2026-03-04 13:08:02
6606	八车间	XXBCJ0-01-04-0014	001F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:08:35	2026-03-04 13:08:46
6607	八车间	XXBCJ0-01-04-0014	002F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:08:55	2026-03-04 13:09:06
6608	八车间	XXBCJ0-01-04-0014	003V	阀门	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:09:13	2026-03-04 13:09:24
6609	八车间	XXBCJ0-01-04-0014	004F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:09:33	2026-03-04 13:09:44
6610	八车间	XXBCJ0-01-04-0014	005F	法兰	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:09:50	2026-03-04 13:10:01
6611	八车间	XXBCJ0-01-04-0015	001F	法兰	可达	2.2	1.4	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:10:17	2026-03-04 13:10:28
6612	八车间	XXBCJ0-01-04-0015	002V	阀门	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:10:34	2026-03-04 13:10:45
6613	八车间	XXBCJ0-01-04-0015	003F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:10:50	2026-03-04 13:11:01
6614	八车间	XXBCJ0-01-04-0015	004F	法兰	可达	1.7	1.4	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:11:08	2026-03-04 13:11:19
6615	八车间	XXBCJ0-01-04-0015	005V	阀门	可达	4.6	1.4	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:11:24	2026-03-04 13:11:35
6616	八车间	XXBCJ0-01-04-0015	006F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:11:40	2026-03-04 13:11:51
6617	八车间	XXBCJ0-01-04-0015	007F	法兰	可达	1.8	1.4	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:11:55	2026-03-04 13:12:06
6618	八车间	XXBCJ0-01-04-0015	008V	阀门	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:12:12	2026-03-04 13:12:23
6619	八车间	XXBCJ0-01-04-0015	009F	法兰	可达	2.5	1.4	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:12:30	2026-03-04 13:12:41
6620	八车间	XXBCJ0-01-04-0015	010F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:12:50	2026-03-04 13:13:01

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6621	八车间	XXBCJ0-01-04-0015	011V	阀门	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:13:10	2026-03-04 13:13:21
6622	八车间	XXBCJ0-01-04-0015	012F	法兰	可达	3.8	1.4	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:13:28	2026-03-04 13:13:39
6623	八车间	XXBCJ0-01-04-0016	001F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:14:02	2026-03-04 13:14:13
6624	八车间	XXBCJ0-01-04-0016	002V	阀门	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:14:20	2026-03-04 13:14:31
6625	八车间	XXBCJ0-01-04-0016	003F	法兰	可达	3.7	1.4	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:14:37	2026-03-04 13:14:48
6626	八车间	XXBCJ0-01-04-0016	004F	法兰	可达	2.3	1.4	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:14:54	2026-03-04 13:15:06
6627	八车间	XXBCJ0-01-04-0016	005C	连接件	可达	3.6	1.4	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:15:12	2026-03-04 13:15:23
6628	八车间	XXBCJ0-01-04-0016	006V	阀门	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:15:29	2026-03-04 13:15:40
6629	八车间	XXBCJ0-01-04-0016	007O	开口阀或开口管线	可达	2.9	1.4	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:15:45	2026-03-04 13:15:56
6630	八车间	XXBCJ0-01-04-0016	008F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:16:02	2026-03-04 13:16:13
6631	八车间	XXBCJ0-01-04-0016	009F	法兰	可达	3.5	1.4	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:16:21	2026-03-04 13:16:32
6632	八车间	XXBCJ0-01-04-0016	010V	阀门	可达	2.8	1.4	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:16:41	2026-03-04 13:16:52
6633	八车间	XXBCJ0-01-04-0016	011F	法兰	可达	3	1.4	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:16:58	2026-03-04 13:17:12
6634	八车间	XXBCJ0-01-04-0016	012F	法兰	可达	4.4	1.4	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:17:18	2026-03-04 13:17:29
6635	八车间	XXBCJ0-01-04-0017	001F	法兰	可达	2.7	1.4	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:17:45	2026-03-04 13:17:56
6636	八车间	XXBCJ0-01-04-0017	002V	阀门	可达	3.1	1.4	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:18:03	2026-03-04 13:18:16
6637	八车间	XXBCJ0-01-04-0017	003F	法兰	可达	4.2	1.4	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:18:29	2026-03-04 13:18:40
6638	八车间	XXBCJ0-01-04-0017	004F	法兰	可达	4.1	1.4	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:18:45	2026-03-04 13:18:56
6639	八车间	XXBCJ0-01-04-0017	005F	法兰	可达	4.5	1.4	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:19:00	2026-03-04 13:19:11
6640	八车间	XXBCJ0-01-04-0017	006F	法兰	可达	2.1	1.4	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:19:16	2026-03-04 13:19:27
6641	八车间	XXBCJ0-01-04-0017	007F	法兰	可达	4.3	1.4	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:19:41	2026-03-04 13:19:52
6642	八车间	XXBCJ0-01-04-0017	008F	法兰	可达	3.9	1.4	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-04 13:19:57	2026-03-04 13:20:08
6643	八车间	XXBCJ0-01-04-0018	001F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:01:28	2026-03-05 09:01:39
6644	八车间	XXBCJ0-01-04-0018	002F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:01:47	2026-03-05 09:01:58
6645	八车间	XXBCJ0-01-04-0018	003V	阀门	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:02:06	2026-03-05 09:02:17
6646	八车间	XXBCJ0-01-04-0018	004F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:02:22	2026-03-05 09:02:33
6647	八车间	XXBCJ0-01-04-0018	005F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:02:37	2026-03-05 09:02:48
6648	八车间	XXBCJ0-01-04-0018	006F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:03:24	2026-03-05 09:03:35
6649	八车间	XXBCJ0-01-04-0018	007V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:03:39	2026-03-05 09:03:50
6650	八车间	XXBCJ0-01-04-0018	008F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:03:55	2026-03-05 09:04:06
6651	八车间	XXBCJ0-01-04-0018	009F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:04:12	2026-03-05 09:04:23
6652	八车间	XXBCJ0-01-04-0018	010C	连接件	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:04:28	2026-03-05 09:04:39
6653	八车间	XXBCJ0-01-04-0018	011V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:04:50	2026-03-05 09:05:01
6654	八车间	XXBCJ0-01-04-0018	012O	开口阀或开口管线	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:05:05	2026-03-05 09:05:16
6655	八车间	XXBCJ0-01-04-0019	001F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:05:36	2026-03-05 09:05:51
6656	八车间	XXBCJ0-01-04-0019	002V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:08:30	2026-03-05 09:08:41
6657	八车间	XXBCJ0-01-04-0019	003F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:08:49	2026-03-05 09:09:00
6658	八车间	XXBCJ0-01-04-0019	004F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:09:03	2026-03-05 09:09:14
6659	八车间	XXBCJ0-01-04-0019	005F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:09:19	2026-03-05 09:09:30
6660	八车间	XXBCJ0-01-04-0019	006F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:09:37	2026-03-05 09:09:48
6661	八车间	XXBCJ0-01-04-0019	007V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:09:52	2026-03-05 09:10:03
6662	八车间	XXBCJ0-01-04-0019	008F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:10:07	2026-03-05 09:10:18
6663	八车间	XXBCJ0-01-04-0019	009F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:10:23	2026-03-05 09:10:34

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6664	八车间	XXBCJ0-01-04-0019	010V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:10:38	2026-03-05 09:10:49
6665	八车间	XXBCJ0-01-04-0019	011F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:10:53	2026-03-05 09:11:04
6666	八车间	XXBCJ0-01-04-0020	001F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:12:17	2026-03-05 09:12:28
6667	八车间	XXBCJ0-01-04-0020	002F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:12:33	2026-03-05 09:12:44
6668	八车间	XXBCJ0-01-04-0020	003V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:12:48	2026-03-05 09:12:59
6669	八车间	XXBCJ0-01-04-0020	004F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:13:03	2026-03-05 09:13:14
6670	八车间	XXBCJ0-01-04-0020	005F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:13:18	2026-03-05 09:13:29
6671	八车间	XXBCJ0-01-04-0020	006V	阀门	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:13:33	2026-03-05 09:13:47
6672	八车间	XXBCJ0-01-04-0020	007F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:13:57	2026-03-05 09:14:09
6673	八车间	XXBCJ0-01-04-0020	008F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:14:13	2026-03-05 09:14:24
6674	八车间	XXBCJ0-01-04-0020	009C	连接件	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:14:28	2026-03-05 09:14:39
6675	八车间	XXBCJ0-01-04-0020	010V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:14:43	2026-03-05 09:14:54
6676	八车间	XXBCJ0-01-04-0020	011O	开口阀或开口管线	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:14:58	2026-03-05 09:15:09
6677	八车间	XXBCJ0-01-04-0021	001F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:15:24	2026-03-05 09:15:36
6678	八车间	XXBCJ0-01-04-0021	002V	阀门	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:15:48	2026-03-05 09:15:59
6679	八车间	XXBCJ0-01-04-0021	003F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:16:04	2026-03-05 09:16:15
6680	八车间	XXBCJ0-01-04-0021	004F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:16:21	2026-03-05 09:16:32
6681	八车间	XXBCJ0-01-04-0021	005F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:16:36	2026-03-05 09:16:49
6682	八车间	XXBCJ0-01-04-0021	006F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:16:54	2026-03-05 09:17:05
6683	八车间	XXBCJ0-01-04-0021	007V	阀门	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:17:10	2026-03-05 09:17:30
6684	八车间	XXBCJ0-01-04-0021	008F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:17:38	2026-03-05 09:17:49
6685	八车间	XXBCJ0-01-04-0022	001F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:18:07	2026-03-05 09:18:18
6686	八车间	XXBCJ0-01-04-0022	002V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:18:28	2026-03-05 09:18:39
6687	八车间	XXBCJ0-01-04-0022	003F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:18:44	2026-03-05 09:18:55
6688	八车间	XXBCJ0-01-04-0022	004F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:18:59	2026-03-05 09:19:10
6689	八车间	XXBCJ0-01-04-0022	005V	阀门	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:19:16	2026-03-05 09:19:27
6690	八车间	XXBCJ0-01-04-0022	006F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:19:31	2026-03-05 09:19:42
6691	八车间	XXBCJ0-01-04-0023	001F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:19:56	2026-03-05 09:20:12
6692	八车间	XXBCJ0-01-04-0023	002F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:20:17	2026-03-05 09:20:28
6693	八车间	XXBCJ0-01-04-0023	003V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:20:31	2026-03-05 09:20:42
6694	八车间	XXBCJ0-01-04-0023	004F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:20:46	2026-03-05 09:20:57
6695	八车间	XXBCJ0-01-04-0023	005F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:21:03	2026-03-05 09:21:15
6696	八车间	XXBCJ0-01-04-0023	006F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:21:20	2026-03-05 09:21:31
6697	八车间	XXBCJ0-01-04-0023	007V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:21:36	2026-03-05 09:21:48
6698	八车间	XXBCJ0-01-04-0023	008F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:21:56	2026-03-05 09:22:09
6699	八车间	XXBCJ0-01-04-0024	001F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:23:05	2026-03-05 09:23:16
6700	八车间	XXBCJ0-01-04-0024	002V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:23:21	2026-03-05 09:23:32
6701	八车间	XXBCJ0-01-04-0024	003F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:23:37	2026-03-05 09:23:48
6702	八车间	XXBCJ0-01-04-0024	004F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:23:52	2026-03-05 09:24:09
6703	八车间	XXBCJ0-01-04-0024	005F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:24:15	2026-03-05 09:24:26
6704	八车间	XXBCJ0-01-04-0024	006F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:24:32	2026-03-05 09:24:49
6705	八车间	XXBCJ0-01-04-0024	007A	搅拌器	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:24:58	2026-03-05 09:25:15
6706	八车间	XXBCJ0-01-04-0024	008F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:25:23	2026-03-05 09:25:34

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6707	八车间	XXBCJ0-01-04-0024	009F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:25:45	2026-03-05 09:25:56
6708	八车间	XXBCJ0-01-04-0024	010V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:26:04	2026-03-05 09:26:15
6709	八车间	XXBCJ0-01-04-0024	011F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:26:21	2026-03-05 09:26:32
6710	八车间	XXBCJ0-01-04-0024	012F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:26:37	2026-03-05 09:26:48
6711	八车间	XXBCJ0-01-04-0024	013F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:26:52	2026-03-05 09:27:03
6712	八车间	XXBCJ0-01-04-0025	001F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:27:18	2026-03-05 09:27:29
6713	八车间	XXBCJ0-01-04-0025	002F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:27:32	2026-03-05 09:27:43
6714	八车间	XXBCJ0-01-04-0025	003V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:27:49	2026-03-05 09:28:00
6715	八车间	XXBCJ0-01-04-0025	004F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:28:07	2026-03-05 09:28:18
6716	八车间	XXBCJ0-01-04-0025	005F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:28:24	2026-03-05 09:28:35
6717	八车间	XXBCJ0-01-04-0025	006V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:28:39	2026-03-05 09:28:50
6718	八车间	XXBCJ0-01-04-0025	007F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:28:54	2026-03-05 09:29:05
6719	八车间	XXBCJ0-01-04-0026	001F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:29:28	2026-03-05 09:29:39
6720	八车间	XXBCJ0-01-04-0026	002F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:29:43	2026-03-05 09:29:54
6721	八车间	XXBCJ0-01-04-0026	003V	阀门	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:29:59	2026-03-05 09:30:10
6722	八车间	XXBCJ0-01-04-0026	004F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:30:14	2026-03-05 09:30:25
6723	八车间	XXBCJ0-01-04-0026	005F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:30:30	2026-03-05 09:30:41
6724	八车间	XXBCJ0-01-04-0026	006F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:30:45	2026-03-05 09:30:56
6725	八车间	XXBCJ0-01-04-0026	007F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:31:00	2026-03-05 09:31:11
6726	八车间	XXBCJ0-01-04-0027	001F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:31:36	2026-03-05 09:31:47
6727	八车间	XXBCJ0-01-04-0027	002V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:31:51	2026-03-05 09:32:04
6728	八车间	XXBCJ0-01-04-0027	003F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:32:09	2026-03-05 09:32:20
6729	八车间	XXBCJ0-01-04-0027	004F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:32:25	2026-03-05 09:32:36
6730	八车间	XXBCJ0-01-04-0027	005F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:32:40	2026-03-05 09:32:57
6731	八车间	XXBCJ0-01-04-0027	006F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:33:03	2026-03-05 09:33:20
6732	八车间	XXBCJ0-01-04-0027	007A	搅拌器	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:33:26	2026-03-05 09:33:43
6733	八车间	XXBCJ0-01-04-0027	008F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:33:47	2026-03-05 09:34:02
6734	八车间	XXBCJ0-01-04-0027	009F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:34:07	2026-03-05 09:34:29
6735	八车间	XXBCJ0-01-04-0027	010V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:34:57	2026-03-05 09:35:08
6736	八车间	XXBCJ0-01-04-0027	011F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:35:16	2026-03-05 09:35:27
6737	八车间	XXBCJ0-01-04-0027	012F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:35:31	2026-03-05 09:35:42
6738	八车间	XXBCJ0-01-04-0027	013F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:35:45	2026-03-05 09:35:56
6739	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	001F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:36:31	2026-03-05 09:36:42
6740	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	002V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:36:49	2026-03-05 09:37:00
6741	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	003F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:37:05	2026-03-05 09:37:17
6742	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	004F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:37:21	2026-03-05 09:37:32
6743	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	005F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:37:36	2026-03-05 09:37:48
6744	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	006V	阀门	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:37:57	2026-03-05 09:38:08
6745	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	007F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:38:13	2026-03-05 09:38:24
6746	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	008F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:38:29	2026-03-05 09:38:40
6747	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	009V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:38:49	2026-03-05 09:39:00
6748	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	010F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:39:04	2026-03-05 09:39:15
6749	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	011F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:39:22	2026-03-05 09:39:33

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6750	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	012V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:39:39	2026-03-05 09:39:50
6751	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	013F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:39:56	2026-03-05 09:40:07
6752	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	014F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:40:12	2026-03-05 09:40:23
6753	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	015V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:40:28	2026-03-05 09:40:40
6754	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	016F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:40:43	2026-03-05 09:40:54
6755	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	017F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:40:58	2026-03-05 09:41:09
6756	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	018F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:41:12	2026-03-05 09:41:23
6757	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	019V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:41:29	2026-03-05 09:41:40
6758	八车间	XXBCJ0-01-04-0028	020F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:41:45	2026-03-05 09:41:56
6759	八车间	XXBCJ0-01-04-0029	001F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:42:25	2026-03-05 09:42:36
6760	八车间	XXBCJ0-01-04-0029	002F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:42:45	2026-03-05 09:43:01
6761	八车间	XXBCJ0-01-04-0029	003V	阀门	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:43:10	2026-03-05 09:43:24
6762	八车间	XXBCJ0-01-04-0029	004F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:43:32	2026-03-05 09:43:43
6763	八车间	XXBCJ0-01-04-0029	005F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:43:53	2026-03-05 09:44:04
6764	八车间	XXBCJ0-01-04-0029	006V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:44:09	2026-03-05 09:44:20
6765	八车间	XXBCJ0-01-04-0029	007F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:44:25	2026-03-05 09:44:36
6766	八车间	XXBCJ0-01-04-0029	008F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:44:39	2026-03-05 09:44:50
6767	八车间	XXBCJ0-01-04-0029	009F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:44:52	2026-03-05 09:45:03
6768	八车间	XXBCJ0-01-04-0029	010V	阀门	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:45:06	2026-03-05 09:45:17
6769	八车间	XXBCJ0-01-04-0029	011F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:45:22	2026-03-05 09:45:33
6770	八车间	XXBCJ0-01-04-0030	001F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:45:52	2026-03-05 09:46:04
6771	八车间	XXBCJ0-01-04-0030	002V	阀门	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:46:09	2026-03-05 09:46:20
6772	八车间	XXBCJ0-01-04-0030	003F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:46:25	2026-03-05 09:46:36
6773	八车间	XXBCJ0-01-04-0030	004F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:46:41	2026-03-05 09:46:52
6774	八车间	XXBCJ0-01-04-0030	005F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:46:58	2026-03-05 09:47:09
6775	八车间	XXBCJ0-01-04-0030	006V	阀门	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:47:15	2026-03-05 09:47:27
6776	八车间	XXBCJ0-01-04-0030	007F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:47:31	2026-03-05 09:47:42
6777	八车间	XXBCJ0-01-04-0030	008F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:47:47	2026-03-05 09:47:59
6778	八车间	XXBCJ0-01-04-0030	009V	阀门	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:48:05	2026-03-05 09:48:16
6779	八车间	XXBCJ0-01-04-0030	010F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:48:22	2026-03-05 09:48:34
6780	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	001F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:49:21	2026-03-05 09:49:37
6781	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	002F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:49:43	2026-03-05 09:49:54
6782	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	003F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:49:57	2026-03-05 09:50:08
6783	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	004F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:50:12	2026-03-05 09:50:23
6784	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	005V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:50:30	2026-03-05 09:50:41
6785	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	006F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:50:44	2026-03-05 09:50:55
6786	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	007F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:50:59	2026-03-05 09:51:10
6787	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	008F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:51:15	2026-03-05 09:51:26
6788	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	009F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:51:58	2026-03-05 09:52:09
6789	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	010V	阀门	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:52:14	2026-03-05 09:52:25
6790	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	011F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:52:31	2026-03-05 09:52:42
6791	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	012F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:52:50	2026-03-05 09:53:01
6792	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	013V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:53:05	2026-03-05 09:53:16

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6793	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	014F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:53:24	2026-03-05 09:53:35
6794	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	015F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:53:40	2026-03-05 09:53:52
6795	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	016V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:53:59	2026-03-05 09:54:10
6796	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	017F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:54:14	2026-03-05 09:54:25
6797	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	018F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:54:28	2026-03-05 09:54:39
6798	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	019F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:54:43	2026-03-05 09:54:54
6799	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	020V	阀门	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:54:56	2026-03-05 09:55:07
6800	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	021F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:55:12	2026-03-05 09:55:23
6801	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	022F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:55:30	2026-03-05 09:55:42
6802	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	023F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:55:44	2026-03-05 09:55:55
6803	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	024F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:56:01	2026-03-05 09:56:12
6804	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	025V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:56:17	2026-03-05 09:56:28
6805	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	026F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:56:36	2026-03-05 09:56:47
6806	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	027F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:56:52	2026-03-05 09:57:03
6807	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	028F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:57:10	2026-03-05 09:57:21
6808	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	029F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:57:27	2026-03-05 09:57:38
6809	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	030F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:57:44	2026-03-05 09:57:55
6810	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	031V	阀门	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:58:02	2026-03-05 09:58:13
6811	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	032F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:58:21	2026-03-05 09:58:32
6812	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	033F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:58:35	2026-03-05 09:58:46
6813	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	034F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:58:51	2026-03-05 09:59:02
6814	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	035F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:59:07	2026-03-05 09:59:18
6815	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	036F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:59:23	2026-03-05 09:59:34
6816	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	037F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:59:39	2026-03-05 09:59:50
6817	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	038V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 09:59:54	2026-03-05 10:00:05
6818	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	039F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:00:08	2026-03-05 10:00:19
6819	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	040F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:00:25	2026-03-05 10:00:36
6820	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	041F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:00:47	2026-03-05 10:00:58
6821	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	042V	阀门	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:01:05	2026-03-05 10:01:16
6822	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	043F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:01:18	2026-03-05 10:01:30
6823	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	044F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:01:33	2026-03-05 10:01:49
6824	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	045F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:02:01	2026-03-05 10:02:12
6825	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	046V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:02:16	2026-03-05 10:02:30
6826	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	047F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:02:36	2026-03-05 10:02:50
6827	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	048F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:02:54	2026-03-05 10:03:11
6828	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	049V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:03:14	2026-03-05 10:03:28
6829	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	050F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:03:33	2026-03-05 10:03:44
6830	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	051F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:03:47	2026-03-05 10:03:59
6831	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	052V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:04:04	2026-03-05 10:04:15
6832	八车间	XXBCJ0-01-04-0031	053F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:04:19	2026-03-05 10:04:31
6833	八车间	XXBCJ0-01-04-0032	001F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:05:47	2026-03-05 10:05:58
6834	八车间	XXBCJ0-01-04-0032	002V	阀门	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:06:02	2026-03-05 10:06:13
6835	八车间	XXBCJ0-01-04-0032	003F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:06:18	2026-03-05 10:06:29

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6836	八车间	XXBCJ0-01-04-0032	004F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:06:35	2026-03-05 10:06:46
6837	八车间	XXBCJ0-01-04-0032	005V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:06:49	2026-03-05 10:07:00
6838	八车间	XXBCJ0-01-04-0032	006F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:22:07	2026-03-05 10:22:19
6839	八车间	XXBCJ0-01-04-0032	007F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:07:20	2026-03-05 10:07:31
6840	八车间	XXBCJ0-01-04-0032	008V	阀门	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:07:37	2026-03-05 10:07:48
6841	八车间	XXBCJ0-01-04-0032	009F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:07:52	2026-03-05 10:08:03
6842	八车间	XXBCJ0-01-04-0032	010F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:08:09	2026-03-05 10:08:20
6843	八车间	XXBCJ0-01-04-0033	001F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:08:37	2026-03-05 10:08:48
6844	八车间	XXBCJ0-01-04-0033	002F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:09:59	2026-03-05 10:10:11
6845	八车间	XXBCJ0-01-04-0033	003V	阀门	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:10:17	2026-03-05 10:10:28
6846	八车间	XXBCJ0-01-04-0033	004F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:10:32	2026-03-05 10:10:43
6847	八车间	XXBCJ0-01-04-0033	005F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:10:47	2026-03-05 10:10:58
6848	八车间	XXBCJ0-01-04-0033	006V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:11:03	2026-03-05 10:11:14
6849	八车间	XXBCJ0-01-04-0033	007F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:11:18	2026-03-05 10:11:29
6850	八车间	XXBCJ0-01-04-0033	008F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:11:33	2026-03-05 10:11:44
6851	八车间	XXBCJ0-01-04-0033	009V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:11:48	2026-03-05 10:11:59
6852	八车间	XXBCJ0-01-04-0033	010F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:12:03	2026-03-05 10:12:14
6853	八车间	XXBCJ0-01-04-0033	011F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:12:18	2026-03-05 10:12:29
6854	八车间	XXBCJ0-01-04-0034	001F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:23:29	2026-03-05 10:23:40
6855	八车间	XXBCJ0-01-04-0034	002F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:13:29	2026-03-05 10:13:40
6856	八车间	XXBCJ0-01-04-0034	003V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:13:49	2026-03-05 10:14:00
6857	八车间	XXBCJ0-01-04-0034	004F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:14:05	2026-03-05 10:14:16
6858	八车间	XXBCJ0-01-04-0034	005F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:14:20	2026-03-05 10:14:31
6859	八车间	XXBCJ0-01-04-0034	006V	阀门	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:14:42	2026-03-05 10:14:56
6860	八车间	XXBCJ0-01-04-0034	007F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:15:12	2026-03-05 10:15:23
6861	八车间	XXBCJ0-01-04-0034	008F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:15:26	2026-03-05 10:15:40
6862	八车间	XXBCJ0-01-04-0034	009F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:15:46	2026-03-05 10:15:57
6863	八车间	XXBCJ0-01-04-0034	010F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:16:12	2026-03-05 10:16:25
6864	八车间	XXBCJ0-01-04-0034	011F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:23:48	2026-03-05 10:24:01
6865	八车间	XXBCJ0-01-04-0035	001F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:24:43	2026-03-05 10:24:56
6866	八车间	XXBCJ0-01-04-0035	002A	搅拌器	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:25:04	2026-03-05 10:25:17
6867	八车间	XXBCJ0-01-04-0035	003F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:25:25	2026-03-05 10:25:38
6868	八车间	XXBCJ0-01-04-0035	004F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:25:44	2026-03-05 10:25:55
6869	八车间	XXBCJ0-01-04-0035	005F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:26:00	2026-03-05 10:26:11
6870	八车间	XXBCJ0-01-04-0035	006V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:26:16	2026-03-05 10:26:27
6871	八车间	XXBCJ0-01-04-0035	007F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:26:32	2026-03-05 10:26:48
6872	八车间	XXBCJ0-01-04-0036	001F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:26:57	2026-03-05 10:27:08
6873	八车间	XXBCJ0-01-04-0036	002F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:27:14	2026-03-05 10:27:25
6874	八车间	XXBCJ0-01-04-0036	003F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:27:30	2026-03-05 10:27:41
6875	八车间	XXBCJ0-01-04-0036	004V	阀门	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:27:45	2026-03-05 10:27:56
6876	八车间	XXBCJ0-01-04-0036	005F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:28:02	2026-03-05 10:28:13
6877	八车间	XXBCJ0-01-04-0036	006F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:28:22	2026-03-05 10:28:33
6878	八车间	XXBCJ0-01-04-0036	007F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:28:39	2026-03-05 10:28:51

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6879	八车间	XXBCJ0-01-04-0036	008F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:28:57	2026-03-05 10:29:08
6880	八车间	XXBCJ0-01-04-0036	009F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:29:14	2026-03-05 10:29:25
6881	八车间	XXBCJ0-01-04-0036	010V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:29:54	2026-03-05 10:30:06
6882	八车间	XXBCJ0-01-04-0036	011A	搅拌器	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:30:14	2026-03-05 10:30:31
6883	八车间	XXBCJ0-01-04-0036	012F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:30:36	2026-03-05 10:30:54
6884	八车间	XXBCJ0-01-04-0037	001F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:31:23	2026-03-05 10:31:34
6885	八车间	XXBCJ0-01-04-0037	002V	阀门	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:31:42	2026-03-05 10:31:53
6886	八车间	XXBCJ0-01-04-0037	003F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:31:59	2026-03-05 10:32:10
6887	八车间	XXBCJ0-01-04-0037	004F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:32:16	2026-03-05 10:32:27
6888	八车间	XXBCJ0-01-04-0037	005V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:32:33	2026-03-05 10:32:44
6889	八车间	XXBCJ0-01-04-0037	006F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:32:51	2026-03-05 10:33:03
6890	八车间	XXBCJ0-01-04-0038	001F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:34:22	2026-03-05 10:34:33
6891	八车间	XXBCJ0-01-04-0038	002V	阀门	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:34:40	2026-03-05 10:34:54
6892	八车间	XXBCJ0-01-04-0038	003F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:35:11	2026-03-05 10:35:26
6893	八车间	XXBCJ0-01-04-0038	004F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:35:32	2026-03-05 10:35:43
6894	八车间	XXBCJ0-01-04-0038	005F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:35:49	2026-03-05 10:36:00
6895	八车间	XXBCJ0-01-04-0038	006V	阀门	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:36:08	2026-03-05 10:36:19
6896	八车间	XXBCJ0-01-04-0038	007F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:36:27	2026-03-05 10:36:38
6897	八车间	XXBCJ0-01-04-0038	008F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:36:44	2026-03-05 10:37:01
6898	八车间	XXBCJ0-01-04-0038	009F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:37:06	2026-03-05 10:37:23
6899	八车间	XXBCJ0-01-04-0038	010A	搅拌器	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:37:30	2026-03-05 10:37:47
6900	八车间	XXBCJ0-01-04-0039	001F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:38:16	2026-03-05 10:38:27
6901	八车间	XXBCJ0-01-04-0039	002V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:38:32	2026-03-05 10:38:43
6902	八车间	XXBCJ0-01-04-0039	003F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:38:51	2026-03-05 10:39:02
6903	八车间	XXBCJ0-01-04-0039	004F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:39:10	2026-03-05 10:39:21
6904	八车间	XXBCJ0-01-04-0039	005F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:39:28	2026-03-05 10:39:39
6905	八车间	XXBCJ0-01-04-0039	006F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:39:43	2026-03-05 10:39:54
6906	八车间	XXBCJ0-01-04-0039	007V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:40:00	2026-03-05 10:40:11
6907	八车间	XXBCJ0-01-04-0039	008F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:40:21	2026-03-05 10:40:32
6908	八车间	XXBCJ0-01-04-0039	009F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:40:37	2026-03-05 10:40:48
6909	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	001F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:42:20	2026-03-05 10:42:32
6910	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	002V	阀门	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:42:39	2026-03-05 10:42:51
6911	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	003F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:42:57	2026-03-05 10:43:08
6912	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	004F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:43:16	2026-03-05 10:43:27
6913	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	005V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:43:36	2026-03-05 10:43:48
6914	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	006F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:43:53	2026-03-05 10:44:07
6915	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	007F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:44:13	2026-03-05 10:44:27
6916	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	008F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:44:30	2026-03-05 10:44:42
6917	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	009F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:44:48	2026-03-05 10:44:59
6918	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	010V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:45:05	2026-03-05 10:45:16
6919	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	011F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:45:21	2026-03-05 10:45:33
6920	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	012F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:45:36	2026-03-05 10:45:47
6921	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	013V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:45:52	2026-03-05 10:46:03

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6922	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	014F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:46:07	2026-03-05 10:46:18
6923	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	015F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:46:22	2026-03-05 10:46:34
6924	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	016F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:46:42	2026-03-05 10:46:53
6925	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	017V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:47:01	2026-03-05 10:47:12
6926	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	018F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:47:18	2026-03-05 10:47:29
6927	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	019F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:47:35	2026-03-05 10:47:46
6928	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	020V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:47:58	2026-03-05 10:48:09
6929	八车间	XXBCJ0-01-04-0040	021F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:48:14	2026-03-05 10:48:25
6930	八车间	XXBCJ0-01-04-0041	001F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:48:43	2026-03-05 10:49:09
6931	八车间	XXBCJ0-01-04-0041	002V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:49:15	2026-03-05 10:49:26
6932	八车间	XXBCJ0-01-04-0041	003F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:49:38	2026-03-05 10:49:50
6933	八车间	XXBCJ0-01-04-0041	004F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:50:06	2026-03-05 10:50:25
6934	八车间	XXBCJ0-01-04-0041	005F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:50:36	2026-03-05 10:50:53
6935	八车间	XXBCJ0-01-04-0041	006A	搅拌器	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:51:02	2026-03-05 10:51:19
6936	八车间	XXBCJ0-01-04-0041	007F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:51:27	2026-03-05 10:51:38
6937	八车间	XXBCJ0-01-04-0041	008F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:51:45	2026-03-05 10:51:56
6938	八车间	XXBCJ0-01-04-0041	009V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:52:05	2026-03-05 10:52:16
6939	八车间	XXBCJ0-01-04-0041	010F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:54:53	2026-03-05 10:55:04
6940	八车间	XXBCJ0-01-04-0042	001F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:55:29	2026-03-05 10:55:41
6941	八车间	XXBCJ0-01-04-0042	002V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:55:48	2026-03-05 10:55:59
6942	八车间	XXBCJ0-01-04-0042	003F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:56:07	2026-03-05 10:56:18
6943	八车间	XXBCJ0-01-04-0042	004F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:56:25	2026-03-05 10:56:36
6944	八车间	XXBCJ0-01-04-0042	005V	阀门	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:56:52	2026-03-05 10:57:03
6945	八车间	XXBCJ0-01-04-0042	006F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:57:08	2026-03-05 10:57:19
6946	八车间	XXBCJ0-01-04-0042	007F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:57:23	2026-03-05 10:57:35
6947	八车间	XXBCJ0-01-04-0042	008F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:57:39	2026-03-05 10:57:50
6948	八车间	XXBCJ0-01-04-0042	009F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:57:58	2026-03-05 10:58:09
6949	八车间	XXBCJ0-01-04-0042	010V	阀门	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:58:13	2026-03-05 10:58:24
6950	八车间	XXBCJ0-01-04-0042	011F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:58:31	2026-03-05 10:58:42
6951	八车间	XXBCJ0-01-04-0043	001F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:59:04	2026-03-05 10:59:15
6952	八车间	XXBCJ0-01-04-0043	002V	阀门	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:59:23	2026-03-05 10:59:34
6953	八车间	XXBCJ0-01-04-0043	003F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:59:39	2026-03-05 10:59:50
6954	八车间	XXBCJ0-01-04-0043	004F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 10:59:56	2026-03-05 11:00:08
6955	八车间	XXBCJ0-01-04-0043	005F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:00:22	2026-03-05 11:00:34
6956	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	001F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:01:46	2026-03-05 11:01:57
6957	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	002V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:02:06	2026-03-05 11:02:21
6958	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	003F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:02:25	2026-03-05 11:02:36
6959	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	004F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:02:43	2026-03-05 11:02:54
6960	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	005V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:03:00	2026-03-05 11:03:11
6961	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	006F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:03:16	2026-03-05 11:03:28
6962	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	007F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:03:38	2026-03-05 11:03:49
6963	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	008V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:03:59	2026-03-05 11:04:10
6964	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	009F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:04:17	2026-03-05 11:04:28

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
6965	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	010F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:04:36	2026-03-05 11:04:47
6966	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	011V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:04:52	2026-03-05 11:05:03
6967	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	012F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:05:08	2026-03-05 11:05:20
6968	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	013F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:05:22	2026-03-05 11:05:34
6969	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	014V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:05:37	2026-03-05 11:05:48
6970	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	015F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:05:52	2026-03-05 11:06:03
6971	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	016F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:06:07	2026-03-05 11:06:18
6972	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	017V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:06:22	2026-03-05 11:06:33
6973	八车间	XXBCJ0-01-04-0044	018F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:06:37	2026-03-05 11:06:48
6974	八车间	XXBCJ0-01-04-0045	001F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:07:12	2026-03-05 11:07:23
6975	八车间	XXBCJ0-01-04-0045	002V	阀门	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:07:30	2026-03-05 11:07:41
6976	八车间	XXBCJ0-01-04-0045	003F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:07:46	2026-03-05 11:07:57
6977	八车间	XXBCJ0-01-04-0045	004F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:08:01	2026-03-05 11:08:18
6978	八车间	XXBCJ0-01-04-0045	005F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:08:24	2026-03-05 11:08:41
6979	八车间	XXBCJ0-01-04-0045	006A	搅拌器	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:08:51	2026-03-05 11:09:09
6980	八车间	XXBCJ0-01-04-0045	007F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:09:13	2026-03-05 11:09:30
6981	八车间	XXBCJ0-01-04-0045	008F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:09:38	2026-03-05 11:09:49
6982	八车间	XXBCJ0-01-04-0045	009F	法兰	可达	1.7	1.2	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:09:54	2026-03-05 11:10:05
6983	八车间	XXBCJ0-01-04-0045	010V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:10:12	2026-03-05 11:10:24
6984	八车间	XXBCJ0-01-04-0045	011F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:10:28	2026-03-05 11:10:39
6985	八车间	XXBCJ0-01-04-0046	001F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:10:53	2026-03-05 11:11:04
6986	八车间	XXBCJ0-01-04-0046	002V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:11:09	2026-03-05 11:11:20
6987	八车间	XXBCJ0-01-04-0046	003F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:11:26	2026-03-05 11:11:37
6988	八车间	XXBCJ0-01-04-0046	004F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:11:46	2026-03-05 11:11:57
6989	八车间	XXBCJ0-01-04-0046	005F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:12:02	2026-03-05 11:12:13
6990	八车间	XXBCJ0-01-04-0046	006V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:12:18	2026-03-05 11:12:29
6991	八车间	XXBCJ0-01-04-0046	007F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:12:35	2026-03-05 11:12:46
6992	八车间	XXBCJ0-01-04-0046	008F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:12:54	2026-03-05 11:13:05
6993	八车间	XXBCJ0-01-04-0047	001F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:13:22	2026-03-05 11:13:33
6994	八车间	XXBCJ0-01-04-0047	002V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:13:38	2026-03-05 11:13:49
6995	八车间	XXBCJ0-01-04-0047	003F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:13:53	2026-03-05 11:14:04
6996	八车间	XXBCJ0-01-04-0047	004F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:14:10	2026-03-05 11:14:21
6997	八车间	XXBCJ0-01-04-0047	005V	阀门	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:14:25	2026-03-05 11:14:36
6998	八车间	XXBCJ0-01-04-0047	006F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:14:41	2026-03-05 11:14:52
6999	八车间	XXBCJ0-01-04-0047	007F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:14:58	2026-03-05 11:15:09
7000	八车间	XXBCJ0-01-04-0047	008V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:15:15	2026-03-05 11:15:28
7001	八车间	XXBCJ0-01-04-0047	009F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:15:34	2026-03-05 11:15:45
7002	八车间	XXBCJ0-01-04-0047	010F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:15:55	2026-03-05 11:16:06
7003	八车间	XXBCJ0-01-04-0047	011V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:16:13	2026-03-05 11:16:24
7004	八车间	XXBCJ0-01-04-0047	012F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:16:29	2026-03-05 11:16:42
7005	八车间	XXBCJ0-01-04-0048	001F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:17:03	2026-03-05 11:17:20
7006	八车间	XXBCJ0-01-04-0048	002F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:17:27	2026-03-05 11:17:39
7007	八车间	XXBCJ0-01-04-0048	003V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:17:46	2026-03-05 11:17:56

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7008	八车间	XXBCJ0-01-04-0048	004F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:17:59	2026-03-05 11:18:09
7009	八车间	XXBCJ0-01-04-0048	005F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:18:16	2026-03-05 11:18:33
7010	八车间	XXBCJ0-01-04-0048	006A	搅拌器	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:18:39	2026-03-05 11:18:56
7011	八车间	XXBCJ0-01-04-0048	007F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:19:05	2026-03-05 11:19:25
7012	八车间	XXBCJ0-01-04-0048	008F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:19:33	2026-03-05 11:19:44
7013	八车间	XXBCJ0-01-04-0049	001F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:20:08	2026-03-05 11:20:19
7014	八车间	XXBCJ0-01-04-0049	002V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:20:24	2026-03-05 11:20:35
7015	八车间	XXBCJ0-01-04-0049	003F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:20:44	2026-03-05 11:20:56
7016	八车间	XXBCJ0-01-04-0049	004F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:21:04	2026-03-05 11:21:15
7017	八车间	XXBCJ0-01-04-0049	005V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:21:23	2026-03-05 11:21:35
7018	八车间	XXBCJ0-01-04-0049	006F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:21:50	2026-03-05 11:22:01
7019	八车间	XXBCJ0-01-04-0049	007F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:22:08	2026-03-05 11:22:19
7020	八车间	XXBCJ0-01-04-0049	008V	阀门	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:22:24	2026-03-05 11:22:35
7021	八车间	XXBCJ0-01-04-0049	009F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:22:45	2026-03-05 11:22:56
7022	八车间	XXBCJ0-01-04-0049	010F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:23:04	2026-03-05 11:23:15
7023	八车间	XXBCJ0-01-04-0049	011F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:23:22	2026-03-05 11:23:33
7024	八车间	XXBCJ0-01-04-0049	012V	阀门	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:23:38	2026-03-05 11:23:49
7025	八车间	XXBCJ0-01-04-0049	013F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:23:54	2026-03-05 11:24:06
7026	八车间	XXBCJ0-01-04-0050	001F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:24:24	2026-03-05 11:24:35
7027	八车间	XXBCJ0-01-04-0050	002V	阀门	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:24:43	2026-03-05 11:24:54
7028	八车间	XXBCJ0-01-04-0050	003F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:24:59	2026-03-05 11:25:10
7029	八车间	XXBCJ0-01-04-0050	004F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:25:15	2026-03-05 11:25:26
7030	八车间	XXBCJ0-01-04-0050	005F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:25:32	2026-03-05 11:25:43
7031	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	001F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:26:00	2026-03-05 11:26:11
7032	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	002V	阀门	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:26:15	2026-03-05 11:26:26
7033	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	003F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:26:30	2026-03-05 11:26:41
7034	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	004F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:26:45	2026-03-05 11:26:56
7035	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	005V	阀门	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:27:00	2026-03-05 11:27:11
7036	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	006F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:27:16	2026-03-05 11:27:27
7037	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	007F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:27:30	2026-03-05 11:27:41
7038	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	008V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:27:46	2026-03-05 11:27:57
7039	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	009F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:28:03	2026-03-05 11:28:14
7040	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	010F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:28:19	2026-03-05 11:28:30
7041	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	011F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:28:34	2026-03-05 11:28:45
7042	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	012V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:28:48	2026-03-05 11:28:59
7043	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	013F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:29:03	2026-03-05 11:29:14
7044	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	014F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:29:19	2026-03-05 11:29:30
7045	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	015V	阀门	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:29:36	2026-03-05 11:29:47
7046	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	016F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:29:53	2026-03-05 11:30:04
7047	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	017F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:30:10	2026-03-05 11:30:23
7048	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	018V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:30:28	2026-03-05 11:30:39
7049	八车间	XXBCJ0-01-04-0051	019F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	顾志波	2026-03-05 11:30:41	2026-03-05 11:30:52

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7050	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0001	001F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:30:41	2026-03-05 10:31:07
7051	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0001	002F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:31:13	2026-03-05 10:31:25
7052	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0001	003V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:31:27	2026-03-05 10:31:39
7053	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0001	004F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:31:41	2026-03-05 10:31:53
7054	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0001	005F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:31:58	2026-03-05 10:32:09
7055	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0001	006V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:32:12	2026-03-05 10:32:23
7056	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0001	007F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:32:26	2026-03-05 10:32:38
7057	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0002	001F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:33:10	2026-03-05 10:33:22
7058	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0002	002V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:33:25	2026-03-05 10:33:36
7059	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0002	003F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:33:39	2026-03-05 10:33:50
7060	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0002	004F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:33:53	2026-03-05 10:34:04
7061	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0002	005V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:34:07	2026-03-05 10:34:18
7062	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0002	006F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:34:21	2026-03-05 10:34:32
7063	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0003	001F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:35:01	2026-03-05 10:35:12
7064	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0003	002V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:35:15	2026-03-05 10:35:27
7065	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0003	003F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:35:30	2026-03-05 10:35:41
7066	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0003	004F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:35:44	2026-03-05 10:35:55
7067	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0003	005V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:35:58	2026-03-05 10:36:13
7068	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0003	006F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:36:16	2026-03-05 10:36:27
7069	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0003	007F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:36:30	2026-03-05 10:36:43
7070	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0003	008V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:36:49	2026-03-05 10:37:09

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7071	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0003	009F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:37:12	2026-03-05 10:37:23
7072	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0003	010F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:37:26	2026-03-05 10:37:37
7073	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0004	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:37:53	2026-03-05 10:38:04
7074	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0004	002V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:38:08	2026-03-05 10:38:19
7075	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0004	003F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:38:22	2026-03-05 10:38:34
7076	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0004	004F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:38:37	2026-03-05 10:38:51
7077	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0004	005V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:38:54	2026-03-05 10:39:05
7078	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0004	006F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:39:08	2026-03-05 10:39:24
7079	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0004	007F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:39:28	2026-03-05 10:39:40
7080	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0004	008V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:39:44	2026-03-05 10:39:55
7081	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0004	009F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:39:59	2026-03-05 10:40:10
7082	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0004	010F	法兰	可达	1.6	1.3	0.3	0	0.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:40:14	2026-03-05 10:40:25
7083	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0005	001F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:40:45	2026-03-05 10:41:10
7084	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0006	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:41:36	2026-03-05 10:41:50
7085	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0006	002V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:41:53	2026-03-05 10:42:04
7086	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0006	003F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:42:08	2026-03-05 10:42:21
7087	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0006	004F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:42:24	2026-03-05 10:42:36
7088	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0006	005V	阀门	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:42:39	2026-03-05 10:42:50
7089	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0006	006F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:42:54	2026-03-05 10:43:05
7090	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0006	007F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:43:10	2026-03-05 10:43:21
7091	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0006	008V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:43:26	2026-03-05 10:43:37

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7092	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0006	009F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:43:41	2026-03-05 10:43:52
7093	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0007	001F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:44:22	2026-03-05 10:44:35
7094	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0007	002F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:44:38	2026-03-05 10:44:49
7095	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0007	003F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:44:55	2026-03-05 10:45:06
7096	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0007	004F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:45:10	2026-03-05 10:45:21
7097	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0007	005F	法兰	可达	1.7	1.3	0.4	0	0.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:45:27	2026-03-05 10:45:38
7098	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0008	001F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:46:03	2026-03-05 10:46:16
7099	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0008	002V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:46:19	2026-03-05 10:46:30
7100	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0008	003F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:46:35	2026-03-05 10:46:46
7101	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0008	004F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:46:49	2026-03-05 10:47:00
7102	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0008	005V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:47:03	2026-03-05 10:47:14
7103	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0008	006F	法兰	可达	1.5	1.3	0.2	0	0.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:47:24	2026-03-05 10:47:36
7104	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0009	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:47:56	2026-03-05 10:48:07
7105	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0009	002V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:48:11	2026-03-05 10:48:22
7106	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0009	003F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:48:26	2026-03-05 10:48:37
7107	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0009	004F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:48:42	2026-03-05 10:48:53
7108	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0009	005F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:48:56	2026-03-05 10:49:07
7109	污水处理装置	XXXWS0-01-01-0009	006F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜帅	2026-03-05 10:49:15	2026-03-05 10:49:26
7110	四车间	XSICJ0-01-01-0016	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:39:38	2026-03-05 11:39:49
7111	四车间	XSICJ0-01-01-0016	002V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:39:55	2026-03-05 11:40:06
7112	四车间	XSICJ0-01-01-0016	003F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:40:10	2026-03-05 11:40:26
7113	四车间	XSICJ0-01-01-0016	004F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:40:36	2026-03-05 11:40:48
7114	四车间	XSICJ0-01-01-0016	005F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:40:50	2026-03-05 11:41:02
7115	四车间	XSICJ0-01-01-0016	006F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:41:05	2026-03-05 11:41:16
7116	四车间	XSICJ0-01-01-0016	007V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:41:20	2026-03-05 11:41:34

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7117	四车间	XSICJ0-01-01-0016	008F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:41:37	2026-03-05 11:41:48
7118	四车间	XSICJ0-01-01-0017	001F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:42:10	2026-03-05 11:42:21
7119	四车间	XSICJ0-01-01-0017	002V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:42:24	2026-03-05 11:42:35
7120	四车间	XSICJ0-01-01-0017	003F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:42:38	2026-03-05 11:42:49
7121	四车间	XSICJ0-01-01-0017	004F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:42:52	2026-03-05 11:43:03
7122	四车间	XSICJ0-01-01-0017	005V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:43:06	2026-03-05 11:43:17
7123	四车间	XSICJ0-01-01-0017	006F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:43:20	2026-03-05 11:43:31
7124	四车间	XSICJ0-01-01-0017	007F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:43:41	2026-03-05 11:43:52
7125	四车间	XSICJ0-01-01-0017	008V	阀门	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:43:58	2026-03-05 11:44:09
7126	四车间	XSICJ0-01-01-0017	009F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:44:18	2026-03-05 11:44:29
7127	四车间	XSICJ0-01-01-0018	001F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:46:05	2026-03-05 11:46:18
7128	四车间	XSICJ0-01-01-0018	002V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:46:23	2026-03-05 11:46:35
7129	四车间	XSICJ0-01-01-0018	003F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:46:42	2026-03-05 11:46:53
7130	四车间	XSICJ0-01-01-0018	004F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:46:56	2026-03-05 11:47:07
7131	四车间	XSICJ0-01-01-0018	005F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:47:11	2026-03-05 11:47:22
7132	四车间	XSICJ0-01-01-0018	006F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:47:26	2026-03-05 11:47:37
7133	四车间	XSICJ0-01-01-0018	007V	阀门	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:47:44	2026-03-05 11:47:55
7134	四车间	XSICJ0-01-01-0018	008F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:47:58	2026-03-05 11:48:09
7135	四车间	XSICJ0-01-01-0019	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:48:39	2026-03-05 11:48:53
7136	四车间	XSICJ0-01-01-0019	002V	阀门	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:48:57	2026-03-05 11:49:08
7137	四车间	XSICJ0-01-01-0019	003F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:49:16	2026-03-05 11:49:27
7138	四车间	XSICJ0-01-01-0019	004F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:49:32	2026-03-05 11:49:43
7139	四车间	XSICJ0-01-01-0019	005V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:49:49	2026-03-05 11:50:00
7140	四车间	XSICJ0-01-01-0019	006F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:50:05	2026-03-05 11:50:16
7141	四车间	XSICJ0-01-01-0019	007F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:50:20	2026-03-05 11:50:31
7142	四车间	XSICJ0-01-01-0019	008V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:50:35	2026-03-05 11:50:46
7143	四车间	XSICJ0-01-01-0019	009F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:50:54	2026-03-05 11:51:05
7144	四车间	XSICJ0-01-01-0020	001F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:51:29	2026-03-05 11:51:40
7145	四车间	XSICJ0-01-01-0020	002V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:51:44	2026-03-05 11:51:55
7146	四车间	XSICJ0-01-01-0020	003F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:52:02	2026-03-05 11:52:13
7147	四车间	XSICJ0-01-01-0020	004F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:52:19	2026-03-05 11:52:31
7148	四车间	XSICJ0-01-01-0020	005F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:52:37	2026-03-05 11:52:48
7149	四车间	XSICJ0-01-01-0020	006V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:52:53	2026-03-05 11:53:05
7150	四车间	XSICJ0-01-01-0020	007F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:53:15	2026-03-05 11:53:26
7151	四车间	XSICJ0-01-01-0021	001F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:54:04	2026-03-05 11:54:15
7152	四车间	XSICJ0-01-01-0021	002V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:54:19	2026-03-05 11:54:30
7153	四车间	XSICJ0-01-01-0021	003F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:54:35	2026-03-05 11:54:46
7154	四车间	XSICJ0-01-01-0021	004F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:54:50	2026-03-05 11:55:01
7155	四车间	XSICJ0-01-01-0021	005V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:55:06	2026-03-05 11:55:18
7156	四车间	XSICJ0-01-01-0021	006F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:55:21	2026-03-05 11:55:32
7157	四车间	XSICJ0-01-01-0021	007F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:55:36	2026-03-05 11:55:47
7158	四车间	XSICJ0-01-01-0021	008V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:55:53	2026-03-05 11:56:05
7159	四车间	XSICJ0-01-01-0021	009F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:56:09	2026-03-05 11:56:20

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7160	四车间	XSICJ0-01-01-0021	010C	连接件	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:56:24	2026-03-05 11:56:35
7161	四车间	XSICJ0-01-01-0021	011F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:56:40	2026-03-05 11:56:51
7162	四车间	XSICJ0-01-01-0021	012F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:56:57	2026-03-05 11:57:09
7163	四车间	XSICJ0-01-01-0022	001F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:58:17	2026-03-05 11:58:28
7164	四车间	XSICJ0-01-01-0022	002V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:58:31	2026-03-05 11:58:42
7165	四车间	XSICJ0-01-01-0022	003F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:58:48	2026-03-05 11:59:02
7166	四车间	XSICJ0-01-01-0022	004F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:59:06	2026-03-05 11:59:17
7167	四车间	XSICJ0-01-01-0022	005V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:59:20	2026-03-05 11:59:31
7168	四车间	XSICJ0-01-01-0022	006F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:59:37	2026-03-05 11:59:48
7169	四车间	XSICJ0-01-01-0022	007F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:59:52	2026-03-05 12:00:04
7170	四车间	XSICJ0-01-01-0022	008V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:00:10	2026-03-05 12:00:22
7171	四车间	XSICJ0-01-01-0022	009F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:00:25	2026-03-05 12:00:36
7172	四车间	XSICJ0-01-01-0022	010C	连接件	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:00:39	2026-03-05 12:00:51
7173	四车间	XSICJ0-01-01-0023	001F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:01:39	2026-03-05 12:01:50
7174	四车间	XSICJ0-01-01-0023	002V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:01:53	2026-03-05 12:02:04
7175	四车间	XSICJ0-01-01-0023	003F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:02:07	2026-03-05 12:02:18
7176	四车间	XSICJ0-01-01-0023	004F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:02:25	2026-03-05 12:02:36
7177	四车间	XSICJ0-01-01-0023	005F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:02:39	2026-03-05 12:02:50
7178	四车间	XSICJ0-01-01-0023	006V	阀门	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:02:55	2026-03-05 12:03:06
7179	四车间	XSICJ0-01-01-0023	007F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:03:11	2026-03-05 12:03:22
7180	四车间	XSICJ0-01-01-0023	008F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:03:28	2026-03-05 12:03:39
7181	四车间	XSICJ0-01-01-0023	009V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:03:43	2026-03-05 12:03:54
7182	四车间	XSICJ0-01-01-0023	010F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:03:58	2026-03-05 12:04:09
7183	四车间	XSICJ0-01-01-0023	011C	连接件	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:04:16	2026-03-05 12:04:27
7184	四车间	XSICJ0-01-01-0024	001F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:04:54	2026-03-05 12:05:05
7185	四车间	XSICJ0-01-01-0024	002F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:05:12	2026-03-05 12:05:23
7186	四车间	XSICJ0-01-01-0024	003F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:05:26	2026-03-05 12:05:37
7187	四车间	XSICJ0-01-01-0024	004V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:05:43	2026-03-05 12:05:55
7188	四车间	XSICJ0-01-01-0024	005F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:06:05	2026-03-05 12:06:16
7189	四车间	XSICJ0-01-01-0024	006F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:06:21	2026-03-05 12:06:32
7190	四车间	XSICJ0-01-01-0024	007V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:06:38	2026-03-05 12:06:49
7191	四车间	XSICJ0-01-01-0024	008F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:06:52	2026-03-05 12:07:03
7192	四车间	XSICJ0-01-01-0024	009F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:07:05	2026-03-05 12:07:16
7193	四车间	XSICJ0-01-01-0024	010V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:07:20	2026-03-05 12:07:31
7194	四车间	XSICJ0-01-01-0024	011F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:07:35	2026-03-05 12:07:47
7195	四车间	XSICJ0-01-01-0025	001F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:08:09	2026-03-05 12:08:21
7196	四车间	XSICJ0-01-01-0025	002V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:08:26	2026-03-05 12:08:37
7197	四车间	XSICJ0-01-01-0025	003F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:08:41	2026-03-05 12:08:52
7198	四车间	XSICJ0-01-01-0025	004F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:08:57	2026-03-05 12:09:08
7199	四车间	XSICJ0-01-01-0026	001F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:09:24	2026-03-05 12:09:40
7200	四车间	XSICJ0-01-01-0026	002V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:09:42	2026-03-05 12:09:53
7201	四车间	XSICJ0-01-01-0026	003F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:09:58	2026-03-05 12:10:09
7202	四车间	XSICJ0-01-01-0026	004F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:10:15	2026-03-05 12:10:26

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7203	四车间	XSICJ0-01-01-0026	005V	阀门	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:10:33	2026-03-05 12:10:44
7204	四车间	XSICJ0-01-01-0026	006F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:10:49	2026-03-05 12:11:00
7205	四车间	XSICJ0-01-01-0026	007F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:11:05	2026-03-05 12:11:16
7206	四车间	XSICJ0-01-01-0026	008V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:11:19	2026-03-05 12:11:30
7207	四车间	XSICJ0-01-01-0026	009F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:11:38	2026-03-05 12:11:49
7208	四车间	XSICJ0-01-01-0027	001F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:12:14	2026-03-05 12:12:25
7209	四车间	XSICJ0-01-01-0027	002F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:12:30	2026-03-05 12:12:42
7210	四车间	XSICJ0-01-01-0027	003F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:12:46	2026-03-05 12:12:57
7211	四车间	XSICJ0-01-01-0027	004F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:13:02	2026-03-05 12:13:30
7212	四车间	XSICJ0-01-01-0027	005F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:13:35	2026-03-05 12:13:47
7213	四车间	XSICJ0-01-01-0027	006F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:13:49	2026-03-05 12:14:01
7214	四车间	XSICJ0-01-01-0027	007F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:14:06	2026-03-05 12:14:17
7215	四车间	XSICJ0-01-01-0027	008F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:14:21	2026-03-05 12:14:32
7216	四车间	XSICJ0-01-01-0028	001F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:15:00	2026-03-05 12:15:11
7217	四车间	XSICJ0-01-01-0028	002V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:15:15	2026-03-05 12:15:26
7218	四车间	XSICJ0-01-01-0028	003F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:15:31	2026-03-05 12:15:42
7219	四车间	XSICJ0-01-01-0028	004F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:15:46	2026-03-05 12:15:57
7220	四车间	XSICJ0-01-01-0029	001F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:16:26	2026-03-05 12:16:41
7221	四车间	XSICJ0-01-01-0029	002F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:16:50	2026-03-05 12:17:01
7222	四车间	XSICJ0-01-01-0029	003V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:17:06	2026-03-05 12:17:17
7223	四车间	XSICJ0-01-01-0029	004F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:17:24	2026-03-05 12:17:36
7224	四车间	XSICJ0-01-01-0029	005F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:17:44	2026-03-05 12:17:55
7225	四车间	XSICJ0-01-01-0029	006V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:18:02	2026-03-05 12:18:13
7226	四车间	XSICJ0-01-01-0029	007F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:18:20	2026-03-05 12:18:31
7227	四车间	XSICJ0-01-01-0029	008F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:18:36	2026-03-05 12:18:47
7228	四车间	XSICJ0-01-01-0029	009V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:18:53	2026-03-05 12:19:05
7229	四车间	XSICJ0-01-01-0029	010F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:19:11	2026-03-05 12:19:22
7230	四车间	XSICJ0-01-01-0030	001F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:19:56	2026-03-05 12:20:08
7231	四车间	XSICJ0-01-01-0030	002F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:20:12	2026-03-05 12:20:24
7232	四车间	XSICJ0-01-01-0030	003V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:20:28	2026-03-05 12:20:39
7233	四车间	XSICJ0-01-01-0030	004F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:20:46	2026-03-05 12:21:01
7234	四车间	XSICJ0-01-01-0030	005F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:21:03	2026-03-05 12:21:14
7235	四车间	XSICJ0-01-01-0030	006F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:21:18	2026-03-05 12:21:29
7236	四车间	XSICJ0-01-01-0030	007F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:21:34	2026-03-05 12:22:02
7237	四车间	XSICJ0-01-01-0030	008F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:22:09	2026-03-05 12:22:20
7238	四车间	XSICJ0-01-01-0030	009F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:22:25	2026-03-05 12:22:37
7239	四车间	XSICJ0-01-01-0030	010F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:22:40	2026-03-05 12:22:51
7240	四车间	XSICJ0-01-01-0030	011V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:22:57	2026-03-05 12:23:08
7241	四车间	XSICJ0-01-01-0030	012F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:23:14	2026-03-05 12:23:25
7242	四车间	XSICJ0-01-01-0030	013F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:23:28	2026-03-05 12:23:40
7243	四车间	XSICJ0-01-01-0030	014V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:23:44	2026-03-05 12:23:55
7244	四车间	XSICJ0-01-01-0030	015F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:23:59	2026-03-05 12:24:10
7245	四车间	XSICJ0-01-01-0031	001F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:26:45	2026-03-05 12:26:56

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7246	四车间	XSICJ0-01-01-0031	002V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:27:05	2026-03-05 12:27:16
7247	四车间	XSICJ0-01-01-0031	003F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:25:04	2026-03-05 12:25:15
7248	四车间	XSICJ0-01-01-0031	004F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:25:20	2026-03-05 12:25:31
7249	四车间	XSICJ0-01-01-0031	005F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:25:36	2026-03-05 12:25:53
7250	四车间	XSICJ0-01-01-0031	006V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:25:56	2026-03-05 12:26:07
7251	四车间	XSICJ0-01-01-0031	007C	连接件	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:27:24	2026-03-05 12:27:35
7252	四车间	XSICJ0-01-01-0032	001F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:28:12	2026-03-05 12:28:23
7253	四车间	XSICJ0-01-01-0032	002F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:28:28	2026-03-05 12:28:39
7254	四车间	XSICJ0-01-01-0032	003V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:28:42	2026-03-05 12:28:53
7255	四车间	XSICJ0-01-01-0032	004F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:28:57	2026-03-05 12:29:08
7256	四车间	XSICJ0-01-01-0032	005F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:29:11	2026-03-05 12:29:23
7257	四车间	XSICJ0-01-01-0032	006V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:29:27	2026-03-05 12:29:38
7258	四车间	XSICJ0-01-01-0032	007F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:29:45	2026-03-05 12:29:56
7259	四车间	XSICJ0-01-01-0032	008F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:30:02	2026-03-05 12:30:13
7260	四车间	XSICJ0-01-01-0033	001F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:30:44	2026-03-05 12:30:55
7261	四车间	XSICJ0-01-01-0033	002V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:31:01	2026-03-05 12:31:13
7262	四车间	XSICJ0-01-01-0033	003F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:31:19	2026-03-05 12:31:32
7263	四车间	XSICJ0-01-01-0033	004F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:31:35	2026-03-05 12:31:46
7264	四车间	XSICJ0-01-01-0033	005F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:31:52	2026-03-05 12:32:03
7265	四车间	XSICJ0-01-01-0033	006F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:32:08	2026-03-05 12:32:19
7266	四车间	XSICJ0-01-01-0033	007F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:32:23	2026-03-05 12:32:52
7267	四车间	XSICJ0-01-01-0033	008F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:32:56	2026-03-05 12:33:07
7268	四车间	XSICJ0-01-01-0033	009V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:33:11	2026-03-05 12:33:22
7269	四车间	XSICJ0-01-01-0033	010F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:33:25	2026-03-05 12:33:38
7270	四车间	XSICJ0-01-01-0033	011F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:33:46	2026-03-05 12:33:59
7271	四车间	XSICJ0-01-01-0034	001F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:34:35	2026-03-05 12:34:46
7272	四车间	XSICJ0-01-01-0034	002V	阀门	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:34:49	2026-03-05 12:35:00
7273	四车间	XSICJ0-01-01-0034	003F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:35:03	2026-03-05 12:35:15
7274	四车间	XSICJ0-01-01-0035	001F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:35:39	2026-03-05 12:35:50
7275	四车间	XSICJ0-01-01-0035	002V	阀门	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:35:53	2026-03-05 12:36:05
7276	四车间	XSICJ0-01-01-0035	003F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:36:12	2026-03-05 12:36:23
7277	四车间	XSICJ0-01-01-0035	004F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:36:30	2026-03-05 12:36:41
7278	四车间	XSICJ0-01-01-0035	005V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:36:47	2026-03-05 12:36:58
7279	四车间	XSICJ0-01-01-0035	006F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:37:05	2026-03-05 12:37:16
7280	四车间	XSICJ0-01-01-0035	007F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:37:21	2026-03-05 12:37:32
7281	四车间	XSICJ0-01-01-0035	008F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:37:36	2026-03-05 12:37:47
7282	四车间	XSICJ0-01-01-0035	009V	阀门	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:37:51	2026-03-05 12:38:03
7283	四车间	XSICJ0-01-01-0035	010F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:38:08	2026-03-05 12:38:19
7284	四车间	XSICJ0-01-01-0036	001F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:38:42	2026-03-05 12:38:53
7285	四车间	XSICJ0-01-01-0036	002V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:38:58	2026-03-05 12:39:09
7286	四车间	XSICJ0-01-01-0036	003F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:39:14	2026-03-05 12:39:27
7287	四车间	XSICJ0-01-01-0036	004F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:39:30	2026-03-05 12:39:42
7288	四车间	XSICJ0-01-01-0036	005V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:39:47	2026-03-05 12:39:58

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7289	四车间	XSICJ0-01-01-0036	006F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:40:03	2026-03-05 12:40:14
7290	四车间	XSICJ0-01-01-0036	007F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:40:18	2026-03-05 12:40:29
7291	四车间	XSICJ0-01-01-0036	008V	阀门	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:40:34	2026-03-05 12:40:45
7292	四车间	XSICJ0-01-01-0036	009F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:40:50	2026-03-05 12:41:01
7293	四车间	XSICJ0-01-01-0037	001F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:41:19	2026-03-05 12:41:30
7294	四车间	XSICJ0-01-01-0037	002V	阀门	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:41:38	2026-03-05 12:41:49
7295	四车间	XSICJ0-01-01-0037	003F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:41:57	2026-03-05 12:42:08
7296	四车间	XSICJ0-01-01-0037	004F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:42:15	2026-03-05 12:42:26
7297	四车间	XSICJ0-01-01-0037	005V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:42:30	2026-03-05 12:42:42
7298	四车间	XSICJ0-01-01-0037	006F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:42:46	2026-03-05 12:42:58
7299	四车间	XSICJ0-01-01-0037	007F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:43:01	2026-03-05 12:43:12
7300	四车间	XSICJ0-01-01-0037	008V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:43:15	2026-03-05 12:43:26
7301	四车间	XSICJ0-01-01-0037	009F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:43:29	2026-03-05 12:43:40
7302	四车间	XSICJ0-01-01-0038	001F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:44:18	2026-03-05 12:44:29
7303	四车间	XSICJ0-01-01-0038	002V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:44:32	2026-03-05 12:44:43
7304	四车间	XSICJ0-01-01-0038	003F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:44:47	2026-03-05 12:44:58
7305	四车间	XSICJ0-01-01-0038	004F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:45:03	2026-03-05 12:45:14
7306	四车间	XSICJ0-01-01-0038	005V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:45:18	2026-03-05 12:45:29
7307	四车间	XSICJ0-01-01-0038	006F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:45:32	2026-03-05 12:45:43
7308	四车间	XSICJ0-01-01-0038	007F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:45:46	2026-03-05 12:45:57
7309	四车间	XSICJ0-01-01-0038	008V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:46:00	2026-03-05 12:46:11
7310	四车间	XSICJ0-01-01-0038	009F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:46:14	2026-03-05 12:46:25
7311	四车间	XSICJ0-01-01-0039	001F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:46:45	2026-03-05 12:46:59
7312	四车间	XSICJ0-01-01-0039	002V	阀门	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:47:02	2026-03-05 12:47:13
7313	四车间	XSICJ0-01-01-0039	003F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:47:17	2026-03-05 12:47:28
7314	四车间	XSICJ0-01-01-0039	005V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:47:50	2026-03-05 12:48:01
7315	四车间	XSICJ0-01-01-0039	006F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:48:04	2026-03-05 12:48:15
7316	四车间	XSICJ0-01-01-0039	004F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:47:34	2026-03-05 12:47:45
7317	四车间	XSICJ0-01-01-0039	007F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:48:18	2026-03-05 12:48:29
7318	四车间	XSICJ0-01-01-0040	001F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:48:51	2026-03-05 12:49:02
7319	四车间	XSICJ0-01-01-0040	002V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:49:08	2026-03-05 12:49:19
7320	四车间	XSICJ0-01-01-0040	003F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:49:22	2026-03-05 12:49:33
7321	四车间	XSICJ0-01-01-0040	004F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:49:36	2026-03-05 12:49:47
7322	四车间	XSICJ0-01-01-0040	005V	阀门	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:49:50	2026-03-05 12:50:01
7323	四车间	XSICJ0-01-01-0040	006F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:50:05	2026-03-05 12:50:16
7324	四车间	XSICJ0-01-01-0040	007F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:50:19	2026-03-05 12:50:30
7325	四车间	XSICJ0-01-01-0040	008V	阀门	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:50:36	2026-03-05 12:50:47
7326	四车间	XSICJ0-01-01-0040	009F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:50:51	2026-03-05 12:51:02
7327	四车间	XSICJ0-01-01-0041	001F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:51:20	2026-03-05 12:51:31
7328	四车间	XSICJ0-01-01-0041	002V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:51:35	2026-03-05 12:51:46
7329	四车间	XSICJ0-01-01-0041	003F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:51:49	2026-03-05 12:52:01
7330	四车间	XSICJ0-01-01-0041	004F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:52:05	2026-03-05 12:52:16
7331	四车间	XSICJ0-01-01-0041	005V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:52:21	2026-03-05 12:52:32

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7332	四车间	XSICJ0-01-01-0041	006F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:52:36	2026-03-05 12:52:47
7333	四车间	XSICJ0-01-01-0041	007C	连接件	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:52:53	2026-03-05 12:53:04
7334	四车间	XSICJ0-01-01-0042	001F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:53:21	2026-03-05 12:53:33
7335	四车间	XSICJ0-01-01-0042	002V	阀门	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:53:36	2026-03-05 12:53:47
7336	四车间	XSICJ0-01-01-0042	003F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:53:51	2026-03-05 12:54:02
7337	四车间	XSICJ0-01-01-0042	004F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:54:05	2026-03-05 12:54:16
7338	四车间	XSICJ0-01-01-0042	005V	阀门	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:54:19	2026-03-05 12:54:30
7339	四车间	XSICJ0-01-01-0042	006F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:54:33	2026-03-05 12:54:44
7340	四车间	XSICJ0-01-01-0042	007F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:54:46	2026-03-05 12:54:57
7341	四车间	XSICJ0-01-01-0042	008V	阀门	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:55:00	2026-03-05 12:55:11
7342	四车间	XSICJ0-01-01-0042	009F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:55:15	2026-03-05 12:55:26
7343	四车间	XSICJ0-01-01-0043	001F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:55:46	2026-03-05 12:55:57
7344	四车间	XSICJ0-01-01-0043	002V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:56:01	2026-03-05 12:56:12
7345	四车间	XSICJ0-01-01-0043	003F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:56:14	2026-03-05 12:56:26
7346	四车间	XSICJ0-01-01-0043	004F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:56:33	2026-03-05 12:56:44
7347	四车间	XSICJ0-01-01-0043	005V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:56:47	2026-03-05 12:56:58
7348	四车间	XSICJ0-01-01-0043	006F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:57:02	2026-03-05 12:57:13
7349	四车间	XSICJ0-01-01-0043	007C	连接件	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:57:17	2026-03-05 12:57:28
7350	四车间	XSICJ0-01-01-0044	001F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:57:43	2026-03-05 12:57:54
7351	四车间	XSICJ0-01-01-0044	002F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:58:03	2026-03-05 12:58:18
7352	四车间	XSICJ0-01-01-0044	003F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:58:24	2026-03-05 12:58:35
7353	四车间	XSICJ0-01-01-0045	001F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:58:53	2026-03-05 12:59:05
7354	四车间	XSICJ0-01-01-0045	002F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:59:09	2026-03-05 12:59:20
7355	四车间	XSICJ0-01-01-0045	003F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 12:59:23	2026-03-05 12:59:34
7356	四车间	XSICJ0-01-01-0046	001F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:00:14	2026-03-05 13:01:02
7357	四车间	XSICJ0-01-01-0046	002F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:01:07	2026-03-05 13:01:19
7358	四车间	XSICJ0-01-01-0046	003F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:01:22	2026-03-05 13:01:34
7359	四车间	XSICJ0-01-01-0046	004F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:01:38	2026-03-05 13:01:49
7360	四车间	XSICJ0-01-01-0046	005F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:01:52	2026-03-05 13:02:03
7361	四车间	XSICJ0-01-01-0046	006F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:02:06	2026-03-05 13:02:18
7362	四车间	XSICJ0-01-01-0046	007F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:02:21	2026-03-05 13:02:32
7363	四车间	XSICJ0-01-01-0046	008F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:02:37	2026-03-05 13:02:52
7364	四车间	XSICJ0-01-01-0046	009V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:02:57	2026-03-05 13:03:08
7365	四车间	XSICJ0-01-01-0046	010F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:03:14	2026-03-05 13:03:31
7366	四车间	XSICJ0-01-01-0046	011F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:03:35	2026-03-05 13:04:07
7367	四车间	XSICJ0-01-01-0047	001F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:05:22	2026-03-05 13:05:33
7368	四车间	XSICJ0-01-01-0047	002V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:05:36	2026-03-05 13:05:47
7369	四车间	XSICJ0-01-01-0047	003F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:05:50	2026-03-05 13:06:02
7370	四车间	XSICJ0-01-01-0047	004F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:06:07	2026-03-05 13:06:18
7371	四车间	XSICJ0-01-01-0047	005V	阀门	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:06:21	2026-03-05 13:06:32
7372	四车间	XSICJ0-01-01-0047	006F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:06:38	2026-03-05 13:06:49
7373	四车间	XSICJ0-01-01-0047	007F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:06:53	2026-03-05 13:07:04
7374	四车间	XSICJ0-01-01-0047	008V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:07:07	2026-03-05 13:07:18

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7375	四车间	XSICJ0-01-01-0047	009F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:07:20	2026-03-05 13:07:34
7376	四车间	XSICJ0-01-01-0047	010F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:07:38	2026-03-05 13:07:49
7377	四车间	XSICJ0-01-01-0047	011F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 13:07:53	2026-03-05 13:08:05
7378	四车间	XSICJ0-01-01-0048	001F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:40:05	2026-03-05 10:40:17
7379	四车间	XSICJ0-01-01-0048	002F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:40:21	2026-03-05 10:40:32
7380	四车间	XSICJ0-01-01-0048	003F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:40:36	2026-03-05 10:40:47
7381	四车间	XSICJ0-01-01-0048	004V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:40:51	2026-03-05 10:41:02
7382	四车间	XSICJ0-01-01-0048	005F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:41:06	2026-03-05 10:41:17
7383	四车间	XSICJ0-01-01-0048	006F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:41:20	2026-03-05 10:41:31
7384	四车间	XSICJ0-01-01-0048	007V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:41:35	2026-03-05 10:41:46
7385	四车间	XSICJ0-01-01-0048	008F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:41:50	2026-03-05 10:42:01
7386	四车间	XSICJ0-01-01-0048	009F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:42:07	2026-03-05 10:42:20
7387	四车间	XSICJ0-01-01-0048	010V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:42:24	2026-03-05 10:42:35
7388	四车间	XSICJ0-01-01-0048	011F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:42:40	2026-03-05 10:42:51
7389	四车间	XSICJ0-01-01-0049	001F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:43:37	2026-03-05 10:43:48
7390	四车间	XSICJ0-01-01-0049	002V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:43:52	2026-03-05 10:44:03
7391	四车间	XSICJ0-01-01-0049	003F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:44:09	2026-03-05 10:44:20
7392	四车间	XSICJ0-01-01-0049	004F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:44:26	2026-03-05 10:44:40
7393	四车间	XSICJ0-01-01-0049	005V	阀门	可达	5699	1.2	5697.8	0	5697.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 13:00:38	2026-03-05 13:00:59
7394	四车间	XSICJ0-01-01-0049	006F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:44:58	2026-03-05 10:45:10
7395	四车间	XSICJ0-01-01-0049	007F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:45:14	2026-03-05 10:45:25
7396	四车间	XSICJ0-01-01-0049	008V	阀门	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:45:28	2026-03-05 10:45:41
7397	四车间	XSICJ0-01-01-0049	009F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:45:50	2026-03-05 10:46:03
7398	四车间	XSICJ0-01-01-0049	010F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:46:07	2026-03-05 10:46:18
7399	四车间	XSICJ0-01-01-0050	001F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:47:08	2026-03-05 10:47:19
7400	四车间	XSICJ0-01-01-0050	002F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:47:38	2026-03-05 10:47:49
7401	四车间	XSICJ0-01-01-0050	003F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:47:56	2026-03-05 10:48:07
7402	四车间	XSICJ0-01-01-0050	004V	阀门	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:48:13	2026-03-05 10:48:26
7403	四车间	XSICJ0-01-01-0050	005F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:48:30	2026-03-05 10:48:41
7404	四车间	XSICJ0-01-01-0050	006F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:48:46	2026-03-05 10:48:57
7405	四车间	XSICJ0-01-01-0050	007V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:49:00	2026-03-05 10:49:11
7406	四车间	XSICJ0-01-01-0050	008F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:49:17	2026-03-05 10:49:30
7407	四车间	XSICJ0-01-01-0050	009F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:49:34	2026-03-05 10:49:46
7408	四车间	XSICJ0-01-01-0050	010V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:49:52	2026-03-05 10:50:03
7409	四车间	XSICJ0-01-01-0050	011F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:50:08	2026-03-05 10:50:19
7410	四车间	XSICJ0-01-01-0051	001F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:51:51	2026-03-05 10:52:08
7411	四车间	XSICJ0-01-01-0051	002V	阀门	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:52:13	2026-03-05 10:52:24
7412	四车间	XSICJ0-01-01-0051	003F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:52:28	2026-03-05 10:52:39
7413	四车间	XSICJ0-01-01-0051	004F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:52:45	2026-03-05 10:52:56
7414	四车间	XSICJ0-01-01-0051	005F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:53:01	2026-03-05 10:53:12
7415	四车间	XSICJ0-01-01-0051	006F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:53:17	2026-03-05 10:53:28
7416	四车间	XSICJ0-01-01-0051	007V	阀门	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:53:33	2026-03-05 10:53:44
7417	四车间	XSICJ0-01-01-0051	008F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:53:52	2026-03-05 10:54:03

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7418	四车间	XSICJ0-01-01-0051	009F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:54:09	2026-03-05 10:54:20
7419	四车间	XSICJ0-01-01-0051	010V	阀门	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:54:23	2026-03-05 10:54:35
7420	四车间	XSICJ0-01-01-0051	011F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:54:40	2026-03-05 10:54:51
7421	四车间	XSICJ0-01-01-0052	001F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:55:06	2026-03-05 10:55:24
7422	四车间	XSICJ0-01-01-0052	002V	阀门	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:55:29	2026-03-05 10:55:40
7423	四车间	XSICJ0-01-01-0052	003F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:55:44	2026-03-05 10:55:55
7424	四车间	XSICJ0-01-01-0052	004F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:55:58	2026-03-05 10:56:09
7425	四车间	XSICJ0-01-01-0052	005F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:56:14	2026-03-05 10:56:25
7426	四车间	XSICJ0-01-01-0052	006F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:56:29	2026-03-05 10:56:40
7427	四车间	XSICJ0-01-01-0052	007F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:56:44	2026-03-05 10:56:55
7428	四车间	XSICJ0-01-01-0052	008V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:56:59	2026-03-05 10:57:10
7429	四车间	XSICJ0-01-01-0052	009F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:57:14	2026-03-05 10:57:25
7430	四车间	XSICJ0-01-01-0053	001F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:57:50	2026-03-05 10:58:02
7431	四车间	XSICJ0-01-01-0053	002F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:58:23	2026-03-05 10:58:40
7432	四车间	XSICJ0-01-01-0053	003F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:58:45	2026-03-05 10:58:56
7433	四车间	XSICJ0-01-01-0053	004V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:59:01	2026-03-05 10:59:12
7434	四车间	XSICJ0-01-01-0053	005F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:59:17	2026-03-05 10:59:28
7435	四车间	XSICJ0-01-01-0053	006V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:59:33	2026-03-05 10:59:44
7436	四车间	XSICJ0-01-01-0053	007F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 10:59:49	2026-03-05 11:00:00
7437	四车间	XSICJ0-01-01-0053	008F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:00:04	2026-03-05 11:00:15
7438	四车间	XSICJ0-01-01-0053	009V	阀门	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:00:19	2026-03-05 11:00:30
7439	四车间	XSICJ0-01-01-0053	010F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:00:33	2026-03-05 11:00:44
7440	四车间	XSICJ0-01-01-0053	011F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:00:50	2026-03-05 11:01:02
7441	四车间	XSICJ0-01-01-0053	012F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:01:06	2026-03-05 11:01:18
7442	四车间	XSICJ0-01-01-0053	013F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:01:22	2026-03-05 11:01:33
7443	四车间	XSICJ0-01-01-0053	014F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:01:37	2026-03-05 11:01:48
7444	四车间	XSICJ0-01-01-0053	015V	阀门	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:01:52	2026-03-05 11:02:04
7445	四车间	XSICJ0-01-01-0053	016F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:02:09	2026-03-05 11:02:20
7446	四车间	XSICJ0-01-01-0053	017F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:02:26	2026-03-05 11:02:39
7447	四车间	XSICJ0-01-01-0053	018V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:02:42	2026-03-05 11:02:54
7448	四车间	XSICJ0-01-01-0053	019F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:02:58	2026-03-05 11:03:10
7449	四车间	XSICJ0-01-01-0054	001F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:03:40	2026-03-05 11:04:03
7450	四车间	XSICJ0-01-01-0054	002F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:04:07	2026-03-05 11:04:18
7451	四车间	XSICJ0-01-01-0054	003F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:04:22	2026-03-05 11:04:33
7452	四车间	XSICJ0-01-01-0054	004F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:04:39	2026-03-05 11:04:50
7453	四车间	XSICJ0-01-01-0054	005F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:04:55	2026-03-05 11:05:08
7454	四车间	XSICJ0-01-01-0054	006F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:05:13	2026-03-05 11:05:24
7455	四车间	XSICJ0-01-01-0054	007F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:05:31	2026-03-05 11:05:42
7456	四车间	XSICJ0-01-01-0054	008V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:05:48	2026-03-05 11:05:59
7457	四车间	XSICJ0-01-01-0054	009F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:06:04	2026-03-05 11:06:15
7458	四车间	XSICJ0-01-01-0054	010F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:06:21	2026-03-05 11:06:34
7459	四车间	XSICJ0-01-01-0054	011F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:06:39	2026-03-05 11:06:51
7460	四车间	XSICJ0-01-01-0055	001F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:07:18	2026-03-05 11:07:39

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7461	四车间	XSICJ0-01-01-0055	002V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:07:42	2026-03-05 11:07:53
7462	四车间	XSICJ0-01-01-0055	003F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:07:57	2026-03-05 11:08:08
7463	四车间	XSICJ0-01-01-0055	004F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:08:12	2026-03-05 11:08:24
7464	四车间	XSICJ0-01-01-0055	005V	阀门	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:08:29	2026-03-05 11:08:40
7465	四车间	XSICJ0-01-01-0055	006F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:08:44	2026-03-05 11:08:56
7466	四车间	XSICJ0-01-01-0055	007F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:09:01	2026-03-05 11:09:12
7467	四车间	XSICJ0-01-01-0055	008F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:09:16	2026-03-05 11:09:27
7468	四车间	XSICJ0-01-01-0055	009F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:09:32	2026-03-05 11:09:43
7469	四车间	XSICJ0-01-01-0055	010V	阀门	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:09:46	2026-03-05 11:09:58
7470	四车间	XSICJ0-01-01-0055	011F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:10:03	2026-03-05 11:10:15
7471	四车间	XSICJ0-01-01-0056	001F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:10:52	2026-03-05 11:11:10
7472	四车间	XSICJ0-01-01-0056	002F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:11:15	2026-03-05 11:11:26
7473	四车间	XSICJ0-01-01-0056	003V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:11:31	2026-03-05 11:11:43
7474	四车间	XSICJ0-01-01-0056	004F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:11:47	2026-03-05 11:11:58
7475	四车间	XSICJ0-01-01-0056	005F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:12:02	2026-03-05 11:12:13
7476	四车间	XSICJ0-01-01-0056	006F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:12:18	2026-03-05 11:12:30
7477	四车间	XSICJ0-01-01-0056	007V	阀门	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:12:34	2026-03-05 11:12:45
7478	四车间	XSICJ0-01-01-0056	008O	开口阀或开口管线	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:12:48	2026-03-05 11:13:00
7479	四车间	XSICJ0-01-01-0057	001F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:17:32	2026-03-05 11:17:44
7480	四车间	XSICJ0-01-01-0057	002V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:17:49	2026-03-05 11:18:00
7481	四车间	XSICJ0-01-01-0057	003F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:18:04	2026-03-05 11:18:15
7482	四车间	XSICJ0-01-01-0057	004F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:18:19	2026-03-05 11:18:30
7483	四车间	XSICJ0-01-01-0057	005V	阀门	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:18:35	2026-03-05 11:18:46
7484	四车间	XSICJ0-01-01-0057	006F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:18:52	2026-03-05 11:19:04
7485	四车间	XSICJ0-01-01-0057	007F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:19:10	2026-03-05 11:19:22
7486	四车间	XSICJ0-01-01-0057	008F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:19:27	2026-03-05 11:19:38
7487	四车间	XSICJ0-01-01-0057	009F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:19:45	2026-03-05 11:19:57
7488	四车间	XSICJ0-01-01-0057	010F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:20:06	2026-03-05 11:20:17
7489	四车间	XSICJ0-01-01-0058	001F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:20:36	2026-03-05 11:20:48
7490	四车间	XSICJ0-01-01-0058	002F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:20:53	2026-03-05 11:21:04
7491	四车间	XSICJ0-01-01-0058	003V	阀门	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:21:13	2026-03-05 11:21:24
7492	四车间	XSICJ0-01-01-0058	004F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:21:28	2026-03-05 11:21:40
7493	四车间	XSICJ0-01-01-0058	005F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:21:45	2026-03-05 11:21:57
7494	四车间	XSICJ0-01-01-0058	006F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:22:02	2026-03-05 11:22:14
7495	四车间	XSICJ0-01-01-0058	007F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:22:24	2026-03-05 11:22:36
7496	四车间	XSICJ0-01-01-0058	008V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:22:42	2026-03-05 11:22:54
7497	四车间	XSICJ0-01-01-0058	009F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:23:01	2026-03-05 11:23:15
7498	四车间	XSICJ0-01-01-0058	010F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:23:21	2026-03-05 11:23:33
7499	四车间	XSICJ0-01-01-0058	011F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:23:38	2026-03-05 11:23:51
7500	四车间	XSICJ0-01-01-0058	012F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:23:58	2026-03-05 11:24:09
7501	四车间	XSICJ0-01-01-0058	013F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:24:12	2026-03-05 11:24:23
7502	四车间	XSICJ0-01-01-0058	014V	阀门	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:24:28	2026-03-05 11:24:39
7503	四车间	XSICJ0-01-01-0058	015F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:24:45	2026-03-05 11:24:56

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7504	四车间	XSICJ0-01-01-0058	016F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:25:02	2026-03-05 11:25:13
7505	四车间	XSICJ0-01-01-0058	017F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:25:21	2026-03-05 11:25:32
7506	四车间	XSICJ0-01-01-0058	018F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:25:39	2026-03-05 11:25:50
7507	四车间	XSICJ0-01-01-0059	001F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:26:13	2026-03-05 11:26:24
7508	四车间	XSICJ0-01-01-0059	002V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:26:30	2026-03-05 11:26:41
7509	四车间	XSICJ0-01-01-0059	003F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:26:47	2026-03-05 11:26:58
7510	四车间	XSICJ0-01-01-0059	004F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:27:03	2026-03-05 11:27:14
7511	四车间	XSICJ0-01-01-0059	005F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:27:21	2026-03-05 11:27:32
7512	四车间	XSICJ0-01-01-0059	006F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:27:37	2026-03-05 11:27:48
7513	四车间	XSICJ0-01-01-0059	007V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:27:54	2026-03-05 11:28:05
7514	四车间	XSICJ0-01-01-0059	008F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:28:12	2026-03-05 11:28:23
7515	四车间	XSICJ0-01-01-0059	009F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:28:28	2026-03-05 11:28:39
7516	四车间	XSICJ0-01-01-0059	010F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:28:46	2026-03-05 11:28:57
7517	四车间	XSICJ0-01-01-0059	011F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:29:04	2026-03-05 11:29:17
7518	四车间	XSICJ0-01-01-0059	012V	阀门	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:29:21	2026-03-05 11:29:32
7519	四车间	XSICJ0-01-01-0059	013F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:29:40	2026-03-05 11:29:51
7520	四车间	XSICJ0-01-01-0060	001F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:30:13	2026-03-05 11:30:25
7521	四车间	XSICJ0-01-01-0060	002F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:30:32	2026-03-05 11:30:44
7522	四车间	XSICJ0-01-01-0060	003F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:30:49	2026-03-05 11:31:00
7523	四车间	XSICJ0-01-01-0060	004V	阀门	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:31:06	2026-03-05 11:31:18
7524	四车间	XSICJ0-01-01-0060	005F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:31:25	2026-03-05 11:31:37
7525	四车间	XSICJ0-01-01-0060	006F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:31:41	2026-03-05 11:31:53
7526	四车间	XSICJ0-01-01-0060	007F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:31:59	2026-03-05 11:32:11
7527	四车间	XSICJ0-01-01-0060	008V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:32:16	2026-03-05 11:32:28
7528	四车间	XSICJ0-01-01-0060	009F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:32:34	2026-03-05 11:32:46
7529	四车间	XSICJ0-01-01-0060	010F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:32:55	2026-03-05 11:33:07
7530	四车间	XSICJ0-01-01-0060	011V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:33:12	2026-03-05 11:33:24
7531	四车间	XSICJ0-01-01-0060	012F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:33:29	2026-03-05 11:33:41
7532	四车间	XSICJ0-01-01-0061	001F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:34:07	2026-03-05 11:34:18
7533	四车间	XSICJ0-01-01-0061	002V	阀门	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:34:25	2026-03-05 11:34:37
7534	四车间	XSICJ0-01-01-0061	003F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:34:46	2026-03-05 11:34:58
7535	四车间	XSICJ0-01-01-0061	004F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:35:06	2026-03-05 11:35:17
7536	四车间	XSICJ0-01-01-0061	005F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:35:23	2026-03-05 11:35:34
7537	四车间	XSICJ0-01-01-0061	006F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:35:41	2026-03-05 11:35:53
7538	四车间	XSICJ0-01-01-0061	007F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:36:00	2026-03-05 11:36:12
7539	四车间	XSICJ0-01-01-0061	008V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:36:19	2026-03-05 11:36:31
7540	四车间	XSICJ0-01-01-0061	009F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:36:39	2026-03-05 11:36:55
7541	四车间	XSICJ0-01-01-0061	010F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:37:04	2026-03-05 11:37:16
7542	四车间	XSICJ0-01-01-0061	011V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:37:23	2026-03-05 11:37:36
7543	四车间	XSICJ0-01-01-0061	012F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:37:41	2026-03-05 11:37:55
7544	四车间	XSICJ0-01-01-0061	013C	连接件	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:37:59	2026-03-05 11:38:11
7545	四车间	XSICJ0-01-01-0062	001F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:39:28	2026-03-05 11:39:39
7546	四车间	XSICJ0-01-01-0062	002F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:39:47	2026-03-05 11:39:59

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7547	四车间	XSICJ0-01-01-0062	003V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:40:07	2026-03-05 11:40:19
7548	四车间	XSICJ0-01-01-0062	004F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:40:27	2026-03-05 11:40:41
7549	四车间	XSICJ0-01-01-0062	005F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:40:52	2026-03-05 11:41:03
7550	四车间	XSICJ0-01-01-0062	006V	阀门	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:41:09	2026-03-05 11:41:20
7551	四车间	XSICJ0-01-01-0062	007O	开口阀或开口管线	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:41:29	2026-03-05 11:41:40
7552	四车间	XSICJ0-01-01-0063	001F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:42:06	2026-03-05 11:42:17
7553	四车间	XSICJ0-01-01-0063	002V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:42:22	2026-03-05 11:42:34
7554	四车间	XSICJ0-01-01-0063	003F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:42:40	2026-03-05 11:42:51
7555	四车间	XSICJ0-01-01-0063	004F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:42:55	2026-03-05 11:43:07
7556	四车间	XSICJ0-01-01-0063	005F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:43:12	2026-03-05 11:43:25
7557	四车间	XSICJ0-01-01-0063	006V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:43:31	2026-03-05 11:43:45
7558	四车间	XSICJ0-01-01-0063	007F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:43:49	2026-03-05 11:44:01
7559	四车间	XSICJ0-01-01-0063	008F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:44:06	2026-03-05 11:44:18
7560	四车间	XSICJ0-01-01-0063	009V	阀门	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:44:24	2026-03-05 11:44:35
7561	四车间	XSICJ0-01-01-0063	010F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:44:43	2026-03-05 11:44:56
7562	四车间	XSICJ0-01-01-0063	011C	连接件	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:45:04	2026-03-05 11:45:15
7563	四车间	XSICJ0-01-01-0064	001F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:45:46	2026-03-05 11:45:57
7564	四车间	XSICJ0-01-01-0064	002F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:46:09	2026-03-05 11:46:21
7565	四车间	XSICJ0-01-01-0064	003F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:46:25	2026-03-05 11:46:36
7566	四车间	XSICJ0-01-01-0064	004V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:46:43	2026-03-05 11:46:55
7567	四车间	XSICJ0-01-01-0064	005F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:47:02	2026-03-05 11:47:13
7568	四车间	XSICJ0-01-01-0064	006F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:47:19	2026-03-05 11:47:30
7569	四车间	XSICJ0-01-01-0064	007V	阀门	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:47:35	2026-03-05 11:47:47
7570	四车间	XSICJ0-01-01-0064	008F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:47:52	2026-03-05 11:48:05
7571	四车间	XSICJ0-01-01-0065	001F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:48:26	2026-03-05 11:48:38
7572	四车间	XSICJ0-01-01-0065	002V	阀门	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:48:42	2026-03-05 11:48:54
7573	四车间	XSICJ0-01-01-0065	003F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:49:00	2026-03-05 11:49:11
7574	四车间	XSICJ0-01-01-0065	004F	法兰	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:49:15	2026-03-05 11:49:27
7575	四车间	XSICJ0-01-01-0065	005V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:49:33	2026-03-05 11:49:45
7576	四车间	XSICJ0-01-01-0065	006F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:49:51	2026-03-05 11:50:02
7577	四车间	XSICJ0-01-01-0065	007F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:50:08	2026-03-05 11:50:20
7578	四车间	XSICJ0-01-01-0065	008V	阀门	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:50:23	2026-03-05 11:50:35
7579	四车间	XSICJ0-01-01-0065	009F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:50:41	2026-03-05 11:50:52
7580	四车间	XSICJ0-01-01-0065	010F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:50:57	2026-03-05 11:51:10
7581	四车间	XSICJ0-01-01-0065	011V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:51:15	2026-03-05 11:51:27
7582	四车间	XSICJ0-01-01-0065	012F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:51:34	2026-03-05 11:51:45
7583	四车间	XSICJ0-01-01-0066	001F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:52:02	2026-03-05 11:52:13
7584	四车间	XSICJ0-01-01-0066	002V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:52:17	2026-03-05 11:52:29
7585	四车间	XSICJ0-01-01-0066	003F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:52:35	2026-03-05 11:52:46
7586	四车间	XSICJ0-01-01-0066	004F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:52:52	2026-03-05 11:53:03
7587	四车间	XSICJ0-01-01-0066	005V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:53:09	2026-03-05 11:53:20
7588	四车间	XSICJ0-01-01-0066	006F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:53:24	2026-03-05 11:53:35
7589	四车间	XSICJ0-01-01-0066	007F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:53:40	2026-03-05 11:53:52

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7590	四车间	XSICJ0-01-01-0066	008V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:53:58	2026-03-05 11:54:10
7591	四车间	XSICJ0-01-01-0066	009F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:54:17	2026-03-05 11:54:28
7592	四车间	XSICJ0-01-01-0066	010F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:54:32	2026-03-05 11:54:44
7593	四车间	XSICJ0-01-01-0067	001F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:55:03	2026-03-05 11:55:14
7594	四车间	XSICJ0-01-01-0067	002F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:55:18	2026-03-05 11:55:29
7595	四车间	XSICJ0-01-01-0067	003V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:55:34	2026-03-05 11:55:45
7596	四车间	XSICJ0-01-01-0067	004F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:55:49	2026-03-05 11:56:00
7597	四车间	XSICJ0-01-01-0067	005F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:56:05	2026-03-05 11:56:17
7598	四车间	XSICJ0-01-01-0067	006V	阀门	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:56:22	2026-03-05 11:56:33
7599	四车间	XSICJ0-01-01-0067	007F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:56:39	2026-03-05 11:56:51
7600	四车间	XSICJ0-01-01-0068	001F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:57:17	2026-03-05 11:57:29
7601	四车间	XSICJ0-01-01-0068	002V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:57:33	2026-03-05 11:57:45
7602	四车间	XSICJ0-01-01-0068	003F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:57:52	2026-03-05 11:58:03
7603	四车间	XSICJ0-01-01-0068	004F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:58:08	2026-03-05 11:58:19
7604	四车间	XSICJ0-01-01-0068	005V	阀门	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:58:24	2026-03-05 11:58:35
7605	四车间	XSICJ0-01-01-0068	006F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:58:41	2026-03-05 11:58:53
7606	四车间	XSICJ0-01-01-0068	007F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:59:05	2026-03-05 11:59:17
7607	四车间	XSICJ0-01-01-0069	001F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 11:59:55	2026-03-05 12:00:06
7608	四车间	XSICJ0-01-01-0069	002F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:00:12	2026-03-05 12:00:23
7609	四车间	XSICJ0-01-01-0069	003F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:00:31	2026-03-05 12:00:42
7610	四车间	XSICJ0-01-01-0069	004F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:00:49	2026-03-05 12:01:00
7611	四车间	XSICJ0-01-01-0069	005V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:01:07	2026-03-05 12:01:18
7612	四车间	XSICJ0-01-01-0069	006F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:01:23	2026-03-05 12:01:34
7613	四车间	XSICJ0-01-01-0070	001F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:01:58	2026-03-05 12:02:09
7614	四车间	XSICJ0-01-01-0070	002V	阀门	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:02:14	2026-03-05 12:02:27
7615	四车间	XSICJ0-01-01-0070	003F	法兰	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:02:31	2026-03-05 12:02:42
7616	四车间	XSICJ0-01-01-0070	004F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:02:45	2026-03-05 12:02:56
7617	四车间	XSICJ0-01-01-0070	005F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:03:01	2026-03-05 12:03:12
7618	四车间	XSICJ0-01-01-0070	006V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:03:16	2026-03-05 12:03:27
7619	四车间	XSICJ0-01-01-0070	007F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:03:32	2026-03-05 12:03:43
7620	四车间	XSICJ0-01-01-0071	001F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:04:24	2026-03-05 12:04:35
7621	四车间	XSICJ0-01-01-0071	002V	阀门	可达	2.5	1.2	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:04:40	2026-03-05 12:04:51
7622	四车间	XSICJ0-01-01-0071	003F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:04:58	2026-03-05 12:05:10
7623	四车间	XSICJ0-01-01-0071	004F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:05:14	2026-03-05 12:05:26
7624	四车间	XSICJ0-01-01-0071	005F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:05:32	2026-03-05 12:05:44
7625	四车间	XSICJ0-01-01-0072	001F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:06:05	2026-03-05 12:06:16
7626	四车间	XSICJ0-01-01-0072	002F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:06:20	2026-03-05 12:06:33
7627	四车间	XSICJ0-01-01-0072	003F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:06:38	2026-03-05 12:06:50
7628	四车间	XSICJ0-01-01-0072	004V	阀门	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:07:05	2026-03-05 12:07:17
7629	四车间	XSICJ0-01-01-0072	005F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:07:24	2026-03-05 12:07:35
7630	四车间	XSICJ0-01-01-0073	001F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:07:55	2026-03-05 12:08:23
7631	四车间	XSICJ0-01-01-0073	002F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:08:28	2026-03-05 12:08:39
7632	四车间	XSICJ0-01-01-0073	003F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:08:43	2026-03-05 12:08:54

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7633	四车间	XSICJ0-01-01-0073	004F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:08:59	2026-03-05 12:09:10
7634	四车间	XSICJ0-01-01-0073	005F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:09:15	2026-03-05 12:09:27
7635	四车间	XSICJ0-01-01-0074	001F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:10:02	2026-03-05 12:10:14
7636	四车间	XSICJ0-01-01-0074	002F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:10:20	2026-03-05 12:10:32
7637	四车间	XSICJ0-01-01-0074	003F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:10:37	2026-03-05 12:10:48
7638	四车间	XSICJ0-01-01-0074	004V	阀门	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:10:58	2026-03-05 12:11:11
7639	四车间	XSICJ0-01-01-0074	005F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:11:15	2026-03-05 12:11:26
7640	四车间	XSICJ0-01-01-0075	001F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:11:44	2026-03-05 12:12:38
7641	四车间	XSICJ0-01-01-0075	002F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:12:45	2026-03-05 12:13:17
7642	四车间	XSICJ0-01-01-0075	003F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:13:23	2026-03-05 12:13:36
7643	四车间	XSICJ0-01-01-0075	004F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:13:43	2026-03-05 12:14:00
7644	四车间	XSICJ0-01-01-0075	005F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:14:06	2026-03-05 12:14:17
7645	四车间	XSICJ0-01-01-0075	006F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:14:23	2026-03-05 12:14:37
7646	四车间	XSICJ0-01-01-0075	007F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:14:45	2026-03-05 12:14:56
7647	四车间	XSICJ0-01-01-0075	008F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:15:02	2026-03-05 12:15:13
7648	四车间	XSICJ0-01-01-0076	001F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:15:42	2026-03-05 12:15:53
7649	四车间	XSICJ0-01-01-0076	002V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:16:00	2026-03-05 12:16:11
7650	四车间	XSICJ0-01-01-0076	003F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:16:14	2026-03-05 12:16:30
7651	四车间	XSICJ0-01-01-0077	001F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:16:49	2026-03-05 12:17:00
7652	四车间	XSICJ0-01-01-0077	002V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:17:04	2026-03-05 12:17:15
7653	四车间	XSICJ0-01-01-0077	003F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:17:25	2026-03-05 12:17:36
7654	四车间	XSICJ0-01-01-0077	004F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:17:40	2026-03-05 12:17:51
7655	四车间	XSICJ0-01-01-0077	005F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:17:57	2026-03-05 12:18:08
7656	四车间	XSICJ0-01-01-0077	006F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:18:17	2026-03-05 12:18:28
7657	四车间	XSICJ0-01-01-0077	007F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:18:36	2026-03-05 12:18:48
7658	四车间	XSICJ0-01-01-0077	008F	法兰	可达	4.6	1.2	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:18:54	2026-03-05 12:19:07
7659	四车间	XSICJ0-01-01-0077	009F	法兰	可达	3.5	1.2	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:19:12	2026-03-05 12:19:23
7660	四车间	XSICJ0-01-01-0077	010F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:19:29	2026-03-05 12:19:40
7661	四车间	XSICJ0-01-01-0077	011F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:19:46	2026-03-05 12:19:57
7662	四车间	XSICJ0-01-01-0077	012F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:20:03	2026-03-05 12:20:14
7663	四车间	XSICJ0-01-01-0078	001F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:20:48	2026-03-05 12:21:09
7664	四车间	XSICJ0-01-01-0078	002V	阀门	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:21:13	2026-03-05 12:21:24
7665	四车间	XSICJ0-01-01-0078	003F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:21:28	2026-03-05 12:21:39
7666	四车间	XSICJ0-01-01-0078	004F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:21:48	2026-03-05 12:21:59
7667	四车间	XSICJ0-01-01-0078	005V	阀门	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:22:04	2026-03-05 12:22:16
7668	四车间	XSICJ0-01-01-0078	006F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:22:27	2026-03-05 12:22:38
7669	四车间	XSICJ0-01-01-0078	007F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:22:43	2026-03-05 12:22:54
7670	四车间	XSICJ0-01-01-0078	008V	阀门	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:23:02	2026-03-05 12:23:13
7671	四车间	XSICJ0-01-01-0078	009F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:23:21	2026-03-05 12:23:32
7672	四车间	XSICJ0-01-01-0079	001P	泵	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:23:49	2026-03-05 12:24:01
7673	四车间	XSICJ0-01-01-0079	002F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:24:05	2026-03-05 12:24:19
7674	四车间	XSICJ0-01-01-0079	003F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:24:24	2026-03-05 12:24:35
7675	四车间	XSICJ0-01-01-0079	004F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:24:40	2026-03-05 12:24:52

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7676	四车间	XSICJ0-01-01-0079	005F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:24:57	2026-03-05 12:25:09
7677	四车间	XSICJ0-01-01-0079	006V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:25:14	2026-03-05 12:25:26
7678	四车间	XSICJ0-01-01-0079	007F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:25:29	2026-03-05 12:25:41
7679	四车间	XSICJ0-01-01-0079	008F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:25:46	2026-03-05 12:25:58
7680	四车间	XSICJ0-01-01-0079	009V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:26:03	2026-03-05 12:26:14
7681	四车间	XSICJ0-01-01-0079	010F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:26:21	2026-03-05 12:26:32
7682	四车间	XSICJ0-01-01-0080	001F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:27:01	2026-03-05 12:27:12
7683	四车间	XSICJ0-01-01-0080	002V	阀门	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:27:16	2026-03-05 12:27:28
7684	四车间	XSICJ0-01-01-0080	003F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:27:33	2026-03-05 12:27:45
7685	四车间	XSICJ0-01-01-0080	004F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:27:51	2026-03-05 12:28:03
7686	四车间	XSICJ0-01-01-0080	005V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:28:10	2026-03-05 12:28:22
7687	四车间	XSICJ0-01-01-0080	006F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:28:26	2026-03-05 12:28:37
7688	四车间	XSICJ0-01-01-0080	007F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:28:42	2026-03-05 12:28:55
7689	四车间	XSICJ0-01-01-0080	008V	阀门	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:28:59	2026-03-05 12:29:10
7690	四车间	XSICJ0-01-01-0080	009F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:29:15	2026-03-05 12:29:26
7691	四车间	XSICJ0-01-01-0081	001P	泵	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:29:49	2026-03-05 12:30:00
7692	四车间	XSICJ0-01-01-0081	002F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:30:05	2026-03-05 12:30:20
7693	四车间	XSICJ0-01-01-0081	003F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:30:26	2026-03-05 12:30:37
7694	四车间	XSICJ0-01-01-0081	004F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:30:44	2026-03-05 12:30:55
7695	四车间	XSICJ0-01-01-0081	005F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:31:02	2026-03-05 12:31:13
7696	四车间	XSICJ0-01-01-0081	006V	阀门	可达	4.8	1.2	3.6	0	3.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:31:19	2026-03-05 12:31:30
7697	四车间	XSICJ0-01-01-0081	007F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:31:37	2026-03-05 12:31:48
7698	四车间	XSICJ0-01-01-0081	008F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:31:54	2026-03-05 12:32:05
7699	四车间	XSICJ0-01-01-0081	009V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:32:10	2026-03-05 12:32:21
7700	四车间	XSICJ0-01-01-0081	010F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:32:25	2026-03-05 12:32:36
7701	四车间	XSICJ0-01-01-0081	011C	连接件	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:32:40	2026-03-05 12:32:51
7702	四车间	XSICJ0-01-01-0082	001F	法兰	可达	3.2	1.2	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:33:07	2026-03-05 12:33:35
7703	四车间	XSICJ0-01-01-0082	002F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:33:40	2026-03-05 12:33:51
7704	四车间	XSICJ0-01-01-0082	003V	阀门	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:33:56	2026-03-05 12:34:08
7705	四车间	XSICJ0-01-01-0082	004F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:34:14	2026-03-05 12:34:25
7706	四车间	XSICJ0-01-01-0083	001F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:34:47	2026-03-05 12:35:16
7707	四车间	XSICJ0-01-01-0084	001F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:35:38	2026-03-05 12:35:49
7708	四车间	XSICJ0-01-01-0084	002F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:35:56	2026-03-05 12:36:07
7709	四车间	XSICJ0-01-01-0084	003V	阀门	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:36:12	2026-03-05 12:36:22
7710	四车间	XSICJ0-01-01-0084	004F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:36:26	2026-03-05 12:36:36
7711	四车间	XSICJ0-01-01-0001	001F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 10:57:38	2026-03-05 10:57:49
7712	四车间	XSICJ0-01-01-0001	002F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 10:57:56	2026-03-05 10:58:07
7713	四车间	XSICJ0-01-01-0001	003F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 10:58:11	2026-03-05 10:58:22
7714	四车间	XSICJ0-01-01-0001	004V	阀门	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 10:58:25	2026-03-05 10:58:36
7715	四车间	XSICJ0-01-01-0001	005F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 10:59:08	2026-03-05 10:59:20
7716	四车间	XSICJ0-01-01-0001	006F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 10:59:29	2026-03-05 10:59:40
7717	四车间	XSICJ0-01-01-0001	007V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 10:59:49	2026-03-05 11:00:07
7718	四车间	XSICJ0-01-01-0001	008F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:00:19	2026-03-05 11:00:30

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7719	四车间	XSICJ0-01-01-0001	009F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:00:33	2026-03-05 11:00:44
7720	四车间	XSICJ0-01-01-0001	010V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:00:49	2026-03-05 11:01:02
7721	四车间	XSICJ0-01-01-0001	011F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:01:04	2026-03-05 11:01:15
7722	四车间	XSICJ0-01-01-0002	001F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:01:54	2026-03-05 11:02:05
7723	四车间	XSICJ0-01-01-0002	002V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:02:07	2026-03-05 11:02:19
7724	四车间	XSICJ0-01-01-0002	003F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:02:21	2026-03-05 11:02:32
7725	四车间	XSICJ0-01-01-0002	004F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:02:36	2026-03-05 11:02:47
7726	四车间	XSICJ0-01-01-0002	005V	阀门	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:02:50	2026-03-05 11:03:01
7727	四车间	XSICJ0-01-01-0002	006F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:03:04	2026-03-05 11:03:15
7728	四车间	XSICJ0-01-01-0002	007F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:03:20	2026-03-05 11:03:31
7729	四车间	XSICJ0-01-01-0002	008V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:03:34	2026-03-05 11:03:45
7730	四车间	XSICJ0-01-01-0002	009O	开口阀或开口管线	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:03:48	2026-03-05 11:03:59
7731	四车间	XSICJ0-01-01-0003	001F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:04:25	2026-03-05 11:04:37
7732	四车间	XSICJ0-01-01-0003	002F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:04:41	2026-03-05 11:04:52
7733	四车间	XSICJ0-01-01-0003	003F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:04:58	2026-03-05 11:05:09
7734	四车间	XSICJ0-01-01-0003	004V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:05:12	2026-03-05 11:05:25
7735	四车间	XSICJ0-01-01-0003	005F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:05:28	2026-03-05 11:05:39
7736	四车间	XSICJ0-01-01-0003	006F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:05:43	2026-03-05 11:05:54
7737	四车间	XSICJ0-01-01-0003	007V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:05:57	2026-03-05 11:06:08
7738	四车间	XSICJ0-01-01-0003	008F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:06:10	2026-03-05 11:06:21
7739	四车间	XSICJ0-01-01-0003	009F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:06:24	2026-03-05 11:06:35
7740	四车间	XSICJ0-01-01-0003	010V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:06:38	2026-03-05 11:06:49
7741	四车间	XSICJ0-01-01-0003	011F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:06:54	2026-03-05 11:07:05
7742	四车间	XSICJ0-01-01-0004	001F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:07:24	2026-03-05 11:07:36
7743	四车间	XSICJ0-01-01-0004	002V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:07:40	2026-03-05 11:07:52
7744	四车间	XSICJ0-01-01-0004	003F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:07:55	2026-03-05 11:08:06
7745	四车间	XSICJ0-01-01-0004	004F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:08:09	2026-03-05 11:08:20
7746	四车间	XSICJ0-01-01-0004	005V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:08:23	2026-03-05 11:08:35
7747	四车间	XSICJ0-01-01-0004	006O	开口阀或开口管线	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:08:38	2026-03-05 11:08:49
7748	四车间	XSICJ0-01-01-0005	001F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:09:14	2026-03-05 11:09:25
7749	四车间	XSICJ0-01-01-0005	002F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:09:28	2026-03-05 11:09:39
7750	四车间	XSICJ0-01-01-0005	003F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:09:42	2026-03-05 11:09:53
7751	四车间	XSICJ0-01-01-0005	004V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:09:56	2026-03-05 11:10:07
7752	四车间	XSICJ0-01-01-0005	005F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:10:10	2026-03-05 11:10:21
7753	四车间	XSICJ0-01-01-0005	006F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:10:24	2026-03-05 11:10:38
7754	四车间	XSICJ0-01-01-0005	007V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:10:41	2026-03-05 11:10:52
7755	四车间	XSICJ0-01-01-0005	008F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:10:55	2026-03-05 11:11:06
7756	四车间	XSICJ0-01-01-0005	009F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:11:09	2026-03-05 11:11:29
7757	四车间	XSICJ0-01-01-0005	010V	阀门	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:11:42	2026-03-05 11:11:53
7758	四车间	XSICJ0-01-01-0005	011F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:11:58	2026-03-05 11:12:09
7759	四车间	XSICJ0-01-01-0006	001F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:12:32	2026-03-05 11:12:43
7760	四车间	XSICJ0-01-01-0006	002V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:12:48	2026-03-05 11:12:59
7761	四车间	XSICJ0-01-01-0006	003F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:13:04	2026-03-05 11:13:16

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7762	四车间	XSICJ0-01-01-0006	004F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:13:21	2026-03-05 11:13:33
7763	四车间	XSICJ0-01-01-0006	005V	阀门	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:13:37	2026-03-05 11:13:48
7764	四车间	XSICJ0-01-01-0006	006F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:13:52	2026-03-05 11:14:04
7765	四车间	XSICJ0-01-01-0006	007F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:14:17	2026-03-05 11:14:28
7766	四车间	XSICJ0-01-01-0006	008V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:14:34	2026-03-05 11:14:45
7767	四车间	XSICJ0-01-01-0006	009F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:14:51	2026-03-05 11:15:02
7768	四车间	XSICJ0-01-01-0006	010C	连接件	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:15:08	2026-03-05 11:15:19
7769	四车间	XSICJ0-01-01-0007	001F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:15:48	2026-03-05 11:15:59
7770	四车间	XSICJ0-01-01-0007	002V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:16:04	2026-03-05 11:16:15
7771	四车间	XSICJ0-01-01-0007	003F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:16:19	2026-03-05 11:16:30
7772	四车间	XSICJ0-01-01-0007	004F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:16:37	2026-03-05 11:16:49
7773	四车间	XSICJ0-01-01-0007	005V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:16:54	2026-03-05 11:17:05
7774	四车间	XSICJ0-01-01-0007	006F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:17:07	2026-03-05 11:17:18
7775	四车间	XSICJ0-01-01-0008	001F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:17:54	2026-03-05 11:18:05
7776	四车间	XSICJ0-01-01-0008	002V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:18:08	2026-03-05 11:18:19
7777	四车间	XSICJ0-01-01-0008	003F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:18:22	2026-03-05 11:18:33
7778	四车间	XSICJ0-01-01-0008	004F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:18:37	2026-03-05 11:18:48
7779	四车间	XSICJ0-01-01-0008	005F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:18:51	2026-03-05 11:19:02
7780	四车间	XSICJ0-01-01-0008	006V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:19:05	2026-03-05 11:19:16
7781	四车间	XSICJ0-01-01-0008	007F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:19:20	2026-03-05 11:19:31
7782	四车间	XSICJ0-01-01-0008	008C	连接件	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:19:37	2026-03-05 11:19:48
7783	四车间	XSICJ0-01-01-0009	001F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:20:06	2026-03-05 11:20:17
7784	四车间	XSICJ0-01-01-0009	002F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:20:21	2026-03-05 11:20:32
7785	四车间	XSICJ0-01-01-0009	003F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:20:38	2026-03-05 11:20:50
7786	四车间	XSICJ0-01-01-0009	004V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:20:53	2026-03-05 11:21:04
7787	四车间	XSICJ0-01-01-0009	005F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:21:08	2026-03-05 11:21:19
7788	四车间	XSICJ0-01-01-0009	006F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:21:22	2026-03-05 11:21:33
7789	四车间	XSICJ0-01-01-0009	007V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:21:39	2026-03-05 11:21:51
7790	四车间	XSICJ0-01-01-0009	008F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:21:54	2026-03-05 11:22:05
7791	四车间	XSICJ0-01-01-0009	009F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:22:08	2026-03-05 11:22:19
7792	四车间	XSICJ0-01-01-0009	010V	阀门	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:22:23	2026-03-05 11:22:34
7793	四车间	XSICJ0-01-01-0009	011F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:22:39	2026-03-05 11:22:50
7794	四车间	XSICJ0-01-01-0010	001F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:23:07	2026-03-05 11:23:19
7795	四车间	XSICJ0-01-01-0010	002V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:23:23	2026-03-05 11:23:34
7796	四车间	XSICJ0-01-01-0010	003F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:23:40	2026-03-05 11:23:52
7797	四车间	XSICJ0-01-01-0010	004F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:23:55	2026-03-05 11:24:07
7798	四车间	XSICJ0-01-01-0010	005V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:24:12	2026-03-05 11:24:23
7799	四车间	XSICJ0-01-01-0010	006F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:24:26	2026-03-05 11:24:37
7800	四车间	XSICJ0-01-01-0011	001F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:24:58	2026-03-05 11:25:09
7801	四车间	XSICJ0-01-01-0011	002F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:25:13	2026-03-05 11:25:24
7802	四车间	XSICJ0-01-01-0011	003V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:25:28	2026-03-05 11:25:39
7803	四车间	XSICJ0-01-01-0011	004F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:25:42	2026-03-05 11:25:53
7804	四车间	XSICJ0-01-01-0011	005F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:25:56	2026-03-05 11:26:07

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7805	四车间	XSICJ0-01-01-0011	006V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:26:10	2026-03-05 11:26:21
7806	四车间	XSICJ0-01-01-0011	007F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:26:25	2026-03-05 11:26:36
7807	四车间	XSICJ0-01-01-0011	008F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:26:41	2026-03-05 11:26:52
7808	四车间	XSICJ0-01-01-0011	009V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:26:55	2026-03-05 11:27:06
7809	四车间	XSICJ0-01-01-0011	010F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:27:09	2026-03-05 11:27:20
7810	四车间	XSICJ0-01-01-0012	001F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:27:39	2026-03-05 11:27:50
7811	四车间	XSICJ0-01-01-0012	002V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:27:55	2026-03-05 11:28:06
7812	四车间	XSICJ0-01-01-0012	003F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:28:11	2026-03-05 11:28:22
7813	四车间	XSICJ0-01-01-0012	004F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:28:25	2026-03-05 11:28:36
7814	四车间	XSICJ0-01-01-0012	005F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:28:39	2026-03-05 11:28:52
7815	四车间	XSICJ0-01-01-0012	006V	阀门	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:28:55	2026-03-05 11:29:07
7816	四车间	XSICJ0-01-01-0012	007F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:29:09	2026-03-05 11:29:20
7817	四车间	XSICJ0-01-01-0013	001F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:29:50	2026-03-05 11:30:01
7818	四车间	XSICJ0-01-01-0013	002V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:30:05	2026-03-05 11:30:16
7819	四车间	XSICJ0-01-01-0013	003F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:30:22	2026-03-05 11:30:33
7820	四车间	XSICJ0-01-01-0013	004F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:30:37	2026-03-05 11:30:48
7821	四车间	XSICJ0-01-01-0013	005V	阀门	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:30:52	2026-03-05 11:31:03
7822	四车间	XSICJ0-01-01-0013	006F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:31:06	2026-03-05 11:31:19
7823	四车间	XSICJ0-01-01-0013	007F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:31:24	2026-03-05 11:31:35
7824	四车间	XSICJ0-01-01-0013	008V	阀门	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:31:43	2026-03-05 11:31:54
7825	四车间	XSICJ0-01-01-0013	009F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:31:59	2026-03-05 11:32:10
7826	四车间	XSICJ0-01-01-0014	001F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:32:33	2026-03-05 11:32:45
7827	四车间	XSICJ0-01-01-0014	002V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:32:51	2026-03-05 11:33:02
7828	四车间	XSICJ0-01-01-0014	003F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:33:05	2026-03-05 11:33:16
7829	四车间	XSICJ0-01-01-0014	004F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:33:22	2026-03-05 11:33:33
7830	四车间	XSICJ0-01-01-0014	005V	阀门	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:33:35	2026-03-05 11:33:47
7831	四车间	XSICJ0-01-01-0014	006C	连接件	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:33:52	2026-03-05 11:34:03
7832	四车间	XSICJ0-01-01-0014	007F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:34:09	2026-03-05 11:34:20
7833	四车间	XSICJ0-01-01-0014	008V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:34:24	2026-03-05 11:34:35
7834	四车间	XSICJ0-01-01-0014	009F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:34:42	2026-03-05 11:34:53
7835	四车间	XSICJ0-01-01-0015	001F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:35:55	2026-03-05 11:36:08
7836	四车间	XSICJ0-01-01-0015	002V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:36:24	2026-03-05 11:36:35
7837	四车间	XSICJ0-01-01-0015	003F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:36:38	2026-03-05 11:36:49
7838	四车间	XSICJ0-01-01-0015	004F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:36:58	2026-03-05 11:37:09
7839	四车间	XSICJ0-01-01-0015	005V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:37:14	2026-03-05 11:37:25
7840	四车间	XSICJ0-01-01-0015	006F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:37:29	2026-03-05 11:37:45
7841	四车间	XSICJ0-01-01-0015	007F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:38:08	2026-03-05 11:38:19
7842	四车间	XSICJ0-01-01-0015	008V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:38:24	2026-03-05 11:38:35
7843	四车间	XSICJ0-01-01-0015	009F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-019	姜勇	姜耀博	2026-03-05 11:38:43	2026-03-05 11:38:54
7844	四车间	XSICJ0-01-02-0001	001F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:37:38	2026-03-05 12:37:51
7845	四车间	XSICJ0-01-02-0001	002F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:37:55	2026-03-05 12:38:24
7846	四车间	XSICJ0-01-02-0001	004F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:38:45	2026-03-05 12:39:01
7847	四车间	XSICJ0-01-02-0001	005F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:39:08	2026-03-05 12:39:19

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7848	四车间	XSICJ0-01-02-0001	006F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:39:23	2026-03-05 12:39:34
7849	四车间	XSICJ0-01-02-0001	007V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:39:38	2026-03-05 12:39:53
7850	四车间	XSICJ0-01-02-0001	008F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:39:59	2026-03-05 12:40:11
7851	四车间	XSICJ0-01-02-0001	009A	搅拌器	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:40:14	2026-03-05 12:40:26
7852	四车间	XSICJ0-01-02-0001	010F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:40:31	2026-03-05 12:40:45
7853	四车间	XSICJ0-01-02-0001	011F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:40:50	2026-03-05 12:41:01
7854	四车间	XSICJ0-01-02-0001	012V	阀门	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:41:06	2026-03-05 12:41:18
7855	四车间	XSICJ0-01-02-0001	013F	法兰	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:41:23	2026-03-05 12:41:34
7856	四车间	XSICJ0-01-02-0001	014F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:41:37	2026-03-05 12:41:51
7857	四车间	XSICJ0-01-02-0001	003F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:38:28	2026-03-05 12:38:40
7858	四车间	XSICJ0-01-02-0002	001F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:42:10	2026-03-05 12:42:21
7859	四车间	XSICJ0-01-02-0002	002F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:42:25	2026-03-05 12:42:36
7860	四车间	XSICJ0-01-02-0002	003F	法兰	可达	3	1.2	1.8	0	1.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:42:40	2026-03-05 12:42:51
7861	四车间	XSICJ0-01-02-0002	004F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:42:55	2026-03-05 12:43:08
7862	四车间	XSICJ0-01-02-0002	005F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:43:12	2026-03-05 12:43:23
7863	四车间	XSICJ0-01-02-0002	006F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:43:27	2026-03-05 12:43:38
7864	四车间	XSICJ0-01-02-0002	007V	阀门	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:43:44	2026-03-05 12:43:55
7865	四车间	XSICJ0-01-02-0002	008F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:43:58	2026-03-05 12:44:09
7866	四车间	XSICJ0-01-02-0002	009F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:44:14	2026-03-05 12:44:25
7867	四车间	XSICJ0-01-02-0002	010F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:44:29	2026-03-05 12:44:40
7868	四车间	XSICJ0-01-02-0002	011F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:44:43	2026-03-05 12:44:54
7869	四车间	XSICJ0-01-02-0002	012F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:44:58	2026-03-05 12:45:09
7870	四车间	XSICJ0-01-02-0002	013F	法兰	可达	3.4	1.2	2.2	0	2.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:45:13	2026-03-05 12:45:24
7871	四车间	XSICJ0-01-02-0002	014V	阀门	可达	3.3	1.2	2.1	0	2.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:45:29	2026-03-05 12:45:41
7872	四车间	XSICJ0-01-02-0002	015F	法兰	可达	2.8	1.2	1.6	0	1.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:45:45	2026-03-05 12:45:56
7873	四车间	XSICJ0-01-02-0002	016F	法兰	可达	2.4	1.2	1.2	0	1.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:45:59	2026-03-05 12:46:10
7874	四车间	XSICJ0-01-02-0002	017V	阀门	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:46:14	2026-03-05 12:46:25
7875	四车间	XSICJ0-01-02-0002	018F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:46:29	2026-03-05 12:46:40
7876	四车间	XSICJ0-01-02-0003	001F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:46:55	2026-03-05 12:47:06
7877	四车间	XSICJ0-01-02-0003	002F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:47:10	2026-03-05 12:47:21
7878	四车间	XSICJ0-01-02-0003	003F	法兰	可达	4.5	1.2	3.3	0	3.3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:47:25	2026-03-05 12:47:36
7879	四车间	XSICJ0-01-02-0003	004F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:47:40	2026-03-05 12:47:51
7880	四车间	XSICJ0-01-02-0003	005F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:47:56	2026-03-05 12:48:07
7881	四车间	XSICJ0-01-02-0003	006F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:48:11	2026-03-05 12:48:23
7882	四车间	XSICJ0-01-02-0003	007F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:48:28	2026-03-05 12:48:39
7883	四车间	XSICJ0-01-02-0003	008F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:48:45	2026-03-05 12:48:56
7884	四车间	XSICJ0-01-02-0003	009F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:49:01	2026-03-05 12:49:14
7885	四车间	XSICJ0-01-02-0003	010F	法兰	可达	3.7	1.2	2.5	0	2.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:49:18	2026-03-05 12:49:29
7886	四车间	XSICJ0-01-02-0003	011F	法兰	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:49:33	2026-03-05 12:49:44
7887	四车间	XSICJ0-01-02-0003	012V	阀门	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:49:49	2026-03-05 12:50:00
7888	四车间	XSICJ0-01-02-0003	013F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:50:05	2026-03-05 12:50:16
7889	四车间	XSICJ0-01-02-0004	001F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:50:35	2026-03-05 12:50:56
7890	四车间	XSICJ0-01-02-0004	002F	法兰	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:50:59	2026-03-05 12:51:11

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7891	四车间	XSICJ0-01-02-0004	003V	阀门	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:51:14	2026-03-05 12:51:25
7892	四车间	XSICJ0-01-02-0004	004F	法兰	可达	3.1	1.2	1.9	0	1.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:51:29	2026-03-05 12:51:40
7893	四车间	XSICJ0-01-02-0004	005F	法兰	可达	2.2	1.2	1	0	1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:51:44	2026-03-05 12:51:55
7894	四车间	XSICJ0-01-02-0004	006F	法兰	可达	3.9	1.2	2.7	0	2.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:51:59	2026-03-05 12:52:10
7895	四车间	XSICJ0-01-02-0004	007F	法兰	可达	2.1	1.2	0.9	0	0.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:52:15	2026-03-05 12:52:26
7896	四车间	XSICJ0-01-02-0004	008F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:52:30	2026-03-05 12:52:41
7897	四车间	XSICJ0-01-02-0004	009F	法兰	可达	3.8	1.2	2.6	0	2.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:52:46	2026-03-05 12:52:57
7898	四车间	XSICJ0-01-02-0004	010V	阀门	可达	4.4	1.2	3.2	0	3.2	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:53:03	2026-03-05 12:53:14
7899	四车间	XSICJ0-01-02-0004	011F	法兰	可达	4.7	1.2	3.5	0	3.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:53:20	2026-03-05 12:53:32
7900	四车间	XSICJ0-01-02-0004	012F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:53:35	2026-03-05 12:53:47
7901	四车间	XSICJ0-01-02-0004	013F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:53:51	2026-03-05 12:54:02
7902	四车间	XSICJ0-01-02-0004	014F	法兰	可达	2	1.2	0.8	0	0.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:54:05	2026-03-05 12:54:16
7903	四车间	XSICJ0-01-02-0004	015F	法兰	可达	2.6	1.2	1.4	0	1.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:54:21	2026-03-05 12:54:33
7904	四车间	XSICJ0-01-02-0004	016V	阀门	可达	2.7	1.2	1.5	0	1.5	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:54:37	2026-03-05 12:54:48
7905	四车间	XSICJ0-01-02-0004	017F	法兰	可达	4.2	1.2	3	0	3	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:54:53	2026-03-05 12:55:07
7906	四车间	XSICJ0-01-02-0005	001F	法兰	可达	4.1	1.2	2.9	0	2.9	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:55:22	2026-03-05 12:55:33
7907	四车间	XSICJ0-01-02-0005	002F	法兰	可达	1.9	1.2	0.7	0	0.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:55:38	2026-03-05 12:55:49
7908	四车间	XSICJ0-01-02-0005	003F	法兰	可达	4	1.2	2.8	0	2.8	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:55:53	2026-03-05 12:56:04
7909	四车间	XSICJ0-01-02-0005	004F	法兰	可达	1.8	1.2	0.6	0	0.6	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:56:10	2026-03-05 12:56:21
7910	四车间	XSICJ0-01-02-0005	005F	法兰	可达	4.3	1.2	3.1	0	3.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:56:25	2026-03-05 12:56:36
7911	四车间	XSICJ0-01-02-0005	006F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:56:41	2026-03-05 12:56:52
7912	四车间	XSICJ0-01-02-0005	007F	法兰	可达	2.3	1.2	1.1	0	1.1	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:56:57	2026-03-05 12:57:08
7913	四车间	XSICJ0-01-02-0005	008F	法兰	可达	2.9	1.2	1.7	0	1.7	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:57:13	2026-03-05 12:57:24
7914	四车间	XSICJ0-01-02-0005	009F	法兰	可达	3.6	1.2	2.4	0	2.4	ZR-3130	SXLX-YQ-020	姜帅	顾志波	2026-03-05 12:57:28	2026-03-05 12:57:39
7915	四车间	XSICJ0-01-02-0006	001F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:36:05	2026-03-05 11:36:17
7916	四车间	XSICJ0-01-02-0006	002F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:36:21	2026-03-05 11:36:32
7917	四车间	XSICJ0-01-02-0006	003F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:36:38	2026-03-05 11:36:49
7918	四车间	XSICJ0-01-02-0006	004V	阀门	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:36:56	2026-03-05 11:37:07
7919	四车间	XSICJ0-01-02-0006	005F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:37:15	2026-03-05 11:37:26
7920	四车间	XSICJ0-01-02-0006	006F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:37:31	2026-03-05 11:37:43
7921	四车间	XSICJ0-01-02-0006	007F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:37:49	2026-03-05 11:38:00
7922	四车间	XSICJ0-01-02-0006	008V	阀门	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:38:07	2026-03-05 11:38:18
7923	四车间	XSICJ0-01-02-0006	009F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:38:23	2026-03-05 11:38:34
7924	四车间	XSICJ0-01-02-0006	010F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:38:37	2026-03-05 11:38:48
7925	四车间	XSICJ0-01-02-0006	011V	阀门	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:38:53	2026-03-05 11:39:05
7926	四车间	XSICJ0-01-02-0006	012F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:39:11	2026-03-05 11:39:22
7927	四车间	XSICJ0-01-02-0006	013F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:39:27	2026-03-05 11:39:38
7928	四车间	XSICJ0-01-02-0006	014V	阀门	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:39:44	2026-03-05 11:39:55
7929	四车间	XSICJ0-01-02-0006	015F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:40:00	2026-03-05 11:40:11
7930	四车间	XSICJ0-01-02-0006	016F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:40:18	2026-03-05 11:40:30
7931	四车间	XSICJ0-01-02-0006	017V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:40:37	2026-03-05 11:40:48
7932	四车间	XSICJ0-01-02-0006	018F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:40:54	2026-03-05 11:41:05
7933	四车间	XSICJ0-01-02-0006	019F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:41:13	2026-03-05 11:41:24

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7934	四车间	XSICJ0-01-02-0006	020F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:41:31	2026-03-05 11:41:42
7935	四车间	XSICJ0-01-02-0006	021V	阀门	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:41:47	2026-03-05 11:41:58
7936	四车间	XSICJ0-01-02-0006	022F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:42:02	2026-03-05 11:42:13
7937	四车间	XSICJ0-01-02-0007	001F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:42:39	2026-03-05 11:42:50
7938	四车间	XSICJ0-01-02-0007	002F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:42:56	2026-03-05 11:43:07
7939	四车间	XSICJ0-01-02-0007	003F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:43:22	2026-03-05 11:43:33
7940	四车间	XSICJ0-01-02-0007	004V	阀门	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:43:42	2026-03-05 11:43:54
7941	四车间	XSICJ0-01-02-0007	005F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:44:05	2026-03-05 11:44:16
7942	四车间	XSICJ0-01-02-0007	006F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:44:24	2026-03-05 11:44:35
7943	四车间	XSICJ0-01-02-0007	007V	阀门	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:44:41	2026-03-05 11:44:52
7944	四车间	XSICJ0-01-02-0007	008F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:44:57	2026-03-05 11:45:08
7945	四车间	XSICJ0-01-02-0008	001F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:45:47	2026-03-05 11:45:58
7946	四车间	XSICJ0-01-02-0008	002F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:46:10	2026-03-05 11:46:21
7947	四车间	XSICJ0-01-02-0008	003V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:46:26	2026-03-05 11:46:37
7948	四车间	XSICJ0-01-02-0008	004F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:46:46	2026-03-05 11:46:57
7949	四车间	XSICJ0-01-02-0008	005F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:47:04	2026-03-05 11:47:15
7950	四车间	XSICJ0-01-02-0008	006F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:47:21	2026-03-05 11:47:32
7951	四车间	XSICJ0-01-02-0008	007C	连接件	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:47:40	2026-03-05 11:47:50
7952	四车间	XSICJ0-01-02-0009	001F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:48:11	2026-03-05 11:48:22
7953	四车间	XSICJ0-01-02-0009	002V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:48:30	2026-03-05 11:48:41
7954	四车间	XSICJ0-01-02-0009	003F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:48:46	2026-03-05 11:48:57
7955	四车间	XSICJ0-01-02-0009	004F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:49:02	2026-03-05 11:49:13
7956	四车间	XSICJ0-01-02-0009	005V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:49:18	2026-03-05 11:49:29
7957	四车间	XSICJ0-01-02-0009	006F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:49:37	2026-03-05 11:49:48
7958	四车间	XSICJ0-01-02-0009	007F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:49:52	2026-03-05 11:50:03
7959	四车间	XSICJ0-01-02-0009	008V	阀门	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:50:07	2026-03-05 11:50:18
7960	四车间	XSICJ0-01-02-0009	009F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:50:25	2026-03-05 11:50:36
7961	四车间	XSICJ0-01-02-0009	010F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:50:43	2026-03-05 11:50:54
7962	四车间	XSICJ0-01-02-0009	011V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:50:58	2026-03-05 11:51:09
7963	四车间	XSICJ0-01-02-0009	012F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:51:16	2026-03-05 11:51:27
7964	四车间	XSICJ0-01-02-0009	013F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:51:39	2026-03-05 11:51:52
7965	四车间	XSICJ0-01-02-0009	014V	阀门	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:51:57	2026-03-05 11:52:08
7966	四车间	XSICJ0-01-02-0009	015F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:52:13	2026-03-05 11:52:24
7967	四车间	XSICJ0-01-02-0009	016F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:52:30	2026-03-05 11:52:41
7968	四车间	XSICJ0-01-02-0009	017V	阀门	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:52:46	2026-03-05 11:52:58
7969	四车间	XSICJ0-01-02-0009	018F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:53:04	2026-03-05 11:53:15
7970	四车间	XSICJ0-01-02-0009	019C	连接件	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:53:19	2026-03-05 11:53:29
7971	四车间	XSICJ0-01-02-0009	020F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:53:32	2026-03-05 11:53:44
7972	四车间	XSICJ0-01-02-0009	021V	阀门	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:53:48	2026-03-05 11:53:59
7973	四车间	XSICJ0-01-02-0009	022F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:54:04	2026-03-05 11:54:15
7974	四车间	XSICJ0-01-02-0009	023F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:54:21	2026-03-05 11:54:32
7975	四车间	XSICJ0-01-02-0009	024V	阀门	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:54:38	2026-03-05 11:54:49
7976	四车间	XSICJ0-01-02-0009	025F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:54:55	2026-03-05 11:55:06

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
7977	四车间	XSICJ0-01-02-0009	026F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:55:11	2026-03-05 11:55:22
7978	四车间	XSICJ0-01-02-0009	027V	阀门	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:55:28	2026-03-05 11:55:39
7979	四车间	XSICJ0-01-02-0009	028F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:55:44	2026-03-05 11:55:55
7980	四车间	XSICJ0-01-02-0010	001F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:56:11	2026-03-05 11:56:24
7981	四车间	XSICJ0-01-02-0010	002F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:56:26	2026-03-05 11:56:54
7982	四车间	XSICJ0-01-02-0010	003F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:56:59	2026-03-05 11:57:12
7983	四车间	XSICJ0-01-02-0010	004F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:57:19	2026-03-05 11:57:32
7984	四车间	XSICJ0-01-02-0010	005F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:57:37	2026-03-05 11:57:48
7985	四车间	XSICJ0-01-02-0010	006F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:57:51	2026-03-05 11:58:02
7986	四车间	XSICJ0-01-02-0010	007V	阀门	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:58:07	2026-03-05 11:58:18
7987	四车间	XSICJ0-01-02-0010	008F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:58:23	2026-03-05 11:58:35
7988	四车间	XSICJ0-01-02-0010	009A	搅拌器	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:58:41	2026-03-05 11:58:53
7989	四车间	XSICJ0-01-02-0010	010F	法兰	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:58:56	2026-03-05 11:59:07
7990	四车间	XSICJ0-01-02-0011	001F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:59:33	2026-03-05 11:59:45
7991	四车间	XSICJ0-01-02-0011	002F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 11:59:51	2026-03-05 12:00:02
7992	四车间	XSICJ0-01-02-0011	003V	阀门	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:00:08	2026-03-05 12:00:19
7993	四车间	XSICJ0-01-02-0011	004F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:00:22	2026-03-05 12:00:33
7994	四车间	XSICJ0-01-02-0011	005F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:00:38	2026-03-05 12:00:49
7995	四车间	XSICJ0-01-02-0011	006F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:00:53	2026-03-05 12:01:04
7996	四车间	XSICJ0-01-02-0012	001F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:01:24	2026-03-05 12:01:38
7997	四车间	XSICJ0-01-02-0012	002V	阀门	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:01:42	2026-03-05 12:01:53
7998	四车间	XSICJ0-01-02-0012	003F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:01:59	2026-03-05 12:02:11
7999	四车间	XSICJ0-01-02-0012	004F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:02:16	2026-03-05 12:02:27
8000	四车间	XSICJ0-01-02-0012	005V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:02:32	2026-03-05 12:02:45
8001	四车间	XSICJ0-01-02-0012	006F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:02:50	2026-03-05 12:03:01
8002	四车间	XSICJ0-01-02-0012	007F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:03:06	2026-03-05 12:03:17
8003	四车间	XSICJ0-01-02-0012	008V	阀门	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:03:22	2026-03-05 12:03:33
8004	四车间	XSICJ0-01-02-0012	009F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:03:38	2026-03-05 12:03:49
8005	四车间	XSICJ0-01-02-0012	010F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:03:53	2026-03-05 12:04:04
8006	四车间	XSICJ0-01-02-0012	011V	阀门	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:04:08	2026-03-05 12:04:19
8007	四车间	XSICJ0-01-02-0012	012F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:04:25	2026-03-05 12:04:36
8008	四车间	XSICJ0-01-02-0013	001F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:04:50	2026-03-05 12:05:03
8009	四车间	XSICJ0-01-02-0013	002F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:05:07	2026-03-05 12:05:36
8010	四车间	XSICJ0-01-02-0013	003F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:05:44	2026-03-05 12:05:57
8011	四车间	XSICJ0-01-02-0013	004F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:06:01	2026-03-05 12:06:12
8012	四车间	XSICJ0-01-02-0013	005F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:06:17	2026-03-05 12:06:28
8013	四车间	XSICJ0-01-02-0013	006F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:06:32	2026-03-05 12:06:43
8014	四车间	XSICJ0-01-02-0013	007V	阀门	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:06:47	2026-03-05 12:06:58
8015	四车间	XSICJ0-01-02-0013	008F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:07:02	2026-03-05 12:07:13
8016	四车间	XSICJ0-01-02-0013	009A	搅拌器	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:07:16	2026-03-05 12:07:27
8017	四车间	XSICJ0-01-02-0013	010F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:07:32	2026-03-05 12:07:45
8018	四车间	XSICJ0-01-02-0013	011F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:07:49	2026-03-05 12:08:00
8019	四车间	XSICJ0-01-02-0013	012V	阀门	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:08:04	2026-03-05 12:08:15

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
8020	四车间	XSICJ0-01-02-0013	013F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:08:19	2026-03-05 12:08:30
8021	四车间	XSICJ0-01-02-0014	001F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:08:45	2026-03-05 12:08:56
8022	四车间	XSICJ0-01-02-0014	002F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:09:00	2026-03-05 12:09:11
8023	四车间	XSICJ0-01-02-0014	003V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:09:15	2026-03-05 12:09:26
8024	四车间	XSICJ0-01-02-0014	004F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:09:30	2026-03-05 12:09:41
8025	四车间	XSICJ0-01-02-0014	005F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:09:45	2026-03-05 12:09:58
8026	四车间	XSICJ0-01-02-0014	006F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:10:02	2026-03-05 12:10:13
8027	四车间	XSICJ0-01-02-0015	001F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:10:30	2026-03-05 12:10:41
8028	四车间	XSICJ0-01-02-0015	002V	阀门	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:10:46	2026-03-05 12:10:57
8029	四车间	XSICJ0-01-02-0015	003F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:11:02	2026-03-05 12:11:13
8030	四车间	XSICJ0-01-02-0015	004F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:11:18	2026-03-05 12:11:29
8031	四车间	XSICJ0-01-02-0015	005V	阀门	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:11:37	2026-03-05 12:11:48
8032	四车间	XSICJ0-01-02-0015	006F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:11:53	2026-03-05 12:12:05
8033	四车间	XSICJ0-01-02-0015	007F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:12:11	2026-03-05 12:12:22
8034	四车间	XSICJ0-01-02-0015	008V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:12:28	2026-03-05 12:12:39
8035	四车间	XSICJ0-01-02-0015	009F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:12:42	2026-03-05 12:12:53
8036	四车间	XSICJ0-01-02-0015	010F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:12:56	2026-03-05 12:13:07
8037	四车间	XSICJ0-01-02-0015	011V	阀门	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:13:13	2026-03-05 12:13:25
8038	四车间	XSICJ0-01-02-0015	012F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:13:29	2026-03-05 12:13:40
8039	四车间	XSICJ0-01-02-0015	013F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:13:45	2026-03-05 12:13:57
8040	四车间	XSICJ0-01-02-0015	014V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:14:05	2026-03-05 12:14:16
8041	四车间	XSICJ0-01-02-0015	015F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:14:21	2026-03-05 12:14:33
8042	四车间	XSICJ0-01-02-0016	001F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:14:59	2026-03-05 12:15:12
8043	四车间	XSICJ0-01-02-0016	002F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:15:17	2026-03-05 12:15:45
8044	四车间	XSICJ0-01-02-0016	003F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:15:54	2026-03-05 12:16:07
8045	四车间	XSICJ0-01-02-0016	004F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:16:12	2026-03-05 12:16:23
8046	四车间	XSICJ0-01-02-0016	005F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:16:27	2026-03-05 12:16:38
8047	四车间	XSICJ0-01-02-0016	006F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:16:42	2026-03-05 12:16:53
8048	四车间	XSICJ0-01-02-0016	007V	阀门	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:16:59	2026-03-05 12:17:10
8049	四车间	XSICJ0-01-02-0016	008F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:17:14	2026-03-05 12:17:25
8050	四车间	XSICJ0-01-02-0016	009A	搅拌器	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:17:32	2026-03-05 12:17:43
8051	四车间	XSICJ0-01-02-0016	010F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:17:47	2026-03-05 12:18:00
8052	四车间	XSICJ0-01-02-0017	001F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:18:12	2026-03-05 12:18:23
8053	四车间	XSICJ0-01-02-0017	002F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:18:29	2026-03-05 12:18:40
8054	四车间	XSICJ0-01-02-0017	003V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:18:45	2026-03-05 12:18:56
8055	四车间	XSICJ0-01-02-0017	004F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:19:00	2026-03-05 12:19:11
8056	四车间	XSICJ0-01-02-0017	005F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:19:18	2026-03-05 12:19:29
8057	四车间	XSICJ0-01-02-0017	006F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:19:33	2026-03-05 12:19:44
8058	四车间	XSICJ0-01-02-0018	001F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:20:01	2026-03-05 12:20:13
8059	四车间	XSICJ0-01-02-0018	002V	阀门	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:20:18	2026-03-05 12:20:29
8060	四车间	XSICJ0-01-02-0018	003F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:20:34	2026-03-05 12:20:46
8061	四车间	XSICJ0-01-02-0018	004F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:20:52	2026-03-05 12:21:03
8062	四车间	XSICJ0-01-02-0018	005V	阀门	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:21:08	2026-03-05 12:21:19

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
8063	四车间	XSICJ0-01-02-0018	006F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:21:23	2026-03-05 12:21:34
8064	四车间	XSICJ0-01-02-0018	007F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:21:41	2026-03-05 12:21:52
8065	四车间	XSICJ0-01-02-0018	008V	阀门	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:21:56	2026-03-05 12:22:08
8066	四车间	XSICJ0-01-02-0018	009F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:22:14	2026-03-05 12:22:25
8067	四车间	XSICJ0-01-02-0018	010F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:22:29	2026-03-05 12:22:40
8068	四车间	XSICJ0-01-02-0018	011V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:22:44	2026-03-05 12:22:55
8069	四车间	XSICJ0-01-02-0018	012F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:22:59	2026-03-05 12:23:10
8070	四车间	XSICJ0-01-02-0019	001F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:23:24	2026-03-05 12:23:52
8071	四车间	XSICJ0-01-02-0019	002F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:23:57	2026-03-05 12:24:08
8072	四车间	XSICJ0-01-02-0019	003F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:24:14	2026-03-05 12:24:25
8073	四车间	XSICJ0-01-02-0019	004F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:24:29	2026-03-05 12:24:40
8074	四车间	XSICJ0-01-02-0019	005F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:24:45	2026-03-05 12:24:56
8075	四车间	XSICJ0-01-02-0019	006F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:24:59	2026-03-05 12:25:10
8076	四车间	XSICJ0-01-02-0019	007F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:25:15	2026-03-05 12:25:26
8077	四车间	XSICJ0-01-02-0019	008F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:25:30	2026-03-05 12:25:41
8078	四车间	XSICJ0-01-02-0019	009F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:25:48	2026-03-05 12:26:00
8079	四车间	XSICJ0-01-02-0019	010F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:26:03	2026-03-05 12:26:14
8080	四车间	XSICJ0-01-02-0019	011F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:26:18	2026-03-05 12:26:29
8081	四车间	XSICJ0-01-02-0020	001F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:26:47	2026-03-05 12:26:58
8082	四车间	XSICJ0-01-02-0020	002F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:27:04	2026-03-05 12:27:15
8083	四车间	XSICJ0-01-02-0020	003V	阀门	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:27:19	2026-03-05 12:27:30
8084	四车间	XSICJ0-01-02-0020	004F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:27:33	2026-03-05 12:27:44
8085	四车间	XSICJ0-01-02-0021	001F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:28:00	2026-03-05 12:28:11
8086	四车间	XSICJ0-01-02-0021	002F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:28:17	2026-03-05 12:28:28
8087	四车间	XSICJ0-01-02-0021	003V	阀门	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:28:30	2026-03-05 12:28:41
8088	四车间	XSICJ0-01-02-0021	004F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:28:46	2026-03-05 12:28:57
8089	四车间	XSICJ0-01-02-0022	001F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:29:16	2026-03-05 12:29:27
8090	四车间	XSICJ0-01-02-0022	002V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:29:31	2026-03-05 12:29:42
8091	四车间	XSICJ0-01-02-0022	003F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:29:47	2026-03-05 12:29:58
8092	四车间	XSICJ0-01-02-0022	004F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:30:04	2026-03-05 12:30:15
8093	四车间	XSICJ0-01-02-0022	005F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:30:18	2026-03-05 12:30:30
8094	四车间	XSICJ0-01-02-0022	006F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:30:35	2026-03-05 12:30:46
8095	四车间	XSICJ0-01-02-0022	007V	阀门	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:30:52	2026-03-05 12:31:03
8096	四车间	XSICJ0-01-02-0022	008F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:31:09	2026-03-05 12:31:20
8097	四车间	XSICJ0-01-02-0022	009F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:31:24	2026-03-05 12:31:36
8098	四车间	XSICJ0-01-02-0022	010F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:31:42	2026-03-05 12:31:53
8099	四车间	XSICJ0-01-02-0022	011F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:32:00	2026-03-05 12:32:11
8100	四车间	XSICJ0-01-02-0022	012V	阀门	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:32:18	2026-03-05 12:32:29
8101	四车间	XSICJ0-01-02-0022	013F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:32:37	2026-03-05 12:32:48
8102	四车间	XSICJ0-01-02-0022	014F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:32:54	2026-03-05 12:33:05
8103	四车间	XSICJ0-01-02-0022	015F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:33:10	2026-03-05 12:33:21
8104	四车间	XSICJ0-01-02-0022	016V	阀门	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:33:25	2026-03-05 12:33:36
8105	四车间	XSICJ0-01-02-0022	017F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:33:41	2026-03-05 12:33:52

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
8106	四车间	XSICJ0-01-02-0022	018F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:33:56	2026-03-05 12:34:08
8107	四车间	XSICJ0-01-02-0022	019F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:34:12	2026-03-05 12:34:23
8108	四车间	XSICJ0-01-02-0022	020V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:34:27	2026-03-05 12:34:38
8109	四车间	XSICJ0-01-02-0022	021F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:34:42	2026-03-05 12:34:53
8110	四车间	XSICJ0-01-02-0022	022F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:34:58	2026-03-05 12:35:09
8111	四车间	XSICJ0-01-02-0022	023V	阀门	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:35:14	2026-03-05 12:35:25
8112	四车间	XSICJ0-01-02-0022	024F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:35:28	2026-03-05 12:35:39
8113	四车间	XSICJ0-01-02-0022	025F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:35:43	2026-03-05 12:35:54
8114	四车间	XSICJ0-01-02-0022	026V	阀门	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:36:00	2026-03-05 12:36:11
8115	四车间	XSICJ0-01-02-0022	027F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:36:16	2026-03-05 12:36:27
8116	四车间	XSICJ0-01-02-0022	028F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:36:34	2026-03-05 12:36:45
8117	四车间	XSICJ0-01-02-0022	029F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:36:50	2026-03-05 12:37:01
8118	四车间	XSICJ0-01-02-0022	030F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:37:06	2026-03-05 12:37:17
8119	四车间	XSICJ0-01-02-0022	031F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:37:22	2026-03-05 12:37:33
8120	四车间	XSICJ0-01-02-0022	032F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:37:36	2026-03-05 12:37:47
8121	四车间	XSICJ0-01-02-0022	033V	阀门	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:37:53	2026-03-05 12:38:04
8122	四车间	XSICJ0-01-02-0022	034F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:38:07	2026-03-05 12:38:20
8123	四车间	XSICJ0-01-02-0022	035F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:38:26	2026-03-05 12:38:37
8124	四车间	XSICJ0-01-02-0022	036F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:38:43	2026-03-05 12:38:54
8125	四车间	XSICJ0-01-02-0023	001F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:39:37	2026-03-05 12:39:48
8126	四车间	XSICJ0-01-02-0023	002F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:39:51	2026-03-05 12:40:02
8127	四车间	XSICJ0-01-02-0023	003F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:40:04	2026-03-05 12:40:15
8128	四车间	XSICJ0-01-02-0023	004F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:40:18	2026-03-05 12:40:29
8129	四车间	XSICJ0-01-02-0023	005V	阀门	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:40:33	2026-03-05 12:40:43
8130	四车间	XSICJ0-01-02-0023	006V	阀门	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:40:47	2026-03-05 12:40:57
8131	四车间	XSICJ0-01-02-0023	007F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:40:59	2026-03-05 12:41:10
8132	四车间	XSICJ0-01-02-0023	008F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:41:13	2026-03-05 12:41:24
8133	四车间	XSICJ0-01-02-0024	001F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:41:37	2026-03-05 12:41:48
8134	四车间	XSICJ0-01-02-0024	002F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:41:50	2026-03-05 12:42:01
8135	四车间	XSICJ0-01-02-0024	003F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:42:04	2026-03-05 12:42:15
8136	四车间	XSICJ0-01-02-0024	004F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:42:18	2026-03-05 12:42:29
8137	四车间	XSICJ0-01-02-0024	005F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:42:32	2026-03-05 12:42:43
8138	四车间	XSICJ0-01-02-0024	006F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:42:49	2026-03-05 12:43:01
8139	四车间	XSICJ0-01-02-0024	007V	阀门	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:43:04	2026-03-05 12:43:15
8140	四车间	XSICJ0-01-02-0024	008F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:43:18	2026-03-05 12:43:29
8141	四车间	XSICJ0-01-02-0024	009F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:43:32	2026-03-05 12:43:43
8142	四车间	XSICJ0-01-02-0024	010F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:43:46	2026-03-05 12:43:57
8143	四车间	XSICJ0-01-02-0024	011F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:44:00	2026-03-05 12:44:11
8144	四车间	XSICJ0-01-02-0024	012F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:44:15	2026-03-05 12:44:26
8145	四车间	XSICJ0-01-02-0024	013F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:44:30	2026-03-05 12:44:41
8146	四车间	XSICJ0-01-02-0024	014F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:44:44	2026-03-05 12:44:55
8147	四车间	XSICJ0-01-02-0024	015F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:44:59	2026-03-05 12:45:10
8148	四车间	XSICJ0-01-02-0024	016F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:45:13	2026-03-05 12:45:24

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
8149	四车间	XSICJ0-01-02-0024	017F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:45:28	2026-03-05 12:45:39
8150	四车间	XSICJ0-01-02-0024	018F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:45:45	2026-03-05 12:45:56
8151	四车间	XSICJ0-01-02-0024	019V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:45:59	2026-03-05 12:46:10
8152	四车间	XSICJ0-01-02-0024	020F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:46:14	2026-03-05 12:46:25
8153	四车间	XSICJ0-01-02-0025	001F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:46:38	2026-03-05 12:46:49
8154	四车间	XSICJ0-01-02-0025	002V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:46:53	2026-03-05 12:47:04
8155	四车间	XSICJ0-01-02-0025	003F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:47:08	2026-03-05 12:47:19
8156	四车间	XSICJ0-01-02-0025	004F	法兰	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:47:23	2026-03-05 12:47:34
8157	四车间	XSICJ0-01-02-0025	005V	阀门	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:47:38	2026-03-05 12:47:49
8158	四车间	XSICJ0-01-02-0025	006F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:47:54	2026-03-05 12:48:05
8159	四车间	XSICJ0-01-02-0025	007F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:48:09	2026-03-05 12:48:20
8160	四车间	XSICJ0-01-02-0025	008F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:48:25	2026-03-05 12:48:36
8161	四车间	XSICJ0-01-02-0025	009F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:48:38	2026-03-05 12:48:49
8162	四车间	XSICJ0-01-02-0025	010F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:48:52	2026-03-05 12:49:03
8163	四车间	XSICJ0-01-02-0025	011V	阀门	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:49:06	2026-03-05 12:49:17
8164	四车间	XSICJ0-01-02-0025	012F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:49:19	2026-03-05 12:49:30
8165	四车间	XSICJ0-01-02-0025	013F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:49:33	2026-03-05 12:49:44
8166	四车间	XSICJ0-01-02-0025	014V	阀门	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:49:46	2026-03-05 12:49:57
8167	四车间	XSICJ0-01-02-0025	015F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:50:01	2026-03-05 12:50:12
8168	四车间	XSICJ0-01-02-0025	016C	连接件	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:50:15	2026-03-05 12:50:26
8169	四车间	XSICJ0-01-02-0026	001P	泵	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:50:38	2026-03-05 12:50:49
8170	四车间	XSICJ0-01-02-0026	002F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:50:52	2026-03-05 12:51:06
8171	四车间	XSICJ0-01-02-0026	003F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:51:09	2026-03-05 12:51:20
8172	四车间	XSICJ0-01-02-0026	004F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:51:23	2026-03-05 12:51:34
8173	四车间	XSICJ0-01-02-0026	005F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:51:38	2026-03-05 12:51:49
8174	四车间	XSICJ0-01-02-0026	006V	阀门	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:51:53	2026-03-05 12:52:04
8175	四车间	XSICJ0-01-02-0026	007F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:52:07	2026-03-05 12:52:18
8176	四车间	XSICJ0-01-02-0026	008F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:52:21	2026-03-05 12:52:32
8177	四车间	XSICJ0-01-02-0026	009V	阀门	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:52:38	2026-03-05 12:52:49
8178	四车间	XSICJ0-01-02-0027	001F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:53:05	2026-03-05 12:53:16
8179	四车间	XSICJ0-01-02-0027	002V	阀门	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:53:20	2026-03-05 12:53:31
8180	四车间	XSICJ0-01-02-0027	003F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:53:36	2026-03-05 12:53:47
8181	四车间	XSICJ0-01-02-0027	004F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:53:50	2026-03-05 12:54:01
8182	四车间	XSICJ0-01-02-0027	005F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:54:05	2026-03-05 12:54:17
8183	四车间	XSICJ0-01-02-0027	006F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:54:21	2026-03-05 12:54:32
8184	四车间	XSICJ0-01-02-0027	007V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:54:35	2026-03-05 12:54:46
8185	四车间	XSICJ0-01-02-0027	008F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:54:50	2026-03-05 12:55:01
8186	四车间	XSICJ0-01-02-0027	009F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:55:04	2026-03-05 12:55:15
8187	四车间	XSICJ0-01-02-0027	010V	阀门	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:55:19	2026-03-05 12:55:30
8188	四车间	XSICJ0-01-02-0027	011F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:55:35	2026-03-05 12:55:46
8189	四车间	XSICJ0-01-02-0027	012C	连接件	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:55:50	2026-03-05 12:56:01
8190	四车间	XSICJ0-01-02-0028	001P	泵	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:56:13	2026-03-05 12:56:24
8191	四车间	XSICJ0-01-02-0028	002F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:56:28	2026-03-05 12:56:39

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
8192	四车间	XSICJ0-01-02-0028	003F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:56:45	2026-03-05 12:56:59
8193	四车间	XSICJ0-01-02-0028	004F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:57:03	2026-03-05 12:57:14
8194	四车间	XSICJ0-01-02-0028	005F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:57:19	2026-03-05 12:57:34
8195	四车间	XSICJ0-01-02-0028	006V	阀门	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:57:40	2026-03-05 12:57:51
8196	四车间	XSICJ0-01-02-0028	007F	法兰	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:57:55	2026-03-05 12:58:06
8197	四车间	XSICJ0-01-02-0028	008F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:58:09	2026-03-05 12:58:21
8198	四车间	XSICJ0-01-02-0028	009V	阀门	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:58:25	2026-03-05 12:58:36
8199	四车间	XSICJ0-01-02-0028	010O	开口阀或开口管线	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:58:41	2026-03-05 12:58:51
8200	四车间	XSICJ0-01-02-0029	001F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:59:13	2026-03-05 12:59:24
8201	四车间	XSICJ0-01-02-0029	002V	阀门	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:59:27	2026-03-05 12:59:38
8202	四车间	XSICJ0-01-02-0029	003F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:59:41	2026-03-05 12:59:53
8203	四车间	XSICJ0-01-02-0029	004F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 12:59:57	2026-03-05 13:00:10
8204	四车间	XSICJ0-01-02-0029	005F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:00:14	2026-03-05 13:00:25
8205	四车间	XSICJ0-01-02-0029	006V	阀门	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:00:28	2026-03-05 13:00:39
8206	四车间	XSICJ0-01-02-0029	007F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:00:43	2026-03-05 13:00:54
8207	四车间	XSICJ0-01-02-0030	001F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:01:07	2026-03-05 13:01:18
8208	四车间	XSICJ0-01-02-0030	002V	阀门	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:01:20	2026-03-05 13:01:31
8209	四车间	XSICJ0-01-02-0030	003F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:01:36	2026-03-05 13:01:47
8210	四车间	XSICJ0-01-02-0030	004F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:01:51	2026-03-05 13:02:02
8211	四车间	XSICJ0-01-02-0030	005V	阀门	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:02:05	2026-03-05 13:02:16
8212	四车间	XSICJ0-01-02-0030	006F	法兰	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:02:19	2026-03-05 13:02:30
8213	四车间	XSICJ0-01-02-0031	001F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:02:43	2026-03-05 13:02:54
8214	四车间	XSICJ0-01-02-0031	002V	阀门	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:02:56	2026-03-05 13:03:07
8215	四车间	XSICJ0-01-02-0031	003F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:03:10	2026-03-05 13:03:21
8216	四车间	XSICJ0-01-02-0031	004F	法兰	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:03:24	2026-03-05 13:03:35
8217	四车间	XSICJ0-01-02-0031	005F	法兰	可达	3.5	1.5	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:03:39	2026-03-05 13:03:50
8218	四车间	XSICJ0-01-02-0031	006V	阀门	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:03:53	2026-03-05 13:04:04
8219	四车间	XSICJ0-01-02-0031	007F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:04:08	2026-03-05 13:04:19
8220	四车间	XSICJ0-01-02-0031	008P	泵	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:04:23	2026-03-05 13:04:35
8221	四车间	XSICJ0-01-02-0032	001F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:04:49	2026-03-05 13:05:01
8222	四车间	XSICJ0-01-02-0032	002F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:05:09	2026-03-05 13:05:20
8223	四车间	XSICJ0-01-02-0032	003V	阀门	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:05:24	2026-03-05 13:05:35
8224	四车间	XSICJ0-01-02-0032	004F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:05:39	2026-03-05 13:05:50
8225	四车间	XSICJ0-01-02-0032	005F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:05:54	2026-03-05 13:06:05
8226	四车间	XSICJ0-01-02-0032	006V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:06:10	2026-03-05 13:06:21
8227	四车间	XSICJ0-01-02-0032	007F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:06:24	2026-03-05 13:06:35
8228	四车间	XSICJ0-01-02-0033	001F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:06:59	2026-03-05 13:07:28
8229	四车间	XSICJ0-01-02-0033	002F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:07:33	2026-03-05 13:07:46
8230	四车间	XSICJ0-01-02-0033	003F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:07:50	2026-03-05 13:08:01
8231	四车间	XSICJ0-01-02-0033	004F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:08:06	2026-03-05 13:08:17
8232	四车间	XSICJ0-01-02-0033	005V	阀门	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:08:20	2026-03-05 13:08:31
8233	四车间	XSICJ0-01-02-0033	006F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:08:33	2026-03-05 13:08:44
8234	四车间	XSICJ0-01-02-0033	007F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:08:47	2026-03-05 13:08:58

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
8235	四车间	XSICJ0-01-02-0033	008F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:09:02	2026-03-05 13:09:13
8236	四车间	XSICJ0-01-02-0033	009V	阀门	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:09:15	2026-03-05 13:09:26
8237	四车间	XSICJ0-01-02-0033	010F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:09:32	2026-03-05 13:09:43
8238	四车间	XSICJ0-01-02-0033	011F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:09:48	2026-03-05 13:09:59
8239	四车间	XSICJ0-01-02-0033	012F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:10:04	2026-03-05 13:10:15
8240	四车间	XSICJ0-01-02-0034	001F	法兰	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:10:28	2026-03-05 13:10:39
8241	四车间	XSICJ0-01-02-0034	002F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:10:42	2026-03-05 13:10:57
8242	四车间	XSICJ0-01-02-0034	003F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:11:01	2026-03-05 13:11:13
8243	四车间	XSICJ0-01-02-0034	004V	阀门	可达	2.6	1.5	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:11:17	2026-03-05 13:11:28
8244	四车间	XSICJ0-01-02-0034	005F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:11:34	2026-03-05 13:11:45
8245	四车间	XSICJ0-01-02-0035	003F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:12:34	2026-03-05 13:12:46
8246	四车间	XSICJ0-01-02-0035	002V	阀门	可达	4	1.5	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:12:14	2026-03-05 13:12:26
8247	四车间	XSICJ0-01-02-0035	001F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:11:58	2026-03-05 13:12:10
8248	四车间	XSICJ0-01-02-0035	004F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:12:51	2026-03-05 13:13:02
8249	四车间	XSICJ0-01-02-0035	005C	连接件	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:13:06	2026-03-05 13:13:16
8250	四车间	XSICJ0-01-02-0036	001F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:13:28	2026-03-05 13:13:39
8251	四车间	XSICJ0-01-02-0036	002V	阀门	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:13:42	2026-03-05 13:13:55
8252	四车间	XSICJ0-01-02-0036	003F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:14:00	2026-03-05 13:14:11
8253	四车间	XSICJ0-01-02-0037	001F	法兰	可达	2.8	1.5	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:14:26	2026-03-05 13:14:37
8254	四车间	XSICJ0-01-02-0037	002F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:14:43	2026-03-05 13:14:54
8255	四车间	XSICJ0-01-02-0037	003V	阀门	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:14:57	2026-03-05 13:15:08
8256	四车间	XSICJ0-01-02-0037	004F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:15:14	2026-03-05 13:15:25
8257	四车间	XSICJ0-01-02-0037	005F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:15:29	2026-03-05 13:15:40
8258	四车间	XSICJ0-01-02-0038	001F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:15:56	2026-03-05 13:16:07
8259	四车间	XSICJ0-01-02-0038	002F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:16:10	2026-03-05 13:16:21
8260	四车间	XSICJ0-01-02-0038	003F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:16:27	2026-03-05 13:16:38
8261	四车间	XSICJ0-01-02-0038	004F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:16:42	2026-03-05 13:16:53
8262	四车间	XSICJ0-01-02-0038	005V	阀门	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:16:56	2026-03-05 13:17:07
8263	四车间	XSICJ0-01-02-0038	006F	法兰	可达	2	1.5	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:17:10	2026-03-05 13:17:21
8264	四车间	XSICJ0-01-02-0038	007F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:17:26	2026-03-05 13:17:37
8265	四车间	XSICJ0-01-02-0039	001F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:17:54	2026-03-05 13:18:05
8266	四车间	XSICJ0-01-02-0039	002F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:18:10	2026-03-05 13:18:38
8267	四车间	XSICJ0-01-02-0039	003F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:18:41	2026-03-05 13:19:09
8268	四车间	XSICJ0-01-02-0040	001F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:19:21	2026-03-05 13:19:35
8269	四车间	XSICJ0-01-02-0040	002V	阀门	可达	2.2	1.5	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:19:39	2026-03-05 13:19:50
8270	四车间	XSICJ0-01-02-0040	003F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:19:54	2026-03-05 13:20:05
8271	四车间	XSICJ0-01-02-0040	004F	法兰	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:20:10	2026-03-05 13:20:21
8272	四车间	XSICJ0-01-02-0041	001F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:20:33	2026-03-05 13:20:44
8273	四车间	XSICJ0-01-02-0041	002F	法兰	可达	3.8	1.5	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:20:47	2026-03-05 13:20:58
8274	四车间	XSICJ0-01-02-0041	003F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:21:02	2026-03-05 13:21:13
8275	四车间	XSICJ0-01-02-0042	001F	法兰	可达	3	1.5	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:21:25	2026-03-05 13:21:36
8276	四车间	XSICJ0-01-02-0042	002V	阀门	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:21:42	2026-03-05 13:21:53
8277	四车间	XSICJ0-01-02-0042	003F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:21:58	2026-03-05 13:22:09

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
8278	四车间	XSICJ0-01-02-0043	001F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:22:22	2026-03-05 13:22:33
8279	四车间	XSICJ0-01-02-0043	002F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:22:38	2026-03-05 13:22:49
8280	四车间	XSICJ0-01-02-0043	003F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:22:55	2026-03-05 13:23:06
8281	四车间	XSICJ0-01-02-0043	004F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:23:12	2026-03-05 13:23:23
8282	四车间	XSICJ0-01-02-0043	005F	法兰	可达	2.4	1.5	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:23:28	2026-03-05 13:23:39
8283	四车间	XSICJ0-01-02-0044	001F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:24:13	2026-03-05 13:24:24
8284	四车间	XSICJ0-01-02-0044	002F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:24:27	2026-03-05 13:24:39
8285	四车间	XSICJ0-01-02-0044	003V	阀门	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:24:41	2026-03-05 13:24:52
8286	四车间	XSICJ0-01-02-0044	004F	法兰	可达	4.3	1.5	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:24:54	2026-03-05 13:25:07
8287	四车间	XSICJ0-01-02-0044	005F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:25:11	2026-03-05 13:25:22
8288	四车间	XSICJ0-01-02-0045	001F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:25:34	2026-03-05 13:25:45
8289	四车间	XSICJ0-01-02-0045	002F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:25:49	2026-03-05 13:26:00
8290	四车间	XSICJ0-01-02-0045	003F	法兰	可达	3.7	1.5	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:26:03	2026-03-05 13:26:14
8291	四车间	XSICJ0-01-02-0045	004F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:26:18	2026-03-05 13:26:29
8292	四车间	XSICJ0-01-02-0045	005F	法兰	可达	4.6	1.5	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:26:33	2026-03-05 13:26:44
8293	四车间	XSICJ0-01-02-0046	001F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:26:56	2026-03-05 13:27:07
8294	四车间	XSICJ0-01-02-0046	002V	阀门	可达	4.1	1.5	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:27:13	2026-03-05 13:27:25
8295	四车间	XSICJ0-01-02-0046	003F	法兰	可达	4.4	1.5	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:27:30	2026-03-05 13:27:41
8296	四车间	XSICJ0-01-02-0046	004F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:27:46	2026-03-05 13:27:57
8297	四车间	XSICJ0-01-02-0047	001F	法兰	可达	3.6	1.5	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:28:14	2026-03-05 13:28:25
8298	四车间	XSICJ0-01-02-0047	002F	法兰	可达	4.8	1.5	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:28:30	2026-03-05 13:28:41
8299	四车间	XSICJ0-01-02-0047	003F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:28:47	2026-03-05 13:28:58
8300	四车间	XSICJ0-01-02-0047	004F	法兰	可达	4.5	1.5	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:29:02	2026-03-05 13:29:13
8301	四车间	XSICJ0-01-02-0047	005F	法兰	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:29:18	2026-03-05 13:29:30
8302	四车间	XSICJ0-01-02-0048	001F	法兰	可达	4.7	1.5	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:29:43	2026-03-05 13:29:54
8303	四车间	XSICJ0-01-02-0048	002V	阀门	可达	3.3	1.5	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:30:01	2026-03-05 13:30:12
8304	四车间	XSICJ0-01-02-0048	003F	法兰	可达	3.2	1.5	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:30:18	2026-03-05 13:30:30
8305	四车间	XSICJ0-01-02-0048	004F	法兰	可达	3.1	1.5	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:30:35	2026-03-05 13:30:47
8306	四车间	XSICJ0-01-02-0048	005V	阀门	可达	3.4	1.5	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:30:53	2026-03-05 13:31:06
8307	四车间	XSICJ0-01-02-0048	006F	法兰	可达	2.5	1.5	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:31:10	2026-03-05 13:31:21
8308	四车间	XSICJ0-01-02-0048	007F	法兰	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:31:26	2026-03-05 13:31:37
8309	四车间	XSICJ0-01-02-0048	008V	阀门	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:31:40	2026-03-05 13:31:52
8310	四车间	XSICJ0-01-02-0048	009F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:31:56	2026-03-05 13:32:08
8311	四车间	XSICJ0-01-02-0049	001F	法兰	可达	1.9	1.5	0.4	0	0.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:32:22	2026-03-05 13:32:33
8312	四车间	XSICJ0-01-02-0049	002V	阀门	可达	2.1	1.5	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:32:36	2026-03-05 13:32:48
8313	四车间	XSICJ0-01-02-0049	003F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:32:53	2026-03-05 13:33:04
8314	四车间	XSICJ0-01-02-0049	004F	法兰	可达	3.9	1.5	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:33:11	2026-03-05 13:33:23
8315	四车间	XSICJ0-01-02-0049	005V	阀门	可达	2.3	1.5	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:33:27	2026-03-05 13:33:38
8316	四车间	XSICJ0-01-02-0049	006F	法兰	可达	2.9	1.5	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:33:43	2026-03-05 13:33:54
8317	四车间	XSICJ0-01-02-0049	007F	法兰	可达	1.8	1.5	0.3	0	0.3	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:34:03	2026-03-05 13:34:15
8318	四车间	XSICJ0-01-02-0049	008V	阀门	可达	4.2	1.5	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:34:19	2026-03-05 13:34:30
8319	四车间	XSICJ0-01-02-0049	009F	法兰	可达	2.7	1.5	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-021	姜耀博	姜勇	2026-03-05 13:34:35	2026-03-05 13:34:46
8320	四车间	XSICJ0-01-03-0001	001F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:44:34	2026-03-05 11:44:49

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
8321	四车间	XSICJ0-01-03-0001	002F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:44:54	2026-03-05 11:46:08
8322	四车间	XSICJ0-01-03-0001	003F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:46:15	2026-03-05 11:46:26
8323	四车间	XSICJ0-01-03-0001	004F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:46:28	2026-03-05 11:46:40
8324	四车间	XSICJ0-01-03-0001	005F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:46:43	2026-03-05 11:46:59
8325	四车间	XSICJ0-01-03-0001	006A	搅拌器	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:47:06	2026-03-05 11:47:17
8326	四车间	XSICJ0-01-03-0001	007F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:47:20	2026-03-05 11:47:31
8327	四车间	XSICJ0-01-03-0001	008F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:47:35	2026-03-05 11:47:46
8328	四车间	XSICJ0-01-03-0001	009F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:47:49	2026-03-05 11:48:02
8329	四车间	XSICJ0-01-03-0002	001F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:48:25	2026-03-05 11:48:36
8330	四车间	XSICJ0-01-03-0002	002V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:48:39	2026-03-05 11:48:51
8331	四车间	XSICJ0-01-03-0002	003F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:48:54	2026-03-05 11:49:05
8332	四车间	XSICJ0-01-03-0002	004F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:49:08	2026-03-05 11:49:20
8333	四车间	XSICJ0-01-03-0002	005V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:49:23	2026-03-05 11:49:34
8334	四车间	XSICJ0-01-03-0002	006F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:49:37	2026-03-05 11:49:49
8335	四车间	XSICJ0-01-03-0002	007F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:49:52	2026-03-05 11:50:03
8336	四车间	XSICJ0-01-03-0002	008F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:50:06	2026-03-05 11:50:18
8337	四车间	XSICJ0-01-03-0002	009V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:50:21	2026-03-05 11:50:32
8338	四车间	XSICJ0-01-03-0002	010F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:50:35	2026-03-05 11:50:47
8339	四车间	XSICJ0-01-03-0002	011F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:50:51	2026-03-05 11:51:02
8340	四车间	XSICJ0-01-03-0003	001F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:51:53	2026-03-05 11:52:04
8341	四车间	XSICJ0-01-03-0003	002V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:52:06	2026-03-05 11:52:18
8342	四车间	XSICJ0-01-03-0003	003F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:52:22	2026-03-05 11:52:33
8343	四车间	XSICJ0-01-03-0003	004F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:52:35	2026-03-05 11:52:47
8344	四车间	XSICJ0-01-03-0003	005V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:52:51	2026-03-05 11:53:02
8345	四车间	XSICJ0-01-03-0003	006F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:53:04	2026-03-05 11:53:16
8346	四车间	XSICJ0-01-03-0003	007F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:53:20	2026-03-05 11:53:31
8347	四车间	XSICJ0-01-03-0003	008V	阀门	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:53:35	2026-03-05 11:53:46
8348	四车间	XSICJ0-01-03-0003	009F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:53:49	2026-03-05 11:54:00
8349	四车间	XSICJ0-01-03-0003	010F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:54:04	2026-03-05 11:54:15
8350	四车间	XSICJ0-01-03-0003	011V	阀门	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:54:18	2026-03-05 11:54:29
8351	四车间	XSICJ0-01-03-0003	012F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:54:33	2026-03-05 11:54:44
8352	四车间	XSICJ0-01-03-0003	013F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:54:47	2026-03-05 11:54:58
8353	四车间	XSICJ0-01-03-0003	014V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:55:02	2026-03-05 11:55:13
8354	四车间	XSICJ0-01-03-0003	015F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:55:16	2026-03-05 11:55:27
8355	四车间	XSICJ0-01-03-0003	016F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:55:31	2026-03-05 11:55:42
8356	四车间	XSICJ0-01-03-0003	017V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:56:06	2026-03-05 11:56:37
8357	四车间	XSICJ0-01-03-0003	018F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:56:43	2026-03-05 11:56:54
8358	四车间	XSICJ0-01-03-0003	019F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:56:56	2026-03-05 11:57:08
8359	四车间	XSICJ0-01-03-0003	020V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:57:12	2026-03-05 11:57:23
8360	四车间	XSICJ0-01-03-0003	021F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:57:25	2026-03-05 11:57:37
8361	四车间	XSICJ0-01-03-0003	022F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:57:41	2026-03-05 11:57:52
8362	四车间	XSICJ0-01-03-0003	023V	阀门	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:57:54	2026-03-05 11:58:06
8363	四车间	XSICJ0-01-03-0003	024F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:58:10	2026-03-05 11:58:21

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
8364	四车间	XSICJ0-01-03-0003	025F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:58:23	2026-03-05 11:58:35
8365	四车间	XSICJ0-01-03-0003	026F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:58:39	2026-03-05 11:58:50
8366	四车间	XSICJ0-01-03-0003	027F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:58:52	2026-03-05 11:59:04
8367	四车间	XSICJ0-01-03-0003	028F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:59:08	2026-03-05 11:59:19
8368	四车间	XSICJ0-01-03-0003	029V	阀门	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:59:21	2026-03-05 11:59:33
8369	四车间	XSICJ0-01-03-0003	030F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 11:59:37	2026-03-05 11:59:48
8370	四车间	XSICJ0-01-03-0004	001F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:00:16	2026-03-05 12:00:27
8371	四车间	XSICJ0-01-03-0004	002V	阀门	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:00:30	2026-03-05 12:00:42
8372	四车间	XSICJ0-01-03-0004	003F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:00:45	2026-03-05 12:00:56
8373	四车间	XSICJ0-01-03-0004	004F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:01:00	2026-03-05 12:01:11
8374	四车间	XSICJ0-01-03-0004	005V	阀门	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:01:14	2026-03-05 12:01:25
8375	四车间	XSICJ0-01-03-0004	006F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:01:29	2026-03-05 12:01:40
8376	四车间	XSICJ0-01-03-0004	007F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:01:42	2026-03-05 12:01:54
8377	四车间	XSICJ0-01-03-0004	008V	阀门	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:01:58	2026-03-05 12:02:09
8378	四车间	XSICJ0-01-03-0004	009F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:02:11	2026-03-05 12:02:23
8379	四车间	XSICJ0-01-03-0004	010F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:02:27	2026-03-05 12:02:38
8380	四车间	XSICJ0-01-03-0004	011V	阀门	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:02:41	2026-03-05 12:02:52
8381	四车间	XSICJ0-01-03-0004	012F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:02:56	2026-03-05 12:03:07
8382	四车间	XSICJ0-01-03-0004	013F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:03:10	2026-03-05 12:03:21
8383	四车间	XSICJ0-01-03-0004	014V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:03:24	2026-03-05 12:03:36
8384	四车间	XSICJ0-01-03-0004	015F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:03:40	2026-03-05 12:03:51
8385	四车间	XSICJ0-01-03-0004	016F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:03:53	2026-03-05 12:04:05
8386	四车间	XSICJ0-01-03-0004	017F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:04:09	2026-03-05 12:04:20
8387	四车间	XSICJ0-01-03-0004	018F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:04:22	2026-03-05 12:04:34
8388	四车间	XSICJ0-01-03-0004	019F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:04:38	2026-03-05 12:04:49
8389	四车间	XSICJ0-01-03-0004	020V	阀门	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:04:52	2026-03-05 12:05:04
8390	四车间	XSICJ0-01-03-0004	021F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:05:07	2026-03-05 12:05:18
8391	四车间	XSICJ0-01-03-0004	022F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:05:21	2026-03-05 12:05:33
8392	四车间	XSICJ0-01-03-0004	023V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:05:36	2026-03-05 12:05:47
8393	四车间	XSICJ0-01-03-0004	024F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:05:50	2026-03-05 12:06:02
8394	四车间	XSICJ0-01-03-0004	025F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:06:05	2026-03-05 12:06:16
8395	四车间	XSICJ0-01-03-0004	026V	阀门	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:06:20	2026-03-05 12:06:31
8396	四车间	XSICJ0-01-03-0004	027F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:06:34	2026-03-05 12:06:45
8397	四车间	XSICJ0-01-03-0004	028F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:06:49	2026-03-05 12:07:00
8398	四车间	XSICJ0-01-03-0004	029V	阀门	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:07:03	2026-03-05 12:07:14
8399	四车间	XSICJ0-01-03-0004	030F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:07:17	2026-03-05 12:07:29
8400	四车间	XSICJ0-01-03-0005	001F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:07:59	2026-03-05 12:08:10
8401	四车间	XSICJ0-01-03-0005	002V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:08:12	2026-03-05 12:08:24
8402	四车间	XSICJ0-01-03-0005	003F	法兰	可达	3.7	1.3	2.4	0	2.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:08:28	2026-03-05 12:08:39
8403	四车间	XSICJ0-01-03-0005	004F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:08:42	2026-03-05 12:08:54
8404	四车间	XSICJ0-01-03-0005	005F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:08:57	2026-03-05 12:09:08
8405	四车间	XSICJ0-01-03-0005	006F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:09:11	2026-03-05 12:09:39
8406	四车间	XSICJ0-01-03-0005	007F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:09:44	2026-03-05 12:09:56

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
8407	四车间	XSICJ0-01-03-0005	008F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:10:02	2026-03-05 12:10:13
8408	四车间	XSICJ0-01-03-0005	009F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:10:16	2026-03-05 12:10:28
8409	四车间	XSICJ0-01-03-0005	010V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:10:31	2026-03-05 12:10:42
8410	四车间	XSICJ0-01-03-0005	011F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:10:45	2026-03-05 12:10:57
8411	四车间	XSICJ0-01-03-0005	012F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:11:00	2026-03-05 12:11:11
8412	四车间	XSICJ0-01-03-0005	013F	法兰	可达	2.1	1.3	0.8	0	0.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:11:13	2026-03-05 12:11:25
8413	四车间	XSICJ0-01-03-0005	014F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:11:29	2026-03-05 12:11:40
8414	四车间	XSICJ0-01-03-0005	015F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:11:42	2026-03-05 12:11:54
8415	四车间	XSICJ0-01-03-0005	016F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:11:58	2026-03-05 12:12:09
8416	四车间	XSICJ0-01-03-0006	001F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:13:15	2026-03-05 12:13:31
8417	四车间	XSICJ0-01-03-0006	002F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:13:36	2026-03-05 12:14:04
8418	四车间	XSICJ0-01-03-0006	003F	法兰	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:14:10	2026-03-05 12:14:26
8419	四车间	XSICJ0-01-03-0006	004F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:14:31	2026-03-05 12:14:44
8420	四车间	XSICJ0-01-03-0006	005F	法兰	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:14:51	2026-03-05 12:15:02
8421	四车间	XSICJ0-01-03-0006	006V	阀门	可达	3.4	1.3	2.1	0	2.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:15:04	2026-03-05 12:15:16
8422	四车间	XSICJ0-01-03-0006	007F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:15:20	2026-03-05 12:15:31
8423	四车间	XSICJ0-01-03-0006	008A	搅拌器	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:15:33	2026-03-05 12:15:45
8424	四车间	XSICJ0-01-03-0006	009F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:15:49	2026-03-05 12:16:00
8425	四车间	XSICJ0-01-03-0006	010F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:16:03	2026-03-05 12:16:17
8426	四车间	XSICJ0-01-03-0006	011F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:16:22	2026-03-05 12:16:33
8427	四车间	XSICJ0-01-03-0006	012F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:16:37	2026-03-05 12:16:48
8428	四车间	XSICJ0-01-03-0006	013F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:16:51	2026-03-05 12:17:02
8429	四车间	XSICJ0-01-03-0006	014F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:17:06	2026-03-05 12:17:17
8430	四车间	XSICJ0-01-03-0006	015F	法兰	可达	2.5	1.3	1.2	0	1.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:17:20	2026-03-05 12:17:31
8431	四车间	XSICJ0-01-03-0007	001F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:18:02	2026-03-05 12:18:14
8432	四车间	XSICJ0-01-03-0007	002F	法兰	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:18:18	2026-03-05 12:18:29
8433	四车间	XSICJ0-01-03-0007	003F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:18:33	2026-03-05 12:18:44
8434	四车间	XSICJ0-01-03-0007	004F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:18:47	2026-03-05 12:18:58
8435	四车间	XSICJ0-01-03-0007	005V	阀门	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:19:02	2026-03-05 12:19:13
8436	四车间	XSICJ0-01-03-0007	006F	法兰	可达	3	1.3	1.7	0	1.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:19:16	2026-03-05 12:19:27
8437	四车间	XSICJ0-01-03-0007	007F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:19:31	2026-03-05 12:19:45
8438	四车间	XSICJ0-01-03-0008	001F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:20:08	2026-03-05 12:20:23
8439	四车间	XSICJ0-01-03-0008	002F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:20:29	2026-03-05 12:21:02
8440	四车间	XSICJ0-01-03-0008	003F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:21:06	2026-03-05 12:21:17
8441	四车间	XSICJ0-01-03-0008	004F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:21:21	2026-03-05 12:21:34
8442	四车间	XSICJ0-01-03-0008	005F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:21:39	2026-03-05 12:21:50
8443	四车间	XSICJ0-01-03-0008	006F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:21:56	2026-03-05 12:22:18
8444	四车间	XSICJ0-01-03-0008	007A	搅拌器	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:22:22	2026-03-05 12:22:38
8445	四车间	XSICJ0-01-03-0008	008F	法兰	可达	3.2	1.3	1.9	0	1.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:22:43	2026-03-05 12:22:57
8446	四车间	XSICJ0-01-03-0009	001F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:23:34	2026-03-05 12:23:46
8447	四车间	XSICJ0-01-03-0009	002F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:23:50	2026-03-05 12:24:01
8448	四车间	XSICJ0-01-03-0009	003F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:24:03	2026-03-05 12:24:15
8449	四车间	XSICJ0-01-03-0009	004F	法兰	可达	4.7	1.3	3.4	0	3.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:24:19	2026-03-05 12:24:30

序号	装置名称	群组编码	扩展编码	密封点类型	是否可达	检测值(umol/mol)	环境本底值(umol/mol)	净检测值(umol/mol)	响应因子	修正检测值(umol/mol)	仪器型号	设备编号	检测人	审核人	检测开始时间	检测结束时间
8450	四车间	XSICJ0-01-03-0009	005F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:24:32	2026-03-05 12:24:44
8451	四车间	XSICJ0-01-03-0009	006F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:24:48	2026-03-05 12:24:59
8452	四车间	XSICJ0-01-03-0009	007F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:25:02	2026-03-05 12:25:13
8453	四车间	XSICJ0-01-03-0009	008F	法兰	可达	3.9	1.3	2.6	0	2.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:25:17	2026-03-05 12:25:28
8454	四车间	XSICJ0-01-03-0010	001F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:26:41	2026-03-05 12:26:52
8455	四车间	XSICJ0-01-03-0010	002F	法兰	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:26:55	2026-03-05 12:27:06
8456	四车间	XSICJ0-01-03-0010	003F	法兰	可达	2.2	1.3	0.9	0	0.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:27:09	2026-03-05 12:27:21
8457	四车间	XSICJ0-01-03-0010	004V	阀门	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:27:24	2026-03-05 12:27:35
8458	四车间	XSICJ0-01-03-0010	005F	法兰	可达	1.8	1.3	0.5	0	0.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:27:38	2026-03-05 12:27:50
8459	四车间	XSICJ0-01-03-0010	006F	法兰	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:27:53	2026-03-05 12:28:04
8460	四车间	XSICJ0-01-03-0010	007F	法兰	可达	4.1	1.3	2.8	0	2.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:28:07	2026-03-05 12:28:19
8461	四车间	XSICJ0-01-03-0010	008F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:28:22	2026-03-05 12:28:33
8462	四车间	XSICJ0-01-03-0010	009V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:28:36	2026-03-05 12:28:48
8463	四车间	XSICJ0-01-03-0010	010F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:28:51	2026-03-05 12:29:02
8464	四车间	XSICJ0-01-03-0010	011F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:29:05	2026-03-05 12:29:17
8465	四车间	XSICJ0-01-03-0011	001F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:30:03	2026-03-05 12:30:22
8466	四车间	XSICJ0-01-03-0011	002F	法兰	可达	2	1.3	0.7	0	0.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:30:27	2026-03-05 12:30:55
8467	四车间	XSICJ0-01-03-0011	003F	法兰	可达	2.6	1.3	1.3	0	1.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:30:59	2026-03-05 12:31:11
8468	四车间	XSICJ0-01-03-0011	004F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:31:15	2026-03-05 12:31:31
8469	四车间	XSICJ0-01-03-0011	005F	法兰	可达	3.3	1.3	2	0	2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:31:38	2026-03-05 12:31:49
8470	四车间	XSICJ0-01-03-0011	006A	搅拌器	可达	4.4	1.3	3.1	0	3.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:31:52	2026-03-05 12:32:04
8471	四车间	XSICJ0-01-03-0011	007F	法兰	可达	4.8	1.3	3.5	0	3.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:32:08	2026-03-05 12:33:01
8472	四车间	XSICJ0-01-03-0011	008F	法兰	可达	2.9	1.3	1.6	0	1.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:33:06	2026-03-05 12:33:17
8473	四车间	XSICJ0-01-03-0011	009V	阀门	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:33:20	2026-03-05 12:33:32
8474	四车间	XSICJ0-01-03-0011	010F	法兰	可达	4.2	1.3	2.9	0	2.9	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:33:35	2026-03-05 12:33:46
8475	四车间	XSICJ0-01-03-0012	001F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:34:10	2026-03-05 12:34:22
8476	四车间	XSICJ0-01-03-0012	002V	阀门	可达	4	1.3	2.7	0	2.7	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:34:26	2026-03-05 12:34:37
8477	四车间	XSICJ0-01-03-0012	003F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:34:39	2026-03-05 12:34:51
8478	四车间	XSICJ0-01-03-0012	004F	法兰	可达	3.5	1.3	2.2	0	2.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:34:54	2026-03-05 12:35:05
8479	四车间	XSICJ0-01-03-0012	005F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:35:08	2026-03-05 12:35:20
8480	四车间	XSICJ0-01-03-0012	006F	法兰	可达	2.3	1.3	1	0	1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:35:24	2026-03-05 12:35:35
8481	四车间	XSICJ0-01-03-0012	007V	阀门	可达	3.8	1.3	2.5	0	2.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:35:38	2026-03-05 12:35:49
8482	四车间	XSICJ0-01-03-0012	008F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:35:53	2026-03-05 12:36:04
8483	四车间	XSICJ0-01-03-0013	001F	法兰	可达	1.9	1.3	0.6	0	0.6	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:36:33	2026-03-05 12:36:44
8484	四车间	XSICJ0-01-03-0013	002F	法兰	可达	4.6	1.3	3.3	0	3.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:36:48	2026-03-05 12:36:59
8485	四车间	XSICJ0-01-03-0013	003F	法兰	可达	3.6	1.3	2.3	0	2.3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:37:02	2026-03-05 12:37:13
8486	四车间	XSICJ0-01-03-0013	004F	法兰	可达	4.3	1.3	3	0	3	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:37:17	2026-03-05 12:37:28
8487	四车间	XSICJ0-01-03-0013	005F	法兰	可达	2.8	1.3	1.5	0	1.5	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:37:31	2026-03-05 12:37:42
8488	四车间	XSICJ0-01-03-0013	006F	法兰	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:37:46	2026-03-05 12:37:57
8489	四车间	XSICJ0-01-03-0014	001F	法兰	可达	3.1	1.3	1.8	0	1.8	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:38:18	2026-03-05 12:39:12
8490	四车间	XSICJ0-01-03-0014	002A	搅拌器	可达	4.5	1.3	3.2	0	3.2	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:39:15	2026-03-05 12:39:27
8491	四车间	XSICJ0-01-03-0015	001F	法兰	可达	2.4	1.3	1.1	0	1.1	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:39:51	2026-03-05 12:40:03
8492	四车间	XSICJ0-01-03-0015	002A	搅拌器	可达	2.7	1.3	1.4	0	1.4	ZR3130	SXLX-YQ-018	顾志波	姜帅	2026-03-05 12:40:06	2026-03-05 12:40:17

四、复检结果

序号	装置名称	密封点编码	原检测值(umol/mol)	复测值(umol/mol)	复测人员	检测时间
1	四车间	XSICJ0-01-01-0049005V	5697.8	30.2	姜勇	2026-03-05 13:08:22

本报告结束

检测报告说明

1. 报告无 章、报告专用章及骑缝章无效。

2. 报告内容需填写齐全，无审批签发者签字无效。

3. 报告需填写清楚，涂改无效。

4. 本报告未经同意不得用于广告宣传。

5. 复制本报告必须加盖报告专用章有效。

6. 检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。

7. 未经本公司授权，不得部分复制本报告必须加盖报告专用章有效。

山东晟鑫珑熙环境科技有限公司

地址：山东省淄博市高新区张桓路 77 号天行健大厦 522 室

电话：15799467795

邮政编码：255000

联系部门：综合部